

Prisijungimo vieta: esamas v.s. PE d110 dujotiekis Draustinio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

Požeminė PL sklendė DN100 su PE (d110) galais ir valdymo stiebu

Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d63 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu

Schema rengė:
Dujų tinklo plėtros komandos
inžinierius M. Giržadas

Schema suderino: 2018-09-04
Projektinių užduočių komandos
vyr. inžinierius A. Ivaškevičius

GIS © AB "Energijos skirstymo operatorius"
KDBS00V © SJ "Vilniaus planas"
Adresas ir gatvių GDBS-VI Registrų centras
GDBS0000 © Nacionalinė žemės tarnyba

M1:1000

Pirmais metais statomas dujotiekis - - - - -
Pirmais metais pajungiami vartotojai - - - - -
Bajorų kel. 37, 39, 43, Bajorų Sodų 21-oji 4, 25, Bajorų Sodų 22-oji 15, 24, Išilginė g. 11, Bajorų Kelio 4-oji 5, 6, 7 Vilnius DSRIt (Q6 G4T) - 27 vnt.
Pirmais metais statomo dujotiekio ilgis:
PE d110 - 643 m
PE d63 - 626 m
PE d40 - 702 m
PE d20 - 131 m
Bendras pirmais metais statomo dujotiekio ilgis - 2102 m
Vėlesniais metais statomas dujotiekis - - - - -
Vėlesniais metais pajungiami vartotojai - - - - -
Bendras vėlesniais metais statomo dujotiekio ilgis - 1658 m
Bendras pirmais ir vėlesniais metais statomo dujotiekio ilgis - 3760 m
Schemoje nurodytas dujotiekio ilgis yra preliminarus
Dujotiekio schema yra preliminarinė
Kvartalo riba - - - - -
Servitutas - - - - -