

Rangovams pateikiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas

10 kV OL L-100 iš Sendvario TP rekonstrukcija į 10 kV KL, Klaipėdos raj.

E1E3800272

Pateikiamos medžiagos:

Medžiagos pavadinimas	Kiekis	Vnt. Kaina be PVM	Vnt. Kaina be PVM
10 kV įtampos skyrius			
<u>Skirstykla su narvelių konfigūracija LLLTs su ≤ 20 A saugiklių lydziais įdėklais**</u>	1.00		
0,4 kV įtampos skyrius			
<u>Įvadinis 0,4 kV kirtiklių-saugiklių (gTr) blokas transformatoriaus apsaugai su 0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai***</u>	1.00		
<u>0,4 kV srovės matavimo transformatoriai $\leq 300/5$ A kontroliniai apskaitai****</u>	3.00		
<u>Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai II dydžio su ≤ 400 A saugiklių lydziais įdėklais</u>	4.00		
Konstrukcija			
<u>Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai)</u>	1.00		
10 kV kabelių galinės movos, kabelis 3-gyslis plastikine izoliacija skirtas kloti žemėje ir atviraime			
<u>Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale, vidaus tipo, $\backslash n 120 \text{ mm}^2$, CHE(SK)-3I(A) (Cellpack)\n</u>	4.00		
<u>Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale, lauko tipo, $\backslash n 120 \text{ mm}^2$, CHE(SK)-3F(A) (Cellpack,)\n</u>	1.00		
10 kV kabelių jungiamosios movos, kabelis 3-gyslis plastikine izoliacija skirtas kloti žemėje ir			
<u>Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija, $\backslash n 50 \text{ mm}^2$ CHM(SV)3 (Cellpack)</u>	1.00		

PASTABA: 10 kV kištukinės movos įeina į transformatorinės komplektaciją ir bus pateiktos kartu su tiekama transformatorine.