

Vilnius

I.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinamą **Pirkėju**, atstovaujama l. e. p. generalinio direktoriaus Juozo Raistensko, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir UAB „Bau sistemos“ (**toliau – Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Mariaus Čaikausko, laimėjusi 2018-06-11 skelbtą supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytą Dyzelio generatoriaus ir jo įrengimo darbų viešąjį pirkimą VPID Nr. 16699 (CVPIS pirkimo Nr. 381045), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pagal Pirkėjo užsakymą pristatyti dyzelio generatorių, jį sumontuoti ir parengti eksploatacijai (toliau – prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 5 d. numatyta tvarka.

Prekių aprašymas, kaina ir kiekis nurodyti specifikacijoje (priede Nr. 1), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM **126 974,00** EUR (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 00 ct).

PVM suma **26 664,54** EUR (dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt keturi eurai 54 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM **153 638,54** EUR (vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai 54 ct).

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama, išskyrus atvejus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.

2.3. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekės, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus arba bus geresnių parametrų ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

2.4. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekių pristatymo, montavimo, parengimo eksploatacijai, garantinio aptarnavimo, atsakingų asmenų instruktavimo ir kitos išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms.

Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, nurodytomis 2.2 ir 2.3 p. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detalios specifikacijos ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu, sumontuoti, atlikti išbandymą, parengti eksploatacijai ir apmokyti personalą per 9 mėnesius nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos. Esant nenumatytoms aplinkybėms, terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

3.3. Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 7, Vilnius.


3.4. Paskirtas atsakingas asmuo – Valdas Žiūraitis, tel. 85 2720286, el. p. valdas.ziuraitis@santa.lt.

3.5. Tiekėjas, teikiant prekes taip pat perduoda Pirkėjui: vartotojo instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), techninę ir/ar serviso dokumentaciją, CE sertifikato arba lygiavertio dokumento kopiją.

3.6. Prekės perduodamos ir priimamos abiem sutarties šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. Ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti teikiant prekes.

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Pardavėjas garantuoja, kad prekių, kokybė, komplektiškumas ir kitos savybės atitinka Pirkėjo reikalavimus, yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

 2019-1-9

- 4.2. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.
- 4.3. Prekėms Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. garantiją, skaičiuojamą nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
- Jei gamintojas nustatė ilgesnį prietaiso ar jo atskirų dalių garantinį laikotarpį, galioja gamintojo nustatytas garantinio aptarnavimo terminas.
- 4.4. Prekes garantiniu laikotarpiu aptarnauja ir remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis.
- 4.4.1. Aptarnaujantis specialistas turi atvykti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo Pardavėjui apie gedimą.
- 4.4.2. Prekių gedimus, kuriems pašalinti remonto darbai nereikalingi, pagal Užsakovo iškvietimą, pašalinti ne ilgiau kaip per 4 valandas, prekių remonto darbus atlikti – per 48 valandas.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 5.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.
- 5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekes iki sutarties 3.2. p. numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamos pristatyti prekės kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
- 6.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti prekės neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, sutarties 6.1. punkte minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos.
- 6.3. Jei Pirkėjas įgijo teisę reikalauti 5 % bendros sutarties sumos delspinigių, jis gali, raštu įspėjęs Pardavėją:
- a) išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;
 - b) nutraukti sutartį. Nutraukiant sutartį šiuo pagrindu, pardavėjas neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos.
- 6.4. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 5.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

7. FORCE MAJEURE

- 7.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 8.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius, ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.
- 8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 8.2.1. Parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;
 - 8.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu prekių nepristatė.
- 8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
 - 8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
- 8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.
- 8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

- 9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
- 9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 9.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

9.5. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vienetus, kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat sąskaitoje-faktūroje užrašyti sutarties numerį ir datą, nurodyti kiekvienos prekės mato vieneto kainą be PVM, bendrą prekių sumą be PVM, PVM sumą ir bendrą prekių sumą su PVM.

9.6. Ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pardavėjas taip pat įsipareigoja Pirkėjui pranešti nurodytų subtiekių pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Pardavėjas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subtiekių kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subtiekių tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti naujo subtiekių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Pardavėjas pirkimo metu nesirėmė subtiekių pajėgumais, Pirkėjas gali patikrinti, ar nėra LR Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų naujojo subtiekių pašalinimo pagrindų. Jeigu Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir Pirkėjui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

PRIEDAI. Specifikacija.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Bau sistemos“
Aukų g. 5-44, LT-01113, Vilnius
Įmonės kodas 300515099
PVM mok. kodas LT100003325912
a. s. LT80 7300 0100 9326 1400
AB Swedbank

Direktorius Marius Čaikauskas

2018 01 09

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

I.e.p. Generalinis direktorius Juozas Raistenskis



Vyriausioji buhalterė
Linda Grigorijonė

Vyriausiasis teisininkas
Darius Taminskas

Direktorius ekonomikai
Olga Čenčiūšienė

Puslapis 3 iš 6

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



19-CV-92 2019-02-13

Prekės modelis: Aksa APD1100M

Gamintojas: Aksa Jenerator Sanayi A.S

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM	Mato vnt. kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur be PVM
1.1	Dyzelio generatorius	vnt.	1	109500,00	132495,00	109500,00
1.2.	Dyzelio generatoriaus įrengimo darbai ir parengimas eksploatacijai	kompl.	1	17474,00	21143,54	17474,00
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM						126974,00
PVM suma						26664,54
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM						153638,54

**DYZELIO GENERATORIUS IR JO ĮRENGIMO DARBAI
(DYZELIO GENERATORIAUS ELEKTROS MAŠINA SU VIDAUS DEGIMO VARIKLIU IR
ĮRENGIMO DARBAI)**

Kartu su prekėmis pateikti:

Įrangos ir įrengimų pasus, eksploatavimo ir aptarnavimo instrukcijas (kopijas lietuvių ir originalo kalba) ir kitą reikalaujamą dokumentaciją;

Pritaikymo sritis

Vaikų ligoninės VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Chirurgijos centro Santariškių g. 7, Vilnius teritorijoje šalia transformatorinės pastoties TP-970 reikalinga sumontuoti dyzelį generatorių, kurį reikalinga prijungti prie TP-970. Dyzelio generatorius turi aprūpinti Vaikų ligoninės Chirurgijos centro korpusą elektros energija per TP-970, kai iš Vilniaus miesto elektros skirstomojo tinklo nebus tiekiama elektros energija iš dviejų TM-10 transformatorių 0,4 kV žemos įtampos pusėje.

Pritaikymo paskirtis

Dyzelio generatorius turi užtikrinti elektros energijos tiekimą Chirurgijos centro pastate esamų sistemų naudojamiems įrenginiams:

- priešgaisrinės ventiliacijos sistemos;
- priešgaisrinė vandens tiekimo sistema;
- gaisriniai siurbiai;
- liftai;
- technologinė įranga;
- įspėjimo apie gaisrą sistema;
- ugnies ir dūmų vožtuvai;
- nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS'ai) bei prie jų prijungti serveriai;

Techniniai reikalavimai

Pardavėjas privalo: Atvežti, pastatyti dyzelio generatoriaus elektros mašiną su vidaus degimo varikliu (DG) jo dislokacijos vietoje (Priedas Nr. 1). Formuojant pastatymo dislokacijos vietą sumontuoti pamatą įvertinant žemės paviršiaus aukščių skirtumus. Vykdam darbus privaloma vykdyti elektros įrenginių įrengimo taisyklių, saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius, bei kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

Nuo naujai pastatyto DG iki transformatorinės pastoties TP-970 (TP) pakloti kontrolinį ir du reikiamo skerspjūvio aliumininius jėgos kabelius. Klojamų kabelių trasa tarp DG ir TP turi būti suderinta su ESO, nes yra kertami jų 10 kV magistraliniai kabeliai. Paklotus aliumininius jėgos kabelius TP prieduobėje prijungti prie sekcijos Nr. 1 rezervinės grupės Nr. 1 ir sekcijos Nr.8 rezervinės grupės Nr. 14, ant kabelio galų turi būti uždėtos galinės movos, užpresuojant reikiamo skerspjūvio antgaliais.

Dirbant normaliu režimu, Vaikų ligoninei elektros energija tiekiama iš ESO per TP įvadus T-1 ir T-2, kur įtampos dingimai fiksuojami automatinio rezervo elektroninio įvado (AREI) pagalba (įtampos kontrolės relės INW-3; SHRACK automatiniai jungikliai su elektros pavara, SHRACK valdiklis ir t.t.). Elektros principine schema pateikta (Priedas Nr. 2).

TP viduje sumontuoti reikiamo galingumo automatinį rezervą įvadą (ARĮ), kuris paleistų DG ir pradėtų tiekti elektros energiją Vaikų ligoninės pastatų kompleksui iš TP, kai iš ESO abiejų TM-1 transformatorių nebus tiekiam elektros energija. Reikalinga perprogramuoti esamą Vaikų ligoninės AREĮ, kad dingus įtampa kartu paėmus ant abiejų T-1 ir T-2 įvadų DG gautų signalą vidaus degimo variklio užvedimui ir įtamos padavimui iš elektros stoties, ir atvirkščiai, kai įtampa atsiranda bent ant vieno įvado - DG gavęs signalą sustabdytų vidaus degimo variklį. Taip pat įvertinti kad sugedus mechanškai SQ automatiniams jungikliams DG gautų signalą užvedimui ir dirbtų avariniame režime tiekdamas elektros energiją ir apie tai pranešdamas garsiniu signalu per ARĮ. DG aptverti tvora ne žemesnę kaip 1,50 m aukščio, paliekant apie DG aptarnavimo zoną, įrengiant vartelius ir vartus dėl kuro pristatymo ir sumontuoti vieną LED tipo gatvės šviestuvą. Prie DG pamato įrengti įžeminimo kontūrą (ne daugiau 10 omų) ir įžeminti įrenginį. Sumontuotai įrangai atlikti elektrofizinius matavimus. Paruoštą projektą derinti su Vaikų ligoninės inžineriniu skyriumi, išpildomąją suderinti su ESO (Vaikų ligoninė pateiks inžinerinių tinklų topo nuotrauką „DWG“ formate). Atlikus darbus pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos elektros įrenginių tinkamumo naudoti pažymą. Atlikti 8 val. darbo režimo ciklą tiekiant elektros energiją ligoninei, kai šiame režimui bus atjungta elektros energija iš ESO. Pabaigus darbo režimo ciklą DG kuro baką užpildyti 100 proc. dyzeliniais degalais.

Pirkimo objekto funkcinės savybės:

DG su mazgais: kuro bakas, aušinimo skysčio radiatorius, akumuliatorinė baterija, variklio pašildymo įranga, įtamos pajungimo gnybtai ir valdymo blokas su kitais reikalingais įrenginiais turi būti kompaktiškai sumontuoti ant plieninio, antikorozinės danga padengto bendro bazinio rėmo per vibracijų slopintuvus. DG elektros stotis turi būti sumontuota triukšmą izoliuojančiame gaubte (angl. - canopy), kurio vidus turi būti padengtas nedegia garso-šilumos izoliacija, skirta montuoti ir eksploatuoti lauko sąlygomis. Gaubte turi būti numatytos oro įsiurbimo-išmetimo angos uždengtos gravitacinio veikimo principo žaliuzimi su DG šonuose sumontuotomis užrakinamomis apžiūros-aptarnavimo durelėmis. Gaubto viduje oro išėjimo ir padavimo kanaluose turi būti sumontuoti garso slopintuvai. Vidaus degimo variklio konstrukcijoje turi būti sumontuoti automatinio veikimo elektriniai šildytuvai, palaikysiantys įrenginio temperatūrą reikiamame užsivedimui ir darbui lygyje, esant aplinkos temperatūrai iki -40°C. Elektros stoties kontrolę budėjimo ir darbo metu bei duomenų perdavimą Modbus RS485 sąsaja turi atlikti kontrolieris, kurio displejuje būtų stebimi šie parametrai - generatoriaus įtampa, elektros tinklo įtampa, fazinė srovė ir dažnis, dyzelinio variklio būklės parametrai - alyvos slėgis, variklio apsisukimų skaičius, temperatūra, atidirbtų valandų skaičių, paleidimų skaičių, momentinis kuro sunaudojimas, kuro atsargų likutis ir kiti parametrai, kurie palengvintų aptarnaujančio personalo darbą. Taip pat turi būti numatyta galimybė displejuje su slaptažodžiu valdyti, programuoti ir tvarkyti agregato funkcijas. Ant elektros generatoriaus gaubto turi būti pritvirtinta lentelė, ant kurios pažymėtas elektros stoties tipas, serijinis Nr., masė ir pagaminimo metai. Įrenginių arba jų dalių konstrukcija privalo būti sertifikuota, turėti CE žymenį.

Kitos pirkimo objekto savybės:

DG turi būti suteikta 2 metų garantija su garantiniu remontu pateikiant ir sumontuojant reikalingas detales, bei įrenginius. Garantiniu laikotarpiu Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo datos pašalinti defektus. Defektų nepašalinus netinkamas įrenginys, detalė pakeičiami naujais per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo datos. Atitinkamai pailgėja garantinis laikotarpis. Pardavėjas įsipareigoja įrenginį ar įrangą, detalę, garantiniu laikotarpiu sugedus 3-ą kartą, savo sąskaita pakeisti naujais per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo datos. Garantiniu laikotarpiu nemokamai teikiamos konsultacijos bei rekomendacijos įrangos naudojimo bei eksploatacijos klausimais. Pardavėjas įsipareigoja apmokėti Vaikų ligoninės inžinerinio skyriaus darbuotojus dirbti su naujai sumontuota įranga, apmokymą įforminant aktu.

Techninių savybių ir kokybės patvirtinimas

Baigus DG atvežimo, pastatymo ir paleidimo darbus su Vaikų ligonine pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas ir pridudama techninė dokumentacija (atitikties deklaracijos, sertifikatai, sistemų bandymų aktai, varžų matavimų protokolai, DG pasai ir kita dokumentacija). Pateikti įrangos ir įrengimų pasų kopijas, įrangos techninį ir komplektacijos aprašymą, kurių pakaktų Pirkėjo techninių reikalavimų atitikimui įvertinti ir kuri turi būti lietuvių ir originalo kalba.

Eil.Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės
	Bendra charakteristika	
1.	Nominali elektrinė galia ($\cos \varphi = 0,8$)	1030kVA/824,4kW
2.	Leistina perkrova	10 proc. dydžio 60 min laikotarpyje
3.	Vardinis nominalios elektros galios faktorius	$\cos \varphi = 0,8$.
4.	Generuojama kintamoji įtampa ant gnybtų	400/230V.
5.	Generuojamos įtampos dažnis	50 Hz.
	VIDAUS DEGIMO VARIKLIS	
6.	Oro padavimas	du turbo kompresoriai
7.	Variklio darbinis režimas elektros mašinai generuojant 50 Hz dažnį	1500 aps/min
8.	Įpurškimas:	tiesioginis
9.	Apsisukimų reguliatoriaus tipas	elektroninis
10.	Variklio startavimo ir valdymo sistema	24 V nuolatinė įtampa
11.	Variklio aušinimas	aušinimas skysčiu, kurio užšalimo temperatūra ne aukštesnė kaip - 40°C.
12.	Variklio aušinimo skysčio šildytuvas	2 vnt. (sudubliuoti)
13.	Variklio aušinimo skysčio elektrinis galingumas	3 kW (ne mažiau kaip po 1 kW kiekvienai fazei)
14.	Elektrinis siurblys priverstinei aušinimo skysčio cirkuliacijai varikliui nedirbant	būtina
15.	Variklio karterio šildytuvas sumontuotas korpuse	taip
16.	Oro filtro tipas	sauso tipo arba lygiavertis
17.	Kuro kiekis esant pilnai nominaliai el. galiai	ne daugiau kaip (100%): 216,1 l/h.
18.	Kuro kiekis esant trečdaliui nominalios el. galios	ne daugiau kaip (75%): 167,6 l/h.
19.	Kuro kiekis esant pusei nominalios el. galios	ne daugiau kaip (50%): 118,8 l/h.
20.	Vidinis integruotas bakas	darbo trukmė su vienu kuro bako užpylimu ne mažiau kaip 8 valandos dirbant 75% apkrova.
21.	Integruota bako talpa	ne mažiau kaip 1500 l
	ELEKTROS MAŠINA	
22.	Generuojama įtampa ir dažnis	400V kintama srovė, 50Hz.
23.	Generatorius tipas	sinchroninis
24.	Fazių skaičius	3
25.	Elektroninis DSR išėjimo įtampos reguliatorius	taip
26.	Išėjimo įtampos reguliavimo tikslumas	±1proc.
27.	Antikondensacinis šildytuvas	taip
28.	Apsaugos lygis	IP23.

Pardavėjas

UAB „Bau sistemos“
Aukų g. 5-44, LT-01113, Vilnius
Įmonės kodas 300515099
PVM mok. kodas LT
a. s. LT LT80 7300 0100 9326 1400
AB Swedbank

Direktorius Marius Čaikauskas

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

I.e.p. Generalinis direktorius Juozas Raistenskis

Vyresnioji
viešųjų pirkimų specialistė
Rima Čerėkaitė