

2019 m. vasario 25 d., Vilnius

Sutartis sudaryta tarp UAB „Eigesa“, toliau vadinamos RANGOVU, kurią atstovauja direktorius Eimantas Baravykas, veikiantis pagal bendrovės įstatus, iš vienos pusės, ir UAB „Ukmergės vandenys“ toliau vadinamos UŽSAKOVU, kurią atstovauja direktoriaus Rimas Arlinskas, veikiantis pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. RANGOVAS parduoda, o UŽSAKOVAS perka Geriamojo vandens gerinimo įrenginių remonto darbus Šventupės k. kurių kaina nurodyta šios rangos sutarties priede Nr.1.

2. RANGOVO PAREIGOS

- 2.1. Vadovaujantis technine specifikacija, rangos sutarties priedas Nr. 2, atlikti Geriamojo vandens gerinimo įrenginių remonto darbus Šventupės k.
2.2. Užtikrinti, kad vanduo po vandens gerinimo įrenginių atitiktų Lietuvos respublikos higienos normų HN 24:2017 reikalavimus.
2.3. Atlikti vandens gerinimo įrenginių paleidimo ir derinimo darbus.
2.4. Priduoti vandens gerinimo įrenginius UŽSAKOVUI.
2.5. Apmokyti eksploatacijos specialistus.
2.6. Pateikti įrenginių pasus, eksploatacijos instrukcijas bei sertifikatus.

3. UŽSAKOVO PAREIGOS

- 3.1. RANGOVUI pranešus apie darbų baigimą nedelsiant pradėti darbų priėmimą.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. RANGOVAS sutarties darbus atlieka iki 2019 m. birželio 14 d.

5. KAINA IR APMOKĖJIMO TERMINAI

- 5.1. Apmokėjimo terminai ir tvarka:
5.1.1. 100 % bendros sutarties sumos sumokama per 30 dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo akto ir PVM sąskaitos faktūros datos.
5.1.2. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E“ sąskaita priemonėmis. Jeigu rangovas nepateikia „E“ sąskaitos, užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo. Neveikiant „E“ sąskaita sistemai, šiame punkte nurodyti dokumentai užsakovui pateikiami užsakovo pasirinktu vienu ar keliais iš šių būdų (paštu, faksu arba elektroniniu paštu). Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E“ sąskaita galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.
5.1.3. Šiai sutarčiai taikomas atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas pagal LR įstatymo 96 str.

6. FORCE – MAJEURE

- 6.1. Abi šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymo, jei tai buvo sąlygota nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Visi klausimai, susiję su nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, šalių sprendžiami vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

7. GINČŲ SPRENDIMAS

- 7.1 Šalių ginčai ir nesutarimai bus sprendžiami derybų keliu. Jei ginčai ir nesutarimai nebus išspręsti derybų keliu, jie bus sprendžiami teisme pagal LR įstatymus.

1

8. SANKCIJOS

- 8.1. Jeigu UŽSAKOVAS nesumoka pagal šios sutarties 5.1. punkte numatytus mokėjimo terminus, UŽSAKOVAS privalo sumokėti RANGOVUI netesybų 0,04 % nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 8.2. Jeigu RANGOVAS laiku neatlieka darbų pagal šios sutarties 4.1. punktą, RANGOVAS privalo sumokėti UŽSAKOVUI netesybų 0,04 % nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

9. GARANTIJA ĮRENGINIAMS

- 9.1. RANGOVAS suteikia įrenginiams 2 metų garantinį terminą, statybos ir montavimo darbams 5 metų garantinį terminą nuo atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros datos.
- 9.2. Sugedus įrangai garantiniu laikotarpiu ne dėl UŽSAKOVO kaltės, RANGOVAS atlieka garantinį įrangos detalių ar komponentų remontą arba pakeitimą savo lėšomis.

10. KITOS SĄLYGOS

- 10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki abiejų šalių visiško pareigų įvykdymo.
- 10.2. Jei iškyla nenumatytų trukdžių atliekant sutarties darbus arba UŽSAKOVAS vėluoja perduoti darbų frontą RANGOVUI, galutinis darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas atskiru šalių raštišku susitarimu.
- 10.3. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, abiem šalims po vieną. Abu originalai turi vienodą galią.

11. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Sutarties Priedai:

11.1.1 Priedas Nr.1 - darbų sąmata (1 lapas)

11.1.2. Priedas Nr. 2 – techninė specifikacija (2 lapai);

12. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

RANGOVAS

UAB „Eigesa“
Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius
TEL. 370 5 2161333,
FAKS. 370 5 2162085
Sąsk. Nr. LT217300010070477550
Swedbank AB
Įmonės kodas 125759732
PVM mokėtojo kodas LT257597314

UŽSAKOVAS

UAB „Ukmergės vandenys“
Gėlių g. 18, Ukmergė
TEL. 8 340 63135
Sąsk. Nr. LT474010042900020176
Luminor Bank AB
Įmonės kodas 182743364
PVM kodas LT827433610

Direktorius
Eimantas Baravykas
A.V.

Direktorius
Rimās Arlinskas
A.V.

Sutarties Nr. R/25/02 priedas Nr.1

DARBŲ SAMATA

Objektas „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių remonto darbai Šventupės k.,“

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM Eur	Kaina Eur su PVM
1.	Oksidatorius 2472	1 050,00	220,50	1 270,50
2.	Filtrai 3072	3 325,00	698,25	4 023,25
3.	Hidroforas	750,00	157,50	907,50
4.	Aktyvi filtravimo įkrova	1 380,00	289,80	1 669,80
5.	Oksidatorių ir filtrų valymas, sistemų keitimas	1 247,00	261,87	1 508,87
6.	Vamzdyno permontavimas pagal technologinius poreikius, remonto, sistemos paleidimo ir derinimo darbai.	5 348,00	1 123,08	6 471,08
Viso:		13 100,00	2 751,00	15 851,00

Pasiūlymo kaina Eur su PVM **15 851 Eur, 00 ct.** (penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras 00ct.)

RANGOVAS

UAB „Eigesa“

Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius
TEL. 370 5 2161333,
FAKS. 370 5 2162085
Sąsk. Nr. LT217300010070477550
Swedbank AB
Įmonės kodas 125759732
PVM mokėtojo kodas LT257597314

UŽSAKOVAS

UAB „Ukmergės vandenys“

Gėlių g. 18, Ukmergė
TEL. 8 340 63135
Sąsk. Nr. LT474010042900020176
Luminor Bank AB
Įmonės kodas 182743364
PVM kodas LT827433610

Direktorius
Eimantas Baravykas

A.V.



Direktorius
Rimas Arlinskis

A.V.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Geriamojo vandens gerinimo įrenginių remonto darbai
Šventupės k. Vidiškių sen. Ukmergės raj.

1. BENDRA INFORMACIJA

Vadovaujantis konkurso sąlygomis, šia technine specifikacija ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, techniniais reglamentais bei norminių dokumentų, susijusių su šio pirkimo įgyvendinimu ir reikalavimais atlikti geriamojo vandens gerinimo įrenginių remonto darbus.

2. DARBŲ APIMTIS

2.1. Darbų atlikimo vieta – Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės raj.

2.2. Darbų apimtis – pilnas esamų vandens gerinimo įrenginių (2007m) remontas ir našumo padidinimas atsižvelgiant į išgaunamo vandens fizines ir chemines savybes, užtikrinant vartotojų aprūpinimą reikiamu vandens kiekiu, atitinkančiu Lietuvos respublikos higienos normų HN 24:2017 reikalavimus.

2.3. Reikia atlikti šiuos darbus:

2.3.1. Išsiurbti ir pakeisti naujai esamų dviejų slėginių filtrų sudūlėjusią aktyvią filtravimo įkrovą; sumontuoti naujas paskirstymo (drenažines) sistemas;

2.3.2. Patikrinti, išvalyti, pakeisti oro paskirstymo sistemą oksidatoriuose (2 vnt.), pakeisti automatinius nuorintojus (2 vnt.) ir oro padavimo kiekio droselius (2 vnt.);

2.3.4. Didinant esamos sistemos našumą papildomai sumontuoti naują filtrą (3072) su Autotrol Magnum valdymo bloku ir naują oksidatorių (2472).

2.3.5. Pilnai permontuoti visus vamzdynus pritaikant pagal naują įrenginių išdėstymą. Esamos patalpos dydis 5200 x 4500 mm;

2.3.6. Įrengti hidroforą (išsiplėtimo indą) nemažesnę, kaip 450 ltr.;

2.3.7. Įrengti apsauginį vandens slėgio vožtuvą prieš filtrus;

2.3.8. Įrengti automatinį nuorintoją ant vandens padavimo linijos vartotojams;

2.3.9. Naujai supiltą įkrovą gerai išplauti ir dezinfekuoti.

2.4. Atlikus vandens gerinimo įrenginių remonto darbus Šventupės kaimo vandens gerinimo įrenginiuose, drumstumas, geležies, amonio ir mangano kiekiai, bakteriologiniai rodikliai vartotojams tiekiamame vandenyje, turi atitikti higienos normų HN 24:2017 reikalavimus.

2.5. Esami vandens kiekiai ir kokybės rodikliai:

Požeminio vandens tiekimui naudojami du arteziniai gręžiniai, kiekviename sumontuoti po 8 m³/val našumo giluminiai siurbliai veikiantys su dažnio keitikliais. Vandens bokšto nėra.

	Kiekis, m³/parą	Kiekis, m³/mėn.	Momentinis debitas, m³/val
Šventupės k.	50 ÷ 150	1500 ÷ 3000	0 ÷ 15

	B. geležis, mkg/l	Amonis, mg/l	Manganas, mkg/l	Savitasis el.laidis	Sulfatas, mg/l	Chloridas, mg/l	pH
Šventupės k.	2000 ÷ 2914	0,40 ÷ 0,69	40 ÷ 102	600 ÷ 770	30 ÷ 76	8 ÷ 16	7,50 ÷ 7,80

RANGOVAS

UAB „Eigesa“

Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius

TEL. 370 5 2161333,

FAKS. 370 5 2162085

Sąsk. Nr. LT217300010070477550

Swedbank AB

Įmonės kodas 125759732

PVM mokėtojo kodas LT257597314

Direktorius
Eimantas Baravykas

A.V.

UŽSAKOVAS

UAB „Ukmergės vandenys“

Gėlių g. 18, Ukmergė

TEL. 8 340 63135

Sąsk. Nr. LT474010042900020176

Luminor Bank AB

Įmonės kodas 182743364

PVM kodas LT827433610

Direktorius
Rimas Arlinskis

A.V.