

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

---

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekė** – Dumblo sausinimo įranga.
- 1.5. **NV** – Nuotekų valykla.

---

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Dumblo sausinimo įranga skirta nusausinti nuotekų dumbliui.

---

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA

- 3.1. Dumbblas – mišrus (pirminis ir perteklinis).
- 3.2. Maksimalus dumblo kiekis – iki 20 m<sup>3</sup>/d arba iki 600 m<sup>3</sup>/mėn.
- 3.3. Įeinančio dumblo koncentracija – nuo 2,2 iki 2,3 % SM.
- 3.4. Į pastatą atvestas geriamojo vandens vandentiekis D32 mm, slėgis ~3,0 bar.
- 3.5. Į pastatą atvesta dumblo padavimo linija D110mm.
- 3.6. Iš pastato yra išvesta nuotekų kanalizacija D110 mm.

---

### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Nemenčinės NV Gaukštonių g. 3, Gaukštonys, Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.

---

### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Reikalavimai dumblo sausinimo įrangai:
  - 5.1.1. Dumblo sausinimo įrangą turi sudaryti:
    - 5.1.1.1. Sliekinis dumblo tiekimo siurblys;
    - 5.1.1.2. Polimero ruošimo stotelė su dozavimo siurbliu;
    - 5.1.1.3. Dumblo sausinimo centrifūga;
    - 5.1.1.4. Sausinto dumblo transporteris;
    - 5.1.1.5. Valdymo spinta;
    - 5.1.1.6. Technologinis vamzdynas pastato viduje.
  - 5.1.2. Dumblo sausinimo įrenginiais dumblą reikia nusausinti iki 20 % SM;
  - 5.1.3. Sausinto dumblo transporterio pasvirimas iki 30°;
  - 5.1.4. Polimero ruošimo stotelė turi būti tinkama sausam arba skystam polimerui;
  - 5.1.5. Dumblo sausinimo įranga turi būti parinkta taip, kad dirbtų ne ilgiau kaip 8 valandas per parą 5 dienas per savaitę;
  - 5.1.6. Tiekėjas turi atlikti įrangos montavimo derinimo darbus.

---

### 6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, kartu pateikia įrangos techninę specifikaciją, technologinį brėžinį, kuriame nurodo: technologinius pamatus ir reikiamas angas statinio konstrukcijose bei reikalavimus jiems, įrangos išdėstymą su technologine instaliacija.
- 6.2. Užsakymo metu nurodytos Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 25 savaites nuo Prekių užsakymo pateikimo dienos ir sumontuotos per 3 savaites, Pirkėjo nurodytu adresu.
- 6.3. Užsakymas bus teikiamas Tiekėjo sutartyje nurodytu el. pašto adresu.

---

### 7. PREKĖS KOKYBĖ

---

- 7.1. Prekės turi būti kokybiškos ir pilnai atitikti Pirkėjo 5 punkte nurodytus reikalavimus. Paslaugos teikėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos prekės kokybės ar neatitikimo, Perkantysis subjektas patirs nuostolių.

---

## **8. PRIEDAI**

---

- 8.1. Priedas Nr. 1 Nemenčinės patalpų planas;  
8.2. Priedas Nr. 2 Nemenčinės planas su esamais tinklais.