



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2019-01-23 Nr. 110- 84

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Vandens šildymo katilo su pagalbine įranga Noriūnų katilinei pirkimas“ pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 1 p. lentelės parametro „Traukos katilo kūrykloje palaikymas“ reikšmėje vienam katilui yra nurodyta „Keičiant dūmsiurbės darbo režimą. Automatinis darbo režimas“. Prašome patikslinti, ar yra būtina, tiekiant katilą pateikti taip pat ir dūmsiurbę? Jeigu yra numatyta panaudoti esamą katilinėje dūmsiurbę – kokios yra jos techninės charakteristikos?

Atsakymas: Katilas turi būti sukomplektuotas su dūmsiurbe.

2. Klausimas: Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 1 p. lentelės parametro „Degiklio darbo režimo (kuro-oro santykio) automatinis reguliavimas“ reikšmėje vienam katilui yra nurodyta „Priklausomai nuo deguonies kiekio dūmuose“. Prašome patikslinti, ar yra būtina tiekiant katilą pateikti taip pat ir deguonies jutiklį?

Atsakymas: Taip, turi būti instaliuotas deguonies koncentracijos dūmuose matavimui jutiklis, nes be deguonies jutiklio nebus galimybių nustatyti deguonies kiekį dūmuose ir atlikti kuro-oro santykio reguliavimo.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, (8 45) 50 10 99
Dokumento originalas išsiųstas nebus.