

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖS SĄLYGOS)

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Membraninio deaeratoriaus kolonos

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

Perkamas kiekis 2 vnt.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Pažymėkite ☒ vieną ar kelis laukelius:

☐ Pramonės g. 95, Vilnius

☐ [Kita (įrašyti)]

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Esamos situacijos aprašymas

Membraninio deaeratoriaus kolonos naudojamos Rajoninėje Katilinėje RK-2 ir skirtos pašalinti deguonį iš termofikacinių tinklų pamaitinimo vandens.

4.2. Pirkimo objekto aprašymas

Gaminys turi atitikti tokiems techninėms parametrams

Kasetės konfigūracija	Extra-Flow su centrine pertvara	
Membranos tipas	X40 pluoštas	
Techniniai parametrai	Reikšmė	Vnt
Srautas	1-11	m ³ /h
Užpildymo tūris tarpvamzdinės zonos	6,7	ltr
Užpildymo tūris vamzdelių vidaus	2,3	ltr
Skysčio darbinė temperatūra	5-25	°C
Skysčio darbinis slėgis	7,2	bar
Kolonos aukštis su flanšais	1009	mm
Atstumas tarp šoninių flanšų centrų	765	mm
Išorinis kolonos diametras	168	mm

4.3. Kartu su pasiūlymu pateikiama dokumentacija

4.3.1. Gamintojo gaminio aprašymas su išmatavimais;

4.3.2. Su pasiūlymu pateikta dokumentacija turi būti lietuvių, rusų arba anglų kalba;

4.3.3. Prekės vieneto ir bendra kaina.

5. BENDRI REIKALAVIMAI

6. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

6.1. Įsipareigojimų vykdymo tvarka

6.1.1. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu/ telefonu, kuris bus nurodytas pirkimo dokumentuose.

6.2. Įsipareigojimų vykdymo terminai

Prekė turi būti pristatyta per 6 mėnesius nuo užsakymo pateikimo

6.3. Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka

6.3.1. Įvykdęs užsakymą, Tiekėjas pateikia prekės Užsakovui ir pasirašymui priėmimo-perdavimo aktą. Nuosavybės teisė į prekę Užsakovui pereina nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

6.4. Garantijos

6.4.1. Atvežimas - iškrovimas turi būti vykdomas darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

6.4.2. Gaminio garantija nemažiau 6 mėnesių.

6.4.3. Priimant prekes nustačius neatitikimą, prekės nepriimamos ir grąžinamos Tiekėjui.

6.5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

6.5.1. Su tiekiamu gaminių privaloma pateikti membranos priežiūros instrukcija.

7. PRIEDAI
