

(Pasiūlymo forma)
Herbas arba prekių ženklas

(UAB Gevirda)

(UAB Gevirda, į.k. 302711730, PVM LT100006602919, A/S LT367300010130152359 Swedbank AB, banko kodas 73000, Vilkpėdės g. 6, Vilnius LT-03151, tel/fax. + 370 5 2653066)

Informacinių technologijų tarnyba prie KAM, Šilo g. 5A, Vilnius LT-10322
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS, AVARINIO IŠKVIETIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMUI

2019-03-19 Nr.2019/03/19

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi ūkio subjektų grupę sudarančių ūkio subjektų pavadinimai/</i>	UAB Gevirda
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Vilkpėdės g. 6, Vilnius LT-03151
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Darius Žiupka

Telefono numeris	+ 370 5 2653066
Fakso numeris	+ 370 5 2653066
El. pašto adresas	info@gevirda.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us); ar subteikėją (-us)/

subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose konkurso sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome paslaugas už šias kainas:

GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS, AVARINIO IŠKVIETIMO IR REMONTO PASLAUGŲ ĮKAINIAI

1 lentelė. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros ir eksploatacijos paslaugų įkainiai

Paslauga*	Paslaugos aprašymas	Kartai per 3 metus	Karto. kaina, Eur su PVM	Bendra kaina, Eur su PVM 3x4 (stulp.)
1	2	3	4	5
- gaisrinis skambutis, 150 mm diametro, 24V, atitinkantis EN54-3 standartą 2 vnt.; -magnetiniai kontaktai, normaliai atviras (NO) 2 vnt.; - sistemos avarinio stabdymo mygtukas „HOLD“ 2 vnt.; - šviestuvas su užrašu „Dujos! Išeiti“, 24V 2 vnt.; - šviestuvas su užrašu „Dujos! Neiti“, 24V 2 vnt.; - švieslentė su užrašu „Gesinimo stotis“. 24V 1 vnt.; - rankinis pagrindinis/rezervinis baterijos perjungiklis. 1.2. dujų balionų įranga: - dujų balionas 80 l., žymėtas, besiūlis, su 50 mm vožtuvu, darbinis slėgis 42 bar., su kontaktiniu manometru 4vnt.; - baliono pajungimo prie kolektoriaus žarna 40 mm 4 vnt.; - alkūninis atbulinis vožtuvas 50 mm 4 vnt.; - elektromagnetinis paleidiklis, 24V 2 vnt.; - pneumatinis baliono paleidiklis 2 vnt.; - rankinis paleidiklis, sverto tipo 2 vnt.;	1.1. tikrinti visus įrašus GSIS priežiūros ir gedimų registracijos žurnale; 1.2. atlikti gesinimo stoties įrenginių apžiūrą, tikrinti manometrų rodmenis; 1.3. tikrinti, ar gesinimo sistema dirba automatiškai režimu; 1.4. tikrinti gesinimo sistemos valdymo pultų ar švieslentės šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, dirbant gedimo ir atjungimo režimais; 1.5. tikrinti gesinimo sistemų pagrindinį ir rezervinį maitinimą, akumuliatorių būklę; 1.6. atlikti gesinimo dujomis sistemų vamzdinių apžiūrą, tikrinti purkštukų būklę; 1.7. patikrinti gesinimo sistemos balionų vožtuvų būklę; 1.8. patikrinti slėgį dujų balionuose; 1.9. patikrinti visas lanksčias gumines žarnas ir sujungimus gesinimo dujomis sistemos;	36	121.00	4356.00
	1.10. tikrinti gesinimo įrenginių signalizatorius, prireikus juos išvalyti; 1.11. tikrinti, ar nepažeistas vamzdyno įžeminimas, ar gesinimo sistemų vamzdynas nenaudojamas elektros prietaisams įžeminti; 1.12. tikrinti gesinimo dujomis sistemų veikimą, kai signalą perduoda detektoriai (per metus išbandyti visus detektorius). Neišleidžiant dujų į patalpą, išvalyti užsiteršusių detektorių optines kameras; 1.13. tikrinti įrenginių veikimą: dujų rankinio paleidimo įtaisą nuspausti neišleidžiant dujų į patalpą. Per metus išbandyti visus paleidimo įtaisus;	12	44.77	537.24

- dujų išleidimo slėginis jungiklis „DUJOS IŠLEISTOS“; - aukšto slėgio lanksti žarnelė 762 mm ilgio; 1/4“, antgalių sriegiai vidiniai 5/16“ 3 vnt.; - adapteris pagrindinio baliono aukšto slėgio lanksčios žarnelės prijungimui 2 vnt.; - jungtis, 1/2 į 5/16“, aukšto slėgio lanksčioms žarnelėms; - „T“ formos trišakis, išoriniai NPT-1/8“ ir „TUBE“-5/16“ tipo sriegiai 2vnt.; - 80 l baliono tvirtinimo detalės 4vnt.; - purkštukas DN32, bronzinis, žymėtas, 360°; - purkštukas DN32, bronzinis, žymėtas, 180° 2 vnt.	1.14. tikrinti gesinimo sistemos paleidiklius;; 1.15. sverti dujų balionus. Jei dujų balione dujų svoris sumažėjo daugiau kaip 5 proc., nei buvo nustatyta paskutinio svėrimo metu, pagrindinį baterijos dujų balioną pakeisti į esamą rezervinį baterijos dujų balioną; 1.16. tikrinti gesinimo dujomis sistemų pavojaus signalizavimo įrenginius, bei bandyti pagal gamintojų instrukcijas;			
2. Priešgaisrinė signalizacija: - gaisro aptikimo centralė NSC F1-6, adresinė 8 kilpų (naudojamos tik 2 kilpos); - valdymo modulis CHQ-DRC, adresinis 1 vnt.; - išorinė sirena adresinė 1 vnt.; - vidinė sirena adresinė 4 vnt.; - gaisro dūmų detektoriai ALG-E: - gaisro dūmų jutiklis adresinis 105 vnt.; - adresinio jutiklio bazė 105 vnt.; - izoliatoriai, sumontuoti jutiklio bazėje 5 vnt.; - rankiniai signalizatoriai HCP-E, adresiniai 5 vnt.; - GSIS valdymo moduliai 2 vnt.	2.1. tikrinti, ar sistemos būseną po automatinio režimo atjungimo buvo atkurta; 2.2. tikrinti pagrindinį ir rezervinį maitinimą, rezervinio maitinimo automatinį įjungimą; 2.3. atlikti valdymo ir indikacijos pultų, šviesinių ir garsinių įrenginių, detektorių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų ir kabelinių linijų apžiūrą; 2.4. tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir išjungimo režimų metu; 2.5. tikrinti (ne mažiau kaip ketvirtadalio detektorių) signalų perdavimą į valdymo ir rodymo įrenginį, imituojant gaisrą; 2.6. sistemoje, kurioje valdymo ir rodymo įranga nefiksuoja detektorių taršos lygio, ne mažiau kaip ketvirtadalio detektorių išvalyti optines kameras; 2.7. kiekvienoje saugomoje zonoje tikrinti, kaip suveikus detektoriui arba ranka valdomam pavojaus signalizavimo įtaisui, valdymo ir rodymo įranga priima signalus, ar signalai perduodami išoriniams įrenginiams (dūmų ir šilumos kontrolės sistemoms ir kitiems	6	121.00	726.00
		12	55.66	667.92

	gaisrinės saugos įrenginiams) valdyti; 2.8. tikrinti, ar siunčiamas signalas perduodamas į stebėjimo pultą; 2.9. kompleksiškai tikrinti valdymo ir rodymo įrangos valdymo signalų veikimą, imituojant gaisrą, ir kontroliuoti, ar valdomos dūmų ir šilumos kontrolės, stacionariosios gaisrų gesinimo, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos, ar automatiškai išsijungia patalpų vėdinimo sistemos (išskyrus oro tiekimo į Asg ir Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpų priešgaisrinius šliuzus ir dūmų bei šilumos kontrolės sistemas); 2.10. tikrinti akumuliatorių būklę, jungtis, matuoti talpą (akumuliatorius keisti, jeigu viršijami gamintojo nurodyti eksploataavimo terminai arba išmatuota talpa Ah yra mažesnė nei pusė nurodytos akumuliatoriaus talpos. Akumuliatorius keitimui pateikia paslaugos Pirkėjas).			
3. Įgarsinimo sistemos centrinė įranga PX-8000: - modulinis stiprintuvas 8 kanalų (šiuo metu naudojamas tik 1 kanalas) 1 vnt.; - stalinis mikrofonas 1 vnt.; - avarinių pranešimų įrašymo/transliavimo blokas 1 vnt.; - nepertraukiamo (rezervinio) maitinimo šaltinis 24 val. 1 vnt.; - sieninei pakabinami garsiakalbiai 62 vnt.	3.1. tikrinti ar sistema dirba automatinio režimu; 3.2. tikrinti pagrindinį ir rezervinį maitinimus, rezervinio maitinimo automatinį įjungimą; 3.3. tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir atjungimo režimų metu; 3.4. bandyti sistemų valdymą automatinio, pusiau automatinio ir rankiniu būdu. Vertinti žmonių judėjimo valdymą kiekvienoje zonoje; 3.5. apžiūrėti, ar gaisro pavojų skelbiantys įrenginiai, ranka valdomi signalizavimo mygtukai, kabelinės linijos mechaniškai nepažeisti	12	79.86	958.32
	3.6. atlikti telefoninio ir garsinio stiprinimo aparatūros apžiūrą, tikrinti mikrofonų valdymo ir indikacijos pultų, šviesinių (švieslentės, rodyklės, ženklai ir kiti įrenginiai), garsinių (skambučiai, sirenos, švilpukai ir kiti mechaniniai bei elektriniai garsiniai įrenginiai) ir kalbos (kai informuojama per mikrofonus ir stacionarius stiprinimo aparatūros įrenginius) įrenginių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų, kabelinių linijų veikimą; 3.7. išklausti parengtą transliuoti tekstą darbuotojų evakuavimui valdyti ir įvertinti šio teksto atitiktis sudarytiems evakuacijos planams bei esamai situacijai.	3	55.66	166.98

4. Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema: - gaisrinio vandentiekio čiaupai 8 vnt.;	4.1. tikrinti vidaus gaisrinį vandentiekį nuleidžiant vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, taip pat vandentiekio našumą, ar atitinka projekte nustatytą vandens srautą, plokščiąsias gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti; 4.2. tikrinti, kaip sukomplektuoti gaisriniai čiaupai ir jų tipą (žarnos, uždoriniai purkštai, spintelės, sklendės, ar gaisrinės žarnos sausos, ar plokščiosios gaisrinės žarnos susuktos į dvigubą ritę ir prijungtos prie sklendžių ir uždorinių purkštų).).	3	113.74	341.22
5. Gesintuvai: - ABC milteliniai, 6 Kg. – 10 vnt..	Atlikti patikrą vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360 „Dėl gesintuvų techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo“.	3	44.38	133.14
1 lentelės bendra kaina, Eur su PVM				8032.02

* - Atliekant gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūrą, būtina:

1. testuoti, derinti, valyti GSIS, taip pat parengti ir pildyti GSIS priežiūros dokumentaciją (priežiūros ir gedimų žurnalus);
2. palyginti GSIS priežiūros metu atliktų matavimų ir statinio statybos užbaigimo metu gautų rezultatų duomenis. Jeigu rezultatai skiriasi apie nustatytus trūkumus ir reikalingus atlikti papildomus darbus nedelsiant informuoti GSIS naudotoją ir (ar) savininką ir imtis priemonių skirtumams pašalinti;
3. parengti GSIS priežiūros instrukcijas ir GSIS priežiūros darbų tvarkaraštį, organizuoti jo vykdymą, kontroliuoti atliekamų GSIS priežiūros darbų kokybę, imtis priemonių užtikrinti nuolatinę GSIS parengtį;
4. GSIS bandymų metu nesukelti nepageidaujamų pasekmių, imtis atsargumo priemonių, kad bandymų signalai nesukeltų nenumatytos ar žalingos veikos, netyčinio įrangos į(si)jungimo (gesinimo agento paleidimas ir pan.);
5. šalia GSIS valdymo ir rodymo įrangos matomoje vietoje nurodyti savo kontaktinius duomenis (telefono numerį ir pan.);
6. prieš pradedant GSIS bandymus, kurių metu įjungiami garso, šviesos signalizatoriai, visus patalpose esančius asmenis, prie stebėjimo pultų dirbančius žmonės perspėti apie numatomus atlikti bandymus.
7. GSIS priežiūros dokumentai tvarkomi taip, kad būtų galima nustatyti konkrečius priežiūros darbus atlikusį specialistą, GSIS priežiūros darbų atlikimo pobūdį, įvykius ir datą. Dokumentuose taip pat užrašomi GSIS priežiūros dieną nustatyti GSIS matavimo prietaisų rodmenys (pvz., oro slėgio manometrų rodmenys, oro temperatūra gesinimo stotyje).
8. GSIS bandymų metu paaiškėjus, kad yra būtinybė atjungti ir išsivežti papildomai techninei priežiūrai ar remontui priešgaisrinės signalizacijos aptikimo centralę, paslaugos teikėjas įsipareigoja pirkėjui laikinam naudojimui pajungti kita analogišką priešgaisrinės signalizacijos aptikimo centralę, kuri pilnai užtikrins gaisrinę saugą.

2 lentelė. Avarinio iškvietimo įkainiai

Eil. Nr.	Paslauga	Mato vnt.	Preliminarus kiekis**	Vnt. kaina, Eur su PVM	Bendra kaina, Eur su PVM 4x5 (stulp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Avarinis iškvietimas*	1 val. (darbo dienomis)	5	38.72	193.60
2.	Avarinis iškvietimas*	1 val. (švenčių arba poilsio dienomis)	10	77.44	774.40
2 lentelės bendra kaina, Eur su PVM					968.00

* Teikėjo atvykimo trukmė avarinio iškvietimo atveju nuo Pirkėjo pranešimo telefonu: 8 656 85539 apie avarinį gedimą gavimo, visą parą – per 5 valandas darbo dienomis ir per 12 valandų – švenčių, poilsio dienomis.

** Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti visą pateiktą avarinio iškvietimo valandų kiekį.

3 lentelė. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų remonto paslaugų įkainiai

Eil. Nr.	Paslauga	Mato vnt.	Įrangos kiekis***	Detalių ir medžiagų kaina, Eur	Remonto darbo kaina vienai įrangos daliai pakeisti, Eur	Bendra remonto kaina įrangai (įrangos dalims) suremontuoti, Eur (5 + 6) x 4 stulp.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gaisro dūmų detektoriaus ALG-E remonto paslauga	vnt.	25	108.90	6.05	2873.75
2.	Akumulatoriaus (12V, 7,0Ah, hermetiškas) remonto paslauga	vnt.	4	13,31	6.05	77.44
3.	Remonto paslaugos, kai gaisrinės saugos inžinerinių sistemai suremontuoti nereikia keisti jos sudėtinių (komplektuojančiųjų) dalių.	val.	1	_____	45.00 (Nurodomas remonto valandos įkainis)	45.00

3 lentelės bendra kaina, Eur su PVM	2996.19
--	----------------

***Pirkėjas neįsipareigoja remontuoti viso įrangos remonto kiekio.

Bendra paslaugų vertinamoji lentelė.

Eil. nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur su PVM
1.	1 lentelės paslaugų bendra kaina	8032.02
2.	2 lentelės paslaugų bendra kaina	968.00
3.	3 lentelės paslaugų bendra kaina	2996.19
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM		11996.21

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) 11996.21 Eur 21 ct. (vienuolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt šeši eur. 21 ct.)

Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui atlikti.

Pažymime, kad siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja 90 kalendoriniu dienų.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Prašome atkreipti dėmesį, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis VISAS pasiūlymas negali būti žymimas kaip KONFIDENCIALUS.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Darius Žiupka

(Vardas ir pavardė)

