

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)**

---

**1. PIRKIMO OBJEKTAS**

---

1.1. Nuotekų siurblio korpuso (toliau – Prekė) remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

---

**2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

---

2.1. Nuotekų siurblio DN500 mm korpusų kiekis – 2 vnt.

2.2. Nuotekų siurblio modelis - Grundfos S34508H6506ZA04.

---

**3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

---

3.1. Paslaugos teikėjas Prekes iš Užsakovo pasiima ir po remonto pristato atgal savo transportu.

3.2. Prekių adresas: Savanorių pr. 212, Vilnius.

---

**4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

---

4.1. Siurblio korpuso vidinio paviršiaus išsidėvėjimų atstatymas ir padengimas dilimui atsparia danga.

4.1.1. užvirinti smarkiai išsidėvėjusias korpuso vietas;

4.1.2. smėliasrove nuvalyti korpuso vidinį paviršių;

4.1.3. padengti paviršių dilimui atsparia danga, kurios nusidėvėjimas ne daugiau 25 mg pagal ASTM D4060 (arba lygiavertį) standartą **(Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą patvirtinantį siūlomos dangos atitikimą TS 4.1.3 punktui).**

4.2. Siurblio darbinė terpė – nuotekos.

4.3. Į Paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos transporto išlaidos.

---

**5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI**

---

5.1. Paslaugos atlikimo terminas 15 darbo dienų nuo užsakymo dienos.

5.2. Garantija nuo dangos atšokimo ne mažiau kaip 12 mėnesių.

---

**6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI**

---

6.1. Tiekėjui pageidaujant Užsakovas suorganizuos Prekės apžiūrą prieš pasiūlymo pateikimą.

6.2. Pirkėjas, priimdamas suremontuotas Prekes pasirašo priėmimo-perdavimo aktą.