

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Geležies silicio anodo įžeminimo elektrodai su kabeliu, naftos koksas – medžiagos.
- 1.5. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Medžiagos anodiniam įžeminimui (geležies silicio įžeminimo elektrodai, naftos koksas, kabelis)

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Pirkimo objekto apimtys pateikiamos Lentelėje Nr.1:

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus 36 mėnesių kiekis
1	2	3	4
1.	Geležies silicio anodo įžeminimo elektrodai konteineryje su 50 m ± 5 cm ilgio kabeliu	vnt.	108
2.	Kabelis*	m	2000
3.	Naftos koksas (kapsulės)	vnt.	300
4.	Naftos koksas (maišuose)	kg	5000 kg

*Esant poreikiui lentelės 1 pozicijoje nurodytą prekę įsigyti su ilgesniu kabeliu nei 50 m., kiekvienam papildomui metrui bus taikomas šis įkainis.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Vilniaus regionas, Motorų g. 2, Vilnius.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Geležies silicio anodo įžeminimo elektrodų charakteristikos pateikiamos Lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Geležies silicio anodo įžeminimo elektrodai lydinio sudėtis:	Reikalavimas
1.	Silicis (Si), %	14,25-14,75%
2.	Manganas (Mn), 1,5%	1,5%
3.	Anglis (C), %	0,7-1 %
4.	Geležis (Fe)	likusi dalis
5.	Elektrodo svoris (tik elektrodo be konteinerio ir kokso), kg.	14-20
6.	Kabelio laidininko medžiaga	varis, ne mažiau 10 mm ² skerspjūvio ploto.
7.	Kabelio laidininko skerspjūvio plotas	ne mažiau 10 mm ²
8.	Kabelio izoliacija (viena iš čia pateiktų)	PVF/HMWPE; EPR/CSP; XLPE/PVC; S07VV-K
9.	Pereinamoji varža kabelis-elektrodas tekant 10A srovei	ne daugiau 20 mΩ
10.	Elektrodo išpildymas	konteineryje su kokso smulkme giluminiam įžeminimui

5.2. Naftos kokso (maišuose, kapsulėse) užpildo charakteristikos pateikiamos Lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr. 3

Eil. Nr.	Sudėtis	Reikalavimas
1.	Anglies kiekis (C)	80-90 %

Eil. Nr.	Sudėtis	Reikalavimas
2.	Siera (S)	iki 1%
3.	Elektrinė varža	0,5-1 Ω m
4.	Frakcija	5-15 mm

5.3. Įsipareigojimų vykdymo vieta ir terminai

5.3.1. Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

5.3.2. Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninių specifikacijų 4 skyriuje nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

6. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

6.1. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiamas Prekių atitikties liudijimas (atitinka lydinio sudėtis ir svoris (žiūrėti techninės specifikacijos 5.1. p.); kabelis) ir požymis (numeris), pagal kurį liudijimas susiejamas su gaminiu. Naftos koksui taip pat turi būti pateikiamas atitikties liudijimas.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Prekių perdavimo – priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) kalendorinių dienų terminas.
