

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO IR PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjo pateiktus klausimus ir informaciją apie pirminių pasiūlymų pateikimo termino pratėsimą, vykdant skelbiamų derybų būdu „**Avarinių situacijų likvidavimo vandentiekio ir nuotekų tinkluose darbų**“ pirkimą (Pirkimo sąlygos patvirtintos 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. PR-VP-330) (pirkimo numeris – 424613) (toliau – Pirkimas):

1. Klausimas:

„Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Darbų įkainiai“ įkainio pozicijoje Eil. Nr. 187 parašyta „D63 mm skersmens plastikinių ilgavamzdžių laisvas įtraukimas į esamą savitakinį nuotekų vamzdyną“. Pagal nurodytą vamzdžio diametrą d63 manome, kad tai gali būti vandentiekio vamzdynas? Prašome patikslinti ir jei reikia pataisyti 1 priedą“.

Atsakymas:

Informuojame, kad atsižvelgdami į gautą klausimą ištaisome techninio pobūdžio klaidą Techninės specifikacijos 1 priedo „Darbų įkainiai“ Eil. Nr. 187:

„187	D63 mm skersmens plastikinių ilgavamzdžių laisvas įtraukimas į esamą vandentiekio vamzdyną	m	0,5“
------	--	---	------

2. Klausimas:

Techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Darbų įkainių aprašas“ Eil. Nr. 13 parašyta, kad į įkainio Nr. 187 kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: esamo vamzdžio išardymas, smėlio sluoksnio įrengimas ir kt. Kai neliks esamo vamzdžio į ką įtrauksime D63 PE vamzdį? Prašome patikslinti, mūsų manymu įkainis Nr. 187 turi būti prijungtas prie 16 p. darbų aprašymo“.

Atsakymas:

Informuojame, kad atsižvelgdami į gautą klausimą ištaisome techninio pobūdžio klaidą Techninės specifikacijos 2 priedo „Darbų įkainių aprašas“ Eil. Nr. 13 ir Eil. Nr. 19:

„13.	Nr. 1-13; 187	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1) Esamo vamzdžio išardymas; 2) 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais; 3) Vamzdžio tiesimas; 4) Vamzdžio užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu; 5) Vamzdžio hidraulinis išbandymas; 6) Vamzdžio praplovimas su kamščiu (kai vamzdžio d ≥60 mm); 7) Vamzdžio praplovimas su dezinfekcija.
19.	Nr. 63-71, 187	Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1) Vamzdžio PE100 RC PN10 laisvas įtraukimas į esamą vandentiekio vamzdyną; 2) Vamzdžio hidraulinis išbandymas; 3) Vamzdžio praplovimas su kamščiu (kai vamzdžio d ≥60 mm); 4) Vamzdžio praplovimas su dezinfekcija“.

Atsižvelgdami į tai, kad atsakymus į Pirkimo sąlygų paaiškinimus teikiame likus mažiau nei 3 dienoms iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pratęsiame pirminių pasiūlymų pateikimo terminą **iki 2019 m. balandžio 1 d. 9:00 val. (Lietuvos laiku).**

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos 1 priedas „Darbų įkainiai“.
2. Techninės specifikacijos 2 priedas „Darbų įkainių aprašas“, 4 lapai.

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

L. Kuliešaitė, tel. 8 694 75807, el. p. Laura.kuliesaitė@vv.lt