



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2019-05-23 Nr. 435912/1

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjų klausimus dėl konkurso „Šilumos tinklų tarp ŠK-53-13A ir ŠK-53-14 Panevėžyje remonto darbai“ pirkimo dokumentų paaiškinimo:

Klausimai: Pateikto šilumos tinklų DN600 vamzdynų paprastojo remonto aprašo sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatyta, kad naudojamos mažo lenkimo spindulio R-1DN (modelis 2D)d630x9,0mm sustiprintos (B tipo) alkūnės.

Realiai tokio tipo alkūnių gauti neįmanoma, nes tokių sienelių storių alkūnės negaminamos. B tipo alkūnių sienelių storis 18-20 mm. Tiekėjai siūlo d630x12,5mm (A tipo, 2D modelis) alkūnes. Prašom patvirtinti, kad tokios alkūnės bus tinkamos šiam projektui.

Atsakymas: Tokios alkūnės (d630x12,5mm (A tipo, 2D modelis)) bus priimtos kaip lygiavertės.

Pirkimo organizatorius

Lina Rutkauskienė