

Vidutinio slėgio (3,0 bar) PE d63 (inv. Nr. 3234686) Kontininkų g. Palanga
ir vidutinio slėgio (3,0 bar) PE d63 (inv. Nr. 3235153) Kontininkų g. Palanga dujotiekių sužiedinimas

Prisijungimo vieta Nr. 1: Vidutinio slėgio
PE d63 dujotiekis (prisijungimas
atliekamas su PE d63 mova)

Įrengiamas naujas
uždarymo įtaisas
PE d63

Prisijungimo vieta Nr. 2: Vidutinio slėgio
PE d63 dujotiekis (prisijungimas
atliekamas su PE d63 mova)

prisijungimo vieta Nr. 1

prisijungimo vieta Nr. 2

Sužiedinimo charakteristika:

1. Planuojamo įrengti dujotiekio sužiedinimo ilgis - 158 m.;
2. Planuojamo įrengti dujotiekio sužiedinimo diametras - d63;
3. Planuojamo įrengti dujotiekio sužiedinimo medžiaga - PE;
4. Planuojamo įrengti dujotiekio sužiedinimo slėgis - 3,0 bar.;
5. Planuojama įrengti uždarymo įtaisų kiekis - 1 vnt.

— — — — — Sužiedinimo dujotiekio PE d63 ilgis - 158 m.

==== Apsauginio dėklo PE d110 ilgis - 43 m.

⊗ Projektuojamas naujas uždarymo įtaisas - 1 vnt.

*Pastaba – sužiedinimo dujotiekio ilgis, apsauginio dėklo
ilgis preliminarūs