

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖS

1 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
	Prekės gamintojas, tipas, modelis:			Ensto SO141 SO28 SO3.25 SO3.35 SO65
1.	Standartai	LST EN50483 arba lygiavertis	Atitinka	EN50483
2.	Pateikti: <ul style="list-style-type: none"> Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba <ul style="list-style-type: none"> Akredituotos laboratorijos tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti pagal galiojančio standarto aktualią redakciją). Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba <ul style="list-style-type: none"> Tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti gamykloje pagal galiojančio standarto aktualią redakciją) ir nepriklausomos, inspektavimo atliekančios organizacijos, vykdžiusios šių gamyklinių tipinių bandymų inspektavimo sertifikatą. Inspektuojančiai organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys. Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members .		Atitinka	
3.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV	Atitinka	1,2 kV
4.	Vardinis dažnis	50 Hz	Atitinka	50 Hz

5.	Aplinkos temperatūra	-35° ... +35° C	Atitinka	-50° ... +50° C
6.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m	Atitinka	1000 m
7.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s	Atitinka	≥ 30 m/s
8.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm	Atitinka	≥ 20 mm
9.	Gnybto paskirtis	Izoliuotos OL su neizoliuota nešančiąja neutrale (AMKA tipo) tvirtinimui	Atitinka	Izoliuotos OL su neizoliuota nešančiąja neutrale (AMKA tipo) tvirtinimui
10.	Skirti naudoti	Lauke	Atitinka	Lauke
11.	Mechaninis atsparumas	≥ 90 % laido mechaninio atsparumo <ul style="list-style-type: none"> • 25 mm² ≥ 6,6 kN, • 35 mm² ≥ 9,3 kN, • 50 mm² ≥ 13,2 kN, • 70 mm² ≥ 18,6 kN, • 95 mm² ≥ 25,1 kN 	Atitinka	≥ 90 % laido mechaninio atsparumo <ul style="list-style-type: none"> • 25 mm² ≥ 6,6 kN, • 35 mm² ≥ 9,3 kN, • 50 mm² ≥ 13,2 kN, • 70 mm² ≥ 18,6 kN, 95 mm² ≥ 25,1 kN
12.	Gnybtas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui atsparaus Al lydinio	Atitinka	Atmosferos poveikiui atsparaus Al lydinio
13.	Varžtas pagamintas iš	Karštai cinkuoto plieno	Atitinka	Karštai cinkuoto plieno
14.	Žymėjimas ant gnybto	<ul style="list-style-type: none"> • Gaminio tipas; • Gamintojas arba jo logotipas; • Laidų skerspūviai; 	Atitinka	<ul style="list-style-type: none"> • Gaminio tipas; • Gamintojas arba jo logotipas; Laidų skerspūviai;
15.	Pateikiami dokumentai*	<ul style="list-style-type: none"> • Gamyklinis aprašymas (anglų ir/arba lietuvių kalba) • Montavimo instrukcija (lietuvių kalba) • Atitikties deklaracija (lietuvių kalba) 	Atitinka	<ul style="list-style-type: none"> • Gamyklinis aprašymas (anglų ir/arba lietuvių kalba) • Montavimo instrukcija (lietuvių kalba) Atitikties deklaracija (lietuvių kalba)
16.	Garantinis laikas	≥ 2 metai	Atitinka	2 metai

* Jei Tiekėjo siūloma Prekė įtraukta į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą (sąrašą galima rasti nuorodoje: <https://www.eso.lt/download/146563/medziagos-irenginiai190327.xlsx>), tuomet Prekių aprašymų (gamyklinių aprašymų) teikti nereikia, reikia pateikti tik montavimo instrukcijas ir atitikties deklaracijas.

2 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal SPS 4 dalies nuostatas.)
	Prekės gamintojas, tipas, modelis:		Ensto	SO214

1.	Standartai	LST EN 50483 arba lygiavertis	Atitinka	EN50483
2.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas	Atitinka	
3.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV	Atitinka	1,2 kV
4.	Vardinis dažnis	50 Hz	Atitinka	50 Hz
5.	Aplinkos temperatūra	-35° ... +35° C	Atitinka	-35° ... +35° C
6.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m	Atitinka	≤ 1000 m
7.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s	Atitinka	≥ 30 m/s
8.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm	Atitinka	≥ 20 mm
9.	Gnybto paskirtis	Izoliuotos OL su neizoliuota nešančiąja neutrале (AMKA tipo) pakabinimas	Atitinka	Izoliuotos OL su neizoliuota nešančiąja neutrале (AMKA tipo) pakabinimas
10.	Skirti naudoti	Lauke	Atitinka	Lauke
11.	Mechaninis atsparumas	≥ 90 % laido mechaninio atsparumo (≥ 25 kN)	Atitinka	≥ 90 % laido mechaninio atsparumo (≥ 25 kN)
12.	Montavimo kampų galimybė	≥ 90°	Atitinka	≥ 90°
13.	Gnybto korpusas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui atsparaus Al lydinio	Atitinka	Atmosferos poveikiui atsparaus Al lydinio
14.	Varžtas pagamintas iš	Karštai cinkuotas plienas	Atitinka	Karštai cinkuotas plienas
15.	Izoliacinis įdėklas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui ir UV spinduliams atsparaus plastiko	Atitinka	Atmosferos poveikiui ir UV spinduliams atsparaus plastiko
16.	Žymėjimas ant gnybto	<ul style="list-style-type: none"> Gaminio tipas; Gamintojas arba jo logotipas; Laidų skerspjūviai; 	Atitinka	<ul style="list-style-type: none"> Gaminio tipas; Gamintojas arba jo logotipas; Laidų skerspjūviai;
17.	Pateikiami dokumentai*	<ul style="list-style-type: none"> Gamyklinis aprašymas (anglų ir/arba lietuvių kalba) Montavimo instrukcija (lietuvių kalba) Atitikties deklaracija (lietuvių kalba) 	Atitinka	<ul style="list-style-type: none"> Gamyklinis aprašymas (anglų ir/arba lietuvių kalba) Montavimo instrukcija (lietuvių kalba) Atitikties deklaracija (lietuvių kalba)
18.	Garantinis laikas	≥ 2 metai	Atitinka	2 metai

* Jei Tiekėjo siūloma Prekė įtraukta į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą (sąrašą galima rasti nuorodoje: <https://www.eso.lt/download/146563/medziagos-irenginiai190327.xlsx>), tuomet Prekių aprašymų (gamyklinių aprašymų) teikti nereikia, reikia pateikti tik montavimo instrukcijas ir atitikties deklaracijas.

¹⁰ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.