

## PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2017 m. 05.30 Nr. 38

1. Prisijungimo sąlygų rengėjas: AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono dujų tinklo eksploatavimo skyrius
2. Statytojas (užsakovas): **AB „Energijos skirstymo operatorius“.**
3. Projekto pavadinimas ir adresas: Vidutinio slėgio dujotiekių (inv. Nr. 3231832) ir (inv. Nr. 3235198) Kariūnų pl., Kauno m. sužiedinimas.
4. Projektas rengiamas vadovaujantis Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių nuostatomis.
5. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
  - 5.1 suprojektuoti naujai įrengiamus didelio tankio PE 100 SDR 11 DN63 vamzdžius;
  - 5.2 suprojektuoti požeminį uždarymo įtaisą: įvirinamą polietileninį rutulinį čiaupą PE DN63 su polietileningais galais ir teleskopinio valdymo stiebu;
  - 5.3 suprojektuoti techninių parametrų nuskaitymo daviklį pagal pateiktą schemą;
  - 5.4 suprojektuoti vidutinio slėgio skirstymo sistemą 5,0 bar darbiniam slėgiui;
  - 5.5 dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taškuose: 3,0 bar;
  - 5.6 PE DN63 vamzdžių sujungimą numatyti moviniu būdu, elektriniu lydimu sulydant su jungiamosiomis detalėmis;
  - 5.7 dujų skirstymo sistemos prijungimo vietas: esami vidutinio slėgio PE DN63 dujotiekliai Kariūnų pl., Kauno m. (pagal pateiktą schemą);
  - 5.8 naujai pastatyto dujotiekio prijungimus prie veikiančio dujotiekio numatyti PE DN63 movų pagalba;
  - 5.9 detalizuoti prijungimus prie veikiančio dujotiekio (brėžiniuose);
  - 5.10 projektuojant dujų skirstymo sistemą vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje, arba pateikti analogiškus dujotiekio rekonstravimo techninius sprendinius, atitinkančius Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos reikalavimus techniniams darbo projektams;
  - 5.11 paruošti iškasas dujotiekio prijungimo darbams (Vadovaujantis 2000 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 346 patvirtintomis taisyklėmis "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje");
  - 5.12 žemės darbus, reikalingus naujo dujotiekio prijungimui prie veikiančio, atlieka rangovas;
  - 5.13 numatyti dujotiekio statybos darbų metu sugadintų dangų atstatymą;
  - 5.14 visas dujotiekio montavimui ir prijungimui reikalingas medžiagas pateikia rangovas;
  - 5.15 naujai įrengto dujotiekio prijungimui prie veikiančio dujotiekio reikalingomis medžiagomis rūpinasi rangovas;
  - 5.16 naujai įrengto dujotiekio prijungimo prie veikiančio darbus atlieka rangovas;
  - 5.17 parengti sąnaudų kiekių žiniaraščius ir techninę specifikaciją;

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Aguonų g. 24  
03212 Vilnius, Lietuva  
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1802  
Tel. (8 5) 277 7524  
Faks. (8 5) 277 7514  
El. p. info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376  
PVM mokėtojo kodas LT100009860612  
Registru įvarkytojas VĮ Registru Centras

- 5.18 ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
  - 5.19 dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
  - 5.20 esant reikalui, gauti rašytinį sutikimą iš žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), dėl dujotiekio apsaugos zonos nustatymo, dujotiekio tinklo (ir jo priklausinių) tiesimui (statybai), naudojimui ir eksploatavimui;
  - 5.21 AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ skirstymo vamzdynų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ naudai turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas dujotiekiumi (įrenginiams) įrengti;
  - 5.22 projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;
  - 5.23 parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujų tinklo projektų valdymo Kauno regiono grupei, Dujų tinklo eksploatavimo departamento planavimo ir kontrolės skyriui, Dujų tinklo eksploatavimo skyriui;
  - 5.24 projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;
  - 5.25 projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
  - 5.26 parengtam projektui gauti įgalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą projektui;
  - 5.27 projektavimo techninė užduotis galioja 2 metus;
6. PRIDEDAMA: situacijos schema su dujotiekiumi, 1 lapas, 1 egz.