



Litgrid

Litgrid AB
A. Juozapavičiaus g. 13
LT-09311, Vilnius
T +370 707 02171
F +370 5 272 3986
info@litgrid.eu

www.litgrid.eu

Įmonės kodas
302564383
PVM mokėtojo kodas
LT100005748413

Tiekėjams, dalyvaujantiems Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo procedūrose

2019 - 10 - 02
I

Nr.19SD-5009
Nr.

Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad yra gauti tiekėjų prašymai paaiškinti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu (toliau - Pirkimas) dokumentus. Atsižvelgdami į tiekėjų prašymus, pateikiame atsakymus į klausimus.

1 Klausimas: „Tuo atveju jei valstybės institucijų sprendimu būtų reikalinga atlikti išsamius archeologinius tyrimus, kas finansuotų archeologinių tyrimų atlikimą.“

Atsakymas: Į šio pirkimo apimtį išsamių archeologinių tyrimų paslaugos nėra įtrauktos. Paslaugų teikėjas (Pardavėjas), esant poreikiui, turės atlikti žvalgomouosius archeologinius tyrimus sausumoje. Atkreipiame dėmesį, kad pagal techninės specifikacijos reikalavimus naują elektros perdavimo linijos trasą būtina parinkti taip, kad būtų daroma kuo mažesnė įtaka kultūros paveldo teritorijoms, o esant galimybei - jų išvengti. Jei Pardavėjo parinktoje trasoje žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu bus aptikti nauji archeologiniai objektai arba archeologiškai vertingas kultūrinis sluoksnis paslaugos teikėjas turės suplanuoti alternatyvią trasą. Nagrinėjant esamą inžinerinės infrastruktūros koridorių, vadovaujantis techninės specifikacijos VI skyriaus 4 punktu, turi būti identifikuoti kultūros paveldo objektai ir esant galimybei numatytas apėjimas nauja trasa.

2 Klausimas: „Kokio pločio koridorius reikia numatyti specialiojo plano sprendiniuose ir kokio pločio koridorius nagrinėti PAV proceso metu.“

Atsakymas: Naujai planuojamai trasei reikės numatyti ne siauresnį nei 74 metrų pločio koridorių. Esamų oro linijų koridorius nagrinėjamas esamų elektros linijų apsaugos zonų ribose - po 30 metrų nuo kraštinio laido. Konceptijos ir PAV rengimo metu gali būti nagrinėjami ir platesni koridoriai. Konkretų nagrinėjamo koridoriaus plotį pateiks Pirkėjas inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo metu.

3 Klausimas: „Ar apie rengiamą planą registruotais laiškais reikės informuoti tų sklypų savininkus ir naudotojus, kurių teritorijas palies specialiojo plano sprendiniai (koridoriaus ribose), ar ir besiribojančius sklypus.“

Atsakymas: Vadovaujantis Techninės specifikacijos ir Teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 4 punktu apie parengtą planą reikės informuoti žemės sklypų, kurie patenka į valstybei svarbaus projekto teritoriją ir kurie su šia teritorija ribojasi, valdytojams ir naudotojams bei kito nekilnojamojo turto, esančio tokiuose žemės sklypuose, savininkus ar naudotojus.



Litgrid

4 Klausimas: „Dėl Bendrųjų sutarties sąlygų nuostatų paaiškinimo: Dėl 1.12.2 punkto: prašome paaiškinti per kiek laiko Pirkėjas pasirašys atliktų paslaugų ar jų dalies perdavimo - priėmimo aktą.“

Atsakymas: Paaiškiname, kad Pirkėjas Paslaugų ar jų dalies perdavimo - priėmimo aktą pasirašys nedelsiant, nustatęs, kad Paslaugos ar jų dalis yra suteiktos tinkamai ir kokybiškai.

5 Klausimas: „Taip pat, prašome patikslinti/papildyti pirkimo dokumentus, pridedant schemas ar kitokią grafinę medžiagą, kuri padėtų tikslingai įsivertinti darbų apimtį.“

Atsakymas: Planuojamas objektas yra aprašytas techninėje specifikacijoje. Trasos alternatyvos ir trasa bus parenkama teritorijų planavimo dokumento rengimo metu. Papildomos grafinės medžiagos neturime.

Pirkimų komisijos pirmininkė



Jurgita Žalkauskė

Edita Vorožeikinienė, tel.+370 707 02033