



UAB „City-Line LT“

UAB City-Line LT, registracijos adresas: Kuršių g. 2F, Vilnius, Įm.k. 300623655, PVM kodas LT100003817711, tel.: 864044999, el.paštas: info@cityline.lt

PASIŪLYMAS DĖL VĖDINIMO/VENTILIAVIMO SISTEMOS PRAPLĖTIMO 2021-08-10 VILNIUS

GAMTOS TYRIMŲ CENTRUI
Akademijos g. 2 Vilnius

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB“ City-Line LT“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),</i> adresas (-ai)	300623655
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Renatas Šilobritas
Telefono numeris	+37060000217
El. pašto adresas	info@cityline.lt

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS *(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)*

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.		
2.		

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktas lenteles:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	PVM, EUR	Kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Vėdinimo/ventiliavimo sistemos praplėtimas	1	4724.00	992.04	5716.04

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai parametrui	Patvirtinti, kad bus vykdoma (Siūlomos prekės pavadinimas,
----------	------------	-------------------------	--

			gamintojas, modelis, siūlomi parametrai, nuorodos į informacijos šaltinius, kuriuose aprašyta siūloma prekė; ir/arba nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį)
Oro kondicionierių reikalavimai 335 ir 338 kabinetams			
1	Oro kondicionieriaus tipas	Split tipo (komplektą sudaro 1 vidaus ir 1 lauko blokai) arba lygiavertis	
2	Gamintojas ir modelis		HTW (Ispanija) HTWS035IX21D2-R32
2.1	Kiekis	2 vnt.	2vnt.
2.2	Vidinė dalis	Sieninio tipo arba lygiavertis	sieninio tipo
2.3	Nominali šaldymo galia kW	Ne mažiau 3,2kW	3,5kW
2.4	Nominali šildymo galia kW	Ne mažiau 3,4kW	3,8kW
2.5	Vidinio bloko maksimalus garso slėgis, dB(A)	Ne daugiau 35 dB(A)	34dB(A)
2.6	Energinė klasė Šaldyme/Šildyme	Ne mažiau A++/A+	A++/A++
2.7	Energetinio naudingumo koeficientas šaldyme SEER	Ne mažiau 6.1	6.1
2.8	Energetinio naudingumo koeficientas šildyme SCOP	Ne mažiau 4.0	4.6
2.9	Kompresoriaus tipas	Inverter arba lygiavertis	Inverter
2.10	Šaltnešis	R32 arba lygiavertis	R32
2.11	Darbinės lauko temperatūros šaldyme	Ne blogiau kaip nuo -15C iki +43C	nuo -15C iki +50C
2.12	Darbinės lauko temperatūros šildyme	Ne blogiau kaip nuo -15C iki +24C	nuo -15C iki +30C
Oro kondicionierių reikalavimai 333 kab.			
21.3	Oro kondicionieriaus tipas	Split tipo (komplektą sudaro 1 vidaus ir 1 lauko blokai) arba lygiavertis	
2.14	Gamintojas ir modelis		HTW (Ispanija) HTWS052IX21D2-R32
2.14.1	Kiekis	1 vnt.	1 vnt.
2.14.2	Vidinė dalis	Sieninio tipo arba lygiavertis	Sieninio tipo
2.14.3	Nominali šaldymo galia kW	Ne mažiau 4.6kW	5.3kW
2.14.4	Nominali šildymo galia kW	Ne mažiau 5.2kW	5.56kW
2.14.5	Vidinio bloko maksimalus garso slėgis, dB(A)	Ne daugiau 39 dB(A)	37dB(A)
2.14.6	Energinė klasė Šaldyme/Šildyme	Ne mažiau A++/A+	A++/A++
2.14.7	Energetinio naudingumo koeficientas šaldyme SEER	Ne mažiau 6.1	7.1
2.14.8	Energetinio naudingumo	Ne mažiau 4.0	4.6

	koeficientas šildyme SCOP		
2.14.9	Kompresoriaus tipas	Inverter arba lygiavertis	Inverter
2.14.10	Šaltnešis	R32 arba lygiavertis	R32
2.14.11	Darbinės lauko temperatūros šaldyme	Ne blogiau kaip nuo -15C iki +43C	nuo -15C iki +50C
2.14.12	Darbinės lauko temperatūros šildyme	Ne blogiau kaip nuo -15C iki +24C	nuo -15C iki +30C
Bendri reikalavimai			
3.1.	Sistemos montavimas, paleidimas derinimas ir medžiagos.	Privaloma	įskaičiuota
3.2.	Valdymas	Nuotolinis valdymo pultas	yra
3.3.	Garantija	Turi būti suteikta gamintojo garantija, kurios laikotarpis ne mažesnis nei 24 mėnesių nuo šios įrangos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos	24 mėn.
3.4.	Bendra statybiniai darbai	Privaloma	

Pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio. Pasiūlymo kaina žodžiais: penki tūkstančiai septyni šimtai šešiolika Eur. ir 04ct.

Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite [ČIA](#).

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Įrangos techniniai duomenys	1
...		

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.6 punkto nuostatas)
1.	
...	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja 90 dienų;
- 2) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri;
- 4) **užtikrinu, kad pasiūlymas pilnai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus;**
- 5) į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)



Renatas
Šilobritas

(Vardas ir pavardė)