

(Pasiūlymo forma)
Herbas arba prekių ženklas
UAB Gevirda
(Tiekėjo pavadinimas)

(UAB Gevirda, į.k. 302711730, PVM LT100006602919, A/S LT367300010130152359 Swedbank AB, banko kodas 73000, Vilkpėdės g. 6, Vilnius LT-03151, tel. + 370 5 2653066)

Informacinių technologijų tarnyba prie KAM, Šilo g. 5A, Vilnius LT-10322

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, EKSPLOATACIJOS IR AVARINIO IŠKVIETIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI

2022-04-26 Nr. 22/04/26

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi ūkio subjektų grupę sudarančių ūkio subjektų pavadinimai/</i>	UAB Gevirda
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Vilkpėdės g. 6, Vilnius LT-03151
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Darius Žiupka
Telefono numeris	+ 370 5 2653066
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@gevirda.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose konkurso sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome paslaugas už šias kainas:

**GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS, AVARINIO IŠKVIETIMO PASLAUGŲ
ĮKAINIAI**

1 lentelė. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros ir eksploatacijos paslaugų įkainiai

Paslauga*	Paslaugos aprašymas	Karta i per 3 metus	Karto. kaina, Eur su PVM	Bendra kaina, Eur su PVM 3x4 (stulp.)
1	2	3	4	5
1. Automatinė gaisro gesinimo dujomis sistema: <u>1.1 Automatika ir signalizacija:</u> - gaisro ir signalizavimo Firebeta XT valdymo pultas; - indikacinis pultas, skirtas vienai zonai ir atitinkantis EN12094 reikalavimus, suderintas su valdymo pultu (sumontuotas būtinioje dalyje); - indikacinis pultas su paleidimo mygtuku, skirtas vienai zonai ir atitinkantis EN12094 reikalavimus (sumontuotas prie durų ant sienos); - vidinė gaisrinė sirena 24 V, dviejų tonų, atitinkanti EN54-3 standartą - 2 vnt.; - gaisrinis skambutis, 150 mm diametro, 24V, atitinkantis EN54-3 standartą - 2 vnt.;	1.1.tikrinti sistemos mechaninių ir automatikos įrenginių komplektiškumą. Atlikti gesinimo stoties įrenginių apžiūrą; 1.2. tikrinti paskirstomąjį vamzdyną ir purkštukus. Tikrinti, ar nepažeistas vamzdyno įžeminimas, ar gesinimo sistemų vamzdynas nenaudojamas elektros prietaisams įžeminti; 1.3. tikrinti dujų balionus: gesinančios medžiagos slėgį, vožtuvus, paleidimo mazgus, manometrus, sujungimus. Tikrinti balionų tvirtinimą, plombavimą ir ženklumą; 1.4. tikrinti gesinimo valdymo automatikos įrenginių ir prietaisų indikavimą, veikiant "rimties" būsenoje, gedimo ar atjungimo režimais; 1.5. tikrinti gesinimo valdymo pulto pagrindinį ir rezervinį maitinimo šaltinius; atlikti pagrindinio maitinimo automatinį perjungimą į rezervinį ir atgal; tikrinti akumuliatorių būklę, jungtis, matuoti talpą, juos keisti į naujus, jeigu viršijami gamintojo nurodyti eksploatavimo terminai arba išmatuota talpa Ah yra mažesnė nei pusė nurodytos akumuliatoriaus talpos; 1.6. tikslinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas arba neatsirado kiaurymių, ar nėra patalpoje medžiagų ar įrengimų bei kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos efektyviam gesinimui arba tinkamam sistemos veikimui;	12	399.30	4791.60

-magnetiniai kontaktai, normaliai atviras (NO) -2 vnt.; - sistemos avarinio stabdymo mygtukas „HOLD“ 2 vnt.; - šviestuvas su užrašu „Dujos! Išėiti“, 24V - 2 vnt.; - šviestuvas su užrašu „Dujos! Neiti“, 24V - 2 vnt.; - švieslentė su užrašu „Gesinimo stotis“. 24V - 1 vnt.; - rankinis pagrindinis/rezervinis baterijos perjungiklis. <u>1.2. Dujų balionų įranga:</u> - dujų balionas 80 l., žymėtas, besiūlis, su 50 mm vožtuvu, darbinis slėgis 42 bar., su kontaktiniu manometru, užpildyti NOVEC1230 gesinimo medžiaga - 4vnt.; - baliono pajungimo prie kolektoriaus žarna 50 mm - 4 vnt.; - alkūninis atbulinis vožtuvas 50 mm - 4 vnt.; - elektromagnetinis paleidiklis, 24V - 2 vnt.; - rankinis paleidiklis, sverto tipo - 2 vnt.; - dujų išleidimo slėginis jungiklis „DUJOS IŠLEISTOS“ - 2 vnt.;	1.7. pildyti sistemos techninės priežiūros ir gedimų registravimo žurnalą;			
	1.8. tikrinti šviesos ir garso signalizacijos komponentų veikimą;	6	278.30	1669.80
	1.9. tikrinti dujų rankinio paleidimo įtaiso veikimą, neišleidžiant dujų į patalpą;			
	1.10. tikrinti elektromagnetinių paleidiklių komponentų bei dujų išleidimo rėlių veikimą;			
	1.11. tikrinti gesinančios medžiagos svorį, naudojant skysčio lygio matavimo prietaisą, jeigu gesinančios medžiagos svoris sumažėjo daugiau kaip 5 %, nei numatyta projekcinėje dokumentacijoje, nedelsiant informuoti Paslaugų gavėją;	3	133.10	399.30
	1.12. atlikti sistemos išbandymą, imituoju gaisrą ir neišleidžiant dujų į patalpą, tikrinant visų mazgų ir komponentų veikimą;			

- aukšto slėgio lanksti žarnelė 762 mm ilgio; 1/4“, antgalių sriegiai vidiniai 5/16“ - 4 vnt.; - adapteris pagrindinio baliono aukšto slėgio lanksčios žarnelės prijungimui - 2 vnt.; - jungtis, ½ į 5/16“, aukšto slėgio lanksčioms žarnelėms; - „T“ formos trišakis, išoriniai NPT-1/8“ ir „TUBE“-5/16“ tipo sriegiai - 2vnt.; - 80 l baliono tvirtinimo detalės - 4vnt.; - purkštukas DN32, bronzinis, žymėtas, 360° - 4 vnt -				
2. Priešgaisrinė signalizacija: - gaisro aptikimo centralė NSC F1, adresinė 8 kilpų (naudojamos tik 2 kilpos); - valdymo modulis CHQ-DRC, adresinis - 1 vnt.; - išorinė sirena adresinė - 1 vnt.; - vidinė sirena adresinė - 4 vnt.; - gaisro dūmų detektoriai ALG-E: - gaisro dūmų jutiklis adresinis - 99 vnt.; - adresinio jutiklio bazė - 99 vnt.;	2.1.tikrinti sistemos automatikos įrenginių ir prietaisų komplektiškumą; 2.2. tikrinti gaisro aptikimo automatikos įrenginių ir prietaisų indikavimą, veikiant “rimties” būsenoje, gedimo ar atjungimo režimais; 2.3. tikrinti gaisro aptikimo centralės pagrindinį ir rezervinį maitinimo šaltinius, atlikti pagrindinio maitinimo automatinį perjungimą į rezervinį ir atgal; tikrinti akumuliatorių būklę ir jungtis, matuoti talpą, juos keisti į naujus, jeigu viršijami gamintojo nurodyti eksploatavimo terminai arba išmatuota talpa Ah yra mažesnė nei pusė nurodytos akumuliatoriaus talpos; 2.4. pildyti sistemos techninės priežiūros ir gedimų registravimo žurnalą;	12	60.50	726.00

- izoliatoriai, sumontuoti jutiklio bazėje - 5 vnt.; - rankiniai gaisro pavojaus mygtukai HCP-E, adresiniai - 5 vnt.; - 4In/4Out moduliai CHQ-PCM - 3 vnt; - 1In/2rel. Out moduliai CHQ-DRC - 1 vnt.	2.5. tikrinti automatinių dūminių detektorių ir rankinių gaisro pavojaus mygtukų veikimą; tikrinti, kaip jų signalus priima valdymo ir rodymo įranga, neveikiančius prietaisus pakeisti naujais; 2.6. tikrinti garso signalizacijos komponentų veikimą; 2.7. tikrinti gaisro aptikimo centralės konfigūravimą ir parametrus (pvz. detektorių užterštumą ir prietaisų būklę), naudojant NSC gamintojo konfigūravimo programinę įrangą, pagal poreikį išvalyti užsiteršusių detektorių optines kameras;	6	60.50	363.00
	2.8. atlikti gaisro aptikimo centralės programinės įrangos (firmware) atnaujinimą, naudojant NSC gamintojo konfigūravimo programinę įrangą; 2.9. atlikti sistemos išbandymą, imituojant gaisrą, tikrinant visų mazgų ir komponentų veikimą: kompleksškai tikrinti valdymo ir rodymo įrangos valdymo signalų veikimą, kontroliuoti, ar valdomos dūmų ir šilumos kontrolės, stacionariosios gaisrų gesinimo, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos, ar automatiškai išsijungia patalpų vėdinimo sistemos;	3	423.50 Įvertinta NSC centralės programinės įrangos atnaujimas 1 kartą per metus	1270.50
3. Įgarsinimo sistemos centrinė įranga PX-8000: - modulinis stiprintuvas 8 kanalų (šiuo metu naudojamas tik 1 kanalas) 2 vnt.; - stalinis mikrofonas 1 vnt.; - avarinių pranešimų įrašymo/transliavimo blokas 1 vnt.; - nepertraukiamo (rezervinio) maitinimo šaltinis UPS - 1 kompl.; - sieninei pakabinami garsiakalbiai 63 vnt.	3.1. tikrinti sistemos įrenginių ir prietaisų komplektiškumą; 3.2. tikrinti įgarsinimo sistemos įrenginių ir prietaisų indikavimą, veikiant "rimties" būsenoje, gedimo ar atjungimo režimais; 3.3. tikrinti sistemos pagrindinį ir rezervinį maitinimo šaltinius, atlikti pagrindinio maitinimo automatinį perjungimą į rezervinį ir atgal. Sugedusį rezervinį maitinimo šaltinį pakeisti nauju. 3.4. pildyti sistemos techninės priežiūros ir gedimų registravimo žurnalą;	12	248.05 Ivertintas rezervinio maitinimo šaltinio UPS keitimas nauju	2976.60

	3.5. atlikti sistemos išbandymą, tikrinant garso stiprinimo modulius, atliekant balso pranešimus per mikrofoną; 3.6. išklaudyti per garsiakalbius parengtą transliuoti tekstą darbuotojų evakavimui valdyti ir įvertinti šio teksto atitiktis sudarytiems evakuacijos planams bei esamai situacijai;	3	96.80	290.40
4. Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema: - gaisrinio vandentiekio čiaupai 8 vnt.;	4.1. tikrinti čiaupų komplektiškumą, ar plokščiosios gaisrinės žarnos susuktos į dvigubą ritę ir prijungtos prie sklendžių ir uždorinių purkštų; 4.2. tikrinti vidaus gaisrinį vandentiekį nuleidžiant vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, taip pat vandentiekio našumą, ar atitinka projekte nustatytą vandens srautą, plokščiąsias gaisrines žarnas pneumatiškai išbandyti ir perkantuoti.	3	145.20	435.60
5. Gesintuvai: - ABC milteliniai, 6 Kg. – 9 vnt..	Atlikti patikrą vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360 „Dėl gesintuvų techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo“.	3	54.45	163.35
1 lentelės bendra kaina, Eur su PVM				13086,15

*- Atliekant gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūrą, būtina:

1. testuoti, derinti ir valyti GSIS, taip pat parengti ir pildyti GSIS (priežiūros ir gedimų žurnalus);
2. palyginti GSIS priežiūros metu atliktų matavimų ir statinio statybos užbaigimo metu gautų rezultatų duomenis. Jeigu rezultatai skiriasi apie nustatytus trūkumus ir reikalingus atlikti papildomus darbus nedelsiant informuoti GSIS naudotoją ir (ar) savininką ir imtis priemonių skirtumams pašalinti;
3. parengti GSIS priežiūros instrukcijas ir GSIS priežiūros darbų tvarkaraštį, organizuoti jo vykdymą, kontroliuoti atliekamų GSIS priežiūros darbų kokybę, imtis priemonių užtikrinti nuolatinę GSIS parengtį;
4. GSIS bandymų metu nesukelti nepageidaujamų pasekmių, imtis atsargumo priemonių, kad bandymų signalai nesukeltų nenumatytos ar žalingos veikos, netyčinio įrangos į(si)jungimo (gesinimo agento paleidimas ir pan.);
5. šalia GSIS valdymo ir rodymo įrangos matomoje vietoje nurodyti savo kontaktinius duomenis (telefono numerį ir pan.);

6. prieš pradedant GSIS bandymus, kurių metu įjungiami garso, šviesos signalizatoriai, visus patalpose esančius asmenis, prie stebėjimo pultų dirbančius žmonės perspėti apie numatomus atlikti bandymus.

7. GSIS priežiūros dokumentai tvarkomi taip, kad būtų galima nustatyti konkrečius priežiūros darbus atlikusį specialistą, GSIS priežiūros darbų atlikimo pobūdį, įvykius ir datą. Dokumentuose taip pat užrašomi GSIS priežiūros dieną nustatyti GSIS matavimo prietaisų rodmenys (pvz., oro slėgio manometrų rodmenys, oro temperatūra gesinimo stotyje).

8. GSIS bandymų metu paaiškėjus, kad yra būtinybė atjungti ir išsivežti papildomai techninei priežiūrai ar remontui priešgaisrinės signalizacijos aptikimo centralę, paslaugos teikėjas įsipareigoja pirkėjui laikinam naudojimui pajungti kita analogišką priešgaisrinės signalizacijos aptikimo centralę, kuri pilnai užtikrins gaisrinę saugą.

2 lentelė. Avarinio iškvietimo įkainiai

Eil. Nr.	Paslauga	Mato vnt.	Preliminarus kiekis**	Vnt. kaina, Eur su PVM	Bendra kaina, Eur su PVM 4x5 (stulp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Avarinis iškvietimas*	1 val. (darbo dienomis)	10	42.35	423.50
2.	Avarinis iškvietimas*	1 val. (švenčių arba poilsio dienomis)	5	84.70	423.50
2 lentelės bendra kaina, Eur su PVM					847,00

* Teikėjo atvykimo trukmė avarinio iškvietimo atveju nuo Pirkėjo pranešimo telefonu 868533826 apie avarinį gedimą gavimo, visą parą – per 5 valandas darbo dienomis ir per 12 valandų – švenčių, poilsio dienomis.

** Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti visą pateiktą avarinio iškvietimo valandų kiekį.

Bendra paslaugų vertinamoji lentelė.

Eil. nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur su PVM
1.	1 lentelės paslaugų bendra kaina	13086.15
2.	2 lentelės paslaugų bendra kaina	847.00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM		13933.15

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) **13933** Eur **15** ct (trylika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt trys eur. 15 ct.)

Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui atlikti.

Pažymime, kad siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja 90 kalendoriniu dienų.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikacijos atestatas Virginijus Miknevičius	1
2.	Gamintojo sertifikatas Virginijus Miknevičius dėl sistemos priežiūros	1
3.	Slėginių indų operatoriaus pažymėjimas Igor Dovgal	1
4.	Energetikos darbuotojo pažymėjimas Igor Dovgal	1
5.	Slėginių indų meistro pažymėjimas Darius Žiupka	1
6.	Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	Virginijaus Miknevičiaus kvalifikacijos atestatas (pateikti asmens duomenys)
2.	Igor Dovgal slėginių indų operatoriaus pažymėjimas (pateikti asmens duomenys)
3.	Igor Dovgal Energetikos darbuotojo pažymėjimas (pateikti asmens duomenys)
4.	Dariaus Žiupkos slėginių indų meistro pažymėjimas (pateikti asmens duomenys)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Prašome atkreipti dėmesį, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis VISAS pasiūlymas negali būti žymimas kaip KONFIDENCIALUS.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)



Darius Žiupka

(Vardas ir pavardė)