

UŽSAKYMAS

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas:** UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Pirkėjo ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2021 m. rugpjūčio 4 d., Nr. SUT-186-21
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminariąją sutartį su Pirkėju sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžyme laimėjusį Atnaujintą pasiūlymą pateikęs Tiekėjas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.8. **Prekės** – prekės, išvardintos lentelėje Nr.1
- 1.9. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.10. **Prekių užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

2. UŽSAKYO OBJEKTAS

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai.

3. UŽSAKYO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Užsakymo objekto apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

Eil.Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarus kiekis, vnt.
NURODYTOS PREKĖS		
1.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą	6
2.	Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 1500 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą	2
3.	Įtampos keitiklis 110 V DC/230 V AC 250 VA	5
4.	Automatinio perjungimo įrenginys 16 A (angl. automatic transfer switch ATS)	2
KITOS PREKĖS		
1.	Įtampos keitiklis 110VDC/24VDC	2
2.	Įtampos keitiklis 110VDC/48VDC	2

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant Sutarties kainos – 34000,00 EUR be PVM. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.

4. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAS

- 4.1. Prekių tiekimo terminas yra 45 (keturiasdešimt penkios) dienos nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

5. PREKIŲ TIEKIMO VIETA

- 5.1. Nurodytos prekės tiekiamos Preliminariojoje sutartyje nurodytais adresais.
- 5.2. Kitos prekės tiekiamos Preliminariojoje sutartyje nurodytais adresais.

6. REIKALAVIMAI UŽSAKYO OBJEKTUI

6.1. Reikalavimai Nurodytoms prekėms nustatyti Preliminariojoje sutartyje.

6.2. Techniniai reikalavimai Kitoms prekėms pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai
1.	Įtampos keitiklis 110VDC/24VDC
1.1	Nominali įėjimo įtampa - 110 V DC (70-150VDC).
1.2	Nominali išėjimo įtampa - 24 V DC.
1.3	Galingumas ne mažiau kaip 120 W.
1.4	Montavimas ant DIN bėgelio.
1.5	Metalinis korpusas.
1.6	Darbinė temperatūra ne siauresnio diapazono kaip nuo -10 iki +40 °C.
1.7	Turi būti apsauga nuo perkrovos, polių sumaišymo ir per didelės išėjimo įtampos
1.8	Išmatavimai turi būti ne didesni kaip: aukštis - 130 mm, plotis - 40 mm, gylis - 105 mm.
1.9	Turi atitikti UL508, EN61000-3-3, EN55032, EN61000-4-2,3,4,5,6,8, EN61000-6-2, EN50082-2 arba lygiaverčius standartus.
1.10	Garantijos terminas – ne mažiau kaip 2 metai.
2.	Įtampos keitiklis 110VDC/48VDC
2.1	Nominali įėjimo įtampa - 110 V DC (70-150VDC).
2.2	Nominali išėjimo įtampa - 48 V DC.
2.3	Galingumas ne mažiau kaip 120 W.
2.4	Montavimas ant DIN bėgelio.
2.5	Metalinis korpusas.
2.6	Darbinė temperatūra ne siauresnio diapazono kaip nuo -10 iki +40 °C.
2.7	Turi būti apsauga nuo perkrovos, polių sumaišymo ir per didelės išėjimo įtampos
2.8	Išmatavimai turi būti ne didesni kaip: aukštis - 130 mm, plotis - 40 mm, gylis - 105 mm.
2.9	Turi atitikti UL508, EN61000-3-3, EN55032, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-6-2, EN50082-2 arba lygiaverčius standartus.
2.10	Garantijos terminas – ne mažiau kaip 2 metai.

7. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

7.1. Nurodytoms prekėms taikomi Preliminariojoje sutartyje nustatyti terminai ir tvarka.

7.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Užsakymo 5 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

7.3. Kitų prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Kitas prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Kitas prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Kitas prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

7.4. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Kitos prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Kitų prekių trūkumų, dėl kurių Kitų prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Kitų prekių naudingumas.

7.5. Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Jeigu sutarties vykdymo metu susidaro minimos atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves (pvz. metalai, elektronika) - šios turi būti pristatomos į supirktuves. Pirkėjui paprašius pateikiama (-os) pažymos (-ų) apie atliekų pristatymą į atliekų supirktuves kopija (-os).

8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamas Prekių perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomi garantinio aptarnavimo serviso kontaktai (tel. numeris, e. paštas, adresas).