

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
KOMISIJOS, SUDARYTOS SODŲ G., GAURĖS SEN., STRAGUTĖS K., TAURAGĖS R.
SAV. PAPILDOMIEMS GATVĖS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ NUVEDIMO DARBAMS
ATLIKTI

OBJEKTO APŽIŪROS PROTOKOLAS

2024 m. kovo 1 d. Nr. 22- 62

Objekto apžiūra įvyko 2024 m kovo 1 d. 11 val.

DARBOTVARKĖ : 1) Priimti sprendimą dėl papildomų gatvės paviršinių nuotekų nuvedimo tarp PK 5+43 ir PK 6+51 darbų atlikimo Sodų g., Gaurės sen., Stragutės k., Tauragės r. sav.

SVARSTYTA : dėl papildomų gatvės paviršinių nuotekų nuvedimo tarp PK 5+43 ir PK 6+51 darbų atlikimo Sodų g., Gaurės sen., Stragutės k., Tauragės r. sav. Atliekant objekto apžiūrą buvo pastebėta, kad rengiant TDP nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl paviršinių nuotekų nutekėjimo tarp PK 5+43 ir PK 6+51. Pagausėjus kritulių kiekiui paviršinės perteklinės nuotekos gali tekėti per gatvės dangos viršų, susidaryti pelkės ir taip būtų ardoma kelio sankasa, todėl yra būtini perteklinių paviršinių nuotekų nuvedimo sprendiniai.

NUTARTA : 1. Techninio darbo projekto (TDP) rengėjas UAB „Geoinfra“ turi pateikti galimų perteklinių paviršinių nuotekų nuvedimo nuo PK 5+43 iki PK 6+51 sprendinius (TDP A laida) ir darbų kiekių žiniaraščius (A laida).

2. Rangovas turi pateikti papildomų darbų lokalines sąmatas.

3. Vadovaujantis 1 ir 2 punktuose pateiktais dokumentais Užsakovas turi parengti Papildomą susitarimą.

Komisijos pirmininkė administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Statybos sk. vyr. specialistas

Egidijus Montvilas

Komisijos nariai : statybos skyriaus vedėjas

Faustas Sragauskas

UAB „Jurmelsta“ statybos vadovas

Mindaugas Tamulis

Statybos techninės priežiūros vadovas

Albertas Matulevičius