

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Uždarnosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama **Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų plėtros Vilniaus aglomeracijoje (Grigaičių k., Vilniaus r.) (II dalis)** pirkimą (pirkimo numeris CVP IS - 695358) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us):

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

Tiekėjo klausimai	Pirkėjo atsakymai
1. Sutarties specialiųjų sąlygų 8.2 punkte rašoma, kad jei darbų pradžia sutaps su žiemos laikotarpiu, rangovas įgys teisę į darbų atlikimo termino pratęsimą. Kuriam laikui numatomas toks pratęsimas?	Vadovaujantis sutarties Bendrosios dalies 6.5.1.5. punkto nuostatomis, tai: <i>neįprastai nepalankios klimato sąlygos (pvz. ekstremalūs šalčiai, ilgalaikės liūtys, uraganinis vėjas ir kt.), tai yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių joks patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes. Rangovas, remdamasis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis, privalo pateikti šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus (pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie ypač nepalankias meteorologines sąlygas) ir Užsakovui įrodyti jų pagrįstumą;</i> Teisė į sutarties pratęsimą galima tam laikotarpiui, kuriame tęsiasi nepalankios meteorologinės sąlygos.
2. Techninės specifikacijos 4.3.2 p. rašoma - šiuo pirkimu perkami statybos darbai galės būti pradėti tik pasibaigus darbams, vykdomiems pagal kitą projektą. Rangovas galės pilna apimtimi pradėti vykdyti darbus statybvietėje ne anksčiau kaip 2024-06-30 ir ne vėliau kaip 2024-12-31 d. Kuo remiantis teigiate, kad darbai galės būti pradedami ne anksčiau kaip 2024-06-30 d? Pagal turimą pasirašytą sutartį, statybos darbus turime užbaigti iki 2024-12-31 d., todėl birželio mėnesį tikrai ankstesnio projekto darbai nebus baigti.	Rangovas pagal kitą (susijusį) projektą vykdomus darbus keletą gatvių įsipareigojo užbaigti ne vėliau kaip iki 2024-06-30. Atsižvelgiant į tai Užsakovas, pasirašęs dalinį objekto perėmimo-perdavimo aktą, galės perduoti statybvietę šiuo pirkimu perkamos rangos sutarties Rangovui.
3. Techninės specifikacijos 4.2.4. p nurodomas sutarties galiojimo terminas - 20 mėn. Kaip jis skaičiuojamas, jeigu nėra tiksliai aišku, kada darbų pradžia, o darbų atlikimo terminą renkasi pats rangovas?	Sutarties darbų laikas paskaičiuotas su rezervu ir įvertinus rizikas, kad nėra tiksliai aišku, kada bus darbų pradžia, tačiau yra pakankamas įvertinus planuojamą sutarties pasirašymo datą, planuojamą vėliausią galimą statybvietės perdavimo datą ir



	<p>pirkimo dokumentuose numatytus darbų atlikimo terminus.</p>
<p>4. „5. SPS priedas Nr. 3 Techninė specifikacija_TS“ nurodyta:</p> <p><2.6. Reikalingi atlikti vandentiekio, savitakinių tinklų, slėginių nuotekų tinklų statybos darbai yra nurodyti supaprastintame statybos projekte „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Geležinkelio g., Spalio g., Mechanizatorių g., Jaunimo g., Kalnų g., Eglių g., Gėlių g ; Svyrių g., Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. statybos projektas. (žr. TS Priedą Nr. 1)</p> <p>2.7. Vandentiekio įvadus ir nuotekų išvadus įrengti gyventojams nurodytiems statybos projekte Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Geležinkelio g., Spalio g., Mechanizatorių g., Jaunimo g., Kalnų g., Eglių g., Gėlių g ; Svyrių g., Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. statybos projektas (žr. TS Priedą Nr. 1) ir prijungiamų gyv. būstų sąraše (žr. TS Priedą Nr. 5) nurodytiems adresams.></p> <p>Prašome patvirtinti, kad vandentiekio įvadai (25vnt.) /buitinių nuotekų išvadai (25vnt.) suprojektuoti visiems pagal pateiktą sąrašą adresams (5.7. TS priedas Nr.5 Būstų sąrašas) ir yra supaprastinto projekto (TS Priedas Nr. 1) apimtyse.</p>	<p>Visi vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai yra suprojektuoti projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Geležinkelio g., Spalio g., Mechanizatorių g., Jaunimo g., Kalnų g., Eglių g., Gėlių g ; Svyrių g., Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. statybos projektas“ A laidoje. Pridedama. Taip pat pridedamas patikslintas prijungiamų būstų sąrašas. Po projekto patikslinimo projekto A laidoje suprojektuoti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai atitinka prijungiamų būstų sąrašą.</p>
<p>5. Su pirkimo dokumentais pridėtas prijungiamų būstų sąrašas. Sąrašo 21 ir 32 eilutėse nurodyta, kad numatoma prie vandentiekio ir nuotekų tinklo prijungti tiek vandentiekio, tiek nuotekų atšakas.</p> <p>21. Eglių g. 22 v v</p> <p>32. Jaunimo g. 19 v v</p> <p>Šiais adresais projekto sklypo plane nuotekų išvadai nepažymėti. Prašome atsakyti, kuo turėtume vadovautis, skaičiuojant pasiūlymo kainą: būstų sąrašu ar brėžiniais. Jeigu skaičiuojant reikia vadovautis prijungiamų būstų sąrašu, prašome brėžinyje nurodyti nuotekų atšakos prijungimo vietą. Arba patvirtinkite, kad nuotekų atšakos į Eglių g. 22 ir Jaunimo g. 19 įrengti nereikia.</p>	<p>Eglių g. 22 ir Jaunimo g. 19 reikia įrengti ir vandentiekio ir nuotekų atšakas.</p> <p>Pridedama projekto A laida su patikslintais sprendimais.</p>
<p>6. Su pirkimo dokumentais pridėta prijungiamų būstų sąraše nurodytas adresas Mechanizatorių 1-1.</p> <p>34. Mechanizatorių 1-1 v</p> <p>Plane (12 lapas) nepažymėtas vartotojas</p> <p>Projekto sklypo plane tokiu adresu nepažymėtos nei vandentiekio, nei nuotekų atšakos. Prašome atsakyti ir paaiškinti, ar adresu Mechanizatorių 1-1</p>	<p>Mechanizatorių g. 1-1 atšakas įrengti reikia.</p> <p>Pridedama projekto A laida su patikslintais sprendimais.</p>

reikalinga įrengti atšakas, jeigu taip, tuomet prašome nuodyti prijungimo vietą sklypo plane.	
7. Projekte nerandame adresu Pergalės 41-2 nurodyto sklypo. 35. Pergalės 41-2 v v Sklypo planuose nerandame šiuo adresu pažymėto vartotojo. Prašome patvirtinti, kad šiuo adresu nereikalinga įrengti atšakų, arba sklypo plane nurodykite prijungimo vietą.	Patiksliname, kad Pergalės g. 41-2 atšakas įrengti reikia. Pridedama projekto A laida su patikslintais sprendiniais.
8. Projekto sklypo plane 11 lape pažymėtas vartotojas adresu Svyrių g. 13A. Su pirkimo dokumentais pridėtame būstų sąraše tokio adreso nėra. Prašome patvirtinti, kad adresu Svyrių g. 13A vandentiekio ir nuotekų atšakų įrengti nereikia.	Patvirtiname, kad Svyrių g. 13A atšakos turi būti įrengtos, kaip tai yra nurodyta projekte. Pridedamas patikslintas būstų sąrašas.
9. Projekto brėžiniuose yra pažymėti šuliniai, kurių numeriai su A raide, pvz. V1A-2, V1-3, F1A-5, F1A-11 ir t.t. Prašome patvirtinti, kad projekto brėžiniuose nurodyti šulinių numeriai su A raide yra suprojektuoti kitu projektu ir šių šulinių statybos darbų šiuo pirkimu Perkantysis subjektas neperka.	Projekte nurodyti šuliniai su „A“ raide yra įrengiami su kitu projektu ir jų šiame etape jų įrengti nereikia, tik prisijungti.
10. Prijungiamų būstų sąraše 40 ir 41 eil. nurodyti 2 adresai Spalio g. 1A-1 ir Spalio 1A-2. Projekto sklypo plano 12 lape pažymėtas 1 įvadas. Prašome paaiškinti, ar dviems būstams turi būti įrengtas vienas bendras įvadas, ar vistik turi būti 2 atskiri. Jeigu turi būti įrengti du atskiri kiekvienam būstui įvada, tuomet prašome sklypo plane pažymėti abiejų įvadų vietas.	Spalio g. 1A-1 ir Spalio 1A-2 turi būti įrengta viena nuotekų ir viena vandentiekio atšaka. Pridedama projekto A laida su patikslintais sprendiniais.
11. Prašome pateikti Eglių g.22 nuotekų išvado brėžinį.	Pridedama projekto A laida su patikslintais sprendiniais, tame tarpe su Eglių g. 22 nuotekų išvado atšaka.
12. Ar bus įrengiamas Jaunimo g. 19 nuotekų išvadas? Jeigu taip, prašome pateikti brėžinius.	Pridedama projekto A laida su patikslintais sprendiniais, tame tarpe su Jaunimo g. 19 nuotekų išvado atšaka.
13. Prijungiamų būstų sąraše Mechanizatorių g.1-1, Pergalės g. 41-2, Jaunimo g.3-1, įrengiami vandentiekio įvada, bei nuotekų išvada. Prašome pateikti vandentiekio prijungimo schemas, bei brėžinius su numatytais įvadais ir išvadais.	Pridedama projekto A laida su patikslintais sprendiniais.
14. Projekte matome, kad šiuo etapu prijungiami vartotojai Svyrių g.13A ir Spalio g.14, tačiau prijungiamų vartotojų sąraše jų nėra. Prašome patvirtinti, kad šiems vartotojams prijungimo prie VN tinklų nereikia įrengti	Patvirtiname, kad Svyrių g. 13A reikia įrengti atšakas, kaip tai nurodyta projekte. Pridedame patikslintą prijungiamų būstų sąrašą. Spalio g. 14 atšakų įrengti nereikia. Šio adreso nei prijungiamų būstų sąraše nei projekte nėra.



15. Atsižvelgiant į tai, kad projekte ir perkančiosios organizacijos pateiktame prijungiamų vartotojų sąraše yra netikslumų, kuriuos norint pateikti tikslų pasiūlymą reikia išnagrinėti bei, kurie turi didelę reikšmę pasiūlymo kainai, prašome pasiūlymų pateikimo terminą nukelti į lapkričio 22 d.	Sutinkame pasiūlymų pateikimo terminą nukelti į lapkričio 22 d.
16. Prašome pateikti V1-30 ir V1-31 vartotojų pajungimo mazgų schemas.	V1-30 projekte yra nurodyta vamzdžio posūkio vieta V1-31 vietoje taikyti projekto detalizacijose parodytą „Vartotojų pajungimo mazgą Nr.2“.
17. Pagal kartu su pirkimo dokumentais pateiktą žiniaraštį, Pergalės g. numatytas savitakinių ir slėginių tinklų įrengimas, tačiau pagal pateikto projekto sprendinius Pergalės g. numatomi tik slėginiai tinklai. Prašome patikslinti, kartu su pasiūlymų reikalaujamą pateikti darbų kiekių žiniaraštį, arba nurodyti, kokius darbus reikia įsivertinti šioje pozicijoje?	VN dalies sąnaudų kiekio žiniaraštis nėra išskiriamas gatvėmis. Pergalės g. numatyti tik slėginiai d63 nuotekų tinklai ir vandentiekio tinklai d32, genplanas numeris 14.
18. Prašome patvirtinti, kad prijungiamų būstų sąraše nurodytas adresatas Pergalės g. 44A-1, tai adresatas projekte įvardintas Pergalės g. 44-2?	Patvirtiname. Adresas Pergalės g. 44A neegzistuoja. Adresatas projekte įvardintas Pergalės g. 44-2. Pridedamas patikslintas prijungiamų būstų sąrašas.
19. Prašome patvirtinti, kad prijungiamų būstų sąraše numatyti adresai Spalio g. 1A-1, Spalio g. 1A-2, tai pagal projekto sprendinius numatyti adresai, Spalio g. 1A ir Spalio g. 1-2?	Taip, patvirtiname. Papildomai paaiškiname, kad Spalio g. 1A-1 ir Spalio 1A-2 yra trijų butų namas ir jam turi būti įrengta viena nuotekų ir viena vandentiekio atšaka. Pridedama projekto A laida su patikslintais sprendiniais.
20. Prašome patvirtinti, kad prijungiamų būstų sąraše nurodytiems adresams - Jaunimo g. 3-1, Mechanizatorių g. 1-1, Pergalės g. 41-2, turi būti numatytos vandentiekio ir nuotekų atšakos, nors jų įrengimas ir nėra numatytas pagal pateikto projekto sprendinius ir šių darbų atlikimui bus atlikta pateikto projekto korektūra užsakovo lėšomis, numatant atitinkamus sprendinius?	Patiksliname, kad būstams Jaunimo g. 3-1, Mechanizatorių g. 1-1, Pergalės g. 41-2 atšakas įrengti reikės. Projektas papildytas vandentiekio įvadais ir nuotekų išvadais. Pridedama projekto A laida su patikslintais sprendiniais.
21. Prašome patvirtinti, kad vandentiekio ir nuotekų atšakos šiems adresams - Jaunimo g. 3-1, Mechanizatorių g. 1-1, Pergalės g. 41-2, turės būti įrengtos nuo šalia sklypų įrengtų magistralinių vandentiekio tinklų?	Patvirtiname. Pridedama projekto A laida su patikslintais sprendiniais.