

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PROJEKTO E1N2349707

1. Objekte netiekiamos ir nemontuojamos kontrolinės Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS), Rangovui nereikia įsivertinti nei AEEAS įrangos, nei jos montavimo darbų. Tačiau Rangovas turi įsivertinti ir sumontuoti apskaitai skirtus srovės transformatorius, išskyrus ESO tiekiamose transformatorinėse, nes ESO tiekiamose transformatorinėse srovės transformatorius sumontuos transformatorinės gamintojas.