

Vandentiekio tinklo (unik. Nr. 5297-1041-9017) rekonstrukcijos darbai
Saulėtekio g., Muniškių k., Babtų sen., Kauno r. sav
(preliminari schema)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašymas
1.		Proj. buitinių nuotekų tinklai
2.		Įrengiami nauji/perjungiami esami vartotojai
3.		Planuojamas šulinys
4.		Sklypų ribos
5.		




Pastabos:

1. Techninio darbo projekto rengimo metu atlikti inžinerinius tyrinėjimus (topo grafinę nuotrauką, gruntų tyrimus). Tiksliai nustatyti prisijungimo vietas prie esamų tinklų;
2. Projektavimo metu suskaičiuoti naujų projektuojamų tinklų ilgius;
3. Ši schema yra tik informacinio pobūdžio, paslaugų Tiekėjas/Rangovas privalo įsivertinti visas rizikas (vamzdynų ilgius, diametrus, jų gylius, darbų technologiją ir kt.) teikdamas pasiūlymą;
4. Projektuotojas pagal gautą topografinę nuotrauką turi suprojektuoti/parinkti tikslias vandentiekio trasas, jų ilgius.
5. Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
6. Vadovautis projektavimo užduotimi;
7. Perjungti esamus vartotojus/suprojektuoti naujus įvadus iki sklypo ribos, suprojektuoti uždarymo įtaisus prie sklypo ribos, įvado vietą derinti su sklypo savininku raštu. Dėl esamų/naujų abonementų skaičiaus patikslinimo kreiptis į UAB "Giraitės vandenys";
8. Projektuojant tinklus privačioje ir/ar valstybinėje žemėje suformuoti ir įregistruoti tinklų servitutus, servituto naudotojas UAB „Giraitės vandenys“. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 8 straipsniu, įregistruoti VĮ Registrų centre naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
10. Atnaujinti/renovuoti/rekonstruoti esamus šulinius, esant poreikiui numatyti naujus.
11. Rekonstruojamo tinklo unik. Nr. 5297-1041-90170. Paruošti/atnaujinti kadastrinę bylą, atnaujinti registraciją tinklų Registrų centre UAB „Giraitės vandenys“ vardu, gavus įgaliojimą.
12. Projektavimo metu numatyti rekonstruojamų tinklų demontavimą.
13. Dėl esamų tinklų atjungimo/perjungimo/nužymėjimo išsikviesti Babtų-Giraitės padalinio vadovą.



Giraitės vandenys
UŽDARA AKCINĖ BENDROVĖ
"Giraitės vandenys"



M 1:500