

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

---

1. PIRKIMO OBJEKTAS Žemaitės g.22 Vilnius

---

Pavadinimas: Požeminiai nuotekų tinklai

---

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/ Montuojamas pvc įdėklas į 500d G/B nuotekų vamzdį, tarp šulinių š142 ir š81 atliekamas G/B šulinių š89A š90 š83 remontas (sandarinamos jungtys, atnaujinami-perbetonuojami dugnai, sandarinama vamzdžių pajungimai).

---

Apimtys:

montuojamas pvc įdėklas 53metrai į 500d g/b vamzdį, šulinių š89A š90 š83 remontas.

---

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI Rangovas turi būti įgijęs atitinkama kvalifikacija

---

3.1. Esamos situacijos aprašymas Pateikiamas defektiniame priėmimo perdavimo akte Nr.1474 2024 08 21

---

3.2. Pirkimo objekto aprašymas Žemaitės g.22, nesandaraus vamzdyno atnaujinimas, kad nesiformuotų įdubos-įgriuvos asfaltbetonio dangoje, važiuojamojoje bendro naudojimo kelio dalyje.

---