

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

1.1. **Pirkėjas / Perkančioji organizacija –Vilniaus universitetas.**

1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

1.3. **Sutartis** – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – Pastatų dujų sistemų ir dujas deginančių prietaisų metinis techninis aptarnavimas ir remontas (toliau – paslaugos).

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai pirkimo objekto apimčiai.

2.3. Paslaugų teikimo vietos:

Vilniaus universitetas

1 lentelė

1.	M.K.Čiurlionio g.21/27 ChGM fakultetas
2.	M.K.Čiurlionio g. 21 Medicinos fakultetas
3.	Naugarduko g. 24 ChGM fakultetas
Vilniaus universiteto bendrabučiai	
1.	M.K.Čiurlionio g. 23
2.	M.K.Čiurlionio g. 25
	M.K.Čiurlionio g. 25A
3.	M.K.Čiurlionio g. 27
4.	Saulėtekio al. 4
5.	Saulėtekio al. 6
6.	Saulėtekio al. 8
7.	Saulėtekio al. 12
8.	Saulėtekio al. 29
9.	Saulėtekio al. 31
10.	Saulėtekio al. 33
11.	Saulėtekio al. 35
12.	Saulėtekio al. 37
13.	Saulėtekio al. 39
14.	Saulėtekio al. 41
15.	Saulėtekio al. 47
16.	Saulėtekio al. 49
17.	Saulėtekio al. 51

2.4. Maksimali sutarties vertė (suma, kuriai sudaroma sutartis) - 9 000,00 EUR be PVM Sutarties galiojimo terminui.

2 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Paslaugų apimtis ir mato vnt.	Užsakymų teikimas		Paslaugų suteikimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo
			Taip (žymėti, jei paslaugų užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas paslaugų kiekis)*	
1.	Pastatų dujų sistemų ir dujas deginančių prietaisų kasmetinis techninis aptarnavimas ir remontas	Kasmetinis aptarnavimas – 3 kartai. Remontas – pagal poreikį	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 mėn., su galimybe pratęsti iki 36 mėnesių sutartyje nustatyta tvarka

Paslaugų apimtys

3 lentelė

Eil. Nr.	Adresas	Vamzdynas (m)	Dujinės viryklės (vnt)	Laboratoriniai degikliai (vnt)
1.	M.K.Čiurlionio g.21/27 ChGM fakultetas	350	1	0
2.	M.K.Čiurlionio g. 21 Medicinos fakultetas	250	3	28
3.	Naugarduko g. 24 ChGM fakultetas	475	0	30
1.	M.K.Čiurlionio g. 23	67	8	0
2.	M.K.Čiurlionio g. 25	73	9	0
	M.K.Čiurlionio g. 25A	50	16	0
3.	M.K.Čiurlionio g. 27	105	16	0
4.	Saulėtekio al. 4	184	30	0
5.	Saulėtekio al. 6	140	30	0
6.	Saulėtekio al. 8	184	30	0
7.	Saulėtekio al. 12	184	30	0
8.	Saulėtekio al. 29	179	8	0
9.	Saulėtekio al. 31	179	8	0
10.	Saulėtekio al. 33	179	8	0
11.	Saulėtekio al. 35	179	8	0
12.	Saulėtekio al. 37	179	8	0

13.	Saulėtekio al. 39	122	14	0
14.	Saulėtekio al. 41	164	18	0
15.	Saulėtekio al. 47	164	18	0
16.	Saulėtekio al. 49	179	8	0
17.	Saulėtekio al. 51	179	8	0

2.5. Remonto paslaugų užsakymų teikimo tvarka.

2.5.1. Esant paslaugų poreikiui Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo, kurio kontaktai nurodyti Sutartyje, raštu kreipiasi į Tiekėjo atsakingą asmenį.

2.5.2. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo kreipimosi į Tiekėją momento atvykti į Perkančiosios organizacijos nurodytą vietą.

2.5.3. Įrangos darbingumo atstatymas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, išskyrus atvejus, kai įrangos gedimo mastas objektyviai neleidžia per šį laiką atstatyti įrangos darbingumo. Tokiu atveju šalys raštu susitaria dėl šiame punkte nurodyto termino pratęsimo.

2.5.4. Remontui reikalingas medžiagas ir detales teikia Perkančioji organizacija.

3. REIKALAVIMAI METINIO TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGOMS

3.1. Metinio techninio aptarnavimo paslaugos teikiamos kiekvienais kalendoriniais metais sutarties galiojimo metu, ne vėliau kaip iki einamųjų metų **lapkričio 1 d.** pagal Pirkėjo ir Tiekėjo iš anksto raštu suderintą aptarnavimo paslaugų atlikimo grafiką.

3.2. Dujų ūkio priežiūros metu atliekami darbai:

3.2.1. Dujotiekių techninė priežiūra;

3.2.2. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų techninė priežiūra;

3.2.3. Pastatų dujų sistemų techninė priežiūra;

3.2.4. Matavimo priemonių techninė priežiūra;

3.2.5. Užtikrinama plieninių dujotiekių apsauga nuo korozijos;

3.2.6. Paleidžiama ir stabdoma dujų sistema;

3.2.7. Atliekami dujų sistemos derinimo darbai;

3.2.8. Atliekami dujų sistemos sandarumo bandymai;

3.2.9. Atliekamas sistemų remontas, avarijų lokalizavimas;

3.2.10. Parengiami dujotiekių ir įrenginių techniniai pasai.

3.3. Metinio techninio aptarnavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis **Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių**, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (ar jas pakeičiančio teisės akto) nuostatomis.

4. KITI REIKALAVIMAI

4.1. Tiekėjas garantuoja, kad teiks tinkamos kokybės Paslaugas, kurių kokybė atitinka šiai Paslaugų grupei keliamas technines sąlygas ir standartus bei sąlygas nustatytas šios Sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.

4.2. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugas teikiantys Tiekėjo darbuotojai turės reikiamą kvalifikaciją ir patirtį

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai nurodyti Sutartyje.