



**STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 1296774
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

AB „Amber Grid“, atstovaujama
(toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Elsis TS, atstovaujama (toliau – **Rango-vas**),

remdamiesi „(VPP-244) Rudaminos DSS PLV pakeitimas ir telemetrijos sistemos perprogramavimas“ pirkimo, CVPIS Nr. 1296774 (toliau – **Pirkimas**), vykdyto skelbiamos apklausos būdu (mažos vertės pirkimas), sąlygomis, Rangovo pateiktu Pasiūlymu ir Pirkimo rezultatais, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – **Sutartis**). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

1. Sutarties dalykas	1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Pirkimo dokumentuose nurodytus Rudaminos DSS PLV pakeitimo ir telemetrijos sistemos perprogramavimo (toliau – Objektas): (i) paprastojo remonto darbus ir su jais susijusias paslaugas, taip pat visus papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje, pagal Sutarties vykdymo metu Rangovo arba jo pasirinkto subrangovo parengtą ypatingojo statinio <i>paprastojo remonto aprašą</i> (toliau – Projektas) (toliau – Projekto parengimo paslaugos), (ii) suteikti teritorijų planavimo dokumento parengimo paslaugas: ne, jeigu taip: [<i>pavadinimas</i>] (toliau – Specialiojo plano parengimo paslaugos), (iii) suteikti Koordinatoriaus, atsakingo, kad Projekto rengimo metu Projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, paslaugas – ne, (iv) atlikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos): ne (toliau bendrai – Darbai), atitinkančius Pirkimo dokumentų, įskaitant Techninės specifikacijos ir kitų Techninę specifikaciją sudarančių dokumentų, Sutarties, teisės aktų reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.	
2. Kaina, mokėjimo tvarka, Kainos ir Darbų apimtys keitimas	2.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina su peržiūra. 2.2. Kainos peržiūros sąlygos numatytos Bendrųjų sąlygų 2.1.4 ir (ar) 2.1.5 punktuose – taikoma. 2.3. Sutarčiai taikomas – <i>Inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indeksas</i>. 2.4. Sutarties sudarymo dieną <i>Inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indeksas</i> yra 120,0337, 2025M02.	2.3. Kaina (pradinės Sutarties vertė) Choose an item. 63 900,00 Eur be PVM ir PVM.

	2.4. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus (ar jų dalį) ne vėliau kaip per 30 dienų/-as nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.			
	2.5. Darbų apimtį keičimas Sutarties galiojimo metu	2.5.1. Teisė keisti Darbų apimtį pagal Bendrųjų sąlygų 2.1.5 punkto nuostatas: 2.5.1.1. Užsakovo teisė atsisakyti dalies Darbų - netaikoma; 2.5.1.2. Užsakovo teisė didinti Darbų apimtį - netaikoma; 2.5.2. Užsakovas turi teisę keisti Projekto sprendinius – netaikoma.		
3. Sutarties vykdymas	3.1. Darbų vykdymo grafikas (toliau – Grafikas):	3.1.1. Netaikoma.		
	3.2. Galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminas (-ai):	3.2.1. ne vėliau kaip iki 2025-12-19 . 3.2.2. Specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodytų terminų atžvilgiu taikomos Bendrųjų sąlygų 1.4.5 - 1.4.6 punktų nuostatos, taip pat už šių terminų pažeidimą (vėlavimą) taikoma Bendrųjų sąlygų 3.1.5 punkte numatyta atsakomybė (skaičiuojami delspinigiai).		
	3.3. Darbų priėmimas ir apmokėjimo už juos sąlygos	3.3.1. Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos vykdomas vieną kartą – užbaigus visus Darbus.		
	3.4. Galutinio perdavimo akto pasirašymo sąlygos, kurios turi būti įvykdytos prieš pasirašant Galutinį perdavimo aktą	3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta; 3.4.2. Visų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami; 3.4.3. Rangovas surašė Deklaraciją (Deklaraciją Rangovas privalo surašyti visais atvejais, nepriklausomai nuo to, ar jos surašymas pagal galiojančius teisės aktus yra ar nėra privalomas) ir šią patvirtintą (jeigu taikoma) ir įregistruotą (jeigu taikoma) Deklaraciją perdavė (kartu su visais priedais) Užsakovui; 3.4.4. Rangovas perduoda Užsakovui visą statybos techninę ir kitą dokumentaciją, nurodytą Specialiųjų sąlygų 3.5 punkte; 3.4.5. Rangovas pristatė Užsakovui į jo nurodytą (-as) vietą (-as) demontuotą įrangą, gaminius, įrenginius ar kt.; 3.4.6. Rangovas pateikė dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas; 3.4.7. Rangovas pateikė statybines ir (ar) kitas atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie pridurtas atliekas. Dokumentuose (pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte) turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data, už pridurtas statybines atliekas gautina suma (jeigu taikoma). Jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, piniginės lėšos už metalo laužą ar kitas statybines ar kitas atliekas turi būti pervestos į Užsakovo sąskaitą tiesiogiai; 3.4.8. Rangovas priėmimo-perdavimo aktu grąžino arba perdavė Projektą, visas jo (jį sudarančių projektų (kai Projektas parengtas dviem etapais)) dalis, laidas ir galutinę versiją ir Teisės aktų reikalaujamus Projekto brėžinius su žyma „taip pastatyta“, patvirtintus Teisės aktų nustatyta tvarka;		
	3.5. Statybos techninė ir kita dokumentacija, kurią turi pateikti Rangovas		Pavadinimas	Taikoma, jei pažymėta „taip“
		3.5.1. Rangovo ir Rangovo darbuotojų kvalifikacijos dokumentai, paprastojo remonto aprašas, komponentų gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas („data	taip	

		sheet”), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, įrenginių instaliavimo ir eksploatacijos instrukcijos, matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai, ATEX sertifikatai (įrangai sumontuoti potencialiai sprogiuose patalpose ir susietai įrangai)), atliktų matavimų protokolai.		
		3.5.2. Telemetrijos valdiklio programinės įrangos dokumentacija (programinės įrangos išeities kodai (nesukompiliuoti failai su komentarais), sukompiliuoti failai, lentelė su signalų pavadinimais, MODBUS adresais ir duomenų formatais)	taip	
	3.6. Kiti Darbų vykdymo reikalavimai	3.6.1. Statybos darbų žurnalas: nereikalaujamas. 3.6.2. Reikalavimas Rangovui gauti Sutikimą (Bendrųjų sąlygų 1.8.3 punktas bei 1.1.1. hh) punktas): taikomas.		
	3.7. Delspinigiai, susiję su tarpinių terminų, numatytų Grafike, vėlavimu (nuostata netaikoma Specialiųjų sąlygų 3.2. p. nurodytiems (jei nurodyti) tarpiniams terminams, kurie prilyginami galutiniams)	3.7.1. Delspinigiai pradedami skaičiuoti vėluojant atlikti Darbus (jų dalį) iki Grafike ir (ar) Sutartyje įtvirtintų tarpinių Darbų atlikimo terminų: netaikoma.		
4. Draudimai	4.1. Statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas: 4.1.1. Darbų draudimo suma: ne mažesnė kaip Kaina (be PVM). 4.1.2. Civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažesnė nei 5 proc. nuo Kainos (pradinės Sutarties vertės) (be PVM), bet ne mažiau nei 43.400 eurų (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) kiekvienam draudžiamajam įvykiui ir bendrai pagal draudimo sutartį. 4.2. Statinio Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas: netaikomas. 4.3. Rangovo civilinės atsakomybės savanoriškasis draudimas: netaikoma.			
5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas	5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikoma. 5.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: netaikoma.			
6. Subranga	6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybė su subtiekejais yra numatyta, trišalės sutarties projektas pridedamas.			
7. Sutarties įsigaliojimo, galiojimo ir pratęsimo sąlygos, egzempliorių skaičius ir kalba	7.1. Papildomos Sutarties įsigaliojimo sąlygos: netaikomos. 7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba.			

8. Reikalavimai dėl nacionalinio saugumo interesų	taikomi.
9. Kilmės reikalavimai	taikomi.
10. Kitos Sutarties nuostatos	10.1. Bendrųjų sąlygų 1.7.3 punkte numatyta techninė priežiūra nebus atliekama. Bendrųjų sąlygų nuostatos, susijusios su technine priežiūra, netaikomos. 10.2. Jei Rangovas iki Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte numatyto termino nespėja atlikti visų Darbų, Šalys turi teisę pasirašyti Tarpinį (-ius) darbų priėmimo - perdavimo aktą (-us), ir tokiu atveju Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktų Darbų dalį, kuri nurodyta Šalių pasirašytame Tarpiniame (-uose) darbų priėmimo – perdavimo akte (-uose), o Specialiųjų sąlygų 3.7 punkte nurodyti delspinigiai skaičiuojami nuo neatliktų Darbų vertės.
11. Priedai	11.1. Pirkimo dokumentai, įskaitant Techninę specifikaciją, jų patikslinimai ir paaiškinimai, skelbiami adresu https://viesiejiirpirkimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1296774. 11.2. Bendrosios sutarties sąlygos. 11.3. Rangovo pasiūlymas (galutinis pasiūlymas), jo patikslinimai ir paaiškinimai. 11.4. Trišalės sutarties projektas. 11.5. Konfidencialumo susitarimas. 11.6. Techninė specifikacija.
12. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir Užsakovo kontaktai Statybos užbaigimo dokumentams ir Darbų perdavimo-priėmimo aktams pateikti	12.1. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: Užsakovo atsakingas asmuo: Rangovo atsakingas asmuo: 12.3. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: 12.4. Pasirašyti Statybos užbaigimo dokumentai ir Darbų perdavimo-priėmimo aktai turi būti pristatyti Užsakovui į Elektros ir automatikos Skyrių adresu Gudelių 49, Vilnius.

UŽSAKOVAS

UAB „Amber Grid“

Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius

Įmonės kodas: 303090867

PVM kodas: LT100007844014

Sąskaitos Nr. LT71 7044 0600 0790 5969

Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Tel. Nr. +370 5 236 0855

El. p.: info@ambergrid.lt

RANGOVAS

UAB „Elsis TS“

Adresas: Taikos pr. 106C, LT-51169 Kaunas

Įmonės kodas: 226245770

PVM kodas: LT262457716

Sąskaitos Nr. LT12 7044 0600 0179 4673

Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas: 7044

Tel. Nr. +370 37490743

El. p.: ts@elsis.lt



STATYBOS RANGOS SUTARTIES BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

TURINYS	
1. Pagrindinės nuostatos	
1.1. Sąvokos ir sutrumpinimai	
1.2. Sutarties dalykas. Darbų apimtis	
1.3. Atsakingi asmenys	
1.4. Darbų atlikimo trukmė, jų eiga, Vykdyto grafikas	
1.5. Darbų Užsakymas, užbaigimas ir perdavimas Užsakovui, privalomi nurodymai	
1.6. Sutarties vykdymas	b)
1.7. Užsakovo įsipareigojimai	
1.8. Rangovo įsipareigojimai	
1.9. Subranga	c ¹⁾
1.10. Įranga, medžiagos ir statybos techninė dokumentacija	
1.11. Dėl nacionalinio saugumo interesų taikomi reikalavimai	
1.12. Darbų sustabdymas	
1.13. Darbų kokybė ir Rangovo garantiniai įsipareigojimai	
1.14. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas	c)
2. Kaina ir apmokėjimas	
2.1. Kaina. Kainos, Darbų apimtys ir medžiagų keitimas	
2.2. Apmokėjimas	
3. Atsakomybė, draudimas, sutarties įvykdymo užtikrinimas	d)
3.1. Nuostoliai ir netesybos	
3.2. Atsakomybės ribojimas	
3.3. Atleidimas nuo atsakomybės	
3.4. Draudimas	e)
3.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas	
4. Sutartis	
4.1. Sutarties galiojimas ir keitimas	f)
4.2. Sutarties nutraukimas	
4.3. Sutarties aiškinimas	g)
5. Baigiamos nuostatos	
5.1. Pareiškimai ir garantijos	
5.2. Intelektinė nuosavybė	h)
5.3. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga	
5.4. Interesų konfliktas	
5.5. Kalba	
5.6. Pranešimai	
5.7. Ginčų sprendimai	
5.8. Teisių perleidimas ir atsakymas	
5.9. Informacijos atskleidimas	
1. PAGRINDINĖS NUOSTATOS	i)
1.1. Sąvokos ir sutrumpinimai	
1.1.1. Jei nenurodyta kitaip, Sutartyje, taip pat Sutarties Šalių susirašinėjime, didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:	
a) Darbai – Sutartyje nurodyti darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal Projektuotojo parengtą Projektą (kai taikoma), Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo dokumentuose įtvirtintas	j)
	Darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, įskaitant Medžiagų įsigijimą Darbų atlikimui, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurie Pirkimo dokumentuose nenumatyti, tačiau kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti, įskaitant Projekto (kai taikoma) sprendiniams įgyvendinti, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atlikti Rangovas.
	Darbų perdavimo-priėmimo aktai – Tarpinis perdavimo aktas (-ai) (kai taikoma) ir (ar) Galutinis perdavimo aktas.
	Darbų užbaigimo iki statybos užbaigimo komisijos aktas – STR SLD 61.9 punkto nuostatų įgyvendinimo tikslais (kai taikoma) Šalių pasirašytas ir Rangovo kartu su prašymu išduoti Statybos užbaigimo aktą pateikiamas aktas (https://ambergrid.lt/standartiniai-reikalavimai-tiekejams-rangovams/996).
	Deklaracija – STR SLD nustatyta tvarka ir sąlygomis surašyta (įskaitant atvejus, kai Deklaracijos surašymas nėra privalomas), pasirašyta, patvirtinta (kai to reikalaujama) ir įregistruota (kai to reikalaujama) deklaracija apie statybos užbaigimą.
	Galutinis perdavimo aktas – Rangovui atlikus (užbaigus) visus Sutartyje numatytus Darbus, Šalių pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas, patvirtintas Šalių parašais.
	Garantija – Sutarties įvykdymą užtikrinantis dokumentas – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas (kai tai leidžiama pagal Sutarties sąlygas).
	Grafikas – Darbų vykdymo grafikas, kurį Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis turi parengti Rangovas;
	Grupė – UAB „EPSO-G“ kontroliuojama įmonių grupė, kurią sudaro UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės.
	Kaina – jeigu Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip, Sutartyje nurodyta bendra kaina su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) (jeigu taikoma), už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus ir ištaisyti visus Darbų defektus, nustatytus per Sutartyje nustatytus garantinius terminus. Kai Darbai perkami pagal įkainius, Kaina yra maksimali Rangovui pagal Sutartį už Darbus mokėtina kaina įskaitant PVM (jeigu PVM taikomas).
	Kilmės reikalavimai – Pirkimo sąlygose, kituose Pirkimo dokumentuose, Projekte ir (ar) galiojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, taikomi tiekėjo (Rangovo), subteikėjo (subrangovo) ar ūkio subjektų, kurių pagėjumais yra remiamasi, ar juos kontroliuojančių asmenų, taip pat prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), paslaugų bei darbų kilmės atžvilgiu.
	Kitas projektuotojas – Projekto rengėjas, nurodytas Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje, ir parengęs

- Projektą ar jo atskirą (-us) etapą (-us), kurį Projektui (ar jo etapui) parengti pasitelkė Užsakovas.
- k) **Koordinatorius** – Užsakovo paskirtas ir tiesiogiai Užsakovui atsakingas fizinis asmuo, nurodytas Specialiųjų sąlygų 12.2 punkte, kuriam Užsakovas paveda (kai tai numatyta Specialiosiose sąlygose) statinio Projekto rengimo metu (kai taikoma) užtikrinti, kad statinio Projekte būtų numatyti ir (ar) statybos metu (kai taikoma) koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose Teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių Rangovų (kai statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas) bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.
- l) **Medžiagos** – Darbų atlikimui reikalingos medžiagos, įranga, gaminiai, įrenginiai ir mechanizmai kuriuos Rangovas, jei Sutartyje nenurodyta kitaip, privalo įsigyti/turėti.
- m) **Nacionalinio saugumo įstatymas** – Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas.
- n) **Objektas** – Techninėje specifikacijoje, Projekte, ir (ar) Specialiosiose sąlygose nurodytas(-i) Užsakovo valdomas(-i) statinys(-iai) ir pagrindinio daikto priklausinys(-iai), kuris(-ie) reikalingas(-i) jo(-ų) tinkamam funkcionavimui, kuris(-ie) turi būti pastatytas(-i) (nauja statyba) ar kuriame(-iuose) turi būti atlikti statybos darbai (rekonstravimas, kapitalinis remontas, paprastas remontas ar griovimas). Atskira savarankiška Objekto dalimi laikoma tokia Objekto dalis, kuri Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyta (jeigu nurodyta) kaip savarankiška Objekto dalis ir kurios atžvilgiu Sutartyje nustatytas atskiras galutinis darbų įvykdymo terminas ir (ar) kaina.
- o) **Paraiška** – Rangovo raštu pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, kuria Rangovas išreiškė pageidavimą dalyvauti Pirkime ir kaip ji apibrėžta Pirkimo dokumentuose bei PJ. Paraiška yra neatskiriama Sutarties dalis.
- p) **Pasiūlymas** – Rangovo Pirkimui pateiktas pasiūlymas arba galutinis pasiūlymas, kaip jis apibrėžtas Pirkimo dokumentuose ir PJ. Pasiūlymas yra neatskiriama Sutarties dalis.
- q) **Patikra** – Nacionalinio saugumo įstatyme nustatyta tvarka atliekama Sutarties ir (ar) Tikrinamų asmenų patikra, kurią atliekant Rangovas (visi Rangovą sudarantys ūkio subjektai) ir (ar) subrangovai, jų darbuotojai privalo pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus ir informaciją.
- r) **PJ** – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas;
- s) **Pirkimas** – Darbų pirkimas, kurį atlikus buvo sudaryta Sutartis.
- t) **Pirkimo dokumentai** - visi Pirkimo metu potencialiems rangovams (tiekėjams) Užsakovo pateikti dokumentai ir duomenys, apibūdinantys perkamus Darbus ir
- Pirkimo sąlygas: PJ nustatyta tvarka paskelbtas skelbimas apie Pirkimą, Pirkimo sąlygos, Techninė specifikacija, Sutarties projektas, kiti su Pirkimu susiję dokumentai ir šių dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), Užsakovo pateikti potencialiems rangovams (tiekėjams) Pirkimo metu.
- Planas** – Rangovo iki Darbų pradžios parengtas ir su Užsakovu suderintas Darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos planas, kuriame įvertinti visi saugos rizikos veiksniai, numatytos prevencinės ir rizikas mažinančios priemonės, taip pat komunikacija tarp Rangovo ir Užsakovo įvykus saugos incidentui, nelaimingam atsitikimui ar pan. bei atskaitomybės formos ir terminai.
- Projektas** – statinio projektas, pagal kurį buvo įvykdytas Pirkimas (kai taikoma) ir (ar) kurį/kurio etapą (dalį) Sutarties vykdymo metu turi parengti Rangovas (kai taikoma) ir pagal kurį Rangovas atlieka Darbus. Siekiant aiškumo, ir jeigu Pirkimo dokumentuose numatyta, kad Rangovas turi vadovautis jau parengtu melioracijos statinių projektu, pagal kurį buvo atliktas Pirkimas, arba jį parengti Sutarties vykdymo metu, Projektas apima ir melioracijos statinių projektą su melioracijos statinių projektui būdingomis dalimis arba atskirais sprendiniais turi būti vertinamas kaip vientisas dokumentas.
- Projektiniai pasiūlymai** (arba **PP**) – statinio projekto pirmuoju etapu STR Projektavimas nustatytos sudėties parengtas (renjiamas) dokumentas, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai (pagal poreikį) ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomą statinių projektavimą. Projektinius pasiūlymus Sutarties vykdymo metu rengia ir statybą leidžiantį dokumentą jų pagrindu gauna Rangovas (nebent Techninėje specifikacijoje ir (ar) Specialiosiose sąlygose numatyta kitaip).
- Projektuotojas** – Sutarties vykdymo tikslais Rangovo pasitelktas Projekto ar jo atskiro (-ų) etapo (-ų) rengėjas, rengsiantis Projektą ar jo atskirą (-us) etapą (-us).
- Rangovas** – Sutarties šalis, kuri vykdo Sutartyje nurodytus Darbus.
- Skaidriai dirbančio ID** – skaidriai dirbančio asmens unikalus QR kodas, kuriame užšifruoti duomenys apie darbuotojo, savarankiškai dirbančio asmens arba į Lietuvą komandiriuoto asmens statusą.
- SLD** - statybą leidžiantys dokumentas.
- Statybos įstatymas** – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
- Statybos užbaigimo aktas** – STR SLD numatytos statybos užbaigimo komisijos Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir STR SLD nustatyta tvarka ir sąlygomis surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, ar

- pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal Projekto esminius sprendinius.
- cc) **Statybos užbaigimo dokumentai** - Statybos užbaigimo aktas ir (ar) Deklaracija.
- dd) **STR Darbai** – statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- ee) **STR Projektavimas** – statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- ff) **STR SLD** – statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
- gg) **Sutartis** – ši sutartis, sudaryta Užsakovo ir Rangovo ir kurią sudaro: Bendrosios Sutarties sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) ir Specialiosios Sutarties sąlygos (toliau – Specialiosios sąlygos) (kartu su visais pakeitimais ir papildymais), taip pat visi jos priedai, kurie laikomi neatskirijama Sutarties dalimi, pagal kurią Šalys įsipareigoja laikytis Sutarties sąlygų.
- hh) **Sutikimas** – Užsakovo išduotas raštiškas sutikimas dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje.
- ii) **Šalys** – Užsakovas ir Rangovas abi kartu, o Šalis – bet kuri iš jų.
- jj) **Tarpinis perdavimo aktas** – Rangovui atlikus dalį Darbų (kai Sutartyje numatytas Darbų perdavimas - priėmimas ir mokėjimas už juos dalimis), Šalių pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas, patvirtintas Šalių parašais.
- kk) **Techninė specifikacija** – Pirkimo sąlygų priedas bei Pirkimo metu pateikti jos paaiškinimai ir (ar) patikslinimai.
- ll) **Techninis darbo projektas (arba TDP)** – statinio projekto rengimo antruoju etapu arba Statybos įstatyme numatytais atvejais vienu etapu rengiamų STR Projektavimas nustatytos sudėties dokumentų, skirtų statybos darbams vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma. Techninį darbo projektą, kai tai numatyta Specialiosiose sąlygose, Sutarties vykdymo metu rengia Rangovas).
- mm) **Teisės aktai** – Sutarties vykdymui taikytini Lietuvos Respublikos teisės aktai, Lietuvos Respublikoje galiojantys Europos Sąjungos teisės aktai (galiojančios jų redakcijos).
- nn) **Tikrinami asmenys** – Rangovo (visų Rangovą sudarančių ūkio subjektų) ir (ar) subrangovų darbuotojai, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo yra suteikta teisė be palydos pateikti prie Užsakovo valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto ar ją ketinama suteikti, ir kurie turi būti tikrinami vadovaujantis Nacionalinio saugumo įstatyme nurodytais kriterijais ir tvarka.

- oo) **Užsakymas** – Užsakovo Rangovui pateiktas dokumentas, kuriame nurodoma Darbų apimtis, jų atlikimo terminai ir (ar) vieta, kitos Darbų atlikimui reikalingos sąlygos.
- pp) **Užsakovas** – Sutarties šalis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus iš Rangovo.

1.2. Sutarties dalykas. Darbų apimtis

1.2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, sugebėjimus, patirtį ir žinias, atlikti visus Sutartyje nurodytus Darbus, ištaisyti jų defektus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų trūkumų ir (ar) defektų patirtus nuostolius, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Kainą.

1.2.2. Į Darbų apimtį įeina visų Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems įsipareigojimams įvykdyti reikalingų Medžiagų, transporto, personalo, dokumentų, draudimo ir kitų priemonių, prekių bei paslaugų įsigijimas ir apmokėjimas, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta, kad juos pateikia Užsakovas.

1.2.3. Į Darbų apimtį taip pat įeina visų Sutarčiai įvykdyti reikalingų prisijungimo sąlygų ir (ar) specialiųjų reikalavimų gavimo (kai taikoma), Projektinių pasiūlymų viešinimo (kai taikoma), SLD gavimo (kai taikoma), išvadų iš prisijungimo sąlygų išdavusių subjektų gavimo (kai taikoma), TDP ekspertizei pateikimo (kai taikoma), informavimo apie statybos pradžią procedūros atlikimą (kai taikoma), leidimų, suderinimų ir pritarimų, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kurių Užsakovas nėra įsipareigojęs pateikti pagal Sutartį, gavimas, įskaitant, bet neapsiribojant, visų susijusių dokumentų ir informacijos parengimas bei pateikimas atitinkamoms institucijoms ir asmenims. Jei šiame punkte nurodyti veiksmai pagal teisės aktų reikalavimus atliekami (išduodami) Užsakovo vardu, Užsakovas per 5 (penkis) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo išduoda reikiamus įgaliojimus.

1.2.4. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja laikytis visų joje nurodytų sąlygų, taip pat aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos ir Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos Sąjungos ir kitų Sutarties vykdymui taikytinų teisės aktų reikalavimų.

1.3. Atsakingi asmenys

1.3.1. Šalys su Sutarties vykdymu susijusius klausimus sprendžia per Specialiosiose sąlygose nurodytus Šalių paskirtus už Sutarties vykdymą atsakingus asmenis, kurie, jei neturi atitinkamų įgaliojimų, negali keisti ir (ar) pildyti Sutarties sąlygų. Bendravimas tarp už Sutarties vykdymą atsakingų asmenų vyksta Sutartyje nurodytais jų kontaktais.

1.3.2. Šalys užtikrina, kad jų deleguoti už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą atsakingi asmenys turės visus reikiamus įgaliojimus Sutarčiai vykdyti.

1.3.3. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai pakeisti Specialiosiose sąlygose nurodytą už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį kitu, taip pat Užsakovas turi teisę pakeisti Užsakovo kontaktus Statybos užbaigimo dokumentams ir Darbų perdavimo-priėmimo aktams pateikti, apie tai ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki pakeitimo įsigaliojimo pateikdama(-as) rašytinį ir/ar elektroniniu paštu pranešimą kitos Šalies Specialiosiose sąlygose atsakingo už Sutarties vykdymą asmens kontaktais.

1.4. Darbų atlikimo trukmė, jų eiga, Grafikas

1.4.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai. Galutinis(-iai) Darbų atlikimo terminas(-ai) nustatomi Grafike (kai taikoma), bet ne vėliau kaip iki Specialiosiose sąlygose nurodyto(-ų) termino(-ų).

1.4.2. Darbus privaloma vykdyti laikantis Grafiko (jeigu taikoma).

1.4.3. Jei Specialiosiose sąlygose nurodyta, kad Sutartis bus vykdoma pagal Grafiką, Rangovas Grafiką privalo parengti, suderinti su Užsakovu ir pateikti abiejų Šalių patvirtintą Grafiką Užsakovui ne vėliau kaip per Specialiosiose sąlygose nurodytą terminą.

1.4.4. Rangovas Grafiką turi parengti laikydamasis Sutarties priede „Reikalavimai darbų vykdymo grafikui“ ir (ar) kitų Sutartyje nustatytų reikalavimų. Užsakovas Rangovo pateiktą Grafiką įsipareigoja patvirtinti arba pateikti jam argumentuotas pastabas per 3 (tris) darbo dienas nuo šio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grąžinamas Rangovui patikslinimui, Rangovas įsipareigoja patikslintą Grafiką pakartotiniam derinimui pateikti per 3 (tris) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Rangovui nepagrįstai nepatikslinus Grafiko pagal visas Užsakovo pastabas, laikoma, kad Rangovas nepateikė Grafiko pakartotiniam derinimui. Tuo atveju, jeigu Grafikas Šalių nepatvirtinamas per Specialiosiose sąlygose nurodytą terminą, Rangovui gali būti taikoma Bendrųjų sąlygų 3.1.11 punkte nustatyta atsakomybė. Tarp Šalių suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių Sutartyje nurodytų atsakingų už Sutarties vykdymą asmenų parašais.

1.4.5. Specialiosiose sąlygose ir (ar) Grafike įtvirtinti tarpiniai Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiami sudarant naują Grafiką ir patvirtinant jį abiejų Šalių atsakingų už Sutarties vykdymą asmenų parašais, jeigu tai nekeičia galutinio(-ių) Darbų atlikimo termino(-ų). Rangovas, prašydamas pakeisti tarpinius Darbų atlikimo terminus, turi pateikti motyvuotą prašymą, pagrindžiantį atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką tarpiniams Darbų atlikimo terminams. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prašymas pakeisti Grafike nustatytus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui nėra privalomas.

1.4.6. Specialiosiose sąlygose ir (ar) Grafike nurodytas (-i) galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminas (-ai) gali būti pratęsiamas (-i) esant šioms aplinkybėms:

1.4.6.1. užsitęsios (trunkančios ilgiau nei 14 (keturiolika) dienų iš eilės) nepalankios oro sąlygos Darbų vykdymo vietoje/vietovėje, dėl kurių

neįmanoma vykdyti Darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, šqualiniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik Darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų;

1.4.6.2. Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, statyb vietės neperdavimą Rangovui, Sutikimo ar kitų Darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimą nustatytais terminais kitų Užsakovo Sutarimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

1.4.6.3. pakeičiami Projekto, pagal kurį buvo įvykdytas Pirkimas, sprendiniai ar ketinama juos keisti;

1.4.6.4. pakeičiama Darbų apimtis ar ketinama ją keisti;

1.4.6.5. bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą, jei nenustatytas) terminą;

1.4.6.6. vykdant Darbus paaiškėja aplinkybės, kurių šios Sutarties pasirašymo metu nebuvo galima pagrįstai numatyti, pvz.: trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas; su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas; žemės savininkų, kurių sklypuose pagal Projektą ir (ar) šią Sutartį turi būti atliekami Darbai (ar bet kokia jų dalis), delsimas ar nesutikimas nustatyti servitutą ir (ar) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ar suteikti kitą teisę vykdyti Darbus tokiems savininkams priklausančiuose žemės sklypuose, ir kitos nuo trečiųjų asmenų priklausančios aplinkybės, kurių Rangovas negali pašalinti ėmęsis protingų ir pagrįstų priemonių;

1.4.6.7. užsitęsė Pirkimo procedūros, dėl ko pradėti ir (ar) užbaigti Darbų per Sutartyje nustatytą terminą tapo neįmanoma arba pernelyg sudėtinga (pvz., Sutartis pasirašyta vėliau nei buvo nurodyta Užsakovo (Perkančiojo subjekto) pranešime dėl sutarties su pirkimo laimėtoju sudarymo; remiantis pirkimo procedūrų vykdymo metu pateiktais duomenimis tiekėjas (Rangovas) pagrįstai planavo Darbus pradėti anksčiau, ir pan.).

1.4.7. Rangovas, prašydamas galutinio(-ių) Darbų įvykdymo termino(-ų) pratęsimo, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką Darbų atlikimo terminams, taip pat tai, kad šios sąlygos susiklostė dėl nuo Rangovo nepriklausančių bei jo nekontroliuojamų priežasčių. Galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminas (-ai) gali būti pratęstas (-i) ne ilgiau nei tokiam laikui, kiek egzistuoja Bendrųjų sąlygų 1.4.6 punkte nurodytos aplinkybės ir (ar) jų sąlygoti padariniai. Rangovas privalo dėti maksimalias pastangas, kad Bendrųjų sąlygų 1.4.6 punkte nurodytos aplinkybės truktų kuo trumpiau ir (ar) jų įtaka Darbų atlikimo terminams būtų kuo mažesnė (raginti kitus asmenis atlikti veiksmus, imtis galimų protingų priemonių ieškant alternatyvių priemonių (pvz., keičiant Darbų seką) ir t.t.), o jų sukeliami

padariniai būtų kuo mažiau nepalankūs Užsakovo atžvilgiu. Užsakovui paprašius, Rangovas privalo pateikti šių veiksmų atlikimą patvirtinančius įrodymus. Rangovui įrodymų nepateikus, Užsakovas turi teisę nesutikti pratęsti Darbų atlikimo termino (-ų) ar jį (juos) atitinkamai sutrumpinti. Dėl Galutinio(-ių) Darbų atlikimo termino(-ų) pratęsimo Šalys sudaro susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Iki Šalių susitarimo dėl Grafike įtvirtinto(-ų) galutinio(-ių) Darbų atlikimo termino(-ų) pratęsimo, būtina sudaryti naujos versijos Grafiką, kuris yra tvirtinamas abiejų Šalių atsakingų už Sutarties vykdymą asmenų parašais.

1.4.8. Jei Darbai vykdomi nesilaikant galiojančio Grafiko, Rangovas įsipareigoja, Užsakovui paprašius, per 5 (penkis) darbo dienas paaiškinti Darbų vėlavimo priežastis ir pateikti Užsakovui žiniai atnaujintą grafiką. Rangovas visais atvejais privalo dėti maksimalias pastangas, kad Darbų vykdymo vėlavimas būtų kaip įmanoma greičiau pašalintas. Šiame punkte nurodytas atnaujintas grafikas skirtas vien tik informaciniams tikslams - Darbų organizavimui ir Sutarties vykdymo kontrolei ir jokiais atvejais nereikia Sutartyje ir (ar) Grafike nurodytų terminų pakeitimo bei neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už šių terminų nesilaikymą.

1.4.9. Jeigu dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių ir jo kontroliuojamų aplinkybių, turi ar turėjo būti pakeisti Grafike įtvirtinti tarpiniai ir (ar) galutiniai (-iai) Darbų atlikimo terminai, įskaitant, bet neapsiribojant, įsiprovimo į veikiantį magistralinį dujotiekį ar magistralinio dujotiekio atjungimo terminai, ir dėl tokio atitinkamų terminų pakeitimo (tiek įtvirtinto Sutartyje nustatyta tvarka, tiek įvykusio pagal faktą/be įforminimo pakeičiant Grafiką), Užsakovas patyrė ar turės patirti su tuo susijusių išlaidų (pvz., dėl į atmosferą išleistų dujų ar didesnio nei buvo numatyta jų kiekio, naujų tiekėjų pasitelkimo ir pan.), Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, įsipareigoja per Užsakovo nurodytą protingą terminą atlyginti tokias Užsakovo tiesiogines išlaidas, o to nepadarius – Užsakovas turi teisę tokias tiesiogines išlaidas bet kada vienašališkai įskaityti iš bet kokių bet kokiais teisiniais pagrindais Rangovui mokėtinų sumų (įskaitant, bet neapsiribojant ir pagal kitas su Rangovu sudarytas sutartis) apie tai raštiškai informuodamas Rangovą.

1.5. Darbų Užsakymas, Darbų patikrinimas, užbaigimas ir perdavimas Užsakovui, privalomi nurodymai

1.5.1. Jeigu Darbai vykdomi pagal atskirus Užsakovo Užsakymus arba Sutartyje numatyta galimybė įsigyti Darbus ar bet kokią jų dalį pagal atskirai pateiktą Užsakymą, tokie Užsakymai bus teikiami ir tvirtinami raštu ir (ar) elektroniniu paštu Specialiosiose sąlygose nurodytais atsakingų už Sutarties vykdymą asmenų kontaktais. Užsakymas laikomas gautu, kai Rangovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo patvirtina jo gavimą, bet ne vėliau nei po 2 (dviejų) darbo dienų nuo jo išsiuntimo dienos. Jeigu Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, prieš teikiant Užsakymą, Šalys suderins užsakomų Darbų apimtį, jų atlikimo terminus ir (ar) vietą bei kitas reikalingas Darbų atlikimo sąlygas. Tuo atveju, jeigu atitinkamame Užsakyme nurodyti Darbai turi būti vykdomi pagal Grafiką, jis sudaromas ir keičiamas Bendrųjų

sąlygų 1.4 punkte nustatyta tvarka. Užsakymai bus laikomi suderintais, kai abi Šalys juos patvirtins.

1.5.2. Kai tai numatyta Sutartyje, Rangovo atliekamų Darbų eiga bus fiksuojama pasirašant Rangovo parengtus Tarpinius perdavimo aktus. Tarpiniai perdavimo aktai pasirašomi dėl per ataskaitinį laikotarpį faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų, kurie (jei tai privaloma pagal teisės aktus) užfiksuoti statybos darbų žurnale, nebent Sutartyje numatyta kitaip. Šalys susitaria, kad Tarpiniai perdavimo aktai pasirašomi išimtinai Kainos dalių mokėjimo Rangovui tikslais ir nereikia Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui. Nuo Tarpinio perdavimo akto pasirašymo momento Užsakovui pereina nuosavybė į visus Tarpiniame perdavimo akte nurodytų Darbų rezultatus. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina, kad nepaisant nuosavybės perėjimo momento, už tinkamą tokių Darbų rezultatų apsaugą ir kitų Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą neužbaigtų Darbų atžvilgiu iki Galutinio perdavimo akto (o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarakiškos Objekto dalys – Galutinio perdavimo akto dėl atitinkamos Objekto dalies) pasirašymo dienos atsako Rangovas.

1.5.3. Rangovas (jo vardu veikiantis(-ys) specialistas(-ai)) Užsakovo techninės priežiūros specialistą (-us) atliktų Darbų įvertinimui turi pakviesti ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas (nebent Rangovas su Užsakovo techninės priežiūros specialistu sutaria kitaip) siunčiant el. laišką atitinkamam (-iems) techninės priežiūros specialistui (-ams), laiško kopiją - Specialiųjų sąlygų 12 punkte nurodytam Užsakovo už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui, nurodant Objekto adresą, norimų įvertinti atliktų darbų pavadinimą (aprašymą), bei su techninės priežiūros specialistu (-ais) suderintą susitikimo laiką. El. laiškas laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo išsiuntimo dienos. Jei iki susitikimo likus mažiau kaip 24 val. Rangovas atšaukia suplanuotą susitikimą, toks atšaukimas taip pat traktuojamas (skaiciuojamas) kaip vienas papildomas atvykimas. Rangovo atliktų Darbų kokybę bei Darbų trūkumus ir (ar) defektus Užsakovo techninės priežiūros specialistas fiksuoja padarydamas nuotraukas. Nuotraukos turi būti padarytos kiekvieno atvykimo metu, iš nuotraukose užfiksuotos informacijos ir nuotraukų duomenų turi būti galimybė identifikuoti Darbų vietą, nuotraukos padarymo laiką, Darbų trūkumus ir (ar) defektus, jei tokie nustatomi.

1.5.4. Gavęs Tarpinį perdavimo aktą, Užsakovas gali motyvuotai prašyti Rangovo paaiškinti ar patikslinti Tarpiniame perdavimo akte nurodytus duomenis. Ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Tarpinio perdavimo akto gavimo, Užsakovas turi jį pasirašyti arba, jei nustatomi Darbų trūkumai ir (ar) defektai, grąžinti jį Rangovui kartu Tarpiniame perdavimo akte nurodant nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir nustatant protingą, bet ne ilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų terminą, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip, jiems pašalinti. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Tarpiniai perdavimo aktai pasirašomi tik dėl tinkamai atliktų Darbų, kuriuos, kai taikoma, patvirtina Užsakovo techninis prižiūrėtojas. Rangovas įsipareigoja pasirašant Tarpinius ir (ar) Galutinį perdavimo aktus, perduoti Užsakovui ir atliktų paslėptų Darbų aktus (kai taikoma).

1.5.5. Užbaigęs Darbus, (o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – užbaigęs atitinkamos Objekto dalies Darbus), Rangovas privalo pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus organizuoti visas procedūras ir atlikti visus veiksmus, būtinus Statybos užbaigimo dokumentui (Statybos užbaigimo aktui ar Deklaracijai) gauti ar jį surašyti, įskaitant atvejus, kai Deklaracijos surašymas nėra privalomas (taip pat patvirtinti ir įregistruoti (kai taikoma)). Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą ir Darbų užbaigimo procedūros inicijavimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nebent Užsakovas sutiktų su trumpesniu pranešimo terminu. Kartu su pranešimu apie Darbų užbaigimą Rangovas turi pateikti Užsakovui visą turimą informaciją ir dokumentus, įskaitant nurodytus Specialiųjų sąlygų 3.5 punkte, kurių reikia tam, kad Užsakovas galėtų atlikti Bendrųjų sąlygų 1.5.6 punkte numatytus Darbų patikrinimus ir (ar) tinkamai pasirengti statybos užbaigimo procedūrai. Jeigu Rangovas nesilaiko šio termino ir (ar) pateikia ne visą Užsakovui būtiną informaciją ir/ar dokumentus, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas turi pareigą nukelti Darbų užbaigimo procedūrą atitinkamam laikotarpiui. Apie Rangovo pateiktos pagal šį Sutarties punktą teikiamos informacijos ir/ar dokumentų trūkumus Užsakovas privalo informuoti Rangovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos ir/ar dokumentų gavimo dienos. Rangovui tenka visa rizika dėl vėlavimo atlikti atitinkamus Darbus, jeigu Darbų užbaigimo procedūra nukeliama dėl šiame Sutarties punkte nurodytų aplinkybių.

1.5.6. Gavęs Bendrųjų sąlygų 1.5.5 punkte nurodytą pranešimą apie Darbų užbaigimą ir inicijuojamą Darbų užbaigimo procedūrą, Užsakovas turi teisę, tačiau neprivalo, atlikti Bendrųjų sąlygų 1.5.8 punkte numatytus Darbų patikrinimus ir pateikti Darbų patikrinimo aktą, kurio pasekmės numatytos Bendrųjų sąlygų 1.5.9 punkte. Šiame punkte numatyta Užsakovo teisė atlikti Darbų patikrinimus neužkerta kelio Užsakovui atlikti 1.5.8 punkte numatytus patikrinimus prieš Galutinio perdavimo akto pasirašymą, ir negali būti laikoma koku nors Užsakovo patvirtinimu dėl Darbų tinkamumo ar teisės reikšti reikalavimus dėl Darbų trūkumų ir (ar) defektų vėlesnių Darbų patikrinimų ir (ar) Bendrųjų sąlygų 1.13.3 punkte nurodyto garantinio laikotarpio metu atsisakymu.

1.5.6¹. STR SLD 61.9 punkto nuostatų įgyvendinimo tikslais (kai taikoma), Rangovas kartu su prašymu išduoti Statybos užbaigimo aktą pateikia:

1.5.6¹.1. visus Darbų vykdymo metu pasirašytus Tarpinius perdavimo aktus, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – visus Darbų vykdymo metu pasirašytus Tarpinius perdavimo aktus dėl atitinkamos Objekto dalies, arba

1.5.6¹.2 Išimtinai vien tik statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo tikslais Šalių pasirašytą Darbų užbaigimo iki statybos užbaigimo komisijos aktą, kuris nereiškia visų Darbų iš Rangovo Užsakovui perdavimo bei kuris nepatvirtina, jog Rangovas įvykdė visus Sutartyje ir (ar) teisės aktuose įtvirtintas Rangovo pareigas ir įsipareigojimus. Aiškumo tikslais Rangovas patvirtina, kad jis užbaigs iki šio akto pasirašymo neatliktus Darbus ir ištaisys šio akto pasirašymo metu

ir po jo pasirašymo nustatytus trūkumus ir (ar) defektus, bei atliks kitus Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, kurie yra neįvykdyti iki šio Darbų užbaigimo iki statybos užbaigimo komisijos akto pasirašymo datos, įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos, kuriuos statybos užbaigimo procedūroje dalyvaujantys asmenys nurodys šios procedūros metu.

1.5.7. Rangovas perduoda visus Darbus Užsakovui, Šalims pasirašant Rangovo parengtą Galutinį perdavimo aktą, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – Galutinį perdavimo aktą dėl atitinkamos Objekto dalies. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti Galutinio perdavimo akto ir perduoti Užsakovui Darbų. Galutinis perdavimo aktas pasirašomas tik esant įvykdytoms Specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nurodytoms sąlygoms.

1.5.8. Gavęs Rangovo parengtą Galutinį perdavimo aktą, siekdamas įsitikinti, kad atlikti Darbai atitinka Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus, Užsakovas turi teisę, tačiau neprivalo, atlikti atitinkamų atliktų Darbų (ar bet kokios jų dalies) patikrinimą. Darbų patikrinimo metu Užsakovas pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis ir (ar) Projektuotoją (Kitą projektuotoją) ir (ar) Techninį prižiūrėtoją, tikrina, ar Darbai atitinka Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus.

1.5.9. Jeigu Bendrųjų sąlygų 1.5.8 punkte nurodyto Darbų patikrinimo metu nustatomi neesminiai trūkumai ir (ar) defektai (smulkūs nebaigti Darbai ar trūkumai ir (ar) defektai), kurie (iki šie Darbai bus baigti, o trūkumai ir (ar) defektai – ištaisyti, arba jų atlikimo metu) negali turėti jokios neigiamos įtakos Objekto saugiam ir tinkamam naudojimui pagal jo paskirtį, tokie trūkumai ir (ar) defektai neužkerta kelio pasirašyti Galutinį perdavimo aktą. Tokiu atveju Galutiniame perdavimo akte nurodomi visi tokie trūkumai ir (ar) defektai ir protingas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja tokius trūkumus ir (ar) defektus ištaisyti. Protingu laikomas ne ilgesnis nei 30 (trisdešimties) dienų terminas, išskyrus tuos atvejus, kai nustatytų trūkumų ir (ar) defektų neįmanoma pašalinti dėl nepalankių oro sąlygų. Tokiu atveju trūkumus ir (ar) defektus privaloma pašalinti ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojant nuo palankių oro sąlygų atsiradimo momento, jeigu jis vėlesnis už nustatytą bendrą maksimalų 30 (trisdešimties) dienų terminą. Rangovui nepašalinus trūkumų ir (ar) defektų per nustatytą terminą, Užsakovas gali pasinaudoti Bendrųjų sąlygų 1.14 punkte nurodytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu (kai taikoma) ir (ar) kitomis teisėmis, įtvirtintomis Bendrųjų sąlygų 1.13.7 punkte. Nustačius neesminius trūkumus ir (ar) defektus, Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nuspręsti nereikalauti juos ištaisyti ir atitinkamai sumažinti Darbų Kainą. Jeigu Darbų patikrinimo metu nustatomi esminiai Darbų trūkumai ir (ar) defektai, Užsakovas nepasirašo Galutinio perdavimo akto, esminius trūkumus ir (ar) defektus nurodo Darbų patikrinimo akte ir jį kartu su nepasirašytu Galutiniu perdavimo aktu pateikia Rangovui. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per Bendrųjų sąlygų 1.13.1 punkte nustatytą terminą, ištaisyti nurodytus esminius Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir, juos ištaisęs, pateikti Užsakovui naują Galutinį perdavimo aktą. Tokiu atveju Užsakovas gali iš naujo atlikti Darbų patikrinimą Bendrųjų

sąlygų 1.5.8 punkte ir šiame punktuose nustatyta tvarka. Siekiant aiškumo, Šalys aiškiai susitaria ir patvirtina, kad Specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nustatytų reikalavimų neįvykdymą jos laiko esminiu trūkumu ir (ar) defektu ir Galutinį perdavimo aktą pasirašo tik tada, kai visi Specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nustatyti reikalavimai yra tinkamai įvykdyti.

1.5.10. Pasirašius Galutinį perdavimo aktą, laikoma, kad Darbų rezultatai perduoti Užsakovui. Tačiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos ištaisyti visus likusius Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir laikytis Sutartyje numatytų garantinių įsipareigojimų.

1.5.11. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktinė Darbų rezultatų žuvimo rizika iš Rangovo pereina Užsakovui tik abiem Šalims pasirašius Galutinį perdavimo aktą, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – nuo Galutinio perdavimo akto dėl atitinkamos Objekto dalies pasirašymo dienos.

1.5.12. Užsakovas turi teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi.

1.5.13. Jei Rangovas mano, kad 1.5.12 punkte nurodyti Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokių nurodymų įgyvendinimo pasekmes.

1.5.14. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, nesutarimams išspręsti pasitelkiamas nepriklausomas ekspertas. Galutinis sprendimas priimamas vadovaujanti eksperto išvada, kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų kokybės Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas paneigia, apmoka visas eksperto darbo išlaidas, įskaitant atlyginą kitai Šaliai pastarosios patirtas (patirtinas) eksperto darbo išlaidas. Jei Šalys nesutaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) dienų, laikoma, kad Šalims nepavyko išspręsti ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ir tokiu atveju šis ginčas sprendžiamas Sutartyje nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darbų galioja iki kol bus gauta eksperto išvada, paneigianti Užsakovo argumentus dėl netinkamos Darbų kokybės.

1.6. Sutarties vykdymas

1.6.1. Sutartį Rangovas įsipareigoja vykdyti savo rizika ir sąskaita, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, taip, kad tai labiausiai atitiktų Užsakovo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

1.6.2. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose Darbų vykdymo pasitarimuose Užsakovo nurodytu metu. Darbų vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų vykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darbų vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti Darbų vykdymo pasitarimo protokolą. Jei Rangovas pažeidė šiame punkte įtvirtintą įsipareigojimą ir pasitarime nedalyvavo ir (ar) nustatytu terminu neparengė pasitarimo protokolo, jam gali būti taikoma 100 (vieno šimto) Eur dydžio bauda už kiekvieną nedalyvavimo pasitarime ir (ar) protokolo neparengimo atvejį. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos parengti protokolą.

1.7. Užsakovo įsipareigojimai

1.7.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, nurodytus adresu <https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemas-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582>, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Užsakovas turi išduoti raštišką Sutikimą (kai taikoma).

1.7.2. Užsakovas turi priimti iš Rangovo tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta mokėjimo tvarka ir sąlygomis.

1.7.3. Užsakovas turi vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą (ar ją organizuoti) bei raštu informuoti Rangovą apie paskirtą techninį priežiūrėtoją (taikoma tais atvejais, kai techninė priežiūra yra privaloma pagal Statybos įstatymą arba atliekama Užsakovo sprendimu).

1.7.4. Užsakovas turi teisę pats ar per pasitelktus atstovus tikrinti ir vertinti, kaip vykdomi Darbai – vykdyti Darbų priežiūrą ir kontrolę, įskaitant Projekto vykdymo techninę priežiūrą, Objekto statybos techninę priežiūrą, Rangovo vykdomų darbų, jam perduoto objekto, darbuotojų atitikimą saugos darbe ir aplinkosaugos reikalavimams. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant patekimą į statybą, bei visų reikiamų dokumentų patekimą, kad būtų galima patikrinti atliekamų Darbų kokybę, jų atitikimą Statybos ir galiančių teisės aktų reikalavimams.

1.7.5. Užsakovas, Rangovui pareikalavus, iki Rangovo nurodyto termino turi perduoti Rangovui Darbams atlikti reikalingas Medžiagas, jeigu tai numatyta Techninėje specifikacijoje. Rangovui nesilaikant Bendrųjų sąlygų 1.8.2 punkte nustatyto termino, Užsakovas turi teisę Medžiagas Rangovui perduoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo reikalavimo gavimo dienos.

1.7.6. Užsakovas turi perduoti Rangovui Projektą ir (ar) SLD (kai taikoma).

1.7.7. Užsakovas turi perduoti Rangovui statybą.

1.7.8. Užsakovas turi paskirti Koordinatorių (kai taikoma).

1.7.9. Užsakovas turi organizuoti Projekto vykdymo priežiūrą (kai taikoma).

1.7.10. Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) (kai taikoma) parengimo paslaugų teikimo metu teikti Rangovui Techninėje specifikacijoje nenumatytus, tačiau tinkamam Sutartyje numatyto rezultato pasiekimui reikalingus nurodymus, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Projekto sprendinių, kurie Rangovui yra privalomi;

1.7.11. Tinkamai ir laiku užsakyti ir apmokėti parengto Projekto ekspertizę (kai taikoma), išskyrus, jeigu Sutartyje numatyta kitaip.

1.7.11. Jeigu taikoma, Užsakovas privalo pritarti Rangovo pateiktiems atskiriems Projekto ir su Projektuotoju suderintiems Projekto ar bet kokio jo etapo sprendiniams ar pan. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų pateikimo ir Projektui (kai šis Projektas teikiamas derinti visa apimtimi) ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo jo pateikimo, arba per šiuos laikotarpius pateikti motyvuotą atsisakymą tą padaryti.

1.7.12. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Užsakovas ir jo Sutarties vykdymo tikslais pasitelkiami asmenys, įskaitant, bet neapsiribojant techniniu prižiūrėtoju, tinkamai laikytųsi šios Sutarties sąlygų ir teisės aktų reikalavimų, operatyviai ir tinkamai reaguotų į Rangovo užklausas, prašymus ir/ar pranešimus, savo pareigas vykdytų be nepagrįsto delsimo, visapusiškai bendradarbiautų su Rangovu šiam vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

1.8. Rangovo įsipareigojimai

1.8.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai, vadovaujantis Sutartimi, Pirkimo dokumentais, Pasiūlymu, Grafiku, Teisės aktų reikalavimais.

1.8.2. Rangovas privalo turėti visas tinkamam Sutarties vykdymui reikalingas Medžiagas ir pan., išskyrus tai, ką pagal Sutarties nuostatas teikia Užsakovas. Paraišką Medžiagoms, kurias tiekia (jeigu tiekia) Užsakovas, Rangovas privalo pateikti ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas iki Darbų (ar atitinkamos jų dalies) pradžios. Medžiagų, kurias Užsakovas pateikia Rangovui, perdavimas ir grąžinimas vykdomas Šalims pasirašant perdavimo-priėmimo aktus..

1.8.3. Rangovas iki Darbų atlikimo pradžios privalo gauti Sutikimą (kai taikoma) (savo ir darbuotojų atžvilgiu) ir neatlikti jokių Darbų be šio Sutikimo, bei iki Darbų atlikimo pradžios parengti ir suderinti su Užsakovu ir Koordinatoriumi (kai taikoma) Planą (kai taikoma). Užsakovo išduotas Sutikimas turi galioti visų Darbų atlikimo metu. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbus vykdančys subrangovai (jų darbuotojai) gautų Sutikimą. Šio punkto nuostatos taikomos, kai ir tiek, kiek Darbai (ar jų dalis) atliekami veikiančių magistralinių dujotiekių apsaugos zonoje.

1.8.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas privalo paskirti Pasiūlyme Pirkimui nurodytus (kiek taikoma) toliau nurodytus vadovus bei raštu pranešti Užsakovui šių vadovų vardus, pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, pateikti Užsakovui jų paskyrimo dokumento (-ų) kopiją (-as) bei užtikrinti jų dalyvavimą rengiant Projektą, vykdant Darbus, teikiant kitas Sutartyje numatytas paslaugas ir (ar) atliekant Darbus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, bei ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas parnešti Užsakovui apie bet kokius šių vado duomenų pasikeitimus;

1.8.4.1. statinio projekto vadovą, projekto dalių vadovą (-us) (jeigu taikoma), statinio architektūros projekto dalies vadovą (jeigu taikoma) ir želdynų projekto dalies vadovą (jeigu taikoma);

1.8.4.2. statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovą(-us) (kai taikoma).

1.8.4.3. melioracijos projekto vadovus (jeigu taikoma);

1.8.4.4. Projekto vykdymo priežiūros vadovą ir Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (-us).

1.8.5. Rangovas privalo visą Sutarties vykdymo laikotarpį laikytis įsipareigojimų, susijusių su Pirkimo dokumentuose nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais (jeigu tokie nustatyti) ir Rangovo pasiūlytų atitikties šiems kriterijams aprašymų/ reikšmių.

1.8.6. Rangovas privalo Darbų vykdymo metu užtikrinti patekimą ir, kai taikoma, privažiavimą į žemės savininkų ir (ar) naudotojų sklypus, tol, kol įprastą patekimą ar privažiavimą apsunkina vykdomi Darbai.

1.8.7. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomų Darbų pradžios raštu informuoti apie planuojamus atlikti Darbus žemės, kurioje bus vykdomi Darbai, savininkus, patikėtinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus trečiuosius asmenis bei atlikti žemės, kurioje buvo vykdomi Darbai, rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas ir (ar) įrengti naujas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis žemės savininkams, patikėtiniams, naudotojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu Darbais padarytą žalą (jeigu tokia padaryta) ir pateikti Užsakovui pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad šie asmenys pretenzijų neturi. Užsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Užsakovui pateikė šiame punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius, jog jie pretenzijų neturi.

1.8.8. Jeigu taikoma ir jeigu Techninėje specifikacijoje nenustatyta kitaip, Užsakovas derasi su žemės savininkais, naudotojais ar patikėtiniais, jeigu reikalinga, ir kitais asmenimis dėl servitutų ir (ar) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, organizuoja reikalingų sutarčių pasirašymą bei jas pasirašo arba organizuoja administracinių aktų dėl servitutų ir (ar) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo priėmimą–. Žemės savininkų, naudotojų ar patikėtinių, taip pat kitų asmenų nuostolius, patirtus dėl servitutų ir (ar) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo atlygina Užsakovas.

1.8.9. Rangovas privalo užtikrinti gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas yra atsakingas už statybvietėje esančio savo, subrangovų ir Užsakovo (jų darbuotojų) ir trečiųjų asmenų turto, įskaitant darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų saugojimą nuo sugadinimo, vagystės, meteorologinių sąlygų poveikio iki visų Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, dujų sistemos statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi.

1.8.10. Rangovas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu buvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jų darbuotojai atitiktų Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir (ar) Teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėtų teisę vykdyti Darbus, Darbus vykdytų kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti Darbus patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais ne žemesnės kvalifikacijos (įskaitant patirtį), nei nustatyta Pirkimo dokumentuose ir (ar) reikalaujama galiojančiuose Teisės aktuose, tik gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą tokiame pakeitimui. Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti specialisto atžvilgiu buvo taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui buvo skirti balai, toks specialistas gali būti pakeistas kitu specialistu tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto mirtis, liga, darbo santykių su Rangovu ar jo subrangovu nutraukimas ir pan.) ir tik į tokį specialistą, kurio kvalifikacija (įskaitant patirtį) yra ne blogesnė nei ketinamo pakeisti specialisto. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytą specialistą ar pasitelkti naują specialistą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas:

- (i) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą, o ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų taikymo ketinamo pasitelkti specialisto atžvilgiu atveju papildomai – specialistą ketinama keisti ne dėl objektyvių priežasčių ir (ar) į tokį specialistą, kurio kvalifikacija (įskaitant patirtį) yra blogesnė nei ketinamo pakeisti specialisto;
- (ii) nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas neatitinka dėl nacionalinio saugumo interesų taikomų reikalavimų (jeigu taikoma), ar neatitinka Kilmės reikalavimų;
- (iii) ketinamo pasitelkti specialisto atžvilgiu negali būti išduotas Sutikimas (jeigu taikoma). Užsakovui reikalaujant, Rangovas

privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti specialistas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą, reikalingus Patikrai atlikti, reikalingus Sutikimui išduoti, taip pat kitus dokumentus, kurių pagrįstai reikalauja Užsakovas.

1.8.11. Rangovas visiškai atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų laikymąsi, savo ir subrangovų darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, vykdyti Koordinatoriaus (kai taikoma) nurodymus, Plane numatytas ir Koordinatoriaus (kai taikoma) nurodytas priemones, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, subrangovų, Užsakovo darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą statybvietėje, įskaitant, bet neapsiribojant:

- Užsakovo darbuotojams, dalyvaujantiems Darbų vykdymo metu, sudaryti saugias darbo sąlygas ir, esant poreikiui, įtraukti Užsakovo darbuotojus į gamtinių dujų aplinkoje atliekamų darbų dokumentaciją bei instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
- užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvietė atitiktų kitus jai teisės aktų nustatytus reikalavimus;
- užtikrinti, kad jo ar subrangovų samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų;
- užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu statybvietėje būtų įrengtos sanitarinės patalpos (biotualetai) ir leisti jomis naudotis visiems statybvietėje esantiems asmenims.

1.8.12. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai būtų apsidraudę statybos darbų ir (ar) civilinės atsakomybės draudimu (taikoma, jeigu tokią pareigą nustato Sutartis ar Teisės aktai).

1.18.12¹. Užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys asmenys nuolat turėtų galiojantį skaidriai dirbančio ID, nurodantį darbdavį.

1.8.13. Rangovas privalo Turėti statybos darbų žurnalą, jį saugoti ir užtikrinti, kad jis būtų kiekvieną Darbų vykdymo dieną tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą. Tuo atveju, jeigu STR Darbai, Techninėje specifikacijoje ir (ar) Specialiosiose sąlygose numatyta, kad turi būti pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas, jo įsigijimu, pildymu ir saugojimu rūpinasi Rangovas. Rangovas taip pat privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų

kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, Užsakovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą. Elektroniniame statybos darbų žurnale turi būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus su detaliais oficialiųjų elektroninių dokumentų metaduomenimis. Užbaigus statybą, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, perduoti jį Užsakovui kartu su informacija, kaip prisijungti prie šio elektroninio žurnalo – prisijungimo duomenimis ir teisėmis, suteikiančiomis prieigą prie elektroninio statybos darbų žurnalo ir galimybę peržiūrėti jo įrašus. Kiti reikalavimai nustatyti STR Darbai.

1.8.14. Rangovas privalo gauti visus sutikimus, leidimus, suderinimus, reikalingus Darbams atlikti, išskyrus tuos, kuriuos perduoda Užsakovas.

1.8.15. Vykdamas Darbus, Rangovas privalo laikytis visų šių Darbų atlikimą reglamentuojančių Teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant:

- (i) Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (su vėlesniais pakeitimais);
- (ii) Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 (su vėlesniais pakeitimais);
- (iii) Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 (su vėlesniais pakeitimais);
- (iv) Degių dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1-191 (su vėlesniais pakeitimais), ir kt.

1.8.16. Rangovas privalo įforminti Darbų atlikimą Tarpiniais (kai taikoma) ir Galutiniu perdavimo aktais pagal iš anksto raštu Užsakovo patvirtintas formas.

1.8.17. Rangovas privalo savalaikiai pildyti visus Teisės aktuose ir (ar) Sutartyje numatytus privalomus dokumentus ir, jei to prašoma, teikti ataskaitas Užsakovui, Užsakovo atstovams, prižiūrinčioms institucijoms, įskaitant, bet neapsiribojant, jei Darbai yra finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis,

valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis - bet kuriai šių lėšų panaudojimą kontroliuojančiai/audituojančiai institucijai, Teisės aktuose, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis tiek Sutarties vykdymo metu, tiek ir po Darbų užbaigimo. Ši pareiga galioja ne mažiau kaip 7 (septynis) metus nuo Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos.

1.8.18. Rangovas privalo savo sąskaita Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka ištaisyti Darbų trūkumus ir (ar) defektus.

1.8.19. Rangovas privalo bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos sąjungos institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, Koordinatoriumi, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti tikrinimų metu nustatytus trūkumus ir (ar) defektus.

1.8.20. Rangovas privalo vykdyti reikalavimus, įskaitant ir Koordinatoriaus (kai taikoma), kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, sutikimuose, suderinimuose, kituose dokumentuose, taikytinus Darbų vykdymui, bei suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms, Koordinatoriui (kai taikoma) ar kitiems asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokių reikalavimų.

1.8.21. Rangovas turi suteikti galimybę Užsakovo nurodytiems asmenims, Koordinatoriui (kai taikoma) ar kontroliuojančioms institucijoms dalyvauti Sutartyje arba Teisės aktuose numatytuose Darbų bandymuose ir tikrinimų procedūrose, neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal Sutartį.

1.8.22. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas arba Plane nustatytais terminais, Rangovas privalo pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama), Koordinatoriui (kai taikoma) apie visus aplinkos apsaugos ar darbuotojų saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus.

1.8.23. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietėje, kviesti juose dalyvauti Užsakovo atstovus, Darbų techninius prižiūrėtojus (kai taikoma) ir Projekto vykdymo priežiūros (kai taikoma) atstovus, Koordinatorių (kai taikoma), sudaryti jiems reikiamas sąlygas bei suteikti reikalingas darbo priemones.

1.8.24. Suteikti Užsakovo atstovams, Darbų techniniams prižiūrėtojams (kai taikoma), Projekto vykdymo priežiūros (kai taikoma) atstovams, o jei Darbai yra finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis - bet kuriai šių lėšų panaudojimą kontroliuojančiai/audituojančiai institucijai ir/ar jų atstovams galimybę nekludomai patekti prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas, darbo eigą ir kokybę, taip pat Darbų atlikimo metu ar juos atlikus (įvykdžius Sutartį) per Užsakovo, o jei Darbai yra finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis,

valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis - bet kurios šių lėšų panaudojimą kontroliuojančios/audituojančios institucijos nurodytą protingą terminą teikti bet kokią teisėtai prašomą informaciją ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (jų dalį), Sutarties vykdymo progresą, rezultatus ir Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymąsi, bei atlyginti visą Užsakovo žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė pateikti, pateikė netinkamą informaciją ir (ar) dokumentus. Ši pareiga galioja ne mažiau kaip 7 (septynis) metus nuo Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos.

1.8.25. Užbaigus Darbus ne vėliau kaip per Bendrųjų sąlygų 1.5.5 punkte nustatytus terminus raštu pranešti Užsakovui apie Darbų pabaigą.

1.8.26. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, Darbų užbaigimo dokumentus įforminant pagal Sutartyje ir (ar) Teisės aktuose nustatytą tvarką ir reikalavimus.

1.8.27. Kai Darbai užbaigiami išduodant Statybos užbaigimo aktą, Rangovas privalo organizuoti STR SLD numatytos valstybinės statybos užbaigimo komisijos darbą bei pateikti komisijai visą reikiamą atliktų Darbų dokumentaciją ir gauti Statybos užbaigimo aktą. Kai Darbai užbaigiami surašant Deklaraciją – organizuoti Užsakovo Darbų užbaigimo komisijos darbą bei pateikti komisijai visą reikiamą atliktų Darbų dokumentaciją.

1.8.28. Rangovas privalo parengti ir sukomplektuoti visus pagal Teisės aktų reikalavimus privalomus dokumentus dėl Statybos užbaigimo akto gavimo, atlikti visus šiam tikslui įgyvendinti reikalingus veiksmus. Kitu atveju – surašyti (įskaitant atvejus, kai Deklaracijos surašymas nėra privalomas), patvirtinti (kai taikoma) ir įregistruoti (kai taikoma) Deklaraciją, bei parengti ir sukomplektuoti visus teisės aktuose numatytus dokumentus dėl Deklaracijos surašymo, atlikti visus šiam tikslui įgyvendinti reikalingus veiksmus.

1.8.29. Nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų, pašalinti Bendrųjų sąlygų 1.8.27 punkte nurodytos komisijos narių nustatytus ir nurodytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus.

1.8.30. Užbaigus Darbus, ne vėliau kaip iki Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos Rangovas privalo pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą medžiagų, kurias šioje Sutartyje numatyta tvarka Rangovui perdavė Užsakovas, likučius bei demontuotą įrangą, įrenginius, gaminius ir kt.

1.8.31. Rangovas privalo atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, vykdyti statybinių atliekų apskaitą ir tvarkymą statybvietėje laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (su vėlesniais pakeitimais), nustatytų reikalavimų, užtikrinti tinkamą Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių atliekų perdavimą atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei.

1.8.32. Statybos įstatyme bei aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka Rangovas privalo įrengti stendą su informacija apie statomą statinį.

1.8.33. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis (parama), Rangovas privalo vykdyti informavimą apie Objektą ir Darbus, kaip numatyta Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility) viešinimo gairėse (detali informacija patalpinta: <https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos>), t. y.:

- (i) Pradėjus Darbus (ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo statybvietės perdavimo dienos) Rangovas privalo įsigyti ir įrengti laikinus, reikalavimus atitinkančius, informacinius stendus (ne mažiau kaip 5 (penkis) vnt.);
- (ii) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Statybos užbaigimo dokumento gavimo dienos, įsigyti ir įrengti nuolatinius, reikalavimus atitinkančius, informacinius stendus (ne mažiau kaip 5 (penkis) vnt.);
- (iii) užtikrinti, kad visose Rangovo įgyvendinamose informavimo apie Darbus priemonėse būtų naudojamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimo logotipas.

1.8.34. Rangovas privalo padengti Užsakovo ar trečiųjų asmenų (tarp jų magistralinio dujotiekio gretimybėje esančios žemės ar kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto savininkų, patikėtinių ir (ar) naudotojų) nuostolius dėl sutrikdyto magistralinio dujotiekio darbo ir (ar) jo pažeidimų (įskaitant, bet neapsiribojant nuostolius dėl pažeidimo į orą patekusių ir šio pažeidimo padariniams pašalinti sunaudotų gamtinių dujų), taip pat bet kokius Užsakovo ar kitų trečiųjų asmenų nuostolius, patirtus ar patirtinus dėl magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimų, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, vykdant Darbus, kaltės ar bet kokio kitokio šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

1.8.35. Rangovas įsipareigoja laikytis Pirkimo sąlygose, kituose Pirkimo dokumentuose, Projekte (jeigu ir kiek taikoma) ir (ar) galiojančiuose teisės aktuose nustatytų Kilmės reikalavimų ir atsako už tai, kad visos Rangovo įsigytos/turimos Medžiagos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojai bei tiekėjai, paslaugų teikėjai, darbų vykdytojai, taip pat prekių vežėjai atitiktų taikomus Kilmės reikalavimus, ir nebūtų įsigyjamose, importuojamos arba gabenamos vežėjų iš šalių ar teritorijų ir (ar) gamintojų bei tiekėjų, iš kurių yra draudžiama pirkti ar importuoti prekes, įsigyti darbus arba teikti paslaugas, įskaitant gabenimo, ar kurių (prekių tiekėjų, darbų vykdytojų ir paslaugų teikėjų) atžvilgiu yra taikomos tarptautinės sankcijos pagal tarptautines sankcijas ir ribojamąsias priemones, įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje, ir (ar) kurių atžvilgiu yra taikomi kiti Kilmės reikalavimai. Rangovas privalo nedelsiant iš anksto informuoti Užsakovą apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su Kilmės reikalavimais, ar šiame punkte minimų subjektų atžvilgiu

pradėtas taikyti tarptautines sankcijas ir gauti Užsakovo patvirtinimą, kad numatomi atlikti pakeitimai nepažeidžia aptariamų reikalavimų ir yra galimi.

1.8.36. Jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Rangovas privalo vykdyti į statybietę patenkančių asmenų kontrolę, įskaitant šių asmenų sąrašo vedimą Statybos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat užtikrinti, kad visi statybietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 22¹ str. nustatytais atvejais ir tvarka. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos pagrindu, už į statybietę patenkančių asmenų kontrolę atsakingas atsakingasis partneris. Rangovas (jungtinės veiklos atveju – atsakingasis partneris), nevykdantis Statybos įstatymo 22¹ str. nustatytų pareigų arba netinkamai jas vykdomas, atsako Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Rangovas taip pat įsipareigoja Užsakovui atlyginti nuostolius, kilusius dėl minėtų pareigų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

1.8.37. Jei Specialiosiose sąlygose numatytas statinio informacinio modeliavimo metodų taikymas (toliau - BIM), Rangovas turi paskirti BIM koordinatorių(-ius) Projekto rengimui (kai taikoma), Darbams ir statybos užbaigimo procedūros (jeigu statybos užbaigimo procedūra yra privaloma pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nustatyta Sutartyje) koordinavimui ir kontrolei. BIM koordinatorius privalo parengti ir su Užsakovu suderinti BIM įgyvendinimo planą bei kitus BIM dokumentus, nuolat stebėti, koordinuoti ir konsultuoti BIM modelio kūrimo, naudojimo ir modelio parengimo klausimais. BIM koordinatorius, suderintu laiku ir apimtimi, teikia Užsakovui ataskaitas apie BIM projekto eigą, pakitimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su BIM naudojimu, taip pat atlieka informacijos valdymą ir kontrolę, siekiant užtikrinti atskirų projekto dalių tarpusavio suderinamumą ir rezultatų kokybę.

1.8.38. Rangovas privalo iš anksto su Užsakovu suderinti bet kokią savo vardu ar jo iniciatyva ketinamą skelbti viešą komunikaciją (tekstus, pranešimus, nuotraukas, video ar bet kokią kitą medžiagą) apie Darbus, Objektą, Sutartį ir (ar) jos vykdymą. Tokią komunikaciją Rangovas gali skelbti (viešinti) tik gavęs išankstinį rašytinį Užsakovo pritarimą.

1.8.39. Rangovas ir jo Sutarties vykdymo tikslais pasitelkiami asmenys privalo visapusiškai ir savalaikiai bendradarbiauti su Užsakovu, operatyviai bei tinkamai, be nepagrįsto delsimo ar atsisakymo reaguoti į Užsakovo užklausas, prašymus ir/ar pranešimus, taip pat Užsakovo pasiūlymus susidariusioms problemoms spręsti (jeigu tokie yra teikiami). Tinkamu ir visapusišku Rangovo bendradarbiavimo pareigos vykdymu nelaikomos situacijos, kai be kita ko Rangovas nepagrįstai nepateikia ar delsia pateikti Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius pagrindimus dėl papildomų darbų įsigijimo ar jų atsisakymo, tokių darbų kainos apskaičiavimą pagrindžiančių Sutarties nuostatas atitinkančių dokumentų; kai Rangovas siekia Sutartyje ir (ar) Grafike įtvirtintų terminų pratęsimo ir (ar) atsakomybės netaikymo, taip pat specialistų ar subrangovų

pakeitimo, tačiau nepateikia pakankamų jo prašymą pagrindžiančių įrodymų ir kt., dėl ko Užsakovas neturi galimybių laiku priimti atitinkamo sprendimo (pritarti, suderinti ar pan.), dėl ko Sutarties ar atitinkamos jos dalies vykdymas (Darbų atlikimas) gali užsitęsti, sustoti ir/ar negali būti tęsiamas.

1.8.40. Kai taikoma ir tokia apimtimi, kiek yra taikoma, Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, privalo pateikti pranešimą apie statybos pradžią ir Darbus pradėti ne anksčiau nei pasibaigs Statybos įstatymo 27² straipsnyje numatytas terminas.

1.8.41. Rangovas privalo vykdyti visus teisėtus ir pagrįstus Koordinatoriaus nurodymus.

1.8.42. Su Specialiojo plano ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) rengimu susiję Rangovo įsipareigojimai (kai taikoma):

1.8.42.1. organizuoti ir teikti Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) (kai taikoma) parengimo paslaugas pagal nustatytą tvarką ir sąlygas, apibrėžtas Teisės aktuose, Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje;

1.8.42.2. užtikrinti, kad Projektas (kai taikoma), Specialusis planas (kai taikoma) (bet koks jų rezultatas) atitiktų jiems taikytinų Teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesus;

1.8.42.3. jeigu Rangovas rengia TDP pagal Kito projektuotojo parengtus PP, Rangovas organizuoja ir užtikrina STR Projektavimas 10 punkte numatytus veiksmus. Tokiu atveju Rangovas atsako už parengto TDP sprendinių kokybę ir jų atitiktį PP sprendiniams, kad TDP atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus;

1.8.42.4. jeigu Rangovui (jo pasitelktam subrangovui) rengiant TDP (kaip antruoju etapu rengiamą Projekto dalį) ar jo pakeitimą, kyla poreikis pakeisti (koreguoti) pirmuoju etapu Kito projektuotojo (pasitelkto ne Rangovo) parengtus PP (įskaitant atvejus dėl Sutarties vykdymo metu pastebėtų klaidų, kurių apdairus ir protingas Rangovas negalėjo nepastebėti ir nebuvo prisiėmęs dėl jų rizikos) pagal kuriuos buvo įvykdytas Pirkimas, taip pat Rangovui inicijavus PP pakeitimus, kurie sudaro sąlygas Darbus atlikti racionaliau, efektyviau ar kitokiu būdu naudingiau Užsakovo atžvilgiu, Rangovas visų pirma PP pakeitimus privalo savo resursais ir pajėgumais neatlygintinai suderinti su Kitu projektuotoju, parengusiu PP, ir gauti jo pritarimą. Toks derinimas nelaikomas papildomais darbais. Tik suderinus su Kitu projektuotoju, parengusiu PP, Rangovas turi teisę pateikti prašymą Užsakovui, kad šis pritartų Rangovo

pateiktam ir su Kitu projektuotoju, parengusiu PP, suderintiems PP, bet kokiai jų daliai, jų sprendiniams ar pan., kartu pateikiant patvirtinimą (raštu), kad yra gautas Kito projektuotojo, parengusio PP, pritarimas;

1.8.42.5. tuo atveju, jei vykdant Sutartį, kyla poreikis pakeisti/pakoreguoti/patikslinti vienu etapu Kito projektuotojo parengtą TDP, pagal kurį buvo įvykdytas Pirkimas (įskaitant atvejus, kai dėl Sutarties vykdymo metu pastebėtų klaidų, kurių apdairus ir protingas Rangovas negalėjo nepastebėti ir buvo prisiėmęs dėl jų riziką), taip pat Rangovui inicijavus TDP pakeitimus, kurie sudaro sąlygas Darbus atlikti racionaliau, efektyviau ar kitokiu būdu naudingiau Užsakovo atžvilgiu, Rangovas visų pirma TDP pakeitimus privalo savo resursais ir pajėgumais neatlygintinai suderinti su Kitu projektuotoju, parengusiu TDP, ir gauti jo pritarimą. Toks derinimas nelaikomas papildomais darbais. Tik suderinus su Kitu projektuotoju, parengusiu TDP, Rangovas turi teisę pateikti prašymą Užsakovui, kad šis pritartų Rangovo pateiktam ir su Kitu projektuotoju, parengusiu TDP, suderintiems TDP, bet kokiai jo daliai, jo sprendiniams ar pan., kartu pateikiant patvirtinimą (raštu), kad yra gautas Kito projektuotojo, parengusio TDP, pritarimas;

1.8.42.6. parengti tokios sudėties bei apimties Projektą (ar atitinkamą Rangovo rengiamą Projekto etapą), kad jis (atitinkama jo dalis) būtų pakankamas (-a) Projekto (atitinkamos jo dalies) paskirčiai įgyvendinti ir atitinkantį aukščiausius projektavimo paslaugų profesinius standartus;

1.8.42.7. parengti Projektą (atitinkamą jo dalį) ir (ar) jo sprendinius atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, ekonomiškumą, plėtimo ir pritaikymo galimybes ateityje, išnagrinėjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai naudingiausią Užsakovui, tiek statybos išlaidų, tiek statinio eksploatavimo atžvilgiu. Rangovas privalo kontroliuoti ir užtikrinti atskirų Projekto dalių suderinamumą tarpusavyje;

1.8.42.8. rengiant Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) parengimo paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, derinant rengiamus ir (ar) parengtus techninius dokumentus bei kitą dokumentaciją, bendradarbiauti su Užsakovu, Koordinatoriumi (kai taikoma), Kitu projektuotoju (kai taikoma), savalaikiai teikti Užsakovui, Koordinatoriui (kai taikoma), Kitam projektuotojui (kai taikoma) informaciją, dokumentus ir reikalingą pagalbą, atsižvelgti į Užsakovo, Koordinatoriaus (kai taikoma) ir (ar) Kito projektuotojo (kai taikoma) pagrįstas pastabas bei pasiūlymus, vadovaujantis galiojančiais Teisės aktais;

1.8.42.9. vadovautis Užsakovo pagal Bendrųjų sąlygų 1.7.10 punktą pateiktais Specialiojo plano (kai

taikoma) ir (ar) Projekto sprendinių pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki tokių Užsakovo pakeitimų ar patikslinimų gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju atveju joks papildomas šios Sutarties ir (ar) Techninės specifikacijos pakeitimas tarp Šalių neturi būti sudaromas;

1.8.42.10. teikiant Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) parengimo paslaugas, kontroliuoti ir užtikrinti, kad visi Specialiojo plano (jeigu taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamos jo dalies, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Projektas rengiamas dviem etapais ir TDP antruoju etapu rengia Rangovas) pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su Užsakovu, Koordinatoriumi (kai taikoma), Kitu projektuotoju (kai taikoma) ir (jei privaloma pagal galiojančius Teisės aktus) atsakingomis institucijomis bei asmenimis;

1.8.42.11. prieš pateikiant tvirtinti, suderinti su Užsakovu ir Koordinatoriumi (kai taikoma) rengiamą Specialųjį planą (jeigu taikoma) ir Projektą (visos Rangovo rengiamos apimties Projektą ar jo etapą) bei gauti Užsakovo pritarimą raštu. Rangovas, pataisęs ir (ar) papildęs Specialųjį planą (jeigu taikoma), Projektą (bet kurį jo etapą ar dalį, kuriuos vykdydamas Sutartį, rengia Rangovas), privalo pakartotinai teikti jį Užsakovui suderinimui;

1.8.42.12. be papildomo atlygio ir per Užsakovo nurodytą protingą laiką Sutarties ir Teisės aktų numatytais atvejais, terminais bei tvarka atlikti Specialiojo plano (jeigu taikoma), Projekto (bet kurio jo etapo ar dalies, kuriuos, teikdamas paslaugas, rengė Rangovas), pataisymą, keitimą ir (ar) papildymą pagal kompetentingų institucijų bei asmenų pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus. Šis įsipareigojimas galioja ir pasibaigus Sutarčiai;

1.8.42.13. be papildomo atlygio ir per Užsakovo nurodytą protingą laiką ištaisyti Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto (bet kurios jo dalies, kurią teikdamas paslaugas, rengė Rangovas) trūkumus ir (ar) defektus, klaidas, padarytas teikiant Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) parengimo paslaugas, pastebėtas bet kuriuose Specialiojo plano (kai taikoma) ar Projekto (jo etapo ar atitinkamos jo dalies) dokumentuose, įskaitant, bet neapsiribojant, brėžiniuose, specifikacijose, žiniaraščiuose, ekspertizės metu bei aiškinamuosiuose raštuose ir per Užsakovo nurodytą terminą pateikti Užsakovui pataisytą ir Teisės aktų nustatyta tvarka įformintą pataisytą/pakoreguotą Specialųjį planą (jeigu taikoma) ir (ar) Projektą (atitinkamą jo etapą ar dalį), pataisytų dokumentų, brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties ir (ar) Teisės aktų reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas bei

įforminti Projekto naujas laidas, taip pat organizuoti ir atlikti visus reikalingus veiksmus, reikalingus naujo SLD gavimui (jeigu taikoma) bei atlikti kitus veiksmus, nurodytus Teisės aktuose ir (ar) Bendrųjų sąlygų 1.2.3 punkte bei kituose punktuose, kuriuos privaloma atlikti. Šis įsipareigojimas galioja ir pasibaigus Sutarčiai;

1.8.42.14. pateikti 2 (du) spausdintus Projekto (pataisytą po ekspertizių ir IS „Infostatyba“ derinančių institucijų pastabų, po SLD gavimo (kai taikoma)) egz. ir elektroninę Projekto *.pdf bei *adoc versijas (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto sudedamąsias dalis bei STR SLD nustatytus minimalius raiškos reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.) USB laikmenoje ir perduoti Užsakovui. Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų asmens ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti. Perduodant Projekto dokumentaciją, Projekto vadovas lydraštyje turi nurodyti ir patvirtinti parašu, kad spausdintas Projektas atitinka IS „Infostatyba“ Projekto *adoc failus.

1.8.42.15. perduoti Projekto darbinės failų versijas su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai – vektorinė grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiškais formatais), skaitmeninę statinio informacinį modelį IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais).

1.8.42.16. vykdyti visas kitas Techninėje specifikacijoje, šioje Sutartyje ir Teisės aktuose numatytas pareigas, susijusias su Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) parengimu.

1.8.42.17. Rangovas atsako už netinkamą Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto (Rangovo parengto etapo ar jo dalies) (kai taikoma) parengimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto (Rangovo parengto etapo ar jo dalies) (kai taikoma) trūkumus ir (ar) defektus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus.

1.8.43. Su Projekto vykdymo priežiūra susiję Rangovo įsipareigojimai (kai taikoma):

1.8.43.1. visą Projekte numatyto Objekto statybos laikotarpį, nuo Objekto statybos pradžios iki

Objekto statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą Objekto Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą šioje Sutartyje, STR Darbai bei kituose galiojančiuose Teisės aktuose, reglamentuojančiuose Projekto vykdymo priežiūrą. Už visas išlaidas, susijusias su Projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas Rangovas;

1.8.43.2. iki Objekto statybos pradžios pateikti Užsakovui ir suderinti: kalendorinį Objekto Projekto vykdymo priežiūros paslaugų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą;

1.8.43.3. iki Objekto statybos pradžios pateikti Projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (Objekto Projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų Objekto Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardus, pavardes, pareigas, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datas ir numerius, kontaktinę informaciją – telefonus, elektroninius paštus) bei dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, kuriuo sudaryta Projekto vykdymo priežiūros grupė;

1.8.43.4. laikytis lankymosi statybvietėje laiko ir tvarkos: Rangovas visu Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiu privalo lankytis statomame Objekte (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, tačiau visais atvejais Projekto vykdymo priežiūrai skirti ne mažiau kaip po 4 (keturias) val. (kiekvienam Projekto vykdymo priežiūros vadovui ir Objekto Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovui) per savaitę (nebent Sutarties Šalys susitartų kitaip), o esant pagrįstam Užsakovo nurodymui ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir Projekto vykdymo priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami statybos žurnale; organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų Objekto Projekto sprendinių klaidų taisymą;

1.8.43.5. Objekto Projekto vykdymo priežiūros metu atliekamus Objekto Projekto sprendinių keitimus atlikti STR Projektavimas VI skyriuje nustatyta tvarka;

1.8.43.6. Objekto Projekto vykdymo priežiūros metu atliekamus Objekto Projekto sprendinių keitimus įregistruoti statybos darbų žurnale. Kai tai numatyta Sutartyje, pildyti elektroninį statybos žurnalą;

1.8.43.7. Objekto Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir Objekto Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantis (-ys) Objekto Projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti Objekto Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų PP, esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų

reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti raštu su PP rengėju (jei juos rengė ne Rangovas) ir Užsakovu;

1.8.43.8. užtikrinti Objekto Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų (pagal kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, Objekto inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos Objekto Projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

1.8.43.9. visu Projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Rangovas *inter alia* privalomai įsipareigoja:

1.8.43.9.1. teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus Užsakovui ir PP rengėju (jei juos rengė ne Rangovas);

1.8.43.9.2. teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant Objekto statybos ir apdailos darbų kokybę ir atitiktį Projektui;

1.8.43.9.3. imtis visų būtinų veiksmų siekiant ištaisyti Objekto statybos ir apdailos darbų klaidas, įforminant jas teisės aktuose nustatyta tvarka;

1.8.43.9.4. teikti rekomendacijas Užsakovui tais atvejais, kai PP rengėjas (jei juos rengė ne Rangovas) nevykdo Rangovo rekomendacijų ir (ar) nurodymų, kai tai pažeidžia Rangovo ir (ar) Užsakovo teises;

1.8.43.9.5. nuolatos konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti.

1.8.43.10 atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Objekto Projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam užtikrinimui.

1.8.43.11. Rangovas, pateikdamas Užsakovui Projekto vykdymo priežiūros paslaugų priėmimo - perdavimo aktą, kartu su juo privalo pateikti ir ataskaitą apie suteiktas Projekto vykdymo priežiūros paslaugas per ataskaitinį laikotarpį.

1.8.43.12. Projekto vykdymo priežiūros suteiktų paslaugų ataskaitos formą Rangovas privalo susiderinti su Užsakovo atstovu, atsakingu už Sutarties vykdymą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Projekto vykdymo priežiūros grupės sudarymo.

1.9. Subranga

1.9.1. Jei Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia subrangovus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties

pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti jam žinomų ir su Užsakovu suderintų pasitelktų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti Pasiūlyme. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją (įskaitant patirtį), neturėtų pašalinimo pagrindų (jeigu taikoma), būtų gauti Sutikimai (jeigu taikoma), atitikti nacionalinio saugumo interesus (jeigu taikoma) ar Kilmės reikalavimus. Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos ketina pasitelkti vėliau laikydamasis Bendrųjų sąlygų 1.9.2 - 1.9.3 punktuose nustatytų tvarkos ir sąlygų.

1.9.2. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują papildomą subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitiktį kuriems Rangovas grindė esamų subrangovų ar savo turima kvalifikacija, taip pat bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas ketina padidinti Pasiūlyme nurodytą Darbų, pavestinių vykdyti subrangovams, dalį (taikoma ir tuo atveju, jei Pasiūlyme nenurodyta, kad Rangovas dalį Darbų ketina perduoti vykdyti subrangovams), Rangovas privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu.

Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti subrangovo atžvilgiu buvo taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui buvo skirti balai, be kitų šiame punkte įtvirtintų reikalavimų, papildomai taikomas šis reikalavimas – toks subrangovas gali būti pakeistas tik į tokį subrangovą, kurio kvalifikacija (įskaitant patirtį) yra ne blogesnė nei ketinamo pakeisti subrangovo. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti:

- (i) dokumentus, pagrindžiančius, kad norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisės aktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą, o jeigu buvo taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui buvo skirti balai, – ketinamo pasitelkti subrangovo kvalifikacija (įskaitant patirtį) yra ne blogesnė nei ketinamo pakeisti subrangovo;
- (ii) dokumentus, pagrindžiančius, kad nėra norimo pasitelkti subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo, kurio pašalinimo pagrindų nebuvimas buvo tikrinamas, padėtis atitinka bent vieną Pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, toks subrangovas per Užsakovo nustatytą terminą turi būti pakeistas reikalavimus atitinkančiu subrangovu;
- (iii) dokumentus, reikalingus Patikrai atlikti, Sutikimui išduoti (kai taikoma);
- (iv) jeigu Rangovas ketina padidinti Pasiūlyme nurodytą Darbų, pavestinių vykdyti subrangovams, dalį – (a) dokumentus,

pagrindžiančius, kad egzistuoja objektyvios priežastys: pasikeitus Teisės aktų reikalavimams; dėl valstybės ir savivaldybės institucijų įstaigų ar organizacijų, ar kitų subjektų privalomų reikalavimų, pateiktų (atsiradusių) Darbų vykdymo ir (ar) jų pridavimo metu; Rangovui tampa reikšmingai sunkiau vykdyti Sutartį dėl aplinkybių, kurių Rangovas nekontroliuoja (nuo jo nepriklauso) ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl ko Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė; padidinus subrangovams pavestų vykdyti Darbų dalį, būtų išvengta Sutarties pratęsimo Bendrųjų sąlygų 1.4.6 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir pan.; (b) subrangos dalies padidėjimas nepažeis Pirkimo dokumentuose nustatyto reikalavimo, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės dalyvis (kai taikoma);

- (v) kitus dokumentus, kurių pagrįstai reikalauja Užsakovas.

1.9.3. Rangovas gali pakeisti esamą ar pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti naują papildomą subrangovą, kai dėl to nebus padidinta Pasiūlyme nurodyta Sutarties dalis, kurios vykdymui Rangovas Pasiūlyme ketino pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo dokumentuose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai), apie tai iš anksto raštu informuodamas Užsakovą ir gavęs jo išankstinį patvirtinimą raštu, kad nėra jokių priežasčių, dėl kurių ketinamas pasitelkti subrangovas negali būti pasitelkiamas. Užsakovas turi teisę pareikalauti, o Rangovas privalo pateikti dokumentus, nurodytus Bendrųjų sąlygų 1.9.2 punkte (jeigu atitinkami dokumentai nepateikti kartu su pranešimu).

1.9.4. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą subrangovą ar pasitelkti naują subrangovą, taip pat pateikti Rangovui privalomą prieštaravimą dėl ketinamo pasitelkti subrangovo bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas nepateikia reikalingų (nurodytų 1.9.2 punkte) dokumentų arba jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas:

- (i) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą, o ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų taikymo ketinamo pakeisti subrangovo atžvilgiu atveju papildomai – šį subrangovą ketinama keisti į tokį subrangovą, kurio kvalifikacija (įskaitant patirtį) yra blogesnė nei ketinamo pakeisti subrangovo;
- (ii) neatitinka dėl nacionalinio saugumo interesų taikomų reikalavimų (jeigu taikoma) ar Kilmės reikalavimų;

- (iii) ketinamo pasitelkti subrangovo atžvilgiu negali būti išduotas Sutikimas (jeigu taikoma);
- (iv) pakeistus esamą subrangovą ar pasitelkus naują subrangovą, padidėtų Pasiūlyme nurodyta Darbų, pavestinių vykdyti subrangovams, dalis, o Rangovas neįrodo, kad egzistuoja objektyvios priežastys, arba padidinus subrangos dalį, būtų pažeistas pirkimo dokumentuose nustatytas reikalavimas, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės dalyvis (kai taikoma).

1.9.5. Užsakovo sutikimas Bendrųjų sąlygų 1.9.2 punkte nurodytu atveju pasitelkti naują subrangovą ar esamą subrangovą pakeisti kitu, taip pat Užsakovo patvirtinimo gavimas Bendrųjų sąlygų 1.9.3 punkte nurodytu atveju yra pagrindas Šalims sudaryti atskirą susitarimą dėl naujo subrangovo pasitelkimo ar esamo subrangovo pakeitimo kitu, taip pat dėl Pasiūlyme nurodytą Darbų, pavestinių vykdyti subrangovams, dalies padidinimo.

1.9.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) Teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus Rangovo patirčiai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei patirčiai, rėmėsi Pasiūlyme (Paraiškoje) nurodytų subrangovų pajėgumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jų turimų pajėgumų, privalo vykdyti šie subrangovai.

1.9.7. Rangovas (generalinis rangovas) atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

1.9.8. Jeigu Specialiosiose sąlygose nurodoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė, subrangovui išreiškus norą ja pasinaudoti, tarp Užsakovo, Rangovo bei subrangovo sudaroma šios Sutarties 11.6 priede nustatytos formos trišalė sutartis. Jeigu Specialiosiose sąlygose tokia galimybė nenumatyta, laikoma, kad Sutarties pobūdis nesudaro galimybės tiesioginiam atsiskaitymui su subrangovais.

1.10. Medžiagos ir statybos techninė dokumentacija

1.10.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias Medžiagas, kurios atitinka Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato reikalavimų tam tikroms Medžiagoms, Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbų atlikimo metu naudojamo tipo Medžiagas, suderintas su Projektuotoju/ Kitu projektuotoju (kai taikoma) ir Užsakovu.

1.10.2. Jei Rangovas naudoja Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančias Medžiagas, Užsakovas ar jį atstovaujantis Techninis prižiūrėtojas (kai taikoma) turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais Sutartyje nustatytus reikalavimus.

1.10.3. Kartu su Galutiniu perdavimo aktu arba ne vėliau kaip iki jo pasirašymo Rangovas Užsakovui turi pateikti Specialiųjų sąlygų 3.5 punkte nurodytą statybos techninę ir kitą dokumentaciją (skaitmeninėje formoje arba Specialiosiose sąlygose, Techninėje specifikacijoje ir (ar) Teisės aktuose numatytose formose).

1.10.4. Bendrųjų sąlygų 1.10.3 punkte nurodyta Užsakovui pateikiama dokumentacija turi būti sukomplektuota byloje ir pateiktas jų turinys, o visos naudojimo instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių arba anglų kalba, nebent Techninėje specifikacijoje būtų nustatyta kitaip.

1.11. Dėl nacionalinio saugumo interesų taikomi reikalavimai

1.11.1. Sutartis visą jos galiojimą turi atitikti nacionalinio saugumo interesus, t. y., Rangovas, subrangovai, Rangovo ar subrangovų atliekami Darbai (ar bet kokia jų dalis) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Rangovas privalo sudaryti visas reikalingas sąlygas, įskaitant bendradarbiauti bei teikti visą reikalingą informaciją bei dokumentus, reikalingus Patikrai pagal Nacionalinio saugumo įstatymo reikalavimus atlikti.

1.11.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį pats Rangovas, subrangovai ir Tikrinami asmenys nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumo interesui pagal taikomus Nacionalinio saugumo įstatymo ir (ar) PĮ (VPĮ) reikalavimus. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad kuris nors Tikrinamas asmuo ar subrangovas tapo neatitinkančiu šių reikalavimų, Rangovas privalo iš karto sustabdyti tokio asmens bet kokius įgaliojimus, susijusius su Sutartimi ir (ar) jos vykdymu, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų, pasiūlyti Užsakovui kandidatą pakeisti tokį netinkamą Tikrinamą asmenį ar subrangovą. Siūlydamas naują Tikrinamą asmenį ar kandidatą netinkamam Tikrinamam asmeniui ar subrangovui pakeisti, Rangovas privalo pateikti dokumentus (užtikrinti jų pateikimą), reikalingus atlikti siūlomo asmens Patikrą bei patvirtinančius tokio asmens atitikimą kitiems Sutarties reikalavimams. Rangovas turi teisę šiame punkte nustatyta tvarka (išskyrus reikalavimą nedelsiant sustabdyti įgaliojimus) ir laikydamasis kitų šios Sutarties reikalavimų (kai taikoma) Tikrinamus asmenis ir subrangovus pakeisti, arba pasitelkti naujų Tikrinamų asmenų ir subrangovų ir dėl kitų priežasčių. Keisdamas esamus ar pasitelkdamas naujus Tikrinamus asmenis ar subrangovus, Rangovas privalo įsivertinti, kad Užsakovo sprendimui dėl keičiamo ar naujai pasitelkiamo asmens atitikties nacionalinio saugumo interesams gali prireikti 30-40 dienų, ir Rangovas prisiima visą su tuo susijusią riziką, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties vykdymo vėlavimo.

1.12. Darbų sustabdymas

1.12.1. Užsakovas bet kuriuo metu gali nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymą, jeigu to reikia dėl objektyvių aplinkybių, kurių atsiradimo Užsakovas pagrįstai negalėjo iš anksto numatyti sudarydamas Sutartį ir kurių rizikos Šalys neprisirišė šia Sutartimi. Nurodyme sustabdyti Darbus Užsakovas turi nurodyti konkrečias sustabdymo priežastis

ir sustabdymo trukmę arba apytikslę trukmę, kuri negali būti ilgesnė nei egzistuoja objektyvios sustabdymo aplinkybės ir (ar) jų sąlygoti padariniai, bei:

1.12.1.1. jeigu ir kiek yra įmanoma ir (ar) yra objektyviai pagrįsta, įvertinus susijusias rizikas, tęstinų darbų vykdymo sąlygas ir kainą, potencialių papildomų darbų kainą ir t.t., toliau turi būti vykdoma nesustabdyta Darbų dalis, o šią dalį užbaigus – turi būti vykdomos užbaigtos jos užbaigimo ir perdavimo Užsakovui procedūros Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

1.12.1.2. suėjus nustatytam Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymo sustabdymo terminui, Užsakovas turi teisę atsisakyti sustabdytos dalies Darbų atlygindamas už šią dalį proporcingai.

1.12.2. Jeigu Rangovas dėl Darbų ar jų dalies sustabdymo pagal Bendrųjų sąlygų 1.12.1 punktą vėluoja atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais arba dėl to pagrįstai patiria arba yra akivaizdu, kad patirs ateityje papildomas išlaidas, Rangovas turi teisę Užsakovo reikalauti:

- (i) pratęsti galutinį Darbų (jų dalies), kurių atlikimo laikui įtakos turi Darbų sustabdymas, atlikimo terminą laikotarpiui, kuris yra objektyviai būtinas dėl Darbų sustabdymo, tačiau ne ilgiau nei 12 (dvylikai) mėnesių;
- (ii) padengti Rangovo dėl Darbų sustabdymo turėtas papildomas pagrįstas tiesiogines išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su Darbams atlikti reikalingų medžiagų ir įrenginių, kurie buvo pristatyti į statybą ar Rangovui, arba kuriuos Rangovas turi priimti, laikymu ir saugojimu, taip pat susijusias su papildomai atliktiniais Darbais, reikalingais sustabdyti Darbus ir užtikrinti statybą ir / ar Darbų rezultatų tinkamumą tolesniam Darbų atlikimui, tačiau į jas neįtraukiant Rangovo pelno.

1.12.3. Jei dėl Darbų sustabdymo Rangovas patiria 1.12.2 punkto (ii) papunktyje nurodytų išlaidų, ne vėliau nei iki 7 (septintos) kito kalendorinio mėnesio dienos Rangovas pateikia Užsakovui detalų per praėjusį kalendorinį mėnesį patirtų išlaidų apskaičiavimą ir pagrindimą. Užsakovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas turi raštu patvirtinti apskaičiuotas sumas arba pateikti motyvuotą atsisakymą tai padaryti. Užsakovui raštu patvirtinus apskaičiuotas sumas, Rangovas ne vėliau nei iki 25 (dvidešimt penktos) mėnesio dienos pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą atitinkamai sumai kartu su pagrindžiančiais dokumentais. Užsakovas šią sumą turi sumokėti per Bendrųjų sąlygų 2.2.4 punkte nustatytą terminą.

1.12.4. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymą sustabdyti Darbus ar bet kurios jų dalies vykdymą, jei nustatomi Sutarties ir/ar teisės aktų pažeidimai, t. y., dėl priežasčių, priklausančių nuo paties Rangovo - tokių kaip Darbų defektai ir (ar) trūkumai, ne pagal Sutarties sąlygas ir/ar Teisės aktų reikalavimus atlikti ar atliekami Darbai ar panaudotos (ketinama

naudoti) nekokybiškos, Sutarties sąlygų neatitinkančios Medžiagos, darbų saugos pažeidimai, Rangovo ar subrangovų ar jų darbuotojų kvalifikacijos trūkumas, specialistų ar subrangovų keitimo ar naujų samdymo tvarkos nesilaikymas, Sutikimo ar kitų privalomų sutikimų, leidimų, suderinimų neturėjimas, Sutartyje numatytų draudimų neturėjimas (įskaitant turėtų draudimų galiojimo pasibaigimą), Darbų ar bet kokios jų dalies, Rangovo ar subrangovų ar jų darbuotojų neatitikimas nacionalinio saugumo reikalavimų ar Kilmės reikalavimų, kitų Sutartyje ar Teisės aktuose numatytų reikalavimų, dėl kurių negali būti atliekami Darbai ar jų dalis, ir pan.

1.12.5. Dėl Bendrųjų sąlygų 1.12.4 punkte nurodytų priežasčių Darbai turi būti sustabdyti iki kol bus pašalinti atitinkami pažeidimai, bus imtasi pagrįstų priemonių užtikrinti, kad šie pažeidimai nepasikartotų ateityje, ir bus gautas Užsakovo pritarimas tęsti Darbus ar jų dalį.

1.12.6. Sustabdžius Darbus dėl Bendrųjų sąlygų 1.12.4 punkte nurodytų priežasčių laikoma, kad Darbai stabdomi dėl Rangovo kaltės ir Rangovas neturi teisės reikalauti galutinio Darbų atlikimo termino pratęsimo ir (ar) dėl sustabdymo patirtų išlaidų kompensavimo.

1.12.7. Sustabdžius Darbus ar jų dalį dėl Bendrųjų sąlygų 1.12.4 punkte nurodytų priežasčių, stabdomas Užsakovo sutartinių įsipareigojimų, susijusių su Tarpinių perdavimo aktų pasirašymu bei apmokėjimu už atliktus Darbus (kiek tai susiję su sustabdytais Darbais ar atitinkama jų dalimi), vykdymas (kiek tai susiję su sustabdytų Darbų dalimi).

1.12.8. Apie Rangovo sutartinių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo sustabdymą Užsakovas Rangovą informuoja raštu Sutartyje nustatytais būdais ir tvarka.

1.13. Darbų kokybė ir Rangovo garantiniai įsipareigojimai

1.13.1. Rangovas įsipareigoja nedelsdamas pašalinti visus Darbų trūkumus ir (ar) defektus, kurie nustatomi Sutarties vykdymo metu, bei informuoti Užsakovą apie visas aplinkybes, turinčias arba galinčias turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Trūkumai ir (ar) defektai privalo būti pašalinti per Užsakovo raštu nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, nebent Specialiosiose sąlygose ir (ar) Pasiūlyme nustatyta kitaip, arba, jeigu Rangovas įrodo, kad nustatytiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti būtinas ilgesnis terminas. Terminas trūkumams ir (ar) defektams pašalinti nesudaro pagrindo Sutarties termino pratęsimui ir nepanaikina Rangovo teisės taikyti atsakomybę Rangovui už netinkamai ir nelaiku įvykdytą Sutartį.

1.13.2. Rangovas garantuoja, kad Tarpinių ir (ar) Galutinio perdavimo aktų pasirašymo metu Darbai atitiks Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus, Teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

1.13.3. Jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Rangovas Darbams (įskaitant, bet neapsiribojant statybos

produktus ir Bendrųjų sąlygų 1.8.7 punkte nurodytus darbus) suteikia kokybės garantiją, galiojančią ne trumpiau kaip numatyta CK 6.698 straipsnyje, t. y., 5 metų, 10 metų - paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.), 20 metų - tyčia paslėptiems Objekto defektams. Taip pat, jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Rangovas tiekiamoms Medžiagoms suteikia gamintojo nurodytą garantiją, kuri galioja gamintojo nustatytą terminą, bet ne trumpiau nei 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – nuo atitinkamos Objekto dalies Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos. Nutraukus Sutartį, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir Rangovo Užsakovui perduotoms Medžiagoms suteikiama šiame punkte numatyta kokybės garantija, kurios terminas skaičiuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos.

1.13.4. Bendrųjų sąlygų 1.13.3 punkte nurodytomis garantijoms negali būti taikomi jokie apribojimai ir jokios papildomos sąlygos, bet kokia forma ar bet kokia apimtimi mažinančios suteiktų garantijų galiojimą, apimtį ar kitokią apsaugą.

1.13.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali būti naudojama pagal paskirtį dėl Darbų trūkumų ir (ar) defektų, arba jeigu Rangovas nepradeda šalinti nustatytų trūkumų ir (ar) defektų arba jų nepašalina, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratęsimi.

1.13.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus savo sąskaita pašalinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų, nebent Specialiosiose sąlygose ir (ar) Pasiūlyme nustatyta kitaip, arba, jeigu Rangovas įrodo, kad nustatytiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti būtinas ilgesnis terminas.

1.13.7. Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs Darbų trūkumus ir (ar) defektus, savo pasirinkimu turi teisę:

- (i) reikalauti, kad Rangovas neatlygintinai pašalintų trūkumus ir (ar) defektus per Bendrųjų sąlygų 1.13.6 punkte nustatytą terminą ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų visus su šiais trūkumais ir (ar) defektais susijusias Užsakovo išlaidas ir nuostolius, arba
- (ii) pašalinti trūkumus ir (ar) defektus savo jėgomis ar pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo rizika ir sąskaita ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų visus su šiais trūkumais ir (ar) defektais susijusias Užsakovo išlaidas ir nuostolius, arba
- (iii) reikalauti sumažinti Kainą ir grąžinti dėl Kainos sumažinimo susidariusią permoką ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų visus su šiais trūkumais ir (ar) defektais susijusias Užsakovo išlaidas ir nuostolius.

1.13.8. Bendrųjų sąlygų 1.13.7 punkte aptartu Darbų trūkumų ir (ar) defektų nustatymo atveju Užsakovo patirtomis ar patirtinomis išlaidomis ir nuostoliais, kuriuos privalo atlyginti Rangovas, įskaitant, bet neapsiribojant, yra laikomos dėl trūkumų ir (ar) defektų, jų šalinimo metu į orą patekusių ir (ar) padariniams pašalinti sunaudotų gamtinių dujų kaina, trūkumų ir (ar) defektų šalinimo darbų pirkimų organizavimo išlaidos, susijusių ekspertizių atlikimo išlaidos ir kt.

1.13.9. Užsakovui reikalaujant pašalinti trūkumus ir (ar) defektus, Rangovas privalo juos pašalinti sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Teisės aktų neatitinkančią Darbų dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. Taip pat, Teisės aktuose numatytais atvejais Rangovas privalo savo lėšomis, resursais ir pajėgumais, ar pasitelkus kvalifikuotus iš anksto su Užsakovu suderintus subrangovus, neatlygintinai parengti Projekto (visų susijusių jo etapų ir dokumentų) pakeitimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu taikoma) bei visus kitus trūkumų ir (ar) defektų pašalinimui reikalingus leidimus, pritarimus, sutikimus ir kt., atlikti visus su trūkumų ir (ar) defektų šalinimu susijusius darbus, tinkamai atlikti jų užbaigimo ir perdavimo bei įforminimo Teisės aktų ir Sutartyje nustatyta tvarka procedūras.

1.13.10. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto naudojimo dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinkti tinkamiausią trūkumų ir (ar) defektų pašalinimo būdą. Užsakovas privalo suteikti prieigą prie Objekto Rangovui atlikti trūkumų ir (ar) defektų pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius darbus per Sutartyje nustatytus terminus.

1.13.11. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam raštu pateikti trūkumų ir (ar) defektų šalinimo darbų ir jų vykdymo būdo bei trūkumų ir (ar) defektų šalinimo darbų atlikimo metu patirtų (patirtinų) Užsakovo išlaidų ir nuostolių atlyginimo aprašymą, taip pat, esant poreikiui, pateikti Užsakovui patikslintą atliktų trūkumų ir (ar) defektų pašalinimo darbų bei jų sąlygotų išlaidų ir nuostolių atlyginimo aprašymą po jų užbaigimo.

1.13.12. Trūkumų ir (ar) defektų šalinimo atveju Rangovas neturi teisės be raštiško Užsakovo leidimo išgabenti iš Objekto (Darbų rezultato buvimo vietos) jokios Darbų (jų rezultato) ar Objekto komplektuojamosios dalies. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo padidinti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokios Darbų ar jų komplektuojamosios dalies atkuriamąją vertę iki tol, kol bus pašalinti Darbų trūkumai ir (ar) defektai ir Rangovas grąžins į Objektą (Darbų rezultato buvimo vietą) ar kitą Užsakovo nurodytą vietą Darbų (jų rezultato) ar Objekto komplektuojamąją dalį.

1.13.13. Šalindamas trūkumus ir (ar) defektus arba keisdamas trūkumų ir (ar) defektų turinčius statybos produktus ar medžiagas, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę trūkumo ir (ar) defekto priežastį, kad tokie trūkumai ir (ar) defektai nepasikartotų, bei nedelsdamas informuoti Užsakovą apie šią priežastį bei ketinamas taikyti (iš karto po jų nustatymo) ir pritaikytas priemones (iš karto po jų pritaikymo).

1.13.14. Jeigu trūkumo ir (ar) defekto šalinimo darbai gali turėti įtakos Darbų rezultato funkcionalumui, taip pat Teisės aktuose numatytais atvejais, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, įskaitant tai, kad jie visais atvejais atliekami Rangovo rizika ir sąskaita.

1.13.15. Rangovas, pašalinęs visus trūkumus ir (ar) defektus, privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą.

1.13.16. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo pranešimo apie trūkumų ir (ar) defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumų ir (ar) defektų pašalinimo darbus, nurodytus defektų akte arba Užsakovo rašte, ir raštu patvirtinti, kurie trūkumai ir (ar) defektai buvo pašalinti.

1.13.17. Jeigu, Užsakovui reikalaujant, kaip tai numatyta Bendrųjų sąlygų 1.13.7 punkto (i) papunktyje, Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina trūkumų ir (ar) defektų per Užsakovo nustatytus terminus, Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus ir (ar) defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis ir pareikalauti Rangovo atlyginti trūkumų ir (ar) defektų šalinimo išlaidas bei nuostolių įvertinimo išlaidas, taip pat atlyginti su šiais trūkumais ir (ar) defektais susijusias Užsakovo išlaidas ir nuostolius arba pasinaudoti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu.

1.13.18. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pareikštą piniginį reikalavimą dėl Kainos sumažinimo, nurodyto 1.13.7 punkto (iii) papunktyje, bei dėl Kainos sumažinimo susidariusios permokos grąžinimo ir (ar) nuostolių atlyginimo per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą terminą.

1.13.19. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis apmokėti trūkumų ir (ar) defektų šalinimo darbus bei jų sąlygotus padarinius, padengti Sutarties Kainos permoką ir (ar) padengti dėl trūkumų ir (ar) defektų patirtus ar patirtinus nuostolius bei būsimas išlaidas.

1.14. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas

1.14.1. Kai tai numatyta Specialiosiose sąlygose, garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui Rangovas privalo pateikti pirmo pareikalavimo, neatšaukiamą ir besąlyginę, išduotą Užsakovui priimtino banko garantiją, galiojančią ir tais atvejais, kai Rangovas tampa nemokiu, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, taip pat Sutarties nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia atvejais. Banko garantija užtikrinamos sumos turi būti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai.

1.14.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai turi būti apdraudžiami ne mažesne nei Specialiosiose sąlygose nurodyta

suma ir galioti ne trumpiau nei Specialiosiose sąlygose numatytą terminą (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), skaičiuojamą nuo Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – nuo Galutinio perdavimo akto dėl atitinkamos Objekto dalies pasirašymo dienos.

1.14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti formos, kuri iš anksto suderinta su Užsakovu, tačiau visais atvejais ji turi apimti iš esmės tokias sąlygas:

1.14.3.1. bankas įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo dienos sumokėti Užsakovui reikalavime nurodytą sumą, bet ne didesnę, nei nurodyta banko garantijoje, skirtą atlyginti (apmokėti) Užsakovo jau patirtas ar būsimas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Rangovo priimtų garantinių įsipareigojimų pažeidimais;

1.14.3.2. raštiškame reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, o tik nurodyti priežastis, dėl kurių pasinaudoja jam pateiktu garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu;

1.14.3.3. banko garantijai turi būti taikomos Tarptautinių prekybos rūmų Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su išimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose;

1.14.3.4. ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose/Vilniaus komercinio arbitražo teisme (banko garantijoje nurodoma viena iš šių ginčo sprendimo vietų; jei pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitražo teismas, ginčo sprendimo sąlygas (arbitrų skaičių, arbitražo kalbą ir pan.) nurodo banko garantiją išduodantis bankas);

1.14.3.5. banko garantijos galiojimo terminas ir banko garantija užtikrinama suma;

1.14.3.6. banko įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą Bendrųjų sąlygų 1.14.8 ir 1.14.9 punktuose numatytais atvejais.

1.14.4. Bankas, išdavęs garantiją, turi turėti ne mažiau kaip vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (pirmaeilių neužtikrintų ilgalaikių skolinių įsipareigojimų reitingas, kuris yra didesnis arba lygus: Standard & Poor's – BBB-, Fitch – BBB-, Moody's – Baa3 arba lygiavertį). Reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupę, kuriai jis priklauso.

1.14.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui negali būti taikomi jokie kiti papildomi banko reikalavimai ir (ar) apribojimai.

1.14.6. Prieš pateikdamas banko garantiją garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Užsakovas Rangovo siūlomą banko garantiją sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

1.14.7. Užsakovas turi teisę nepriimti banko garantijos ir (ar) laikyti ją negaliojančia, ir (ar) kreiptis į Rangovą dėl naujos banko garantijos pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokią banko garantiją pateikti per trumpiausią įmanomą terminą, jei banko garantija neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios su banko garantiją išdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

1.14.8. Jeigu likus 30 (trisdešimt) dienų iki garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei Specialiosiose sąlygose nurodytas garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo terminas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų iki garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos pateikti Užsakovui naują (pratęsti) garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutartyje nurodytas sąlygas, likusiam garantinių įsipareigojimų galiojimo laikotarpiui.

1.14.9. Jeigu pagal Bendrųjų sąlygų 1.14.8 punktą Užsakovas laiku negauna garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento ar naujo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasilikėtų kaip Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti trūkumams ir (ar) defektams bei jų sąlygotoms Užsakovo išlaidoms ir nuostoliams atlyginti. Rangovui pateikus naują (pratęstą) garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo (užstatą) sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų grąžina Rangovui.

1.14.10. Suėjus Specialiosiose sąlygose nurodytam garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo terminui, Užsakovas Rangovo prašymu, grąžina jam banko garantiją.

1.14.11. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal Bendrųjų sąlygų 1.14.3 ir 1.14.9 punktus gautos garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų kai sueina Specialiosiose sąlygose numatyto garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas.

1.14.12. Jeigu paaiškėja, kad garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, nevykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, ar sumažėja užtikrinimą išdavusio asmens reitingas, nurodytas Bendrųjų sąlygų 1.14.4 punkte, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygas atitinkantį garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą likusiam Specialiosiose sąlygose numatytam garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo laikotarpiui. Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo mokėti Užsakovui delspinigius, lygius 1% nuo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną vėlavimo dieną iki prievolės įvykdymo dienos.

1.14.13. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procedūrų ar Sutarties vykdymo metu būtų priimtos garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo privalomojo draudimo taisyklės ar kitas teisės aktas, Rangovas privalės pateikti šias taisykles (ar kitą teisės aktą) atitinkantį draudimą.

1.14.14. Jeigu iki Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos pasikeičia Kaina, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka Bendrųjų sąlygų 1.14.2 punktą, kartu su Galutiniu perdavimo aktu.

2. KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Kaina. Kainos, Darbų apimties (kiekių) ir medžiagų keitimas

2.1.1. Šalys susitaria, kad į Kainą (įkainius) (Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pakeistą Kainą (įkainius)) yra įskaičiuotos visos tiesioginės bei netiesioginės Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu.

2.1.2. Šalys susitaria, kad PVM apskaičiuojamas pagal sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančius tarifus.

2.1.3. Kaina atskirai pagal Objekto dalis ir (ar) atskiros Kainos dedamosios kainos ir (ar) įkainiai yra išdėstytos atskirame Sutarties priede ir (ar) Pasiūlyme. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pakeitus Darbų apimtį, kartu keičiama ir Kaina (ją didinant ar mažinant), nebent apimties keitimas neturi įtakos Kainai ar jos daliai. Pradinės Sutarties vertė, nurodyta sudaromoje pradinėje Sutartyje, nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutartyje nurodytas Kainos (įkainių) peržiūros sąlygas. Visi Darbų apimčių pakeitimai (tiek numatyti Sutartyje, tiek atliekami vadovaujantis PJ (VPJ)) skaičiuojami nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM). Bet kokios kitos Sutartyje numatytos priemonės (pvz., užtikrinimai, draudimai, delspinigių apskaičiavimas) taip pat skaičiuojamos nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM).

2.1.4. Kaina gali būti keičiama tik Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka. Kainos dėl Darbų apimties (kiekių) keitimo atvejai numatyti Bendrųjų sąlygų 2.1.5, 2.1.6 punktuose, Darbų apimtis ir (ar) kieki (atitinkamai ir Kaina) taip pat gali būti keičiama PJ (VPJ) numatytais atvejais ir tvarka. Jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, Kaina gali būti peržiūrima taikant peržiūros sąlygas šiais atvejais:

2.1.4.1. pasikeitus PVM tarifui Bendrųjų sąlygų 2.1.2 punkte numatytu atveju;

2.1.4.2. dėl kainų lygio pokyčio. Jeigu tai numatyta Specialiosiose sąlygose, šiuo atveju Sutarties

Kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama tokia tvarka:

2.1.4.2.1. bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Kainos (įkainių) perskaičiavimą. Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros (anksčiau Lietuvos statistikos departamento) viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.1.4.2.2. Kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio pirmą kartą gali būti atliktas ne anksčiau nei po 3 (trių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir visais atvejais negali būti atliktas anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių nuo Pasiūlymo pateikimo dienos. Po to Kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama ne dažniau negu kas 6 (šeši) mėnesiai nuo susitarimo dėl Kainos (įkainių) perskaičiavimo (toliau – **Perskaičiavimo susitarimas**) sudarymo dienos.

2.1.4.2.3. Vėlesnis Kainos (įkainių) perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.1.4.2.4. Kainos (įkainių) perskaičiavimas atliekamas, jeigu Valstybės duomenų agentūros (<https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/>) kas mėnesį skelbiamo:

2.1.4.2.4.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso pokytis nuo Sutarties įsigaliojimo dienos yra daugiau kaip 5 (penki) procentai – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdoma pastato nauja statyba ar atliekami pastato statybos darbai (rekonstravimas, kapitalinis remontas ar paprastas remontas); arba
2.1.4.2.4.2. inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indekso pokytis nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, yra daugiau kaip 5 (penki) procentai.

2.1.4.2.5. Indeksai, nurodyti 2.1.4.2.4 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami **Indeksu**. Konkretus Sutarčiai taikomas Indeksas nurodomas Specialiosiose sąlygose.

2.1.4.2.6. Kaina (įkainiai) perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų kainą (įkainius) padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

$$K = (IPb / Ipr) \times 100 - 100 \text{ (procentų)}$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas (procentais);

lpr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
lpb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.
Pirmo perskaičiavimo laikotarpis negali prasidėti anksčiau negu Sutarties įsigaliojimo diena, o paskutinio perskaičiavimo laikotarpis negali baigtis vėliau, negu Galutinio perdavimo akto pasirašymo diena, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – Galutinio perdavimo akto dėl atitinkamos Objekto dalies pasirašymo diena.

2.1.4.2.7. Šalys privalo sudaryti Perskaičiavimo susitarimą per 10 (dešimt) darbo dienų, išskyrus atvejus, kai prieš tokio Perskaičiavimo susitarimo sudarymą turi būti atlikti papildomi veiksmai (pvz. priimtas valdybos sprendimas, gauti institucijų pritarimai ir kt.) nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Kainą (įkainius) bei visų šį prašymą pagrindžiančių dokumentų pateikimo dienos. Šalys privalo Perskaičiavimo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Kainos sumą arba perskaičiuotus įkainius (įskaitant Sutarties Kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Sutarties Kainą, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu jis taikomas) perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

2.1.4.2.8. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos Darbus, o už kitus nei statybos Darbai, Darbus (Projekto parengimą, kadastro duomenų nustatymo paslaugas ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

2.1.4.2.9. Po to, kai Šalys pasirašo Perskaičiavimo susitarimą dėl Kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji Kaina (įkainiai) įsigalioja ir taikoma tik po Perskaičiavimo susitarimo pasirašymo dienos atliktiems Darbams ir pristatytiems Medžiagoms.

2.1.4.2.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos Darbų kaina (įkainiai) (tik vėluojamai atlikti Darbų daliai) neperskaičiuojama dėl Indekso pokyčio didėjimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio mažėjimo.

2.1.5. Kaina dėl Darbų apimties (kiekių) keitimo yra keičiama laikantis šių sąlygų:

2.1.5.1. Kai Teisės aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (kiekiai), Kaina turi būti padidinta, pridėdant papildomų Darbų kainą, ir sumažinta, atimant atsisakomų Darbų kainą.

2.1.5.2. Kai Teisės aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi Darbai, o juos pakeičiantys darbai yra papildomi Darbai.

2.1.5.3. Jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Šalys susitaria, kad dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių (kaip tai numatyta Bendrųjų sąlygų 2.1.10 punkte), kurių atsiradimo Pasiūlymo pateikimo metu Šalys negalėjo protingai numatyti, negalėjo kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos, pvz.:

- (i) esant aiškiai įrodomiems netikslumams ar klaidoms Projekte, Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkamą Pirkimo dokumentuose įtvirtintą reikalavimą, arba
- (ii) dėl techninių ar kitų sprendinių keitimo (pvz., per laikotarpį nuo Projekto parengimo iki Darbų vykdymo pasikeitus technologiniams procesams, ar pasikeitus faktinėms aplinkybėms, turėjusioms įtakos Projekte ar kitame Pirkimo dokumente numatyti vieną ar kitą sprendinį) ar Teisės aktų pasikeitimo, arba
- (iii) pasikeičia Teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Užsakovo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, arba
- (iv) nebelieka atitinkamos Paslaugų dalies poreikio (įskaitant, pradėjus vykdyti Darbus (pvz., atlikus atkasimo ar griovimo darbus)), arba
- (v) kitais panašiais atvejais,

paaiškėja, kad nebereikia atlikti dalies Darbų, tam tikri Darbai tampa nereikalingi arba reikia atlikti kitokius Darbus, Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darbų ar įsigyti papildomų darbų (įskaitant tokių naujų papildomų darbų, kurie pradinėje Sutartyje tiesiogiai nenumatyti, tačiau yra panašūs į tuos, kurie yra įsigyti pagal pradinę Sutartį ir yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti), tačiau bendra atsisakytų ir (ar) papildomai įsigytinų Darbų vertė negali viršyti Specialiosiose sąlygose nurodytos dalies (procentais) nuo pradinės Sutarties vertės.

2.1.5.4. Darbų dalies atsisakymo atveju Užsakovas turi informuoti Rangovą ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų iki

atitinkamų Darbų vykdymo pradžios, nebent dalies Darbų atsisakymas vykdomas Rangovo iniciatyva ar jam dalyvaujant, arba Šalys susitarė dėl trumpesnių įsipėjimo terminų. Jeigu Užsakovas vėluoja pranešti apie atsisakomus Darbus, Rangovas turi teisę užbaigti Darbus, kuriuos jis pradėjo vykdyti, taip pat pareikalauti Užsakovo atlyginti Rangovo protingas ir dokumentais pagrįstas išlaidas, kurias Rangovas patyrė rengdamasis atlikti atsisakomus Darbus ir kurių nebūtų patyręs, jeigu Užsakovas apie atsisakomus Darbus būtų pranešęs per šiame punkte nustatytą terminą.

2.1.5.5. Darbų atsisakymo ir (ar) papildomų Darbų įsigijimo atveju, Kaina yra keičiama atsisakytų ir (ar) naujai įsigytinų Darbų verte, kuri yra apskaičiuojama pagal:

2.1.5.5.1. Pasiūlyme nurodytus atitinkamų Darbų įkainius;

2.1.5.5.2. jeigu atsisakomų atlikti Darbų ir (ar) papildomų (naujai) įsigytinų Darbų vertei apskaičiuoti Pasiūlyme nurodytų įkainių detalumas yra nepakankamas, atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų vertė apskaičiuojama remiantis Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktomis (lokalinėmis) sąmatomis (jeigu tokios pateiktos) ar kitais kartu su Pasiūlymu pateiktais dokumentais (jeigu tokie pateiktos), arba

2.1.5.5.3. jeigu nepakanka ir kartu su Pasiūlymu pateiktų (lokalinių) sąmatų ar kitų dokumentų arba jie nepateikti (-os) – vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – **SISTELA**), registruojamomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre (toliau – **Rekomendacijos**), kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

2.1.5.5.4. Tuo atveju, jeigu nėra pakankama ir SISTELA duomenų bazė (Rekomendacijos), atsisakomų Darbų ir (ar) naujai įsigytinų Darbų vertė nustatoma pagal Rangovo pasiūlymą ir kartu su juo pateiktą atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų (lokalinę) sąmatą. Darbų dalies atsisakymo ir (ar) įsigytinų papildomų Darbų atveju Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui pasiūlymą ir detalią bei pagrįstą atsisakomų ir (ar) /papildomų Darbų (lokalinę) sąmatą, kurioje mažiausiai turi būti nurodyti atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų pavadinimai, kiekiai, kainos (įkainiai) bei pagrindimas. Rangovo pasiūlyme nurodytos atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų kainos

(įkainiai), kai jos nustatomos Bendrųjų sąlygų 2.1.5.5.3 ar 2.1.5.5.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, turi atitikti Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu (arba ją keičiančiuose teisės aktuose), nustatytus reikalavimus.

2.1.6. Šalys aiškiai susitaria, kad Užsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu gali keisti Projekto, pagal kurį buvo atliktas Pirkimas, sprendinius (įskaitant ir Bendrųjų sąlygų 1.7.10 punkte nurodytus atvejus) ir tokie pakeitimai yra privalomi Rangovui. Bendra tokių pakeitimų vertė negali viršyti Specialiosiose sąlygose nurodytos dalies (procentais). Tokiu atveju Kainos pokytis nustatomas ir papildomi Darbai apmokami arba Kaina yra mažinama vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 2.1.5 punkte įtvirtintomis taisyklėmis. Jeigu tokie Projekto sprendinių pakeitimai turi įtakos Sutartyje, įskaitant Grafiką, nustatytiems Darbų atlikimo terminams, Rangovas turi teisę prašyti tokių terminų pratęsimo Bendrųjų sąlygų 1.4.6.4 punkto pagrindu. Koreguojant Projektą pagal Užsakovo pakeistus esminius Projekto sprendinius, Rangovas privalo bendradarbiauti su Projektą parengusiu Projektuotoju ir (ar) Kitu projektuotoju bei Užsakovu, šiam gaunant naują SLD (kai taikoma). Šio punkto nuostatos netaikomos tokiems Techninėje specifikacijoje sprendinių pakeitimų atvejams, kai poreikis juos keisti kyla dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių ir aplinkybių (pvz., Rangovo klaidų, defektų, trūkumų ar pan.) ir (ar) yra būtinas Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti.

2.1.7. Darbų atsisakymo ir (ar) papildomų Darbų įsigijimo atveju (nepriklausomai nuo to, kas inicijuoja pokytį) Rangovas privalo parengti ir pateikti Užsakovui pasiūlymą ir detalią bei išsamią atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų (lokalinę) sąmatą (kaip tai numatyta Bendrųjų sąlygų 2.1.5.5 punkte), šiame pasiūlyme išdėstant pagrindimą dėl atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų poreikio, konkrečių siūlomų sprendinių pasirinkimo, kiekių, kainų bei įkainių. Užsakovas turi teisę pagrįstai nesutikti su Rangovo pateiktu pasiūlymu ar atitinkama jo dalimi ir pateikti jam argumentuotas pastabas. Tokiu atveju Rangovas privalo bendradarbiauti su Užsakovu, teikti paaiškinimus, atlikti reikalingus pataisymus, operatyviai pateikti trūkstamus pagrindimus ir ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo Užsakovo atsakymo dienos pateikti tinkamai pakoreguotą pasiūlymą ir (ar) (lokalinę) sąmatą.

2.1.8. Dėl Darbų dalies atsisakymo ir (ar) papildomų Darbų įsigijimo Šalys sudaro susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Prie susitarimo pridedamas su Užsakovu suderinti Rangovo pasiūlymas bei detali ir išsami (lokalinė) sąmata, parengta laikantis Sutartyje numatytų nuostatų. Šioje (lokalinėje) sąmatoje numatyti Darbų kiekiai yra laikomi faktiniais ir tiksliais atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų kiekiais, kurių Rangovas neturi teisės vienašališkai keisti. Esant poreikiui keisti susitarime numatytus atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų kiekius ir (ar) kainas, ir (ar) įkainius, Šalys sudaro susitarimą raštu.

2.1.9. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartyje nurodytos Medžiagos nebegaminamos arba jos išleistos nauju

modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Užsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrįstai neišduoti, Rangovas turi teisę pateikti kito modelio Medžiagas, jeigu jos yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jų kainos, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų Sutarties sąlygų.

2.1.10. Šalys aiškiai susitaria, kad:

2.1.10.1. jeigu su Technine specifikacija ir (ar) Projektu, pagal kurį buvo įvykdytas Pirkimas, yra pateikti Projekto (Darbų) sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Ši nuostata netaikoma tuo atveju kai Projekto (Darbų) sąnaudų kiekių žiniaraščius rengia Rangovas ir (ar) jo pasamdytas subrangovas;

2.1.10.2. papildomais Darbais nelaikomi Darbai, kurie yra numatyti bet kuriame Pirkimo dokumente ar iš jo(-ų) išplaukia įvertinus Pirkimo dokumentuose (bet kuriame iš jų) numatytas ir apibrėžtas aplinkybes ir kuriuos Rangovas, kaip protingas ir profesionalus savo vykdomos veiklos ekspertas, turėjo, galėjo ir privalėjo įsivertinti teikdamas Pasiūlymą;

2.1.10.3. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti už visus papildomus Darbus, nurodytus susitarime dėl papildomų Darbų įsigijimo ir (ar) Darbų atsisakymo, ir bet kuriuo atveju Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai atliktus papildomus Darbus (jų kiekį) sumokėdamas susitarime nurodytą kainą (ar faktiškai atliktų papildomų Darbų dalį) ir taikydamas susitarime nurodytus įkainius;

2.1.10.4. Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas pasiūlymas ir (ar) (lokalinė) sąmata, ir (ar) bet koks kitas dokumentas dėl atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų, kurio (-ių) pagrindu nėra sudarytas susitarimas raštu, jokių atveju nėra laikomas (-i) savarankišku pagrindu Rangovui reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų už atsisakomus ir (ar) papildomus Darbus ar bet kokią jų dalį;

2.1.10.5. tarp Šalių kilus ginčui dėl atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų (ne)tinkamos kainos (įkainio) nustatymo, nesudaro pagrindo Rangovui stabdyti Darbų ir (ar) Sutarties vykdymą ir (ar) teikti prašymą partęsti Darbų ar bet kokios jų dalies vykdymą pagal Bendrųjų sąlygų 1.4.6.2 ir (ar) 1.4.6.3 punktų nuostatas.

2.2. Apmokėjimas

2.2.1. Elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), Rangovas pateikia per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“.

2.2.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus visus Sutartyje numatytus Darbus Užsakovas moka Rangovui vieną kartą

vadovaudamasis Šalių pasirašytu Galutiniu perdavimo aktu ir jo pagrindu Rangovo išrašyta sąskaita - faktūra. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatyta, kad Darbų perdavimas ir priėmimas bei mokėjimas už juos vykdomas dalimis, už faktiškai ir kokybiškai per ataskaitinį mėnesį, kuris prasideda atitinkamo kalendorinio mėnesio pirmą dieną ir baigiasi šio mėnesio paskutinę dieną (jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip), atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui vadovaudamasis Šalių pasirašytu Tarpiniu ir (ar) Galutiniu perdavimo aktu ir jo pagrindu Rangovo išrašyta sąskaita faktūra.

2.2.3. Pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktai turi būti pristatyti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytais Užsakovo kontaktais. Tuo atveju, jeigu Darbų priėmimas-perdavimas vykdomas dalimis už per ataskaitinį laikotarpį atliktus, Tarpiniai perdavimo aktai turi būti pristatyti ne vėliau, kaip 2-ją po ataskaitinio mėnesio einančio mėnesio darbo dieną, nebent Specialiosiose sąlygose numatyta kitaip. Pasirašytų Darbų perdavimo - priėmimo aktų pagrindu išrašytos sąskaitos faktūros turi būti pateiktos nedelsiant po to, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

2.2.4. Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiktą sąskaitą faktūrą apmoka per 30 (trisdešimt) dienų, jeigu Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. Mokėjimas, o atvejais, kai Darbų priėmimas-perdavimas vykdomas dalimis - paskutinis mokėjimas, atliekamas tik po to, kai Rangovas įvykdo Bendrųjų sąlygų 1.5.5 punkte įtvirtintas sąlygas. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą Rangovo sąskaitą arba atitinkamo subrangovo nurodytą sąskaitą (tais atvejais ir tokia apimtimi, kai ir kiek taikomas tiesioginis atsiskaitymas su subrangovais). PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.2.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas (įskaitant ir pagal kitas sutartis ar kitais pagrindais Rangovui mokėtinas sumas), jeigu nustatomi Darbų trūkumai ir (ar) defektai ir Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą jų nepašalina, ar Rangovas padarė Užsakovui materialinę žalą ir jos neatlygino ir (ar) Rangovas kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalina. Užsakovas turi teisę pasinaudoti šiame punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti pagrįstų reikalavimų įvykdymą.

2.2.6. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai ir (ar) defektai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, mokėtinų Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti bei susijusioms pagrįstoms išlaidoms ir nuostoliams apmokėti.

2.2.7. Užsakovas piniginius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant priskaičiuotas netesybas (baudas ir delspinigius), turi teisę bet kada vienašališkai įskaityti iš bet kokių bet kokiais teisiniais pagrindais Rangovui mokėtinų sumų (įskaitant, bet neapsiribojant ir pagal kitas su Rangovu sudarytas sutartis) apie tai raštiškai informuodamas Rangovą. Jeigu mokėtinų įsipareigojimų valiuta skiriasi, Užsakovas priešpriešiniam

reikalavimams įskaityti gali konvertuoti bet kurio įsipareigojimo sumą pagal rinkoje galiojantį valiutos keitimo kursą, naudojamą įprastinėje veikloje.

2.2.8. Rangovas, tinkamai ir laiku įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus, kurių vertė ne mažesnė kaip 100.000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų) be PVM, ir nesuėjęs Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis raštu į Užsakovą su prašymu dėl sąskaitos faktūros, kurios vertė ne mažesnė kaip 100.000,00 Eur be PVM, apmokėjimo anksčiau nei numatyta Bendrųjų sąlygų 2.2.4 punkte.

2.2.9. Rangovo 2.2.8 punkte nurodytame prašyme nurodyta sąskaita faktūra gali būti apmokama anksčiau termino, pritaikius diskontą (nuolaidą). Diskonto dydį 12 mėn. laikotarpiui nustato Užsakovas, remdamasis Lietuvos banko pateikiamais duomenimis (vidutine pastarųjų 12 mėnesių pinigų finansų įstaigų paskolų iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, kurių pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų palūkanų normų statistika) prie kurių pridedama 2 proc. punktų marža, skirta Užsakovo patiriamoms administravimo sąnaudoms padengti. Užsakovas taiko diskontą apmokamai sąskaitai - faktūrai, jeigu yra užtikrintos šios sąlygos:

2.2.9.1. Rangovas pateikė prašymą apmokėti sąskaitą faktūrą anksčiau ir sutinka su diskonto taikymu;

2.2.9.2. Rangovo sąskaita faktūra, kuriai taikomas diskontas, yra didesnė nei 100.000,00 Eur be PVM;

2.2.9.3. taikoma diskonto norma yra didesnė nei Užsakovo skolinimosi kaštai;

2.2.9.4. dėl pritaikyto diskonto Užsakovas nepatirs likvidumo problemų;

2.2.9.5. diskonto taikymą ir sąskaitos faktūros apmokėjimą anksčiau termino patvirtina Užsakovo Finansų direktorius.

2.2.10. Bendrųjų sąlygų 2.2.8 punkte nurodyto Rangovo prašymo pateikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių apmokėti sąskaitą faktūrą anksčiau laiko. Užsakovo atsisakymas apmokėti Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą anksčiau laiko negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas.

2.2.11. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymo metu sudaryti faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties kylančių piniginių reikalavimų perleidimo finansuotojui, tik įvykdęs visas žemiau nurodytas sąlygas:

2.2.11.1. pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, Darbų kiekis, kaina, įvykdymo terminai, Užsakovui neatsiras papildomų išlaidų ar įsipareigojimų, neatsiras kitų apsunkinimų ar kitų Užsakovo teisių ir interesų sumažėjimo ar pablogėjimo, įskaitant dėl Sutartyje įtvirtintos teisės sulaukyti mokėjimus, atlikti įskaitymą iš Rangovui

mokėtinų sumų pagal šią Sutartį ar kitas su Rangovu sudarytas sutartis ir pan.;

2.2.11.2. gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties sudarymo raštu atsako ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Užsakovui kilus abejonių, Rangovas turi pateikti papildomus paaiškinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektą ar kitus įrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei faktoringo sutartis atitinka Sutartyje nustatytas sąlygas. Užsakovo išduotas sutikimas galioja tik iki šios Sutarties galiojimo termino pabaigos ir tik šios Sutarties atžvilgiu. Pateikdamas sutikimą sudaryti faktoringo sutartį Užsakovas neprisiima jokių papildomų, su Sutartimi nesusijusių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimų, nurodytų Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo sutartyje.

2.2.12. Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu informuoja Užsakovą, nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Užsakovui tinkamai atsiskaityti su Rangovu. Šalys susitaria, kad šis Rangovo pranešimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys nesudaro atskiro susitarimo dėl Sutarties pakeitimo.

2.2.13. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dėl kitų priežasčių tampa negaliojanti. Visi Užsakovo finansuotojui atlikti mokėjimai iki tokio Rangovo pranešimo gavimo dienos laikomi tinkamai įvykdytu atsiskaitymu pagal šią Sutartį.

2.2.14. Rangovui realizavus teisę sudaryti faktoringo sutartį, kaip numatyta Bendrųjų sąlygų 2.2.11 – 2.2.13 punktuose, prašymą dėl Bendrųjų sąlygų 2.2.8 – 2.2.10 punktuose numatytos teisės į apmokėjimą anksčiau laiko turi teisę teikti ir finansuotojas.

3. ATSAKOMYBĖ, DRAUDIMAS, SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Nuostoliai ir netesybos

3.1.1. Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai) pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiajai Šaliai nereikia įrodinėti, ir susijusiais be kita ko su pažeidimo nustatymu, Sutarties vykdymo eigos sutrikdymu, bei kompensacija už pakenkimą dalykinei reputacijai ir yra proporcingos Sutarties pažeidimams. Netesybų sumokėjimas neapriboja nukentėjusios Šalies teisės reikalauti nuostolių, kurių netesybos nepadengia, atlyginimo ir neatleidžia sumokėjusios Šalies nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

3.1.2. Šalis, negalinti vykdyti bet kurių Sutartyje numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

3.1.3. Vienai iš Šalių nevykdant ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai įspėjusi Sutarties nevykdančią Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų.

3.1.4. Užsakovui laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus, Rangovas gali skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną po 0,02 procento nuo laiku neapmokėtos sumos. Šalys susitaria, kad šiame punkte numatyta atsakomybė Užsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras nesilaikydamas Sutartyje nustatyto apmokėjimo termino dėl aplinkybių, susijusių su nuo Rangovo priklausančių ar jo kontroliuojamų aplinkybių (pvz., dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau, Rangovui pateikus pagrįstą prašymą, perskaičiuotų delspinigių (juos sumažinant)).

3.1.5. Jei Rangovas šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus vykdo nesilaikydamas Sutartyje nustatytų terminų, Užsakovas turi teisę be įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyto (-ų) galutinio (-ių) ir tarpinių (jei tokie Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nustatyti) Darbų atlikimo termino (-ų), Užsakovas turi teisę taikyti 0,02 procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės (be PVM), o nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę – nuo pradinės Sutarties vertės, dydžio delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo dienos. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatyta, kad atsakomybė taikoma pažeidus Grafike nustatytus tarpinius Darbų atlikimo terminus, Rangovui vėluojant atlikti Darbus iki tarpinio (-ių) Darbų atlikimo termino (-ų), Užsakovas turi teisę taikyti 0,02 procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo dienos įskaitytinai.

3.1.6. Jei Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys tretieji asmenys), vykdydamas Sutartyje nustatytas prievoles:

3.1.6.1. pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 100 (vieno šimto) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.2. pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus vykdydamas padidintos rizikos darbus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.3. neužtikrina, kad statybvietėje nebūtų neblaivių ar apsvaigusių nuo psichoaktyvių medžiagų asmenų, už kuriuos jis atsako, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 1.000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.4. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.9 ar 1.8.11, ar 1.8.41 punkte (-uose) nustatytas prievoles ir dėl to įvyksta sunkus nelaimingas atsitikimas, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 1.500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.5. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.9 ar 1.8.11, ar 1.8.41 punkte (-uose) nustatytas prievoles ir dėl to žūsta žmogus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 3.000 (trijų tūkstančių) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.6. pažeidžia gaisrinės saugos reikalavimus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 300 (trijų šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.7. pažeidžia aplinkosaugos reikalavimus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.8. pažeidžia Sutikimo sąlygas ar Bendrųjų sąlygų 1.8.3 ar 1.8.4 punktą (-us), Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.9. neužtikrina, kad Darbus vykdytų asmenys, turintys reikiamą kvalifikaciją ir (ar) turintys tam teisę, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.10. pažeidžia atliekų apskaitos ir tvarkymo statybvietėje reikalavimus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.11. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.17 ir (ar) 1.8.24 punktą (-us), Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 100 (vieno šimto) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši bauda;

3.1.6.12. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.22 punktą arba Plane numatytus terminus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 100 (vieno šimto) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį. Tais atvejais, jei Rangovas iš viso nepranešė Užsakovui apie saugos incidentą, įvykusio nelaimingo atsitikimo faktą, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.13. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.38 punktą, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši bauda;

3.1.6.14. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.39 punktą, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši bauda;

3.1.6.15. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.40 punktą, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 100 (vieno šimto) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši bauda;

3.1.6.16. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.41 punktą, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 100 (vieno šimto) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.

3.1.6.17. jeigu nustatoma, kad Rangovas užsakė bei panaudojo atliekant Darbus Sutartyje nustatytų

reikalavimų neatitinkančias Medžiagas, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti jam 5.000 (penkių tūkstančių) Eur dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį ir reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda;

3.1.6.18. už kiekvieną nustatytą nesavalaikį Bendrųjų sąlygų 1.8.13 punkte nurodytų pareigų vykdymą, Užsakovo reikalavimu moka 100 (vieno šimto) Eur dydžio baudą bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši bauda;

3.1.6.19. neužtikrina, kad visi esantys statybvietėje asmenys turi galiojantį skaidriai dirbančio asmens ID, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

3.1.6.20. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.41 punktą, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši bauda;

3.1.6.21. už kiekvieną nustatytą Bendrųjų sąlygų 1.8.42.1 – 1.8.43.12 punkte (-uose) nurodytų pareigų nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą, ir (ar) nesavalaikį vykdymą, Užsakovo reikalavimu moka 1.000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši bauda

3.1.7. Jei Rangovas pasamdo naują (papildomą) arba pakeičia savo paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytą specialistą be išankstinio Užsakovo raštiško sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu specialistu ir Užsakovui sumokėti 500 Eur baudą už kiekvieną atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Bendrųjų sąlygų 1.8.10 punkte įtvirtintos specialistų pakeitimo procedūros.

3.1.8. Jei Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos subrangovų keitimo ir (ar) naujų samdymo (papildymo) tvarkos, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir Užsakovui sumokėti 500 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus Bendrųjų sąlygų 1.9 punkte įtvirtintos naujų subrangovų pasitelkimo ar pakeitimo procedūros.

3.1.9. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nesudarius bet kurios iš Sutartyje nurodytos draudimo sutarties, jos nepratęsus ir (ar) nepateikus įrodymų apie jos sudarymą, pratęsimą ar galiojimą (įskaitant, pirmųjų draudimo įmokų sumokėjimą) ar bet kuriai iš Sutartyje nurodytai draudimo sutarčiai tapus neatitinkančia Sutarties sąlygų, Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę: a) įspėjęs Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartį Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, taip pat reikalauti sumokėti 1.000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; arba b) nutraukti šią Sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti Rangovo sumokėti 10 (dešimties) proc. pradinės Sutarties vertės dydžio baudą ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.

3.1.10. Rangovui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo Garantijos galiojimo termino arba nepateikus naujos Garantijos sutarties vykdymui užtikrinti, Užsakovas turi teisę reikalauti 0,1 procento pradinės Sutarties vertės dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną iki prievolės įvykdymo dienos arba sulaikyti mokėjimus Rangovui banko garantijos sumai. Tokiu atveju, sulaikytos sumos, atskaičius teisėtai iš jų atliktus įskaitymus, Rangovui bus išmokėtos ne anksčiau, nei bus pratęstas Garantijos galiojimo terminas arba pateikta nauja Garantija, arba išnyks įsipareigojimas ją pateikti ar pratęsti jos galiojimo terminą.

3.1.11. Jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių Rangovas Specialiosiose sąlygose nustatytu terminu nepateikia tarp Šalių suderintą Grafiką, jam taikoma 100 (vieno šimto) Eur dydžio bauda už kiekvieną pavėluotą dieną.

3.1.12. Jei Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir Užsakovo techninės priežiūros specialistai dėl tų pačių darbų įvertinimo į Darbų vykdymo vietą turi vykti daugiau nei du kartus, už trečią ir vėlesnius pakartotinius atvykimus Rangovas Užsakovo reikalavimu sumoka 100 (vieno šimto) Eur dydžio už kiekvieną į tokį pakartotinį atvykimą atvykusį Užsakovo specialistą. Užsakovas Rangovui raštu pateikia reikalavimą sumokėti už per ataskaitinį mėnesį įvykusius visus pakartotinius techninės priežiūros specialisto(-ų) atvykimus kartu su šiuo pranešimu pateikdamas Bendrųjų sąlygų 1.5.3 punkte nurodytas nuotraukas, kuriose užfiksuoti nekokybiškai atlikti Darbai.

3.1.13. Jei Rangovas pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.22 punkte įtvirtintą įsipareigojimą per 2 (dvi) darbo dienas pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie aplinkos apsaugos ar žmonių saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus, Rangovas, už pirmąjį tokį pažeidimą, privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 100 Eur (už kiekvieną atskirą atvejį) ir atlyginti Užsakovui visus nuostolius, patirtus dėl nepranešimo apie incidentą, kurių bauda nepadengia, o už antrąjį ir tolimesnius pažeidimo atvejus, Užsakovo reikalavimu, Rangovas privalo sumokėti 1.500 Eur dydžio baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį ir atlyginti Užsakovui visus nuostolius, patirtus dėl nepranešimo apie incidentą, kurių bauda nepadengia.

3.1.14. Jeigu Rangovas nesilaiko arba netinkamai laikosi bet kokių savo įsipareigojimų, susijusių su Pirkimo dokumentuose nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais (Bendrųjų sąlygų 1.8.5 punktas), ir jeigu atitinkamą pažeidimą Rangovas ištaisė per įspėjimo terminą, dėl ko Sutartis nebuvo nutraukta vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 4.2.2 punkto a) papunkčio ir 4.2.4.6 punkto nuostatomis, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, turi sumokėti 3.000 Eur dydžio baudą už kiekvieno tokio įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti visus dėl tokio Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia šiame punkte numatyta bauda.

3.1.15. Pažeidus Bendrųjų sąlygų 2.2.11 punkte nurodytą faktoringo sutarties sudarymo tvarką ir nustatoma, kad faktoringo sutartis neatitinka Sutarties nuostatų (pakeista Šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, Darbų kiekis, kaina, įvykdymo terminai ar pan.), Rangovas Užsakovui privalo sumokėti 3 (trijų) proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio baudą ir nutraukti tokią faktoringo sutartį. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad buvo pažeista tik faktoringo sutarties sudarymo tvarką, tačiau faktoringo sutartis atitinka Sutarties nuostatas (joms neprieštaruoja), Rangovas Užsakovui privalo sumokėti 1.000 (vienas tūkstantis) Eur dydžio baudą.

3.1.16. Tais atvejais, kai Rangovas pažeidžia Sutartyje numatytus dėl nacionalinio saugumo interesų ir (ar) Kilmės taikomus reikalavimus, tačiau dėl šių pažeidimų Sutartis nenutraukiama, Rangovas privalo ištaisyti pažeidimą (jeigu ir kiek tai yra įmanoma/proporcinga) bei, Užsakovui pareikalavus, sumokėti 10.000 (dešimties tūkstančių) Eur dydžio baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį.

3.1.17. Jeigu Rangovas nevykdo kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai (pvz. Rangovas pateikia ne visus, netinkamus, nepilnos komplektacijos dokumentus, numatytus 1.10.3 punkte ar pan.), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, turi sumokėti 500 Eur dydžio baudą už kiekvieno tokio įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti visus dėl tokio Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia šiame punkte numatyta bauda. Šiame punkte nustatyta bauda taikoma tik tuo atveju, jeigu už atitinkamo įsipareigojimo nevykdymą ar netinkamą vykdymą Sutartis nenumato kitokio dydžio netesybų (įskaitant netesybas už vėlavimą).

3.1.18. Jeigu Sutartyje numatytais atskirais atvejais nenustatyta kitaip, Šalys susitaria, kad, jei Sutartis vienašališkai Užsakovo nutraukiama dėl Rangovo padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo, ar dėl bet kokių aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, ir (ar) Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis Rangovas yra pripažintas (įskaitant, ir po Sutarties įvykdymo) pažeidusiu esminę Sutarties sąlygą ar įvykdžiusiu šią sąlygą su dideliais ir (arba) nuolatiniais trūkumais, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų pradinės Sutarties vertės dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda.

3.1.19. Už vėlavimą pašalinti per garantinių įsipareigojimų laikotarpį nustatytus trūkumus ir (ar) defektus, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti 1.000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo nustatyto termino pašalinti trūkumą ir (ar) defektą pabaigos iki tokio trūkumo ir (ar) defekto pašalinimo dienos. Už vėlavimą sumokėti per garantinių įsipareigojimų laikotarpį nustatytų trūkumų ir (ar) defektų šalinimo išlaidas ar sugrąžinti dėl kainos sumažinimo susidariusią permoką, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti 1.000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo nustatyto termino sumokėti atitinkamą sumą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos.

3.1.20. Šalis, vengianti mokėti pagal šią Sutartį (įskaitant delspinigių ir (ar) baudų mokėjimą), privalo atlyginti kitai Šaliai visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) išlaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokėti ir teismo išlaidas.

3.1.21. Užsakovas reikalauja, kad Rangovas ir ūkio subjektai (subrangovai), kurių pajėgumais rėmėsi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (jeigu šių subjektų pajėgumais buvo remtasi), priimtų solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

3.1.22. Jei už tą patį pažeidimą Rangovui gali būti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos ar delspinigiai, taikoma tik ta bauda ir delspinigiai, kurie atitinkamu jų taikymo atveju yra didesni. Jei tas pats pažeidimas lėmė kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už kiekvieną tokį Sutarties pažeidimą atsakomybė taikoma atskirai.

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimą, dėl kurio įvyksta sunkus nelaimingas atsitikimas. Už šį pažeidimą Bendrųjų sąlygų 3.1.6.2 punkte numatyta 500 eurų bauda (už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus vykdant pavojingus darbus), Bendrųjų sąlygų 3.1.6.4 punkte numatyta 1.500 eurų bauda (už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimą, kai dėl to dėl to įvyksta sunkus nelaimingas atsitikimas) ir Bendrųjų sąlygų 3.1.6.3 punkte numatyta 1.000 eurų bauda (paaiškinėjus, kad nukentėjęs asmuo buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo psichoaktyvių medžiagų asmenų arba įvykis įvyko dėl tokio asmens), tokiu atveju Rangovui taikoma didžiausia bauda, t.y. 1.500 eurų. Jei dėl šio(-ų) pažeidimo(-ų) vėluoja Darbų ar jų etapo įvykdymas (vėluojama Darbus atlikti iki Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyto(-ų) galutinio(-ių) ir (ar) tarpinių (jei tokie šiame punkte nustatyti)), nepriklausomai nuo pritaikytos baudos už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimą, Rangovui skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą atlikti Darbus ar jų dalį.

3.1.23. Rangovas privalo sumokėti Užsakovo reikalaujamus nuostolius ir (ar) netesybas (baudas ir delspinigius) ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos.

3.2. Atsakomybės ribojimas

3.2.1. Šalis, pažeidusi šią Sutartį ar netinkamai vykdydama įsipareigojimus, kylančius iš šios Sutarties, įsipareigoja kitai Šaliai atlyginti tiesioginius pagrįstus nuostolius, kilusius dėl tokio Sutarties pažeidimo ar netinkamo jos vykdymo. Šalys aiškiai susitaria, kad Šalių atsakomybė viena kitos atžvilgiu visais atvejais bus apribota tiesioginiais pagrįstais nuostoliais, todėl Šalys viena kitos negautų pajamų, negautų santaupų, prarastos verslo galimybės ar bet kokių kitų jų netiesioginių nuostolių neatlygins.

3.2.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinės Sutarties vertės dydžio, bet ne mažesne kaip 3.000 (trijų tūkstančių) Eur suma (jeigu pradinės Sutarties vertė neviršija 3.000 Eur sumos).

3.2.3. Bendras pagal Sutartį Šaliai pritaikytų netesybų dydis ribojamas 20 (dvidešimties) procentų pradinės Sutarties vertės

dydžio suma; jeigu pradinės Sutarties vertė neviršija 3.000 Eur sumos – ne didesne kaip 1.500 Eur suma.

3.2.4. Sutartyje nurodytos atsakomybės ribojimo nuostatos negalioja žalai, padarytai tyčia, dėl didelio nerūpestingumo, taip pat žalai, padarytai tretiesiems asmenims.

3.3. Atleidimas nuo atsakomybės

3.3.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti, negalėjo protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui ir nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos (toliau – Nenugalimos jėgos aplinkybės).

3.3.2. Šalis nėra atleidžiama nuo atsakomybės, jei jos įsipareigojimų nevykdymui turėjo įtakos jos pačios, jos subteikėjų, tą šalį tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių ar jos valdomų subjektų, taip pat jų darbuotojų (įskaitant streikus), valdymo organų ar jų narių sprendimai, veiksmai ar neveikimas.

3.3.3. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, pranešti kitai Šaliai, pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma, kad šios aplinkybės Sutarties vykdymui įtakos neturėjo iki kol nebuvo išsiųstas pranešimas.

3.3.4. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams.

3.3.5. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiu, o jas pašalinus Šalis privalo per protingą terminą atnaujinti įsipareigojimų vykdymą.

3.4. Draudimas

3.4.1. Žemiau šiame punkte nurodytos sąlygos taikomos tais atvejais, kai Sutartyje numatyta Rangovo pareiga drausti ar būti apsidraudusiam Sutartyje nurodytu su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje draudimu.

3.4.2. Kai Teisės aktuose numatyta, kad Rangovas turi būti apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:

3.4.2.1. būtų sudarytas pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės,

patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207;

3.4.2.2. apdraustų Rangovo atliekamus Objekto statybos darbus (Darbus), įskaitant Medžiagas ne mažesnei nei Specialiosiose sąlygose nurodytai draudimo sumai, ir Užsakovo Rangovui perduotą turtą sumontavimui su draudimo suma, ne mažesne nei šio turto ar vertybių nauja atkūrimo vertė;

3.4.2.3. būtų apdraustas ir turtas, kuris priklauso Užsakovui ir Darbų vykdymo vietoje yra iki pradedant Darbus. Draudimo suma - ne mažesnė kaip 100.000 Eur pirmos rizikos draudimu;

3.4.2.4. draudimo sutarčiai turi būti taikoma išskaita, ne didesnė nei numato teisės aktai;

3.4.2.5. Darbų draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas iki Rangovas perduos visų Darbų rezultatą Užsakovui (Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – iki Galutinio perdavimo akto dėl atitinkamos Objekto dalies pasirašymo dienos);

3.4.2.6. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma būtų ne mažesnė nei Specialiosiose sąlygose nurodyta draudimo suma, įskaitant ir neturtinę žalą, su išskaita, ne didesne nei numato teisės aktai; civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau, kaip 2 (dvejus) metus nuo visų Darbų rezultato atidavimo naudoti (Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – nuo Galutinio perdavimo akto dėl atitinkamos Objekto dalies pasirašymo dienos);

3.4.2.7. apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų vykdomus Darbus ir jų civilinę atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis;

3.4.2.8. įsigaliojotų ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki Darbų pradžios (jei viena Sutartimi perkama tiek projektavimas, tiek darbai, - ne vėliau nei iki Darbų pradžios).

3.4.3. Kai Teisės aktuose nėra numatyta, kad Rangovas turi būti apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, tačiau Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės savanoriškuoju draudimu, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:

3.4.3.1. apdraustų Rangovo bendrąją civilinę atsakomybę savanoriškuoju draudimu ne mažesnei nei Specialiosiose sąlygose nurodytai draudimo sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2.900 Eur išskaita;

3.4.3.2. Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo apsaugos įsigaliojimas turi būti užtikrintas ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki Darbų pradžios (jei viena Sutartimi perkama tiek projektavimas, tiek

darbai, - ne vėliau nei iki Darbų pradžios) ir galioti ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus nuo Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – nuo paskutinio Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos;

3.4.3.3. Rangovo bendroji civilinė atsakomybė būtų apdrausta atskira draudimo sutartimi dėl šioje Sutartyje numatytų Darbų vykdymo;

3.4.3.4. apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų bendrąją civilinę atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis.

3.4.4. Kai Teisės aktuose numatyta, kad Rangovas turi būti apsidraudęs statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:

3.4.4.1. būtų sudarytas pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225;

3.4.4.2. apdraustų Projektuotojo civilinę atsakomybę vienu iš šių būdų:

- a) atsižvelgiant į statinio Projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus – ne mažesnei nei 289.600 Eur sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2.900 Eur besąlygine išskaita vienam draudimui įvykiui;
- b) sudarytu atskirai Sutartyje numatytam(-iems) Projektui(-ams) ne mažesnei nei 10 (dešimties) proc. pradinės Sutarties vertės (o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys, kurioms rengiami atskiri Projektai, – ne mažesnei nei 10 (dešimties) proc. atitinkamos Objekto dalies vertės), bet ne mažesnei nei 43.400 Eur sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2.900 Eur besąlygine išskaita vienam draudimui įvykiui.

3.4.4.3. Jeigu projektuojamas ne tik statinys bet ir įrenginiai, draudimo apsauga taip pat turi galioti ir dėl įrenginių projektavimo veiklos;

3.4.4.4. apimtų ir subrangovų, sudariusių subrangos sutartis su Rangovu dėl Projekto parengimo, civilinę atsakomybę. Jei projektavimo paslaugas teikia (Projektą rengia) ne pats Rangovas, o jo pasamdytas subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją;

3.4.4.5. įsigaliojotų per 10 (dešimt) dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Projekto rengimo pradžios, bei draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau nei iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

3.4.5. Visos Sutartyje nurodytos draudimo sutartys privalo būti sudarytos su draudimo įmonėmis, turinčiomis ne mažiau

kaip vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą ((Standard & Poor's – BBB-, Fitch – BBB-, Moody's – Baa3 arba lygiavertį)). Reitingą turi atitikti draudimo įmonė arba bendrovių grupė, kuriai ji priklauso, arba draudimo bendrovės patronuojanti įmonė.

3.4.6. Rangovas sudarytas Sutartyje nurodytas draudimo sutartis (polisus) bei įrodymus apie draudimo įmokų sumokėjimą privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų vykdymo ar projektavimo paslaugų teikimo pradžios.

3.4.7. Jei dėl bet kokių (išskyrus nuo Užsakovo priklausančių ir/ar kontroliuojamų) priežasčių bet kurios iš Sutartyje nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta Sutartyje, įskaitant ir bet kokius Sutarties vykdymo pratęsimo (užsitęsimo) atvejus, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita sudaryti naują(-as) draudimo sutartį(-is) tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustatyta Sutartyje ir pateikti Užsakovui sudarytą(-as) draudimo sutartį(-is) (polisą(-us)) bei įrodymus apie draudimo įmokos(-ų) sumokėjimą likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki atitinkamos draudimo sutarties galiojimo pabaigos.

3.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

3.5.1. Kai Specialiosiose sąlygose nurodyta, kad taikomas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, Rangovas privalo pateikti Garantiją – Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko arba, jei užtikrinimo suma yra mažesnė arba lygi 100.000 Eur, - Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą. Šis Sutarties įvykdymo užtikrinimas (kartu su įrodymais dėl Garantijos įsigaliojimo) turi būti Užsakovui pateikiamas prieš pasirašant Sutartį ir yra viena iš Sutarties įsigaliojimo sąlygų. Garantija turi būti išduota Užsakovui priimtino banko arba draudimo bendrovės, taip pat turi atitikti visus Sutartyje nurodytus reikalavimus, galioti visą laiką iki galutinio atsiskaitymo už visus pagal Sutartį atliktus Darbus termino pabaigos. Jeigu Sutartis dėl bet kokių (išskyrus nuo Užsakovo priklausančių ir/ar kontroliuojamų) priežasčių neįvykdoma likus 30 (trisdešimt) dienų iki pateiktos Garantijos galiojimo pabaigos, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki pateiktos Garantijos galiojimo termino pabaigos pratęsti šios Garantijos galiojimo terminą ar pateikti Užsakovui naują Garantiją, galiojančią ne trumpesnę laikotarpį kaip iki galutinio Darbų atlikimo termino ir galutinio atsiskaitymo už visus pagal Sutartį atliktus Darbus termino pabaigos. Jeigu Rangovas teikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, kartu su šiuo raštu turi būti pateikta mokėjimo nurodymo kopija, patvirtinanti, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta.

3.5.2. Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente turi būti nurodyta:

- i) galiojimo terminas ir užtikrinimo suma;
- ii) kad jis yra pirmo pareikalavimo, besąlyginis ir neatšaukiamas;
- iii) užtikrinimo valiuta – eurai;

- iv) patvirtinimas (sąlyga), kad reikalaujamas mokėjimo Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, o tik nurodyti, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus;
- v) bankas ar draudimo bendrovė įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo sumokėti Užsakovui reikalavime nurodytą sumą, bet ne didesnę, nei nurodyta Garantijoje;
- vi) taikoma teisė banko garantijai: Tarptautinių prekybos rūmų Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su išimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose; taikoma teisė draudimo laidavimo raštui: Lietuvos Respublikos teisė;
- vii) ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose /Vilniaus komercinio arbitražo teisme. Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą išduodantis bankas ar draudimo bendrovė nurodo ginčo sprendimo sąlygas (arbitrų skaičių, arbitražo kalbą ir pan.).

3.5.3. Bankas arba draudimo bendrovė, išdavę Garantiją, turi turėti ne mažiau kaip vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (pirmaeilių neužtikrintų ilgalaikių skolinių įsipareigojimų reitingas, kuris yra didesnis arba lygus: Standard & Poor's – BBB-, Fitch – BBB-, Moody's – Baa3 arba lygiavertį). Reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai bankas arba draudimo bendrovė priklauso.

3.5.4. Prieš pateikdamas Garantiją, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Užsakovas Rangovo Garantiją sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

3.5.5. Užsakovas turi teisę nepriimti Garantijos ir (ar) laikyti ją negaliojančia, ir (ar) kreiptis į Rangovą dėl naujos Garantijos pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokią Garantiją pateikti per trumpiausią įmanomą terminą, jei Garantija neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios su Garantiją išdavusio banko arba draudimo laidavimo raštą išdavusios draudimo bendrovės veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisines apsaugos taikymo procedūras).

3.5.6. Rangovui tinkamai įvykdžius Sutartį, Užsakovas Rangovo prašymu grąžina jam Garantiją.

4. SUTARTIS

4.1. Sutarties galiojimas ir keitimas

4.1.1. Sutartis įsigalioja nuo momento, kai ją pasirašo paskutinis pasirašantis asmuo, o kai Specialiosiose sąlygose numatytos papildomai taikytinos įsigaliojimo sąlygos – nuo

momento, kai įgyvendinamos šios sąlygos. Sutartis gali būti pasirašyta Šalių pasirinktu vienu iš šių būdų - arba rašytine forma (abiem Šalims pasirašant ranka), arba panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (abiem Šalims pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu).

4.1.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojančia) dienos. Kokybės garantijos, garantinio laikotarpio įsipareigojimų (įskaitant Garantinio laikotarpio įsipareigojimo užtikrinimo (kai taikoma)), atsakomybės, konfidencialumo, duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės, pranešimų siuntimo ir gavimo, kalbos, ginčų sprendimo ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir po Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojančia), galioja ir po Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojančia).

4.1.3. Rašytinės formos Sutartis gali būti sudaryta keliais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią ir sudarančiais vieną ir tą pačią Sutartį ir yra saugoma ją pasirašiusių Šalių. Egzempliorių skaičius nurodytas Specialiosiose sąlygose.

4.1.4. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negalioja ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniams teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derės ir sieks pakeisti negaliojančią sąlygą kita teisėta ir galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

4.1.5. Kai Darbai perkami pagal įkainius ir, jeigu Specialiosiose sąlygose numatyta Sutarties pratęsimo galimybė ir įvykdomos visos su Sutarties pratęsimu susijusios sąlygos, Sutartis automatiškai pratęsiama minimaliam numatytam terminui, jeigu nei viena iš Šalių nepraneša apie Sutarties pabaigą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyto termino pabaigos.

4.1. 6. Sutartis gali būti keičiama Šalių rašytiniu susitarimu, jei tai neprieštarauja PJ (VPJ) numatyta tvarkai.

4.2. Sutarties nutraukimas

4.2.1. Abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamos į teismą, apie tai ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų raštu įspėjusios kitą Šalį jeigu:

- a) kitai Šaliai inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, ji tampa nemoki arba ji sustabdo ūkinę veiklą, arba taikytinuose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- b) Sutarties vykdymas dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių sustabdomas ilgiau kaip 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) dienų.

4.2.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų:

- a) jeigu Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

- b) Darbai vykdomi nesilaikant Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte ir (ar) Grafike nustatyto(-ų) galutinio(-ių) Darbų atlikimo termino(-ų), ir toks pažeidimas neištaisomas per Užsakovo Rangovui pateiktame pranešime nurodytą protingą terminą;
- c) Užsakovas dėl Sutartyje, įskaitant Grafiką, nustatytų Darbų atlikimo terminų nesilaikymo turi pagrįstą pagrindą manyti, kad Rangovas negalės užbaigti Darbų Sutartyje nustatytu laiku;
- d) jeigu Rangovas dėl savo kaltės negali ir (ar) atsisako vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės;
- e) jeigu Rangovas be Užsakovo raštiško sutikimo tretiesiems asmenims perleidžia iš Sutarties kylančias teises ir pareigas;
- f) jeigu Rangovas raštu pripažįsta Užsakovui ir (ar) kitiems asmenims ar kitaip viešai paskelbia apie negalėjimą padengti savo esamų įsiskolinimų arba susimokėti būsimų mokėjimų;
- g) jeigu Rangovo Užsakovui mokėtinų delspinigių suma viršija 10 (dešimt) procentų pradinės Sutarties vertės;
- h) jeigu, pratęsus Sutarties galiojimo terminą, Rangovas nepratęsia Garantijos galiojimo termino arba nepateikia naujos Garantijos (įskaitant atvejus, kai Rangovo pateikta Garantija tampa neatitinkančia Sutartyje nustatytų sąlygų), arba nepratęsia ar nepateikia naujo bet kurio draudimo, kuriuo pagal Sutartį Rangovas privalo būti atsidraudęs, ir toks pažeidimas trunka ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų;
- i) jeigu paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Užsakovui pagrįstai manyti, kad Rangovas tinkamai nevykdys Sutartyje numatytų įsipareigojimų (pvz., Rangovas nevykdo savo finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo atžvilgiu atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba iš esmės suvaržomos Rangovo teisės, susijusios su Darbų vykdymu);
- j) jeigu Rangovas, specialistai, subrangovai ir (ar) jų specialistai nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, atitinka pašalinimo pagrindus ir (ar) Rangovas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla ir šio Sutarties pažeidimo negalima ištaisyti nepažeidžiant Sutarties ir jai taikomų Teisės aktų reikalavimų, arba, jeigu ištaisyimas būtų galimas, toks ištaisyimas užtruktų ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų;
- k) jeigu Užsakovo prašymu Rangovas nepateikia įrodymų, paneigiančių aplinkybes, dėl kurių gali būti nutraukta ši Sutartis;
- l) jeigu Sutarties vykdymo metu atsiranda Užsakovo realaus ar potencialaus interesų konflikto situacija, dėl kurios objektyvus ir tinkamas Sutarties vykdymas yra negalimas;
- m) Rangovas per Sutartyje nustatytus terminus nepasiūlo naujo kandidato pakeisti nacionalinio saugumo interesų neatitinkantį Tikrinamą asmenį, ar Kilmės reikalavimų neatitinkantį asmenį, arba paaiškėja, kad nacionalinio saugumo interesų neatitinkančių Tikrinamų asmenų, ar asmenų, neatitinkančių Kilmės reikalavimų, pakeisti yra nebeįmanoma, arba Sutarties galiojimo laikotarpiu per bet kurį iš eilės einančių 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį daugiau kaip tris kartus nustatoma, kad Tikrinami asmenys (įskaitant Rangovo siūlomus naujus kandidatus pakeisti netinkamus Tikrinimus asmenis) ar asmenys neatitinka nacionalinio saugumo interesų ar Kilmės reikalavimų;
- n) Paaiškėja, kad kiti su Rangovu sudaryti ar ketinami sudaryti sandoriai neatitinka nacionalinio saugumo interesų;
- o) jeigu dėl pradėtų taikyti tarptautinių sankcijų Rangovo/subrangovo atžvilgiu Rangovas ir/ar Užsakovas negali vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, arba vykdyti Sutartį tampa neįmanoma ar pernelyg sudėtinga, arba, jei tolesnis Sutarties vykdymas keltų riziką dėl tarptautinių sankcijų pritaikymo paties Užsakovo atžvilgiu;
- p) jeigu Rangovas iš esmės arba nuolat (du ar daugiau kartų) pažeidžia susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip numatyta tokio susitarimo 25 punkte (kai toks susitarimas sudarytas), arba pažeidžia savo įsipareigojimus pagal Reglamentą (ES) 2016/679;
- r) jeigu dėl bet kokių priežasčių nustojus galioti garantinių įsipareigojimų užtikrinimui ar jam tapus neatitinkančiam šios Sutarties sąlygų, Rangovas nepateikia naujo Sutarties sąlygas atitinkančio garantinių įsipareigojimų užtikrinimo ir toks pažeidimas trunka ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų;
- s) Rangovas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus ir toks atitinkamas pažeidimas kitose Sutarties nuostatose aiškiai įvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties pažeidimas;
- š) pasikeičia Teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Užsakovo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Užsakovas nusprendžia nutraukti Sutartį;
- t) Užsakovas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigijami Drabai ir Sutarties poreikis išnyksta;
- u) Užsakovo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;
- v) pasikeičia (pablogėja) Užsakovo finansinė padėtis ar Užsakovas negauna arba netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;
- z) keičiasi Užsakovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir

tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;

- q) Užsakovas, iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gavęs nurodymą ar rekomendaciją nutraukti Sutartį, priima sprendimą nutraukti Sutartį;
- w) dėl kitų Sutartyje ir teisės aktuose nurodytų svarbių priežasčių.

4.2.3. Bendrųjų sąlygų 4.2.2 punkto b) – w) papunkčiuose numatytais atvejais, Užsakovas atlygina Rangovo pagrįstas išlaidas, kurias jis patyrė iki Užsakovo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos, siekdamas įvykdyti Sutartį, ir kurios buvo iš anksto suderintos ir patvirtintos Užsakovo.

4.2.4. Laikoma, kad Rangovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jeigu (neapsiribojant):

4.2.4.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neužtikrina jų kokybės ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą neištaiso Darbų kokybės trūkumų ir (ar) defektų, jeigu tokie trūkumai ir (ar) defektai gali turėti įtakos tinkamam ir (ar) saugiam Objekto naudojimui pagal paskirtį, arba tokie trūkumai ir (ar) defektai yra esminiai ir nepašalinami;

4.2.4.2. Rangovas pažeidė Užsakovo dujotiekį ir (ar) sukėlė kitų nuostolių Užsakovui ir jų per Užsakovo nurodytą protingą terminą neatlygino;

4.2.4.3. pakartotinai per iš eilės einančių 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį nustatoma, kad Rangovas pažeidė Bendrųjų sąlygų 1.8.3 (Sutikimo privalomumas), 1.8.10 (kvalifikacijos ir specialistų keitimo tvarkos reikalavimai) ir (ar) 1.9 (subrangovų samdymo ir keitimo reikalavimai) punktų reikalavimus, dėl kurių Rangovui buvo taikyta Sutartyje numatyta atsakomybė ir (ar) jis buvo įspėtas raštu;

4.2.4.4. Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nesudaro Sutartyje numatytą draudimo sutarčių arba nepratęsia (neužtikrina) jų galiojimo ir Užsakovas nepasinaudoja teise Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sudaryti draudimo sutartis Rangovo vardu;

4.2.4.5. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatytų garantinio laikotarpio įsipareigojimų – per Užsakovo nurodytą protingą terminą neištaiso per garantinį laikotarpį nustatytų Darbų trūkumų ir (ar) defektų ir (ar) neatlygina tokių trūkumų ir (ar) defektų pašalinimo išlaidų ar negrąžina dėl Kainos sumažinimo susidariusios permokos ir toks pažeidimas trunka ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų;

4.2.4.6. Rangovas nesilaiko reikalavimų, kurie Pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai (Bendrųjų sąlygų 1.8.5 punktas), jeigu nustatyto pažeidimo Rangovas neištaiso per Užsakovo nurodytą terminą;

4.2.4.7. Rangovas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus ir toks atitinkamas pažeidimas kitose Sutarties nuostatose aiškiai įvardijamas ar pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, jeigu nustatyto

pažeidimo Rangovas neištaiso per Užsakovo nurodytą terminą;

4.2.4.8. Rangovas padarė kitą esminį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo pažeidimą, dėl kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.

4.2.4.9. Paaiškėja, kad Sutartis su Rangovu neatitinka nacionalinio saugumo interesų, ar prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis)/ paslaugos/ darbai neatitinka Kilmės reikalavimų, ir tokio neatitikimo negalima ištaisyti nepažeidžiant Sutarties ir jai taikomų Teisės aktų reikalavimų, arba, jeigu ištaisyimas būtų galimas, toks ištaisyimas užtruktų ilgiau nei 10 (dešimt) dienų. Šalys aiškiai susitaria, kad jei Rangovas tyčia ar apgaulės (sukčiavimo) būdu pažeidžia Sutartyje numatytus dėl nacionalinio saugumo interesų ir (ar) Kilmės taikomus reikalavimus, toks pažeidimas visais atvejais laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

4.2.5. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai yra nebaigti, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos atliktų Darbų dalį ir atlygindamas tiesioginius ir objektyvius įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

4.2.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Užsakovą ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, jei Užsakovas nepagrįstai vėluoja atlikti mokėjamą ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Šalys susitaria, kad šio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras nesilaikydamas Sutartyje nustatyto apmokėjimo termino dėl aplinkybių, susijusių su nuo Rangovo priklausančių ar jo kontroliuojamų aplinkybių (pvz., dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau, Rangovui pateikus pagrįstą prašymą, perskaičiuotų delspinigių (juos sumažinant)).

4.2.7. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu.

4.2.8. Užsakovas taip pat gali vienašališkai nutraukti Sutartį PJ (VPJ) nustatytais atvejais, apie vienašališką nutraukimą įspėjęs kitą Šalį ne mažiau kaip prieš 10 dienų.

4.2.9. Sutarties nutraukimas atleidžia abi Šalis nuo Sutarties vykdymo, išskyrus tas Sutarties sąlygas, kurios pagal savo esmę turi galioti bei turi būti vykdomos ir po Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojančia), tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesības.

4.2.10. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovui ar jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.21 punktą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti, pažeidus:

4.2.9.1. vieną kartą Bendrųjų sąlygų 1.8.42.1 – 1.8.43.12 punktą arba 1.13.6 punktą, arba 3.1.6.4 punktą arba 3.1.6.5 punktą, arba 4.2.2 punkto b) papunktį, arba d) papunktį, arba g) papunktį, arba h) papunktį, arba i) papunktį, arba j) papunktį, m) papunktį, n) papunktį, p) papunktį, r) papunktį, nacionaliniam saugumui keliamus reikalavimus – paaiškėja, kad Sutartis su Rangovu neatitinka nacionalinio saugumo interesų, ar prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis)/ paslaugos/ Darbai neatitinka Kilmės reikalavimų, kaip tai numatyta Bendrųjų sąlygų 4.2.4.9 punkte ir šios aplinkybės paaiškėja po Sutarties įvykdymo, arba

4.2.9.2. daugiau nei du kartus Bendrųjų sąlygų 3.1.6.1 punktą arba 3.1.6.2 punktą, arba 3.1.6.3 punktą, arba 3.1.6.6 punktą, arba 3.1.6.9 punktą, arba 3.1.6.20 punktą, arba 3.1.6.21 punktą, arba 3.1.7 punktą, arba 3.1.8 punktą, arba 3.1.10 punktą, arba 3.1.13 punktą, arba 3.1.14 punktą, arba 3.1.16 punktą, arba 3.1.19 punktą,

dėl ko Rangovui už atitinkamą pažeidimą pritaikyta Sutartyje nustatyta sankcija (kai taikoma), laikoma, kad Rangovas pažeidė esminę Sutarties sąlygą ar šią sąlygą įvykdė su dideliais ir (arba) nuolatiniais trūkumais, dėl ko Rangovas PJ (VPJ) nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, taip pat taikomos Bendrųjų sąlygų 3.1.18 punkte numatytos pasekmės.

4.3. Sutarties aiškinimas

4.3.1. Sutarčiai yra taikomi ir ji yra aiškinama pagal Teisės aktus.

4.3.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.

4.3.3. Sutarties punktų pavadinimai nurodyti tik tam, kad būtų galima ją lengviau skaityti, ir negali būti tiesiogiai naudojami Sutarties aiškinimui.

4.3.4. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka:

- a) Techninė specifikacija (įskaitant paaiškinimus ir patikslinimus, jei tokie buvo pateikti);
- b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;
- c) Specialiosios sąlygos;
- d) Bendrosios sąlygos;
- e) Pirkimo dokumentai, paskelbti CVPP sistemoje (jei buvo skelbti);
- f) Pasiūlymas.

4.3.5. Sutartyje nurodyti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, mėnesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

4.3.6. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nurodytas švenčių dienas. Jei

Sutartyje nurodytas terminas baigiasi nedarbo dieną, termino įvykdymas nukeliamas į po jos einančią darbo dieną. Darbo valandos (darbo laikas) suprantamos kaip Užsakovo darbo dienos laikas, skelbiamas Užsakovo interneto svetainėje.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Pareiškimai ir garantijos

5.1.1. Pasirašydamos Sutartį, abi Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

- a) Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;
- b) jos yra mokios ir finansiškai pajėgios įvykdyti Sutartį, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto bylos;
- c) turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir patvirtinimus, kurių reikia norint sudaryti šią Sutartį, taip pat visiškai ir tinkamai įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir gali juos pateikti per Užsakovo nustatytą protingą terminą.

5.1.2. Rangovas, pasirašydamos Sutartį, taip pat pareiškia ir garantuoja, kad:

- a) iki šios Sutarties pasirašymo jis yra tinkamai bei išsamiai išanalizavęs Techninę specifikaciją ir kitus Pirkimo dokumentus, įskaitant Projektą (kai taikoma), ir įsitikino, kad juose numatyti sprendiniai atitinka Teisės aktų reikalavimus, yra techniškai bei ekonomiškai racionalūs ir saugūs. Rangovas patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose, jo geriausiomis žiniomis (tiek, kiek Rangovas jų galėjo ir turėjo turėti Pirkimo vykdymo bei Pasiūlymo pateikimo metu), nėra klaidų ar kitų trūkumų ir jis prisiima riziką, kaip tai numatyta Bendrųjų sąlygų 2.1.8 punkte, dėl galimų Darbų patikslinimų Projekte, taip pat dėl darbų, kurie Sutarties dokumentuose aiškiai nenumatyti, tačiau kuriuos būtina atlikti tam, kad būtų tinkamai užbaigti Darbai bei gautas ar surašytas, patvirtintas ir įregistruotas Statybos užbaigimo aktas (kai taikoma) ir įvykdytos visos sąlygos, taikytinos Darbų perdavimui Užsakovui pagal Galutinį perdavimo aktą;
- b) jis turi visas technines, intelektines, fizines, organizacines, finansines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas;
- c) yra susipažinęs ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamais subrangovais ir/ar trečiosiomis šalimis įsipareigoja laikytis Grupės korupcijos prevencijos politikos (toliau – Politika) ir Tiekėjo etikos kodekso (toliau –

Kodeksas) nuostatų, įtvirtinančių teisėtas, darnias ir sąžiningas verslo praktikas, kurios apima privalomas aplinkosaugos, žmogaus teisių, darbo standartų ir verslo etikos elgesio normas. Susipažinti su Politika bei Kodeksu ir/ar jų pakeitimais galima adresu <https://ambergrid.lt/standartiniai-reikalavimai-tiekejams-rangovams/996>. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto reikalavimų laikytųsi tiek Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamų subrangovo ir/ar trečiųjų šalių darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti atstovai;

- d) nedelsiant informuos apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, kurios gali būtų laikomos pažeidžiančiomis Politikoje ir Kodekse įtvirtintus reikalavimus ir elgesio normas, bei Užsakovui paprašius, pateiks visą informaciją, susijusią su aplinkybių atsiradimu, pasekmių šalinimu ir prevencinių priemonių diegimu.

5.2. Intelektinė nuosavybė

5.2.1. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovas turės teisę savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo naudotis visais jam perduotais Darbų rezultatais pagal jų paskirtį. Pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisės į objektus, kurie bus perduodami Užsakovui kartu su Darbais, Užsakovas naudos pagal šių objektų licencijos sąlygas, tiek, kiek tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms (jeigu taikoma).

5.2.2. Šalys susitaria, kad bet kokie Darbų rezultatai, kuriuos Rangovas, jo paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs ar sukurs vykdydami Sutartį panaudojant ir (ar) remiantis Užsakovo pateikta medžiaga, dokumentacija, informacija ir pan. (toliau – Kūriniai), taps išimtinė Užsakovo nuosavybe nuo jų sukūrimo momento (jeigu taikoma). Kartu su Kūriniais Užsakovui perduodamos ir išimtinė Užsakovo nuosavybe tampa visos pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisės į Kūrinius, įskaitant (bet neapsiribojant) teises: [1] atgaminti Kūrinių bet kokia forma ar būdu; [2] išleisti Kūrinių; [3] versti Kūrinių; [4] adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti Kūrinių; [5] platinti Kūrinių originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant; [6] viešai rodyti Kūrinių originalą ar kopijas; [7] viešai atlikti Kūrinių bet kokiais būdais ir priemonėmis; [8] transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti Kūrinių (įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete) ir bet kuria forma ir būdu keisti, adaptuoti ir kitaip modifikuoti Kūrinių be Rangovo, jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų, pasitelktų vykdančių Sutartį, sutikimo. Šiame punkte nurodytos teisės Užsakovui perduodamos be jokio papildomo atlyginimo visam šių teisių galiojimo terminui, neapsiribojant teritorija, maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi.

5.2.3. Siekdamas užtikrinti tinkamą Sutarties 5.2 punkto nuostatų įgyvendinimą, Rangovas įsipareigoja sudaryti būtinas

sutartis su savo paskirtais darbuotojais, subrangovais ir bet kuriomis trečiosiomis šalimis. Rangovas taip pat įsipareigoja apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų dėl intelektinės nuosavybės objektų naudojimo, kai Užsakovas šiais objektais naudojasi nepažeisdamas Sutarties sąlygų.

5.3. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga

5.3.1. Rangovas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis sukuria vykdydamas Sutartį, bei Sutarties turinio, nepriklausomai nuo to kokia forma ta informacija pateikiama (toliau – Konfidenciali informacija). Šiame punkte įtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10 (dešimt) metų, pradedamus skaičiuoti nuo visiško Sutarties įvykdymo dienos.

5.3.2. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri:

- a) yra ar jos pateikimo metu buvo viešai prieinama;
- b) yra gauta iš trečios šalies, kuriai Užsakovas netaiko jokių apribojimų dėl jos atskleidimo;
- c) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus negali būti laikoma konfidencialia;
- d) kitos šalies yra raštiškai nurodyta kaip nekonfidenciali.

5.3.3. Jei Rangovui kyla abejonių, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija kaip su Konfidencialia informacija.

5.3.4. Rangovas įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organų nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams, teisiniais, finansiniais, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo įsipareigojimais, tik tiek, kiek tai būtina įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti.

5.3.5. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusį ar gresiantį Konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą ar atskleidimą.

5.3.6. Sutartyje numatytos Rangovo pareigos dėl Konfidencialios informacijos neatskleidimo netaikomos, kai ir tiek, kiek pagal teisės aktus iš Užsakovo reikalaujama, jis turi pareigą Konfidencialią informaciją atskleisti kompetentingai valstybės, savivaldybės, ar kitai institucijai, įstaigai, organizacijai ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus įstatymus ar norminius teisės aktus Rangovas privalo atskleisti kurią nors Konfidencialios informacijos dalį, prieš atskleisdamas tokią informaciją, jis turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui.

5.3.7. Rangovas, neteisėtai atskleidęs Konfidencialią informaciją, Užsakovui moka 3.000 (trių tūkstančių) eurų dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus ar patirtinus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda.

5.3.8. Kai Konfidenciali informacija yra elektroninio pavidalo, Rangovas įsipareigoja:

- a) užtikrinti, kad visose kompiuterinėse darbo vietose, kuriose, vykdant Sutartį, dirbama su gauta elektroninio pavidalo Konfidencialia informacija, bus instaliuota legali, veikianti antivirusinės programinės įrangos versija;
- b) užtikrinti, kad elektroninio pavidalo Konfidenciali informacija nebus perduodama ir (ar) su ja dirbama atitinkamų paslaugų erdvėse internete (pvz., Dropbox, Google Drive, One Drive), išskyrus atvejus, kai tokios paslaugos Rangovui teikiamos pagal korporatyvines (ne asmeninio naudojimo) sutartis, sudarytas su šių paslaugų gamintojais (teikėjais);
- c) užtikrinti, kad nešiojamos elektroninės laikmenos (pvz., USB atmintinės), kuriose saugoma Konfidenciali informacija, būtų šifruotos arba saugomos rakinamose informacijos saugojimo priemonėse (pvz., spintose, seifuose, atskirose rakinamose patalpose), arba kitaip apsaugotos nuo tokių įrenginių vagystės arba pametimo.

5.3.9. Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad Sutartyje nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik išimtinai su Sutarties vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

5.3.10. Kai taikoma, Rangovas privalo pasirašyti Konfidencialumo susitarimą (Specialiųjų sąlygų 11.8 punktą) ir (ar) Susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo (Specialiųjų sąlygų 11.7 punktą), parengtus pagal Užsakovo pateiktas tipines formas, o atsakius tą padaryti – Rangovui nebus leista vykdyti atitinkamos Darbų dalies ir Rangovui teks visa Sutartyje numatyta atsakomybė už nesavalaikį Darbų atlikimą ir (ar) jų neatlikimą.

5.4. Interesų konfliktas

5.4.1. Rangovas įsipareigoja nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti savo pareigas, vengti bet kokio interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, nusišalinti nuo sprendimų, galinčių sukelti interesų konfliktą, priėmimo. Toks interesų konfliktas gali kilti dėl ekonominių, politinių, šeimyninių, emocinių ar bet kokių kitų priežasčių.

5.4.2. Jeigu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių Rangovui ar jo vardu veikiantiems asmenims gali kilti interesų konfliktas, jis privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdydamas savo funkcijas, dėl kurių galėtų realizuotis interesų konfliktas, ir nedelsdamas pateikti raštišką laisvos formos pranešimą (arba pareikšti apie tai žodžiu, atitinkamai pažymėdamas posėdžio / susirinkimo protokole) apie nusišalinimą ir (ar) susilaikymą nuo

atitinkamų veiksmų, kuriuos atliekant gali realizuotis interesų konfliktas, atlikimo. Toks pranešimas teikiamas Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui.

5.4.3. Rangovas įsipareigoja nesinaudoti ir neleisti naudotis kitiems užimamomis pareigomis, darbine padėtimi asmeninei naudai gauti, su Užsakovo veikla susijusia informacija asmeninei ar kitų asmenų naudai, jokia Užsakovo nuosavybe, valdomu turtu ir teisėmis, kitaip nei Užsakovo ir Grupės interesais ir vadovaudamasis nustatytais tvarkomis.

5.5. Kalba

5.5.1. Sutartis sudaryta lietuvių ir, esant poreikiui, Specialiosiose sąlygose nurodyta(-mis) kalba(-omis). Jei Sutartis sudaroma lietuvių ir užsienio kalba(-omis), užsienio kalbos(-ų) Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvišku variantu. Jei lietuviškas ir užsienio kalbos(-ų) variantai nesutaptų, pirmenybė būtų teikiama lietuviškam tekstui.

5.5.2. Vykdamas Sutartį bus bendraujama ir susirašinėjamas tarp Šalių vykdomas lietuvių kalba, jei Šalys nesusitaria kitaip. Tais atvejais, kai Rangovo buveinės (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, susirašinėjimas gali būti vykdomas anglų arba kita, abiejų Šalių suderinta, kalba.

5.5.3. Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Šalys raštu nesusitaria kitaip.

5.6. Pranešimai

5.6.1. Visi pranešimai, kurie turi būti pateikiami pagal šią Sutartį arba taikytinų teisės aktų reikalavimus, Sutarties Šaliai įteikiami pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais adresais. Pranešimai bus laikomi įteiktais tinkamai, praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms po registruoto laiško išsiuntimo kitai Šaliai Sutartyje nurodytu adresu. Laikoma, kad elektroniniu paštu išsiųsti pranešimai yra gaunami kitą darbo dieną po išsiuntimo dienos.

5.6.2. Apie savo rekvizitų pasikeitimą Šalis privalo iš anksto pranešti kitai Šaliai raštu. Visi pranešimai (dokumentai), kuriuos viena Šalis išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama pranešimą apie pastarosios adreso pasikeitimą, laikomi tai Šaliai įteiktais tinkamai.

5.6.3. Šalių siunčiamuose pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, sąskaitose faktūrose, aktuose ir korespondencijoje turi būti nurodomas Sutarties numeris ir data.

5.7. Ginčų sprendimai

5.7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Šalių derybomis.

5.7.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, jie

sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiškinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.8. Teisių perleidimas ir atsisakymas

5.8.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (ar) pareigas, kylančias iš Sutarties, be atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisių ir (ar) pareigų perleidimą trečiajam asmeniui Rangovas informuojamas raštišku pranešimu.

5.8.2. Šalys susitaria, kad be PJ 97 straipsnyje (VPJ 89 straipsnyje) įtvirtintų atvejų, Rangovas gali būti pakeistas nauja Sutarties šalimi teisės aktų nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinės Sutarties šalies) juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalį jo funkcijų ir jas perleidus trečiajam asmeniui, jeigu naujai Sutarties šaliai pereina visos iš Sutarties kylančios Rangovo teisės ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo (pradinės Sutarties šalies) pakeitimas nelemia kitų esminių Sutarties pakeitimų bei taip nesiekama išvengti PJ (VPJ) taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties šalies pakeitimu iš anksto sutinka Užsakovas. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo (naujos Sutarties šalies) profesinę kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą patvirtinančius dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų (tuo atveju, jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose). Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas (nauja Sutarties šalis) privalo turėti ne mažesnę profesinę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, ją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose (jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti). Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais būtinais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Rangovo pakeitimui nauja Sutarties šalimi. Susitarimas pakeisti šalį įforminamas Sutartyje nustatyta tvarka.

5.8.3. Kitais nei aptartas Bendrųjų sąlygų 5.8.2 punkte atvejais Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, Rangovas ir teises bei pareigas perėmęs trečiasis asmuo prieš Užsakovą atsako solidariai.

5.8.4. Šalių nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisėmis nereiškia šių teisių atsisakymo, išskyrus atvejus, kai Šalis šių teisių atsisako apie tai nurodydama raštu.

5.9. Informacijos atskleidimas

5.9.1. Užsakovui paprašius, Rangovas privalo pateikti visą reikalingą informaciją apie medžiagų, gaminių, įrenginių ir mechanizmų kilmės šalį, gamintoją, jo akcininkus.

PIRMINIS PASIŪLYMAS
AB „AMBER GRID“ „(VPP-244) RUDAMINOS DSS PLV PAKEITIMAS IR TELEMETRIJOS SISTEMOS
PERPROGRAMAVIMAS“ PIRKIMUI
2025 m. kovo 7 d., KP/TS-044

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Elsis TS“
Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Taikos pr.106C, Kaunas
Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai	226245770
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai	LT262457716
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	LT12 7044 0600 0179 4673, AB SEB bankas, 7044
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas	
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos	
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos telefono numeris, el. paštas	

1. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

1.1. Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PJ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis.

1.2. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.3. Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos, Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus.

1.4. Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami SubtiekJėjai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2022 m. lapkričio 25 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės tiekėjų etikos kodeksu¹ ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika² prieš vykdydami Sutartį.

1.5. Mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte, ir:

1.5.1. nebus sutrikdytas Perkančiojo subjekto valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kurios yra reikšmingos Perkančiojo subjekto veiklai, funkcionavimas;

1.5.2. nebus sutrikdyta Perkančiojo subjekto, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla;

1.5.3. nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Perkančiojo subjekto konfidencialią) informaciją;

1.6. Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:

1.6.1. Tiekėjas, jo SubtiekJėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose³;

1.6.2. Tiekėjas, jo SubtiekJėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

1.6.3. prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

1.6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.6.1 ir 1.6.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

1.7. Patvirtinu, kad Tiekėjui, SubtiekJėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės).

1.8. Patvirtinu, kad Tiekėjas, SubtiekJėjai, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, yra registruoti (Tiekėjas, Tiekėjų grupės narys, SubtiekJėjas, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, KvazisubtiekJėjas, kuris yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PJ 29 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

1.9. Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

1.10. Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

2. PASIŪLYMO KAINA

2.1. Pasiūlymo kaina (įkainiai) nurodoma eurai.

2.2. Pasiūlymo kaina (įkainiai) nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

¹ Skelbiama Epsog-G įmonių grupės tinklapyje adresu: <https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/2022-11-25%20Tiekėju%20etikos%20kodeksas.pdf>

² Skelbiama Epsog-G įmonių grupės tinklapyje adresu:

<https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf>

³ Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Konkretus kiekis ⁴ , kompl.	Kaina, Eur be PVM*
1.	Rudaminos DSS automatizuoto valdymo sistemos atnaujinimas	1	63 900,00
Pasiūlymo kaina, Eur be PVM			63 900,00
PVM Eur**			13 419,00
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM ⁵			77 319,00

* Kaina (įkainiai) turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

**Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas:

2.3. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

2.3.1. Technologinis valdiklis:

1 lentelė

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama įrangos parametro reikšmė (charakteristika)	Tiekėjo siūlomos įrangos parametro reikšmė (charakteristika)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI			
1.	Šasi maitinimo blokų kiekis, ne mažiau kaip	1	1
2.	Šasi vietų skaičius, ne mažiau kaip	10	10
3.	Procesorių kiekis, ne mažiau kaip	1	1
4.	Ethernet sąsajų kiekis, ne mažiau kaip	1	1
5.	MODBUS nuosekliojo ryšio sąsajų kiekis, ne mažiau kaip	2	2
6.	Analoginių įėjimų modulių kiekis, ne mažiau kaip	2	2
7.	Analoginių išėjimų modulių kiekis, ne mažiau kaip	1	1
8.	Skaitmeninių įėjimų modulių kiekis, ne mažiau kaip	3	3
9.	Skaitmeninių išėjimų modulių kiekis, ne mažiau kaip	1	1
10.	Montavimo būdas	Horizontaliai	Horizontaliai

⁴ Nurodytas konkretus Pirkimo objekto kiekis.

⁵ Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekėms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

11.	Darbo temperatūrų diapazonas atitinkantis IEC 60068-2-1; IEC 60068-2-2 ir IEC 60068-2-14 standartų, ne siauresnis kaip	0° C...+60° C	0° C...+60° C
12.	Santykinio drėgnumo diapazonas atitinkantis IEC 60068-2-30 standarto, ne siauresnis kaip	5...95 %	5...95 %
13.	Atsparumo vibracijai pagal IEC 60068-2-6 standartą, ne mažiau	2 g (esant dažniui nuo 10 iki 500 Hz)	2 g (esant dažniui nuo 10 iki 500 Hz)
14.	Atsparumo smūgiui veikimo metu pagal IEC 60068-2-27 standartą, ne mažiau	30 g	30 g
15.	Atitikimas spinduliavimo normų pagal IEC 61000-6-4 standartą	Privalomas	Privalomas
16.	Atsparumas elektrostatikai pagal IEC 61000-4-2 standartą	Ne mažiau 6 kV iškrova į kontaktus Ne mažiau 8 kV iškrova aplinkui	Ne mažiau 6 kV iškrova į kontaktus Ne mažiau 8 kV iškrova aplinkui
17.	Atsparumas radi bangų spinduliavimui pagal IEC 61000-4-3 standartą	Ne mažiau 3 V/m	Ne mažiau 3 V/m
18.	Garantija, ne mažiau kaip	24 mėn.	24 mėn.
19.	Atitikimas standartams	UL (<i>Underwriters Laboratories</i>) kaip pramoninė valdymo įranga; EN 61326-1; Elektros įranga matavimui, valdymui, laboratoriniams, pramoniniams tikslams. EN 61000-6-2; Atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams EN 61000-6-4; Atsparumas spinduliavimui EN 61131-2; Programuojamų loginių valdiklių įrangos reikalavimai	UL (<i>Underwriters Laboratories</i>) kaip pramoninė valdymo įranga; EN 61326-1; Elektros įranga matavimui, valdymui, laboratoriniams, pramoniniams tikslams. EN 61000-6-2; Atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams EN 61000-6-4; Atsparumas spinduliavimui EN 61131-2; Programuojamų loginių valdiklių įrangos reikalavimai
20.	Sertifikatai	CE (atitikties ženklavimas gaminiais, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje). Pateikti kartu su pasiūlymu.	CE (atitikties ženklavimas gaminiais, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje). Pateikti kartu su pasiūlymu.
REIKALAVIMAI MAITINIMO BLOKUI			
1.	Funkcinė paskirtis, modelio pavadinimas	PLV šasi ir modulių maitinimas	PLV šasi ir modulių maitinimas 1756-PB72 AllenBradley
2.	Nominali įėjimo įtampa	24V DC	24V DC
3.	Įėjimo įtampų diapazonas, ne siauresnis, kaip	18...32V DC	18...32V DC

4.	Jėjimo galingumas, ne daugiau kaip	95 W	95 W
5.	Išėjimo galingumas, ne mažiau kaip	75 W (esant 0° C...+60° C temperatūrai)	75 W (esant 0° C...+60° C temperatūrai)
6.	Pajungimai	Varžtiniai skirti 2,5 mm ² laidų prijungimui	Varžtiniai skirti 2,5 mm ² laidų prijungimui
7.	Paleidimo srovė, ne daugiau kaip	30 A	30 A
8.	Maitinimo laikas išjungus įėjimo įtampa, ne mažiau	40 ms esant 24 V DC įtampai	40 ms esant 24 V DC įtampai
9.	Srovė 1,2V šynos, ne mažiau kaip	1,5 A	1,5 A
10.	Srovė 3,3V šynos, ne mažiau kaip	4 A	4 A
11.	Srovė 5,1V šynos, ne mažiau kaip	13 A	13 A
12.	Srovė 24V šynos, ne mažiau kaip	2,8 A	2,8 A
13.	Maksimaliai leidžiama izoliacijos įtampa, ne mažiau kaip	3,5 kV (60 s.)	3,5 kV (60 s.)
REIKALAVIMAI ŠASI			
1.	Funkcinė paskirtis, modelio pavadinimas	Valdiklio modulių susijungimui ir maitinimui	Valdiklio modulių susijungimui ir maitinimui 1756-A4 – 1756-A17 AllenBradley
2.	Šasi vietų skaičius, pagal poreikį gali būti pasirenkamas iš gamintojo katalogo	Nuo 4 iki 17	Nuo 4 iki 17
3.	Modulių montavimas arba demontavimas be valdiklio stabdymo (HotSwap)	Privalomas	Taip
4.	Leidžiama srovė 1,2 V šynos, ne mažiau kaip	Per visą šasį 1,5 A	Per visą šasį 1,5 A
5.	Leidžiama srovė 3,3 V šynos, ne mažiau kaip	Per visą šasį 4,0 A; vienam moduliui 4,0 A	Per visą šasį 4,0 A; vienam moduliui 4,0 A
6.	Leidžiama srovė 5,1 V šynos, ne mažiau kaip	Per visą šasį 15,0 A; vienam moduliui 6,0 A	Per visą šasį 15,0 A; vienam moduliui 6,0 A
7.	Leidžiama srovė 24 V šynos, ne mažiau kaip	Per visą šasį 2,8 A; vienam moduliui 2,8 A	Per visą šasį 2,8 A; vienam moduliui 2,8 A
8.	Skaidomoji galia, ne daugiau kaip	6,0 W	6,0 W
REIKALAVIMAI PROCESORIUI			
1.	Funkcinė paskirtis, modelio pavadinimas	Vartotojo programos vykdymas	Vartotojo programos vykdymas 1756-L81E AllenBradley
2.	Procesoriaus užduočių kiekis, ne mažiau kaip	32 (1000 programų kiekvienai užduočiai)	32 (1000 programų kiekvienai užduočiai)
3.	Integruotos sąsajos, ne mažiau kaip	1 x USB 2.0 iki 12 Mbps 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 x USB 2.0 iki 12 Mbps 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps
4.	Palaikomos komunikacijos	EtherNet/IP ControlNet DeviceNet	EtherNet/IP ControlNet DeviceNet

		Data Highway Plus Remote I/O	Data Highway Plus Remote I/O
5.	Procesoriaus rezervavimas	Palaikomas	Palaikomas
6.	Programavimo kalbos	Ladder logic Structured Text Function Block Diagram Sequential Function Chart	Ladder logic Structured Text Function Block Diagram Sequential Function Chart
7.	Vartotojo atminties kiekis, ne mažiau kaip	3 MB	3 MB
8.	Skaitmeninių jėgimų/išėjimų palaikomas kiekis, ne mažiau kaip	128000	128000
9.	Analoginių jėgimų/išėjimų palaikomas kiekis, ne mažiau kaip	4000	4000
10.	Bendras jėgimų/išėjimų palaikomas kiekis, ne mažiau kaip	128000	128000
11.	Vartojama srovė 1,2 V šynos, ne daugiau kaip	5,0 mA	5,0 mA
12.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau kaip	1,2 A	1,2 A
13.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau kaip	14 mA	Reikalavimas netaikomas
14.	Skaidomoji galia, ne daugiau kaip	6,2 W	6,2 W
REIKALAVIMAI MODBUS SĄSAJOS MODULIUI			
1.	Funkcinė paskirtis, modelio pavadinimas	Ryšiai su kitais valdikliais	Ryšiai su kitais valdikliais MVI56E-MCM Prosoft
2.	Nuoseklioji sąsaja	Protokolai: Modbus RTU/ASCII Slave/Master; Sąsajų kiekis: 2; Sąsajos standartai: RS-232/422/485; Standarto pasirinkimas- programinis; Jungtis: RJ45.	Protokolai: Modbus RTU/ASCII Slave/Master; Sąsajų kiekis: 2; Sąsajos standartai: RS-232/422/485; Standarto pasirinkimas- programinis; Jungtis: RJ45.
3.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau kaip	800 mA	800 mA
4.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau kaip	3 mA	3 mA
REIKALAVIMAI ANALOGINIŲ JĖJIMŲ MODULIUI			
1.	Funkcinė paskirtis, modelio pavadinimas	Automatikos schemos analoginių signalų matavimas iš (daviklių, blokų arba įrengimų)	Automatikos schemos analoginių signalų matavimas iš (daviklių, blokų arba įrengimų) 1756-IF16, komplektuojamas su 1756-TBCH gnybtų bloku AllenBradley
2.	Modulio analoginių jėgimų kiekis	16	16
3.	Modulio jėgimų signalai konfigūruojami	±10V 0...10V	±10V 0...10V

		0...5V 0...20 mA	0...5V 0...20 mA
4.	Kiekvieno jėgimo rezoliucija, ne blogesne kaip	±10.25V: 320 μV/žingsniui (15 bitų + 1 bitas ženklui) 0...10.25V: 160 μV/ žingsniui (16 bitų) 0...5.125V: 80 μV/ žingsniui (16 bitų) 0...20.5mA: 0.32 μA/ žingsniui (16 bitų)	±10.25V: 320 μV/žingsniui (15 bitų + 1 bitas ženklui) 0...10.25V: 160 μV/ žingsniui (16 bitų) 0...5.125V: 80 μV/ žingsniui (16 bitų) 0...20.5mA: 0.32 μA/ žingsniui (16 bitų)
5.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau kaip	150 mA (Pakoreguotas reikalavimas) 200mA	200 mA
6.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau kaip	65 mA (Pakoreguotas reikalavimas) 35mA	35 mA
7.	Vartojama galia, ne daugiau kaip	2,3 W (Pakoreguotas reikalavimas) 2.33W	2.33 W
8.	Skaidomoji galia, ne daugiau kaip	2,3 W esant įtampos matavimo režimui (Pakoreguotas reikalavimas) 1.86W 3,9 W esant srovės matavimo režimui (Pakoreguotas reikalavimas) 3.53W	1,86 W esant įtampos matavimo režimui 3,53 W esant srovės matavimo režimui
9.	Jėgimo varža, ne mažiau kaip	1 M Ω esant įtampos matavimo režimui (Pakoreguotas reikalavimas) 10 M Ω 249 Ω esant srovės matavimo režimui	10 M Ω esant įtampos matavimo režimui 249 Ω esant srovės matavimo režimui
10.	Kiekvieno jėgimo apsauga nuo viršįtampos, ne blogesne kaip	30V DC esant įtampos matavimo režimui 8V DC esant srovės matavimo režimui	30V DC esant įtampos matavimo režimui 8V DC esant srovės matavimo režimui
11.	Kalibravimo paklaida esant 25° C temperatūrai, ne blogesne kaip	0,05% FSR esant įtampos matavimo režimui 0,15% FSR esant srovės matavimo režimui	0,05% FSR esant įtampos matavimo režimui 0,15% FSR esant srovės matavimo režimui
12.	Modulio paklaida, ne blogesne kaip	0,1% esant įtampos matavimo režimui 0,3% esant srovės matavimo režimui	0,1% esant įtampos matavimo režimui 0,3% esant srovės matavimo režimui
13.	Signalinių laidų pajungimai	Varžtiniai	Varžtiniai
14.	Aliarminių ribų nustatymo galimybė	Taip	Taip
15.	Perskaičiavimas realiųjų reikšmių IEEE-754	Taip	Reikalavimas netaikomas
REIKALAVIMAI ANALOGINIŲ IŠĖJIMŲ MODULIUI			
1.	Funkcinė paskirtis, modelio pavadinimas	Valdymo signalų perdavimas į automatikos schemas blokus arba įrenginius	Valdymo signalų perdavimas į automatikos schemas blokus arba įrenginius

			1756-OF8, komplektuojamas su 1756- TBNH gnybtų bloku AllenBradley
2.	Modulio analoginių išėjimų kiekis	8	8
3.	Modulio išėjimų signalai konfigūruojami	±10V 0...20 mA	±10V 0...20 mA
4.	Kiekvieno išėjimo rezoliucija, ne blogesne kaip	Įtamos: 320 μV/žingsniui (16 bitų) Srovės: 650 nA /žingsniui (16 bitų) (Pakoreguotas reikalavimas) 325 nA/žingsniui	Įtamos: 320 μV/žingsniui (16 bitų) Srovės: 325 nA/žingsniui (16 bitų)
5.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau kaip	150 mA (Pakoreguotas reikalavimas) 200 mA	200 mA
6.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau kaip	210 mA (Pakoreguotas reikalavimas) 300mA	300 mA
7.	Vartojama galia, ne daugiau kaip	5,8 W (Pakoreguotas reikalavimas) 8.22W	8.22 W
8.	Elektroninis srovės ribojimas	Taip	Taip
9.	Išėjimo signalo didėjimo laikas, ne mažiau kaip	2 ms iki 95% diapazono ribos	2 ms iki 95% diapazono ribos
10.	Kalibravimo paklaida, ne blogesne kaip	0,05% FSR esant įtampos matavimo režimui 0,05% FSR esant srovės matavimo režimui	0,05% esant įtampos matavimo režimui 0,05% esant srovės matavimo režimui
11.	Modulio paklaida, ne blogesne kaip	0,15% esant įtampos matavimo režimui (Pakoreguotas reikalavimas) 0.1% 0,3% esant srovės matavimo režimui (Pakoreguotas reikalavimas) 0.2%	0,1% esant įtampos matavimo režimui 0,2% esant srovės matavimo režimui
12.	Signalinių laidų pajungimai	Varžtiniai	Varžtiniai
REIKALAVIMAI SKAITMENINIŲ ĮJŪMŲ MODULIUI			
1.	Funkcinė paskirtis, modelio pavadinimas	Automatikos schemas diskretinių signalų priėmimas iš (relių, blokų arba įrenginių)	Automatikos schemas diskretinių signalų priėmimas iš (relių, blokų arba įrenginių) 1756-IB32, komplektuojamas su 1756- TBCH gnybtų bloku AllenBradley
2.	Modulio skaitmeninių įėjimų kiekis	32	32
3.	Modulio įėjimai	Optoelektroniniai	Reikalavimas netaikomas
4.	Nominali kiekvieno įėjimo įtampa	12/24V DC (pasirenkama)	12/24V DC (pasirenkama)
5.	Įėjimo įtampų diapazonas, ne siauresnis kaip	10...31,2V DC	10...31,2V DC

6.	Signalų įjungimo laikas	290 μs nominali reikšmė / 1 ms maksimali reikšmė Su galimybe nustatyti filtrą nuo 0 iki 2 ms.	380 μs nominali reikšmė / 1 ms maksimali reikšmė Su galimybe nustatyti filtrą nuo 0 iki 2 ms.
7.	Signalų išjungimo laikas	700 μs nominali reikšmė / 2 ms maksimali reikšmė Su galimybe nustatyti filtrą nuo 0 iki 18 ms.	420 μs nominali reikšmė / 2 ms maksimali reikšmė Su galimybe nustatyti filtrą nuo 0 iki 18 ms.
8.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau kaip	120 mA	120 mA
9.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau kaip	2 mA	2 mA
10.	Vartojama galia, ne daugiau kaip	0,66 W	0,66 W
11.	Skaidomoji galia, ne daugiau kaip	5,1 W (Pakoreguotas reikalavimas) 6.2 W	6,2 W
12.	Įėjimo varža, ne mažiau kaip	3,12 kΩ (Pakoreguotas reikalavimas) 5.67 kΩ	5,67 kΩ
13.	Signalinių laidų pajungimai	Varžtiniai	Varžtiniai
14.	Įėjimų būsenų indikacija kaip	Šviesos diodais	Šviesos diodais
REIKALAVIMAI SKAITMENINIŲ IŠĖJIMŲ MODULIUI			
1.	Funkcinė paskirtis, modelio pavadinimas	Automatikos schemos diskretinių elementų valdymas (relių, blokų arba įrenginių).	Automatikos schemos diskretinių elementų valdymas (relių, blokų arba įrenginių) 1756-OB32, komplektuojamas su 1756-TBCH gnybtų bloku AllenBradley
2.	Modulio skaitmeninių išėjimų kiekis	32	32
3.	Modulio išėjimai	Tranzistoriniai	Reikalavimas netaikomas
4.	Nominali kiekvieno išėjimo įtampa	12/24V DC (pasirenkama)	12/24V DC (pasirenkama)
5.	Išėjimo įtampų diapazonas, ne siauresnis kaip	10...31.2V DC	10...31.2V DC
6.	Signalų įjungimo laikas	70 μs nominali reikšmė / 1 ms maksimali reikšmė (Pakoreguotas reikalavimas) 60 μs	60 μs nominali reikšmė / 1 ms maksimali reikšmė
7.	Signalų išjungimo laikas	360 μs nominali reikšmė / 1 ms maksimali reikšmė (Pakoreguotas reikalavimas) 200 μs	200 μs nominali reikšmė / 1 ms maksimali reikšmė
8.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau kaip	300 mA	300 mA
9.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau kaip	2 mA	2 mA
10.	Vartojama galia, ne daugiau kaip	1,58 W	1,58 W
11.	Skaidomoji galia, ne daugiau kaip	4,8 W	4,8 W

12.	Ijungto išėjimo signalo kritimas, ne daugiau kaip	400 mV (Pakoreguotas reikalavimas) 200 mV	200 mV
13.	Maksimali srovė vienam išėjimui, ne mažiau kaip	0,35 A (Pakoreguotas reikalavimas) 0,5 A	0,5 A
14.	Maksimali srovė visų išėjimų, ne mažiau kaip	10 A	10 A
15.	Leistina trumpo jungimo srovė vieno išėjimo, ne mažiau kaip	1 A per 10 ms	1 A per 10 ms
16.	Nustatymo palaikymas, PLV gedimo atveju	Privalomas	Taip
17.	Signalinių laidų pajungimai	Varžtiniai	Varžtiniai
18.	Išėjimų būsenų indikacija	Šviesos diodais	Šviesos diodais

2.3.2. Reikalavimai operatoriaus terminalui

2 lentelė

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama įrangos parametro reikšmė (charakteristika)	Tiekėjo siūlomos įrangos parametro reikšmė (charakteristika)
LIETIMUI JAUTRIOJO EKRANO SPECIFIKACIJOS			
1.	Funkcinė paskirtis, modelio pavadinimas	Plokščias, lietimui jautrus, spalvotas ekranas	Plokščias, lietimui jautrus, spalvotas ekranas HMIDT732 Schneider Electric
2.	Integruotos USB sąsajos	USB 2.0 A tipo ir USB 2.0 mini B tipo	USB 2.0 A tipo ir USB 2.0 mini B tipo
3.	Išorinis apšvietumo jutiklis	Taip	Taip
4.	Maitinimo įtampos diapazonas, ne siauresnis kaip:	10,8...28,8 V DC	10,8...28,8 V DC
5.	Vartojama galia, ne daugiau kaip	22 W	22 W
6.	Ekrano dydis, ne mažiau kaip	15"	15"
7.	Ekrano rezoliucija, ne mažiau kaip	1024 x 768 taškų	1024 x 768 taškų
8.	Spalvų kiekis, ne mažiau kaip	16 milijonų	16 milijonų
9.	Pašvietimo tarnavimo laikas, ne mažiau kaip	50000 valandų	50000 valandų
10.	Montavimo tipas	Į išpjautą angą automatikos spintos duryse ir tvirtinamas laikikliais įeinančiais į komplektą	Į išpjautą angą automatikos spintos duryse ir tvirtinamas laikikliais įeinančiais į komplektą
11.	Aušinimas	Natūralus konvekcinis (be aušintuvo)	Natūralus konvekcinis (be aušintuvo)
12.	Paleidimo srovė, ne didesnė kaip	30 A	30 A
13.	Svoris, ne daugiau kaip	2,7 kg (Pakoreguotas reikalavimas) 4,5kg	4,5 kg
14.	Matmenys, mm (plotis x gylis x aukštis)	397±1 x 67±1 x 296±1	397 x 67 x 296
15.	Priekinės panelės išpildymas, ne blogiau	IP66	IP66

16.	Darbo temperatūrų diapazonas, ne siauresnis, kaip	0° C...+60° C	0° C...+60° C
17.	Santykinio drėgnumo diapazonas, ne siauresnis kaip	10...90 % be kondensacijos	10...90 % be kondensacijos
18.	Atitikimas standartams	IEC 61132-2, UL 508	IEC 61132-2, UL 508
19.	Sertifikatai	CE (atitikties ženklintas gaminiais, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje). Pateikti kartu su pasiūlymu.	CE (atitikties ženklintas gaminiais, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje). Pateikti kartu su pasiūlymu.
IŠSIPLĖTIMO BLOKO SPECIFIKACIJOS			
1.	Funkcinė paskirtis, modelio pavadinimas	Ekrano funkcijų valdymas, duomenų perdavimas į/iš PLV, aliarmų archyvo saugojimas.	HMIG3U Schneider Electric
2.	Procesorius, ne blogesnis kaip	RISC architektūros 600 MHz dažnio	RISC architektūros 600 MHz dažnio
3.	Operacinė sistema	Integruota	Harmonija
4.	Vidinė atmintis, ne mažiau kaip	256 MB RAM 512 kB NVRAM rezervinės atminties	256 MB RAM 512 kB NVRAM rezervinės atminties
5.	Atminties SD kortelė, ne mažiau kaip	1 GB	1 GB
6.	Ethernet sąsaja	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
7.	Ethernet sąsaju kiekis, ne mažiau kaip	Dviejų RJ45 jungčių	Dviejų RJ45 jungčių
8.	Aušinimas	Natūralus konvekcinis (be aušintuvo)	Natūralus konvekcinis (be aušintuvo)
9.	Nuoseklioji sąsaja	Sąsajų kiekis: 2; COM1 su RJ45 jungtimi; sąsajos standartas RS485; palaikomas greitis 110...115200 bitų/per sek. COM2 su SUB-D 9 jungtimi; sąsajos standartas RS232C/RS422/RS485; palaikomas greitis 110...115200 bitų/per sek.	Sąsajų kiekis: 2; COM1 su RJ45 jungtimi; sąsajos standartas RS485; palaikomas greitis 110...115200 bitų/per sek. COM2 su SUB-D 9 jungtimi; sąsajos standartas RS232C/RS422/RS485; palaikomas greitis 110...115200 bitų/per sek.
10.	Duomenų mainų protokolai	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway DH485 (Reikalavimas netaikomas)	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
11.	Palaikomi programuojami loginiai valdikliai	AllenBradley: SLC500, MicroLogix, CompactLogix, ControlLogix, GuardLogix, PLC5 Siemens: S7 Schneider: Modicon	AllenBradley: SLC500, MicroLogix, CompactLogix, ControlLogix, GuardLogix, PLC5 Siemens: S7 Schneider: Modicon
12.	Svoris, ne daugiau kaip	0,9 kg	0,9 kg

13.	Darbo temperatūrų diapazonas, ne siauresnis kaip	-20°C...+60°C (Pakoreguotas reikalavimas) 0°C...+60°C	0°C...+60°C
14.	Santykinės oro drėgmės diapazonas, ne siauresnis kaip	10...90 % be kondensacijos	10...90 % be kondensacijos
15.	Garantinis terminas, ne mažiau kaip	18 mėnesių	18 mėnesių
16.	Atitikimas standartams	IEC 61132-2, IEC 61000-4-2, UL 508	IEC 61132-2, IEC 61000-4-2, UL 508
17.	Sertifikatai	CE (atitikties ženklavimas gaminiais, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje). Pateikti kartu su pasiūlymu.	CE (atitikties ženklavimas gaminiais, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje). Pateikti kartu su pasiūlymu.

3. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

3.1. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo **Pasiūlymo** pateikimo termino pabaigos.

4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

4.1. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija⁶, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet koku atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 8 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą⁷ sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Perkantysis subjektas negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią, išskyrus atvejus, kai Pasiūlymo informacija negali būti konfidenciali kaip nurodyta šios Pasiūlymo formos 4.2. punkte arba kai Tiekėjas buvo paprašytas pagrįsti Pasiūlymo informacijos konfidencialumą ir per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą to nepadarė.

4.2. Mums žinoma, kad **Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti viešinama** vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos⁸ (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

⁶ Vadovaujantis PJ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų PJ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminarosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiektus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

⁷ **Pasiūlymas** – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

⁸ Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Eil. Nr.	Su Paraiška/Pasiūlymu pateikiama informacija	Viešinimo pagrindas
1.	Užpildyta Paraiškos/Pasiūlymo forma	Viešinama vadovaujantis PJ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
2.	Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekęjus ir kvazisubtiekęjus	Viešinama vadovaujantis PJ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
3.	Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai	Viešinama vadovaujantis PJ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PJ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
4.	Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai	Viešinama vadovaujantis PJ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis.
5.	Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė	Viešinama vadovaujantis PJ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika.

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)⁹

⁹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS

20__ m. _____ d. Nr. _____

Vilnius

Perkančiojo subjekto pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris:

toliau – Pirkėjas,

Tiekėjo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Tiekėjas,

(Jeigu tai jungtinės sutarties veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodyti, iš kokių ūkio subjektų sudaryta, visų šių subjektų pavadinimus, įmonės ir PVM kodus, adresus, atsakingojo partnerio pavadinimą bei šį partnerį atstovaujančio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

Ir

Subtiekėjo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Subtiekėjas,

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o visos kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad **[Pirkėjas ir Tiekėjas]** **[įrašyti datą]** sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. **[įrašyti numerį]** (toliau – Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką remiantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 str. 2 dalimi, sudarė šią trišalę atsiskaitymo sutartį (toliau – Trišalė sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Šios Trišalės sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekejū tvarka ir sąlygos.

1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka

1.3. Avansinis mokėjimas nemokamas.

1.4. Kiekvieno tarpinio ir (ar) ga;utinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai [suteiktų paslaugų / atliktų darbų / pristatytų prekių kiekį bei jų vertę]. Pirkėjas Subtiekejūi moka tokias sumas, kurios neviršija sumų, Pirkėjo mokėtinų Tiekėjūi už tinkamai ir laiku [suteiktas ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtas paslaugas] [atliktus ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtus darbus] [pristatytas ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtas prekes], kuriuos (-ias) faktiškai ir tinkamai [suteikė] [atliko] [pristatė] Subtiekejėjas (jei tokie (-ios) [paslaugos suteiktos] [darbai atlikti] [prekės pristatytos] netinkamai ar ne laiku, iš mokėtinų sumų bus išskaičiuotos baudų, nuostolių ir/ar netesybų sumos, taikytinos pagal šią Pirkimo sutartį dėl atitinkamų [paslaugų] [darbų] [prekių] netinkamo ar pavėluoto [suteikimo] [atlikimo] [pristatymo]. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Pirkimo sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatyta piniginių lėšų sulaikymo teise ir Subtiekejūi mokėtinų piniginių lėšų atžvilgiu.

1.5. Subtiekejėjas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Pirkėjūi pateikia Tiekėjo pasirašymui ir patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius): [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą ir Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma).

1.6. Sutarties Šalys susitaria, jog Subtiekejėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekejėjo [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekės] bei dokumentų įforminimas atitinka Pirkimo sutarties sąlygas;

1.7. Tiekėjas gavęs iš Subtiekejėjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekejėjo [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atliktus darbus] [pristatytos prekės] atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

1.7.1. pasirašo ir patvirtina [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą;

1.7.2. Pasirašo ir patvirtina Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma);

1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjūi.

1.8. Jeigu Tiekėjas nustato, kad Subtiekejėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai įforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekės] neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai Subtiekejją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas Pirkimo sutarties nuostatas atitinkantį terminą trūkumams pašalinti.

1.9. Per Tiekėjo nustatytą terminą Subtiekejūi pašalinus trūkumus, Tiekėjas nustatyta tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Pirkėjūi.

1.10. Pirkėjas ne vėliau kaip per [nurodyti terminą] nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose

pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekės] atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pasirašo [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Tiekėjui ir Subtiekėjui.

1.11. Jeigu Pirkėjas nustato, kad Tiekėjo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatyti darbai] [pristatytos prekės] neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Tiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

1.12. Per Pirkėjo nustatytą terminą Tiekėjui pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, pasirašo [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirašytus dokumentus Tiekėjui ir Subtiekėjui.

1.13. Subtiekėjas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita). Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiama Subtiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra gali būti teikiama tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

1.14. Jei Subtiekėjas pateikia sąskaitą kitomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

1.15. Pirkėjas ne vėliau kaip per Pirkimo sutartyje nurodytą terminą patikrina Elektroninę sąskaitą ir, jeigu pateikta Elektroninė sąskaita yra tinkamai įforminta, per Pirkimo sutartyje nurodytą atsiskaitymo terminą nuo Elektroninės sąskaitos gavimo dienos perveda lėšas į Subtiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

1.16. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos Pirkėjas raštu teikia informaciją Tiekėjui apie per šį ataskaitinį laikotarpį atliktus mokėjimus Subtiekėjui.

1.17. Pirkėjo atliktų tiesioginių mokėjimų Subtiekėjui suma bus mažinama Pirkimo sutartyje nustatyta Pirkimo sutarties kaina (atitinkama jos dalis), Pirkėjo už atitinkamus (-as) [paslaugas] [darbus] [prekes] mokėtina Tiekėjui.

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

2.1. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskirama Trišalės sutarties dalis.

2.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

2.3. Trišalė sutartis keičiama šiais atvejais:

2.3.1. kai keičiamos Pirkimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;

2.3.2. kai keičiamos Subtiekimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;

2.3.3. kitais atvejais.

2.4. Trišalė sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu šiais atvejais:

2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo būdo;

2.4.2. kai nutraukiama Subtiekimio sutartis;

2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.

3. straipsnis. Šalių atsakomybė

3.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

3.2. Tiekėjas atsako Pirkėjui už Subtiekėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o Subtiekėjui – už Pirkėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

3.3. Pirkėjas ir Subtiekėjas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Tiekėju, pažeidimu.

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos

4.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį.

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Trišalės sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

4.3. Trišalės sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu preambulėje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

4.4. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data.

4.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių.

4.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

Pirkėjo atstovas		Tiekėjo atstovas		Subtiekėjo atstovas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:		Data:	

TRIŠALĖS ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTO FORMA

PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR. _____

(data) _____

Pirkimo sutarties Nr.:	
Pirkimo sutarties pavadinimas:	
Pirkimo sutarties pasirašymo data:	
Trišalės sutarties Nr.:	
Trišalės sutarties pasirašymo data:	
Tiekėjas:	
Subtiekėjas:	
Pirkėjas:	

Visos (-i) [tiekiamos prekės] [atliekami darbai] [suteiktos paslaugos] nurodytos [prekių] [darbų] [paslaugų] sąraše, buvo [pristatytos] [atlikti] [suteiktos], pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir panašiai).

Pirkėjas [pristatytas prekes] [atliktus darbus] [suteiktas paslaugas] priėmė ir patvirtina, kad [pristatytos prekės] [atlikti darbai] [suteiktos paslaugos] atitinka sutarties sąlygas.

[Prekių] [Darbų] [Paslaugų] sąrašas:

Valiuta:									Eur
Eil. Nr.	[Užsakymo data]	[Pristatymo] [atlikimo] [Suteikimo] data	Vietos adresas	[Garantinis terminas]	[Prekės] [Darbai] [Paslaugos] pavadinimas (įvardinant tikslus gamintojų ir modelių pavadinimus)	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8×9
Iš viso be PVM:									
PVM [tarifas]*:									
Iš viso su PVM:									

Šis aktas neatleidžia Tiekėjo bei Pirkėjo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą Pirkimo sutartį vykdymo.

Perdavė Subtiekėjo atstovas		Patvirtino Tiekėjo atstovas		Priėmė Pirkėjo atstovas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:		Data:	

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodomos priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.

KONFIDENCIALUMO SUSITARIMAS

202... m _____ d.

Vilnius

AB „Amber Grid“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303090867, kurios registruotos buveinės adresas yra Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „Amber Grid“), atstovaujama Prevencijos skyriaus vadovo, ir

_____, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas _____, kurios registruotos buveinės adresas yra _____, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „Informacijos gavėjas“), atstovaujama _____,

toliau Amber Grid ir Informacijos gavėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD Amber Grid ketina perduoti Informacijos gavėjui konfidencialią (įskaitant ir viešai neatskleistą) informaciją,

TODĖL, Amber Grid ir Informacijos gavėjas, prisiimdami sutartinius įsipareigojimus, susitarė ir sudarė šį Konfidencialumo susitarimą (toliau – „Susitarimas“):

1. Konfidenciali informacija

1.1. Pagal šį Susitarimą konfidencialia informacija yra laikomi visi ir bet kurie duomenys ir informacija, kuriuos bet kokia forma Informacijos gavėjas ar bet kuris jo vardu ar interesais veikiantis asmuo (įskaitant, bet neapsiribojant darbuotoju, atstovu ar konsultantu) gaus iš Amber Grid ar bet kurio jo vardu ar interesais veikiančio asmens (įskaitant, bet neapsiribojant darbuotojo, atstovo ar konsultanto) (toliau – Konfidenciali informacija).

1.2. Konfidenciali informacija neapims tokios informacijos ar medžiagos, kuri:

1.2.1. yra ar tampa vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ar Amber Grid įstatus;

1.2.2. jų pateikimo metu jau buvo viešai skelbta ar kitokiu būdu viešai prieinama plačiajai visuomenei;

1.2.3. Amber Grid raštu praneša Informacijos gavėjui, kad ji nėra laikoma konfidencialia ar slapta.

1.3. Kilus bet kokių abejonių dėl to, ar informacija laikoma Konfidencialia informacija, privalu elgtis su ja kaip su Konfidencialia informacija, kol Amber Grid neinformuos, kad tokia informacija nėra Konfidenciali.

2. Konfidencialios informacijos naudojimo tvarka

2.1. Informacijos gavėjas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja laikyti Konfidencialią informaciją paslapyje ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Amber Grid sutikimo neatskleisti visos Konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir būdu.

2.2. Informacijos gavėjas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja nenaudoti Konfidencialios informacijos bet koku būdu, dėl kurio Amber Grid gali būti padaryta žala / atsirasti nuostolių.

2.3. Informacijos gavėjas suteikia teisę tik žemiau nurodytiems savo darbuotojams, atstovams ar konsultantams susipažinti su Konfidencialia informacija:

2.3.1. darbuotojams, atstovams ar konsultantams, kuriems būtina žinoti Konfidencialią informaciją atsižvelgiant į jų užimamas pareigas ar profesiją;

2.3.2. darbuotojams, atstovams ar konsultantams, kuriems yra pranešta apie Konfidencialų informacijos pobūdį ir kurie yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo įsipareigojimų tokiomis pačiomis kaip ir šiame Susitarime nurodytomis sąlygomis ir terminais;

2.4. Informacijos gavėjas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja informuoti Amber Grid apie įvykusį ar gresiantį Konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą ir (ar) atskleidimą.

2.5. Informacijos gavėjui, jo darbuotojams, atstovams ir konsultantams yra žinoma, kad tam tikra Konfidenciali informacija gali būti laikoma ir viešai neatskleista informacija finansinių priemonių rinkas reguliuojančių teisės aktų prasme ir yra žinomas draudimas naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant finansinėmis priemonėmis.

2.6. Susitarime numatytos Informacijos gavėjo pareigos dėl Konfidencialios informacijos neatskleidimo netaikomos, kai ir tiek, kiek pagal įstatymus ar kitus teisės aktus iš Informacijos gavėjo reikalaujama, ir Informacijos gavėjas turi pareigą Konfidencialią informaciją atskleisti įgaliotai valstybės, savivaldybės, vyriausybės ar kitai institucijai, įstaigai, organizacijai ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus įstatymus ar norminius teisės aktus Informacijos gavėjas privalo atskleisti kurią nors Konfidencialios informacijos dalį, prieš atskleidžiant tokią Konfidencialią informaciją, turi būti nedelsiant pranešta raštu Amber Grid.

2.7. Informacijos gavėjas elektroninio pavidalo Konfidencialiai informacijai įsipareigoja:

2.7.1. užtikrinti, kad visose kompiuterinėse darbo vietose, kuriose dirbama su šio Susitarimo apimtyje gauta elektroninio pavidalo Konfidencialia informacija, bus instaliuota legali, veikianti antivirusinės programinės įrangos versija;

2.7.2. užtikrinti, kad elektroninio pavidalo Konfidenciali informacija nebus perduodama ir/arba su ja dirbama atitinkamų paslaugų erdvėse internete, kaip pvz. Dropbox, Google Drive, One drive, išskyrus, jeigu tokios paslaugos Gavėjui teikiamos pagal korporatyvines (ne asmeninio naudojimo) sutartis sudarytas su šių paslaugų gamintojais (teikėjais);

2.7.3. užtikrinti, kad nešiojamos elektroninės laikmenos (pvz. CD/DVD, USB atmintinės), kuriose saugoma Konfidenciali informacija būtų šifruotos arba saugomos rakinamose informacijos saugojimo priemonėse (spintos, seifai, atskiros rakinamos patalpos ir pan.), arba kitaip apsaugotos nuo tokių įrenginių vagystės arba pamečimo.

3. Atsakomybė

3.1. Jeigu Informacijos gavėjas pažeistų bet kokią šiame Susitarime numatytą įsipareigojimą, Informacijos gavėjas privalės sumokėti baudą, lygią 3000 EUR ir atlyginti ar kompensuoti Amber Grid tokiu pažeidimu tiesiogiai ar netiesiogiai padarytus, patirtus ar atsiradusius nuostolius, išlaidas ir kaštus (įskaitant teisineis išlaidas).

3.2. Informacijos gavėjas privalo pasirūpinti, kad jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai tinkamai laikytųsi šiame Susitarime nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų.

4. Susitarimo galiojimas. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai. Jeigu Susitarimas yra nutraukiamas dėl bet kokių priežasčių, jo nutraukimas neatleidžia Informacijos gavėjo nuo pareigos neatskleisti pagal šį Susitarimą pateiktos Konfidencialios informacijos.

5. Kitos sąlygos

5.1. Jei teismas ar kita įgaliota institucija nusprendžia, kad bet kuri Susitarimo sąlyga negalioja visa apimtimi ar iš dalies ar kitu būdu netaikoma, bet galiotų ir būtų taikoma, jei būtų tinkamai pakeista, tuomet tokia sąlyga turi būti taikoma su pakeitimu, reikalingu, kad ji būtų galiojanti ir taikoma. Jei tokia sąlyga negali būti taip pakeista, jos negaliojimas ar netaikymas neturi įtakos ir neigiamai nepaveikia likusios Susitarimo dalies galiojimo ar taikymo.

5.2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais. Vienas Susitarimo egzempliorius pateikiamas Amber Grid, kitas lieka Informacijos gavėjui.

5.3. Šiam Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi ginčai tarp Amber Grid ir Informacijos gavėjo dėl Susitarimo sudarymo, galiojimo ar vykdymo sprendžiami derybų keliu. Amber Grid ir Informacijos gavėjui neišsprendus ginčo derybų keliu, ginčas turi būti sprendžiamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikoje.

AB „Amber Grid“ vardu:

_____ vardu:

(Vardas ir Pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**RUDAMINOS DSS TECHNOLOGINIO VALDIKLIO KEITIMO DARBŲ, ĮSKAITANT PAPRASTOJO REMONTO
APRAŠO RENGIMO PASLAUGAS****1. ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS**

1. Rudaminos dujų skirstymo stoties (toliau – DSS) automatizuoto valdymo sistemoje (toliau - AVS) yra įrengtas pasenęs ABB PM573 programuojamas loginis valdiklis (toliau - PLV, arba *angl. PLC*), kuris nevykdo dalies reikalingų valdymo ir duomenų mainų funkcijų, dalis modulių turi gedimus. Perkančiosis subjektas neturi šiam PLV reikiamų konfigūravimo priemonių ir programų. Keitimo darbų tikslas- pakeisti esamą PLV nauju šiuolaikiniu PLV, parengti jam konfigūracinę programą, kurioje realizuoti DSS technologinės įrangos valdymo funkcijas bei duomenų mainų su aukštesnio lygmens sistema - telemetrijos sistema funkcijas. Pagal galimybes, reikia išsaugoti esamą telemetrijos sistemos duomenų mainų struktūrą, paliekant turimus duomenų formatus ir adresus sąsajoje PLV- telemetrijos valdiklis bei telemetrijos valdiklis - SCADA informacinė sistema. Jei reikės atlikti pakeitimus išvardintuose sąsajose, jie turi būti daromi papildymo principu be kardinalių perduodamų parametrų adresų ir formatų perdarymų.

2. Siūlomas PLV bei jo operatoriaus terminalui (lietimiui jautriajam ekranui) turi būti programuojami Perkančiojo subjekto turimais įrankiais ir programine įranga (RSLogix500, Studio5000, VijeoDesigner, GP-PRO/PB3). Jei bus siūlomas nesuderinamas su išvardinta programine įranga valdiklis, į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas siūlomo valdiklio ir operatoriaus panelės pilnas jų konfigūravimui skirtas programinės įrangos komplektas su 2-ju darbo vietų licencijom bei ne trumpesniu kaip 3 metų licenciniu palaikymu. Be to turi būti įskaičiuotas bent 2-ju perkančiojo subjekto specialistu ne mažiau kaip 32 val. apmokymas PLV ir operatoriaus panelės konfigūravimui.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Parengti Rudaminos DSS, procesų valdymo ir automatizacijos (toliau- PVA) sistemų atnaujinimo paprastojo remonto aprašą (toliau - Aprašas) pagal šią techninę specifikaciją bei Perkančiojo subjekto pateiktą esamų sistemų techninę dokumentaciją. Rudaminos DSS PVA sistema priklauso Lietuvos Respublikos ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai (toliau- YSII), todėl elektrinių sujungimų schema bus pateikta rangovui, tik pasirašius sutartį. Rengiant Aprašą, vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija), Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1-248 redakcija), statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimais. Aprašas privalo būti suderintas su Perkančiojo subjekto Elektros ir automatikos skyriaus atsakingais specialistais.

2. Tiekėjas ar jo pasirinktas subrangovas turi parengti Aprašą ir gauti visus privalomus dokumentus bei visus būtinus sutikimus ir leidimus darbams vykdyti. Darbų metu, jei paaiškėtų, kad reikalinga, Tiekėjas turi parengti Aprašo pataisymus ir papildymus.

3. Aprašą turi sudaryti tik procesų valdymo ir automatizacijos dalis, nuotolinio procesų valdymo dalies sprendiniai turi būti integruoti į procesų valdymo ir automatizacijos dalį. Apraše turi būti (neapsiribuojuojant išvardintu sąrašu): dokumentų žiniaraštis, normatyvinių dokumentų sąrašas, aiškinamasis raštas, programuojamo loginio valdiklio signalų sąrašas, telemetrijos valdiklio signalų sąrašas (įskaitant ir Dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo informacinės sistemos nuskaitymų prietaisų signalų sąrašus), sąnaudų žiniaraštis, techninės specifikacijos, procesų valdymo ir automatizacijos struktūrinė schema, telemetrijos dalies struktūrinė schema, procesų valdymo ir automatizacijos elektrinių sujungimų schema.

4. Pateikti parengto Aprašo 2 vnt. popierinius egzempliorius ir elektroninį variantą kompiuterinėje USB laikmenoje pasirašytą elektroniniu parašu. Be to aprašas USB laikmenoje turi būti pateiktas redaguojamų formatų failais: doc/docx.*, vsd.*. Aprašas turi būti pateikiamas lietuvių kalba, sukomplektuotas atskirame tome, susegtas išardomuose segtuvuose.

5. Prieš atlikdamas bet kokias Paslaugas Perkančiojo subjekto Objekte (-uose), Tiekėjas privalo pirkimo Sutartyje nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti raštišką AB „Amber Grid“ sutikimą atlikti darbus veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte/įrenginyje ar jo apsaugos zonoje: <https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582>.

6. Darbai gamtinių dujų aplinkoje Perkančiojo subjekto objektuose atliekami vadovaujantis Perkančiojo subjekto viešai skelbiamomis Darbų, vykdomų gamtinių aplinkoje, kategorijomis, skelbiamomis Perkančiojo subjekto viešai <https://ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/darbu-duju-aplinkoje-kategorijos/585> bei Degių dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1-155 redakcija).

3. REIKALAVIMAI PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS SPRENDINIAMS

1. Išanalizuoti esamą Rudaminos DSS automatizuoto valdymo sistemos įrangą.
2. Parengti procesų valdymo ir automatizacijos Aprašo sprendinius, kuriuose reikia numatyti automatizuotos valdymo sistemos (toliau - AVS) technologinio valdiklio, bei operatoriaus panelės pakeitimą, kad būtų užtikrintas AVS atitikimas žemiau išvardintiems reikalavimams.
3. Naujas technologinis valdiklis turi būti pilnai sukomplektuotas visais reikalingais moduliais turėti komunikacinį prievadą į telemetrijos valdiklį, palaikantį Modbus RTU protokolą (sąsaja RS232).
4. Naujas technologinis valdiklis, bei jo operatoriaus panelė turi būti maitinami nuo esamos 24V DC elektros maitinimo sistemos.
5. Tiekėjas ar jo pasirinktas subrangovas, turi atlikti technologinio valdiklio pilną surinkimą, bei programavimą prieš pradedant esamo ABB PM573 valdiklio pakeitimo darbus.
6. Kiti Elektros ir automatikos spintoje (toliau – EAS) esami komponentai (izoliaciniai barjerai, relės, automatiniai išjungikliai ir kt.), bei jų kiekiai nesikeičia, technologinis valdiklis turi būti įrengtas vietoj esamo ABB PM573 valdiklio. Pagal poreikį reikia numatyti horizontaliai išdėstytų plastikinių kanalų permontavimą.
7. Pagal galimybes esamas technologinis valdiklis ABB PM573 turi užtikrinti nenutrūkstamą DSS technologinį valdymą, tol kol nebus įrengtas vietoj jo naujas valdiklis, signalų persijungimo darbus, bei naujo valdiklio pajungimą prie esamos nuotolinio valdymo sistemos galima organizuoti keliais etapais, dalyvaujant Perkančiojo subjekto specialistams. **PASTABA. Perkančiojo subjekto objektai be Automatizuoto valdymo sistemos kontrolės negali veikti ilgiau 2-4 valandų.**

8. Reikalavimai technologiniam valdikliui ir jo operatoriaus terminalui.

8.1 Reikalavimai technologiniam valdikliui:

8.1.1 Valdiklis turi būti modulinės architektūros, visi jo išsiplėtimo moduliai įskaitant procesorių sumontuojami viename šasi.

8.1.2 Technologinis valdiklis turi būti ne blogesnių parametrų nei:

1 lentelė

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė (charakteristika)
Bendri reikalavimai		
1.	Šasi maitinimo blokų kiekis, ne mažiau	1
2.	Šasi vietų skaičius, ne mažiau	10
3.	Procesorių kiekis, ne mažiau	1
4.	Ethernet sąsajų kiekis, ne mažiau	1
5.	MODBUS nuosekliojo ryšio sąsajų kiekis, ne mažiau	2

6.	Analoginių įėjimų modulių kiekis, ne mažiau	2
7.	Analoginių išėjimų modulių kiekis, ne mažiau	1
8.	Skaitmeninių įėjimų modulių kiekis, ne mažiau	3
9.	Skaitmeninių išėjimų modulių kiekis, ne mažiau	1
10.	Montavimo būdas	Horizontaliai
11.	Darbo temperatūrų diapazonas atitinkantis IEC 60068-2-1; IEC 60068-2-2 ir IEC 60068-2-14 standartų, ne siauresnis kaip	0° C...+60° C
12.	Santykinio drėgnumo diapazonas atitinkantis IEC 60068-2-30 standarto, ne siauresnis kaip	5...95 %
13.	Atsparumo vibracijai pagal IEC 60068-2-6 standartą, ne mažiau	2 g (esant dažniui nuo 10 iki 500 Hz)
14.	Atsparumo smūgiui veikimo metu pagal IEC 60068-2-27 standartą, ne mažiau	30 g
15.	Atitikimas spinduliavimo normų pagal IEC 61000-6-4 standartą	Privalomas
16.	Atsparumas elektrostatikai pagal IEC 61000-4-2 standartą	Ne mažiau 6 kV iškrova į kontaktus Ne mažiau 8 kV iškrova aplinkui
17.	Atsparumas radiobangų spinduliavimui pagal IEC 61000-4-3 standartą	Ne mažiau 3 V/m
18.	Garantija, ne mažiau	24 mėn.
19.	Atitikimas standartams	UL (<i>Underwriters Laboratories</i>) kaip pramoninė valdymo įranga; EN 61326-1; Elektros įranga matavimui, valdymui, laboratoriniams, pramoniniams tikslams. EN 61000-6-2; Atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams EN 61000-6-4; Atsparumas spinduliavimui EN 61131-2; Programuojamų loginių valdiklių įrangos reikalavimai
20.	Sertifikatai	CE (atitikties ženklavimas gaminiais, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis).
Reikalavimai maitinimo blokui		
1.	Funkcinė paskirtis	PLV šasi ir modulių maitinimas.
2.	Nominali įėjimo įtampa	24V DC
3.	Įėjimo įtampų diapazonas, ne siauresnis, kaip	18...32V DC
4.	Įėjimo galingumas, ne daugiau	95 W
5.	Išėjimo galingumas, ne mažiau	75 W (esant 0° C...+60° C temperatūrai)
6.	Pajungimai	Varžtiniai skirti 2,5 mm ² laidų prijungimui
7.	Paleidimo srovė, ne daugiau	30A

8.	Maitinimo laikas išjungus jėjimo įtampa, ne mažiau	40 ms esant 24V DC įtampai
9.	Srovė 1,2V šynos, ne mažiau	1,5 A
10.	Srovė 3,3V šynos, ne mažiau	4 A
11.	Srovė 5,1V šynos, ne mažiau	13 A
12.	Srovė 24V šynos, ne mažiau	2,8 A
13.	Maksimaliai leidžiama izoliacijos įtampa, ne mažiau	3,5 kV (60 s.)
Reikalavimai šasi		
1.	Funkcinė paskirtis	Valdiklio modulių susijungimui ir maitinimui
2.	Šasi vietų skaičius, pagal poreiki gali būti pasirenkamas iš gamintojo katalogo	Nuo 4 iki 17
3.	Modulių montavimas arba demonravimas be valdiklio stabdomo (HotSwap)	Privalomas
4.	Leidžiama srovė 1,2 V šynos, ne mažiau	Per visą šasį 1,5 A
5.	Leidžiama srovė 3,3 V šynos, ne mažiau	Per visą šasį 4,0 A; vienam moduliui 4,0 A
6.	Leidžiama srovė 5,1 V šynos, ne mažiau	Per visą šasį 15,0 A; vienam moduliui 6,0 A
7.	Leidžiama srovė 24 V šynos, ne mažiau	Per visą šasį 2,8 A; vienam moduliui 2,8 A
8.	Skaidomoji galia, ne daugiau	6,0 W
Reikalavimai procesoriui		
1.	Funkcinė paskirtis	Vartotojo programos vykdymas
2.	Procesoriaus užduočių kiekis, ne mažiau	32 (1000 programų kiekvienai užduočiai)
3.	Integruotos sąsajos, ne mažiau	1 x USB 2.0 iki 12 Mbps 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps
4.	Palaikomos komunikacijos	EtherNet/IP ControlNet DeviceNet Data Highway Plus Remote I/O
5.	Procesoriaus rezervavimas	Palaikomas
6.	Programavimo kalbos	Ladder logic Structured Text Function Block Diagram Sequential Function Chart
7.	Vartotojo atminties kiekis, ne mažiau	3 MB
8.	Skaitmeninių įėjimų/išėjimų palaikomas kiekis, ne mažiau	128000
9.	Analoginių įėjimų/išėjimų palaikomas kiekis, ne mažiau	4000
10.	Bendras įėjimų/išėjimų palaikomas kiekis, ne mažiau	128000

11.	Vartojama srovė 1,2 V šynos, ne daugiau	5,0 mA
12.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau	1,2 A
13.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau	Netaikomas reikalavimas
14.	Skaidomoji galia, ne daugiau	6,2 W
Reikalavimai MODBUS sąsajos moduliui		
1.	Funkcinė paskirtis	Ryšiui su kitais valdikliais
2.	Nuoseklioji sąsaja	Protokolai: Modbus RTU/ASCII Slave/Master; Sąsajų kiekis: 2; Sąsajos standartai: RS-232/422/485; Standarto pasirinkimas- programinis; Jungtis: RJ45.
3.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau	800 mA
4.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau	3 mA
Reikalavimai analoginių jėgimų moduliui		
1.	Funkcinė paskirtis	Automatikos schemos analoginių signalų matavimas iš (daviklių, blokų arba įrengimų)
2.	Modulio analoginių jėgimų kiekis	16
3.	Modulio jėgimų signalai konfigūruojami	±10V 0...10V 0...5V 0...20 mA
4.	Kiekvieno jėgimo rezoliucija, ne blogesne kaip	±10.25V: 320 μV/žingsniui (15 bitų + 1 bitas ženklui) 0...10.25V: 160 μV/ žingsniui (16 bitų) 0...5.125V: 80 μV/ žingsniui (16 bitų) 0...20.5mA: 0.32 μA/ žingsniui (16 bitų)
5.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau	200mA
6.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau	35mA
7.	Vartojama galia, ne daugiau	2.33W
8.	Skaidomoji galia, ne daugiau	esant įtampos matavimo režimui 1.86W esant srovės matavimo režimui 3.53W
9.	Jėgimo varža, ne mažiau	M Ω esant įtampos matavimo režimui (Pakoreguotas reikalavimas) 10 M Ω 249 Ω esant srovės matavimo režimui
10.	Kiekvieno jėgimo apsauga nuo viršįtampos, ne blogesne kaip	30V DC esant įtampos matavimo režimui 8V DC esant srovės matavimo režimui
11.	Kalibravimo paklaida esant 25° C temperatūrai, ne blogesne kaip	0,05% FSR esant įtampos matavimo režimui 0,15% FSR esant srovės matavimo režimui
12.	Modulio paklaida, ne blogesne kaip	0,1% esant įtampos matavimo režimui 0,3% esant srovės matavimo režimui
13.	Signalinių laidų pajungimai	Varžtiniai
14.	Aliarminių ribų nustatymo galimybė	Taip

15.	Perskaičiavimas realių reikšmių IEEE 754	Reikalavimas netaikomas
Reikalavimai analoginių išėjimų moduliui		
1.	Funkcinė paskirtis	Valdymo signalų perdavimas į automatikos schemos blokus arba įrenginius.
2.	Modulio analoginių išėjimų kiekis	8
3.	Modulio išėjimų signalai konfigūruojami	±10V 0...20 mA
4.	Kiekvieno išėjimo rezoliucija, ne blogesne kaip	Įtampos: 320 μV/žingsniui (16 bitų) Srovės: 325 nA/žingsniui (16 bitų)
5.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau	200 mA
6.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau	300mA
7.	Vartojama galia, ne daugiau	8.22W
8.	Elektroninis srovės ribojimas	Taip
9.	Išėjimo signalo didėjimo laikas, ne mažiau	2 ms iki 95% diapazono ribos
10.	Kalibravimo paklaida, ne blogesne kaip	0,05% FSR esant įtampos matavimo režimui 0,05% FSR esant srovės matavimo režimui
11.	Modulio paklaida, ne blogesne kaip	esant įtampos matavimo režimui 0.1% esant srovės matavimo režimui 0.2%
12.	Signalinių laidų pajungimai	Varžtiniai
Reikalavimai skaitmeninių įėjimų moduliui		
1.	Funkcinė paskirtis	Automatikos schemos diskretinių signalų priėmimas iš (relių, blokų arba įrenginių)
2.	Modulio skaitmeninių įėjimų kiekis	32
3.	Modulio įėjimai	Reikalavimas netaikomas
4.	Nominali kiekvieno įėjimo įtampa	12/24V DC (pasirenkama)
5.	Įėjimo įtampų diapazonas, ne siauresnis kaip	10...31,2V DC
6.	Signalų įjungimo laikas	290 μs nominali reikšmė / 1 ms maksimali reikšmė Su galimybe nustatyti filtrą nuo 0 iki 2 ms.
7.	Signalų išjungimo laikas	700 μs nominali reikšmė / 2 ms maksimali reikšmė Su galimybe nustatyti filtrą nuo 0 iki 18 ms.
8.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau	120 mA
9.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau	2 mA
10.	Vartojama galia, ne daugiau	0,66 W
11.	Skaidomoji galia, ne daugiau	6.2 W
12.	Įėjimo varža, ne mažiau	5.67 kΩ
13.	Signalinių laidų pajungimai	Varžtiniai
14.	Įėjimų būsenų indikacija	Šviesos diodais
Reikalavimai skaitmeninių išėjimų moduliui		
1.	Funkcinė paskirtis	Automatikos schemos diskretinių elementų valdymas (relių, blokų arba įrenginių).

2.	Modulio skaitmeninių išėjimų kiekis	32
3.	Modulio išėjimai	Reikalavimas netaikomas
4.	Nominali kiekvieno išėjimo įtampa	12/24V DC (pasirenkama)
5.	Išėjimo įtampų diapazonas, ne siauresnis kaip	10...31.2V DC
6.	Signalų įjungimo laikas	60 μs nominali reikšmė / 1 ms maksimali reikšmė
7.	Signalų išjungimo laikas	200 μs nominali reikšmė / 1 ms maksimali reikšmė (Pakoreguotas reikalavimas)
8.	Vartojama srovė 5,1 V šynos, ne daugiau	300 mA
9.	Vartojama srovė 24 V šynos, ne daugiau	2 mA
10.	Vartojama galia, ne daugiau	1,58 W
11.	Skaidomoji galia, ne daugiau	4,8 W
12.	Įjungto išėjimo signalo kritimas, ne daugiau	200mV
13.	Maksimali srovė vienam išėjimui, ne mažiau	0,5 A
14.	Maksimali srovė visų išėjimų, ne mažiau	10 A
15.	Leistina trumpo įjungimo srovė vieno išėjimo, ne mažiau	1 A per 10 ms
16.	Nustatymo palaikymas, PLV gedimo atveju	Privalomas
17.	Signalinių laidų pajungimai	Varžtiniai
18.	Išėjimų būsenų indikacija	Šviesos diodais

8.2. Reikalavimai operatoriaus terminalui:

2 lentelė

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė (charakteristika)
Lietimui jautriojo ekrano specifikacijos		
1.	Pagrindinės savybės	Plokščias, lietimui jautrus, spalvotas ekranas
2.	Integruotos USB sąajos	USB 2.0 A tipo ir USB 2.0 mini B tipo
3.	Išorinis apšviestumo jutiklis	Taip
4.	Maitinimo įtampos diapazonas, ne siauresnis:	10,8...28,8 V DC
5.	Vartojama galia, ne daugiau	22 W
6.	Ekrano dydis, ne mažiau	15"
7.	Ekrano rezoliucija, ne mažiau	1024 x 768 taškų
8.	Spalvų kiekis, ne mažiau	16 milijonų
9.	Pašvietimo tarnavimo laikas, ne mažiau	50000 valandų
10.	Montavimo tipas	Į išpjautą angą automatikos spintos duryse ir tvirtinamas laikikliais įeinančiais į komplektą
11.	Aušinimas	Natūralus konvekcinis (be aušintuvo)
12.	Paleidimo srovė, ne didesnė kaip	30 A
13.	Svoris, ne daugiau	4,5kg

14.	Matmenys, mm (plotis x gylis x aukštis)	397±1 x 67±1 x 296±1
15.	Priekinės panelės išpildymas, ne blogiau	IP66
16.	Darbo temperatūrų diapazonas, ne siauresnis, kaip	0° C...+60° C
17.	Santykinio drėgnumo diapazonas, ne siauresnis kaip	10...90 % be kondensacijos
18.	Atitikimas standartams	IEC 61132-2, UL 508
19.	Sertifikatai	CE (atitikties ženklavimas gaminiais, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis).
Išsiplėtimo bloko specifikacijos		
1.	Funkcinė paskirtis	Ekrano funkcijų valdymas, duomenų perdavimas į/iš PLV, aliarmų archyvo saugojimas.
2.	Procesorius, ne blogesnis kaip	RISC architektūros 600 MHz dažnio
3.	Operacinė sistema	Integruota
4.	Vidinė atmintis, ne mažiau	256 MB RAM 512 kB NVRAM rezervinės atminties
5.	Atminties SD kortelė, ne mažiau	1 GB
6.	Ethernet sąsaja	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
7.	Ethernet sąsajų kiekis, ne mažiau	Dviejų RJ45 jungčių
8.	Aušinimas	Natūralus konvekcinis (be aušintuvo)
9.	Nuoseklioji sąsaja	Sąsajų kiekis: 2; COM1 su RJ45 jungtimi; sąsajos standartas RS485; palaikomas greitis 110...115200 bitų/per sek. COM2 su SUB-D 9 jungtimi; sąsajos standartas RS232C/RS422/RS485; palaikomas greitis 110...115200 bitų/per sek.
10.	Duomenų mainų protokolai	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
11.	Palaikomi programuojami loginiai valdikliai	AllenBradley: SLC500, MicroLogix, CompactLogix, ControlLogix, GuardLogix, PLC5 Siemens: S7 Schneider: Modicon
12.	Svoris, ne daugiau	0,9 kg
13.	Darbo temperatūrų diapazonas, ne siauresnis, kaip	0° C...+60° C
14.	Santykinės oro drėgmės diapazonas, ne siauresnis, kaip	10...90 % be kondensacijos
15.	Garantinis terminas, ne mažiau	18 mėnesių
16.	Atitikimas standartams	IEC 61132-2, IEC 61000-4-2, UL 508
17.	Sertifikatai	CE (atitikties ženklavimas gaminiais, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis).

9. Montazui turi būti naudojami lankstūs daugiagysliai variniai laidai, presuojami antgaliai, turintys plastikinę apsaugą. Vidinis AVS įrangos montazas atliekamas ne plonesniais, kaip 0,75 mm² lanksčiais variniais laidininkais. Visi laidai turi būti galuose sunumeruoti pagal sujungimų schemą.

10. Numatyti atskiro 5 portų Ethernet komutatoriaus įrengimą, per kurį turi būti sujungti naujas technologinis valdiklis, bei jo operatoriaus panelė.

11. Pagal poreikį, numatyti telemetrijos valdiklio perprogramavimo darbus, bei Sistemos valdymo centro SCADA informacinės sistemos (Yokogawa FAST/TOOLS platforma) programinės įrangos koregavimo darbus.
12. Dujų srauto kompiuterių duomenis į PLV nuskaityti iš telemetrijos valdiklio.
13. Naujai įrengtas technologinis valdiklis turi formuoti ir išduoti (valdyti) signalus technologinio ir elektros sutrikimo relėms.
14. Naujo technologinio valdiklio programą visus fiziškai prijungtus prie jo signalus pagal pateiktą signalų sąrašą turi tinkamai apdoroti:
 - a) Užtikrinti DSS monitoringo darbą, parametrų stebėjimą, formuoti ir išduoti aliarmų ir sutrikimų signalus;
 - b) Valdyti šildymo sistemą: treigio vožtuvo elektrinę pavarą, siurblius, kad būtų palaikoma reikalaujama išėjimo temperatūra DSS išėjime;
 - c) Formuoti valdymo signalą odoravimo sistemai, kad užtikrinti tinkamą dujų odoravimą (analoginiu 4-20 mA signalu), bei užtikrinti suvartoto odoranto apskaitą;
 - d) Stabdyti katilų darbą atsiradus uždujinimui, gaisrui, nukritus slėgiui šildymo sistemoje;
 - e) Valdyti DSS įėjimo čiaupus, pagal užsiunčiamas komandas su patvirtinimu iš telemetrijos valdiklio.
15. Operatoriaus ekraną pajungti prie PLV valdiklio. Komunikacija turi vykti Ethernet sąsaja. Suprogramuoti operatoriaus ekraną pagal pateiktus reikalavimus.
16. Stoties valdymo (operatoriaus) panelėje turėtų būti sukurti šie langai:
 - 16.1 DSS struktūrinė schema, su pagrindinių DSS parametrų atvaizdavimu (Slėgiai ir temperatūros įėjime ir išėjime, bendras koreguotas momentinis dujų suvartojimas, tinklo įtampa, laikas ir data) iš šio lango turi būti galima patekti į šiuos langus:
 - Technologinių linijų;
 - Technologinės katilinės;
 - Aliarminių signalų blokavimų;
 - Analoginių ribų nustatymų;
 - Elektros maitinimo schemas;
 - Dujų apskaitos;
 - Įvadinių čiaupų valdymo;
 - Aliarmų ir įvykių archyvą.
 - 16.2 Technologinių linijų lange turi būti šie parametrai:
 - dujų temperatūra ir slėgis stoties įėjime ir išėjime (analoginis);
 - atkirtimo ir išmetimo vožtuvų indikacija (žalia spalva- kai darbinė būsena ir raudona spalva- kai suveikęs);
 - slėgio perkryčio filtruose indikacija (analoginis);
 - kondensato lygio filtruose indikacija (analoginis);
 - elektrokontaktinių manometrų (toliau - EKM) indikacija įėjime ir išėjime su šviesine padėties būsena (žalia spalva- kai darbinė būsena ir raudona spalva- kai suveikęs) (diskretinis);
 - redukavimo patalpos uždujinimas;
 - aplinkos temperatūra (analoginis);
 - redukavimo patalpos uždujinimo laipsnis (analoginis);
 - odoravimo sistemos parametrai ir odoranto likutis.
 - 16.3 Elektros tiekimo schema, kurioje būtų šie parametrai:
 - elektros tiekimas iš miesto tinklų (diskretinis);
 - elektros tiekimas iš generatoriaus (diskretinis);
 - generatoriaus gedimas (diskretinis);
 - generatoriaus kuro lygis (diskretinis);
 - UPS bendras aliarmas (diskretinis);
 - UPS iškrautos baterijos (diskretinis);
 - fazės „A“ įtampa, V (analoginis);
 - fazės „B“ įtampa, V (analoginis);
 - fazės „C“ įtampa, V (analoginis);

- struktūrinė elektros maitinimo schema, su automatinio išjungiklių indikacija (žalia spalva- kai darbinė būsena ir raudona spalva- kai suveikęs).
- 16.4 Technologinės katilinės schema, kurioje būtų šie parametrai:
- katilų darbo būsenos indikacija (diskretinis);
 - šilumnešio slėgio elektrokontaktinio manometro padėties indikacija (diskretinis);
 - šilumnešio paduodamos ir grįžtamos temperatūros duomenys (analoginis);
 - katilų avarijos indikacija (diskretinis);
 - dujų įėjimo ir išėjimo temperatūra (analoginis);
 - katilinės uždujinimas (diskretinis);
 - treigčių vožtuvų valdymas (laikų nustatymas);
 - katilų valdymas (temperatūrų reguliavimas).
 - treigio vožtuvo valdymo pasirinkimas „Rankinis-Automatinis“;
 - treigio vožtuvo valdymo padėtis „Rankinis-automatinis režimas“;
 - atidaryti treigį vožtuvą;
 - uždaryti treigį vožtuvą;
 - per panelę rankiniu būdu nustatyti išėjimo temperatūrą, treigio vožtuvo valdymui ir reikiamos temperatūros palaikymui DSS išėjime.
- 16.5 Dujų apskaitos lange atvaizduoti šiuos korektorių (dujų srauto kompiuterių) parametrus:
- Qn – momentinis koreguotas dujų kiekis;
 - P – slėgis abs.;
 - T – temperatūra.
 - Augantis koreguotas dujų kiekis tūrio vienetais
 - Augantis dujų kiekis energijos vienetais (kWh)
 - Savoms reikmėms korektorių duomenys.
- 16.6 Analoginių daviklių ribų nustatymo langas:
- kiekvienam signalui turi būti nustatomos ribos LL, L, H ir HH;
 - atvaizduojamos faktinės reikšmės.
- 16.7 Analoginių ir diskretinių signalų blokavimo langas:
- kiekvieno signalo būsena;
 - kiekvieno signalo blokavimo mygtukas.
- 16.8 Aliarmų ir įvykių langas su aktyviomis zonomis, iš kurių patenkama į šiuos langus:
- Aliarmai;
 - Sutrikimai;
 - Įvykiai.
- 16.9 Aliarmų ir įvykių archyvo languose turėtų atsispindėti ši informacija:
- trumpas aliarmo aprašymas;
 - aliarmo pradžios data ir laikas;
 - aliarmo pabaigos data ir laikas;
 - aktyvios zonos, su kuriomis galima: peržiūrėti, ištrinti po vieną arba iškart visa grupę aliarmų.
17. Į PLV valdiklį suvedami analoginiai signalai bei signalizacijos sistemos telefoninio roboto pranešimai:

3 lentelė

Eilės Nr.	Signalas	Signalų ribos	Signalų tipas	Nustatytos ribos	Balso pranešimas
-----------	----------	---------------	---------------	------------------	------------------

1.	Dujų slėgis įėjime	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min iš režimines kortelės	Max iš režimines kortelės	-
2.	Dujų temperatūra įėjime	4 ÷ 20 mA	Technologinis	-	-	-
3.	Uždujinimas redukavimo patalpos daviklis 1	4 ÷ 20 mA	Technologinis	20% aliarmas		Technologinis gedimas
4.	Uždujinimas redukavimo patalpos daviklis 2	4 ÷ 20 mA	Technologinis	20% aliarmas		Technologinis gedimas
5.	Skirtuminis slėgis filtre F1	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Max individualiai		Technologinis gedimas
6.	Skirtuminis slėgis filtre F2	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Max individualiai		Technologinis gedimas
7.	Kondensato lygis filtre F1	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Max individualiai		Technologinis gedimas
8.	Kondensato lygis filtre F2	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Max individualiai		Technologinis gedimas
9.	Dujų slėgis išėjime 5 bar vartotojo	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min iš režimines kortelės	Max iš režimines kortelės	Technologinis gedimas
10.	Dujų temperatūra išėjime 5 bar vartotojo linijos C	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min individualiai		Technologinis gedimas
11.	Dujų temperatūra išėjime 5 bar vartotojo linijos D	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min individualiai		Technologinis gedimas
12.	Katilinės etilenglikolio padavimo linijos temperatūra	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min indivi- dualiai	Max indivi- dualiai	-
13.	Katilinės etilenglikolio grįžimo linijos temperatūra	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min indivi- dualiai	Max indivi- dualiai	-
14.	Linijos A koreguotas dujų srautas	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min indivi- dualiai	Max indivi- dualiai	-
15.	Linijos B koreguotas dujų srautas	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min indivi- dualiai	Max indivi- dualiai	-
16.	Linijos C koreguotas dujų srautas	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min indivi- dualiai	Max indivi- dualiai	-
17.	Linijos D koreguotas dujų srautas	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min indivi- dualiai	Max indivi- dualiai	-
18.	400 V AC fazės įtampa „A“	4 ÷ 20 mA	Elektros maitinimo	207 V	253 V	-
19.	400 V AC fazės įtampa „B“	4 ÷ 20 mA	Elektros maitinimo	207 V	253 V	-
20.	400 V AC fazės įtampa „C“	4 ÷ 20 mA	Elektros maitinimo	207 V	253 V	-
21.	Odoranto koncentracija 5 bar vartotojo	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min indivi- dualiai	Max indivi- dualiai	-
22.	Odoranto koncentracija 12 bar vartotojo	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min indivi- dualiai	Max indivi- dualiai	-
23.	Dujų slėgis išėjime 12 bar vartotojo	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min iš režimines kortelės	Max iš režimines kortelės	Technologinis gedimas
24.	Dujų temperatūra išėjime 12 bar vartotojo linijos A	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min individualiai		Technologinis gedimas

25.	Dujų temperatūra išėjime 12 bar vartotojo linijos B	4 ÷ 20 mA	Technologinis	Min individualiai	Technologinis gedimas
-----	--	--------------	---------------	-------------------	--------------------------

18. Į PLV valdiklį suvedami diskretiniai signalai bei signalizacijos sistemos telefoninio roboto pranešimai.

4 lentelė

Eilės Nr.	Signalas	Signalų būsenos	Signalų tipas	Balso pranešimas
1.	Elektros įvado nuo elektros tinklų automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
2.	Katilo 1 elektros maitinimo automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Technologinis sutrikimas
3.	Katilo 2 elektros maitinimo automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Technologinis sutrikimas
4.	Katilo 3 elektros maitinimo automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Technologinis sutrikimas
5.	Katilo 1 degiklio maitinimo automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Technologinis sutrikimas
6.	Katilo 2 degiklio maitinimo automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Technologinis sutrikimas
7.	Katilo 3 degiklio maitinimo automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Technologinis sutrikimas
8.	Gaisro signalizacijos elektros maitinimo jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
9.	Apsaugos signalizacijos elektros maitinimo jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
10.	UPS elektros maitinimo automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
11.	24 V DC elektros maitinimo šaltinių automatiniai jungikliai	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
12.	2000 VA UPS MD telemetrijos sistemos telekomunikacinės įrangos automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
13.	Savirašio elektros maitinimo automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	-
14.	Katodinės apsaugos stoties elektros maitinimo automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	-
15.	Paskirstymo spintos PS1 automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
16.	Paskirstymo spintos įtampos kontrolės relės suveikimas	„1“ kai suveikimo nėra	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
17.	Automatikos valdymo spintos AVS automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
18.	Katilinės valdymo spintos KVS automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
19.	Katilinės valdymo spintos KVS įvadinis kirtiklis	„1“ kai kirtiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
20.	Odoravimo sistemos 5 bar vartotojo elektros maitinimo dingimas	„1“ kai odorizatoriaus maitinimas yra	Elektros maitinimo	Technologinis sutrikimas

21.	Odoravimo sistemos 12 bar vartotojo elektros maitinimo dingimas	„1“ kai odorizatoriaus maitinimas yra	Elektros maitinimo	Technologinis sutrikimas
22.	Viršįtampa įvade	„1“ kai viršįtampos nėra	Elektros maitinimo	-
23.	Maitinimas nuo tinklo	„1“ kai maitinimas nuo tinklo	Elektros maitinimo	-
24.	Maitinimas nuo generatoriaus	„1“ kai maitinimas nuo generatoriaus	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
25.	Generatoriaus aliarmas	„1“ kai generatorius gedimo nėra	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
26.	UPS bendras aliarmas	„1“ kai UPS gedimo nėra	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
27.	UPS iškrautos baterijos	„1“ kai UPS baterijos įkrautos	Elektros maitinimo	-
28.	RTU elektros maitinimo automatinis jungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Elektros maitinimo	Elektros sutrikimas
29.	Katilinės uždujinimas 20% nuo ŽSR	„1“ kai katilinės uždujinimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
30.	Katilo 1 aliarmas	„1“ kai katilas neturi gedimų	Technologinis	Technologinis gedimas
31.	Katilo 2 aliarmas	„1“ kai katilas neturi gedimų	Technologinis	Technologinis gedimas
32.	Katilo 3 aliarmas	„1“ kai katilas neturi gedimų	Technologinis	Technologinis gedimas
33.	Katilo 1 darbas	„1“ kai dirba	Technologinis	-
34.	Katilo 2 darbas	„1“ kai dirba	Technologinis	-
35.	Katilo 3 darbas	„1“ kai dirba	Technologinis	-
36.	Cirkuliacinio siurblio 5 bar vartotojo Nr. 1 automatinio išjungiklio suveikimas arba gedimas	„1“ kai suveikimo nėra	Technologinis	-
37.	Cirkuliacinio siurblio 5 bar vartotojo Nr. 2 automatinio išjungiklio suveikimas arba gedimas	„1“ kai suveikimo nėra	Technologinis	-
38.	Cirkuliacinio siurblio 12 bar vartotojo Nr. 1 automatinio išjungiklio suveikimas arba gedimas	„1“ kai suveikimo nėra	Technologinis	-
39.	Cirkuliacinio siurblio 12 bar vartotojo Nr. 2 automatinio išjungiklio suveikimas arba gedimas	„1“ kai suveikimo nėra	Technologinis	-
40.	Šilumnešio lygis MIN katile 1	„1“ kai lygis pakankamas	Technologinis	Technologinis gedimas
41.	Šilumnešio lygis MIN katile 2	„1“ kai lygis pakankamas	Technologinis	Technologinis gedimas
42.	Šilumnešio lygis MIN katile 3	„1“ kai lygis pakankamas	Technologinis	Technologinis gedimas
43.	Katilo 1 STB	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
44.	Katilo 2 STB	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
45.	Katilo 3 STB	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas

46.	Pmin 1 katilo	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
47.	Pmax 1 katilo	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
48.	Pmin 2 katilo	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
49.	Pmax 2 katilo	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
50.	Pmin 3 katilo	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
51.	Pmax 3 katilo	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
52.	Sirena užblokuota	„1“ kai sirena atblokuota	-	-
53.	Odorizatoriaus 5 bar vartotojo bendras aliarmas	„1“ kai odorizatoriaus gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
54.	Odorizatoriaus 12 bar vartotojo bendras aliarmas	„1“ kai odorizatoriaus gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
55.	Odoranto lygis MIN	„1“ kai odoranto lygis pakankamas	Technologinis	Technologinis gedimas
56.	Atkirtimo vožtuvas 1 linija A 12 bar vartotojo	„1“ kai atkirtimo vožtuvas atidarytas	Technologinis	Technologinis gedimas
57.	Atkirtimo vožtuvas 2 linija A 12 bar vartotojo	„1“ kai atkirtimo vožtuvas atidarytas	Technologinis	Technologinis gedimas
58.	Atkirtimo vožtuvas 1 linija B 12 bar vartotojo	„1“ kai atkirtimo vožtuvas atidarytas	Technologinis	Technologinis gedimas
59.	Atkirtimo vožtuvas 2 linija B 12 bar vartotojo	„1“ kai atkirtimo vožtuvas atidarytas	Technologinis	Technologinis gedimas
60.	Atkirtimo vožtuvas 1 linija C 5 bar vartotojo	„1“ kai atkirtimo vožtuvas atidarytas	Technologinis	Technologinis gedimas
61.	Atkirtimo vožtuvas 2 linija C 5 bar vartotojo	„1“ kai atkirtimo vožtuvas atidarytas	Technologinis	Technologinis gedimas
62.	Atkirtimo vožtuvas 1 linija D 5 bar vartotojo	„1“ kai atkirtimo vožtuvas atidarytas	Technologinis	Technologinis gedimas
63.	Atkirtimo vožtuvas 2 linija D 5 bar vartotojo	„1“ kai atkirtimo vožtuvas atidarytas	Technologinis	Technologinis gedimas
64.	Dujų slėgis išėjime MIN 12 bar vartotojo	„1“ kai išėjimo slėgis tenkina ribas	Technologinis	Technologinis gedimas
65.	Dujų slėgis išėjime MAX 12 bar vartotojo	„1“ kai išėjimo slėgis tenkina ribas	Technologinis	Technologinis gedimas
66.	Dujų slėgis išėjime MIN 5 bar vartotojo	„1“ kai išėjimo slėgis tenkina ribas	Technologinis	Technologinis gedimas
67.	Dujų slėgis išėjime MAX 5 bar vartotojo	„1“ kai išėjimo slėgis tenkina ribas	Technologinis	Technologinis gedimas
68.	Dujų slėgis įėjime MIN	„1“ kai įėjimo slėgis tenkina ribas	Technologinis	Technologinis gedimas
69.	Dujų slėgis įėjime MAX	„1“ kai įėjimo slėgis tenkina ribas	Technologinis	Technologinis gedimas
70.	Gaisro centralės gedimas	„1“ kai gedimo nėra	-	-
71.	Gaisras	„1“ kai gaisro nėra	-	Gaisras stotyje

72.	Dujų srauto kompiuterio linijos A 12 bar vartotojo aliarmas	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	-
73.	Dujų srauto kompiuterio linijos B 12 bar vartotojo aliarmas	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	-
74.	Dujų srauto kompiuterio linijos C 5 bar vartotojo aliarmas	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	-
75.	Dujų srauto kompiuterio linijos D 5 bar vartotojo aliarmas	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	-
76.	Perimetro signalizacijos suveikimas	„1“ kai nėra suveikimo	-	Apsaugos pažeidimas
77.	Perimetro signalizacijos gedimas	„1“ kai nėra gedimo	-	-
78.	Apsauginės signalizacijos ir pavojaus signalo aliarmas	„1“ kai nėra suveikimo	-	Apsaugos pažeidimas
79.	Odoranto kiekio impulsas 12 bar vartotojo	„1“ kai nėra signalo	-	-
80.	Odoranto kiekio impulsas 5 bar vartotojo	„1“ kai nėra signalo	-	-
81.	Generatoriaus kuro lygis MIN	„1“ kai nėra suveikimo	Technologinis	Technologinis gedimas
82.	KVS automatikos valdymo grandinių maitinimas	„1“ kai gedimo nėra	Technologinis	Technologinis gedimas
83.	Dujų srauto kompiuterio 12 bar vartotojo linijos A automatinis išjungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Technologinis	Technologinis gedimas
84.	Dujų srauto kompiuterio 12 bar vartotojo linijos B automatinis išjungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Technologinis	Technologinis gedimas
85.	Dujų srauto kompiuterio 5 bar vartotojo linijos C automatinis išjungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Technologinis	Technologinis gedimas
86.	Dujų srauto kompiuterio 5 bar vartotojo linijos D automatinis išjungiklis	„1“ kai automatinis jungiklis įjungtas	Technologinis	Technologinis gedimas
87.	Čiaupas ČF-1.1 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
88.	Čiaupas ČF-1.1 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
89.	Čiaupas ČF-2.1 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
90.	Čiaupas ČF-2.1 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
91.	Čiaupas ČF-1.2 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
92.	Čiaupas ČF-1.2 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
93.	Čiaupas ČF-2.2 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
94.	Čiaupas ČF-2.2 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
95.	Čiaupas ČA-1 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
96.	Čiaupas ČA-1 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
97.	Čiaupas ČB-1 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
98.	Čiaupas ČB-1 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-

99.	Čiaupas ČC-1 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
100.	Čiaupas ČC-1 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
101.	Čiaupas ČD-1 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
102.	Čiaupas ČD-1 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
103.	Čiaupas ČAB atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
104.	Čiaupas ČAB uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
105.	Čiaupas ČA-2 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
106.	Čiaupas ČA-2 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
107.	Čiaupas ČB-2 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
108.	Čiaupas ČB-2 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
109.	Čiaupas ČCD atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
110.	Čiaupas ČCD uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
111.	Čiaupas ČC-2 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
112.	Čiaupas ČC-2 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
113.	Čiaupas ČD-2 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
114.	Čiaupas ČD-2 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
115.	Čiaupas ČABC atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
116.	Čiaupas ČABC uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
117.	Čiaupas ČCD-1 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
118.	Čiaupas ČCD-1 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
119.	Čiaupas ČCD-2 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
120.	Čiaupas ČCD-2 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
121.	Čiaupas ČA-3 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
122.	Čiaupas ČA-3 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
123.	Čiaupas ČB-3 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
124.	Čiaupas ČB-3 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-

125.	Čiaupas ČC-3 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
126.	Čiaupas ČC-3 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
127.	Čiaupas ČD-3 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
128.	Čiaupas ČD-3 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
129.	Čiaupas ČA-4 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
130.	Čiaupas ČA-4 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
131.	Čiaupas ČB-4 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
132.	Čiaupas ČB-4 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
133.	Čiaupas ČC-4 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
134.	Čiaupas ČC-4 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-
135.	Čiaupas ČD-4 atidarytas	„1“ kai čiaupas atidarytas	Technologinis	-
136.	Čiaupas ČD-4 uždarytas	„1“ kai čiaupas uždarytas	Technologinis	-

19. Į PLV perduodami signalai iš telemetrijos valdiklio:

5 lentelė

Eil. Nr.	Signalų pavadinimas	Šaltinis
Laiko ir datos duomenys		
1.	Metai	SCADA
2.	Mėnuo	SCADA
3.	Diena	SCADA
4.	Valanda	SCADA
5.	Minutė	SCADA
6.	Sekundė	SCADA
Momentiniai duomenys 1-ojo dujų srauto kompiuterio		
1.	Augantis koreguotas dujų kiekis, m ³	FC1
2.	Augantis nekoreguotas dujų kiekis, m ³	FC1
3.	Koreguotas dujų srautas, m ³ /h	FC1
4.	Dujų temperatūra, °C	FC1
5.	Dujų slėgis, bar	FC1
Momentiniai duomenys 2-ojo dujų srauto kompiuterio		
1.	Augantis koreguotas dujų kiekis, m ³	FC2
2.	Augantis nekoreguotas dujų kiekis, m ³	FC2
3.	Koreguotas dujų srautas, m ³ /h	FC2
4.	Dujų temperatūra, °C	FC2
5.	Dujų slėgis, bar	FC2
Momentiniai duomenys 3-ojo dujų srauto kompiuterio		
1.	Augantis koreguotas dujų kiekis, m ³	FC3

Eil. Nr.	Signalų pavadinimas	Šaltinis
2.	Augantis nekoreguotas dujų kiekis, m ³	FC3
3.	Koreguotas dujų srautas, m ³ /h	FC3
4.	Dujų temperatūra, °C	FC3
5.	Dujų slėgis, bar	FC3
Momentiniai duomenys 4-ojo dujų srauto kompiuterio		
1.	Augantis koreguotas dujų kiekis, m ³	FC4
2.	Augantis nekoreguotas dujų kiekis, m ³	FC4
3.	Koreguotas dujų srautas, m ³ /h	FC4
4.	Dujų temperatūra, °C	FC4
5.	Dujų slėgis, bar	FC4
Momentiniai duomenys TZ korektoriaus 1		
1.	Augantis koreguotas dujų kiekis, m ³	TZ1
2.	Augantis nekoreguotas dujų kiekis, m ³	TZ1
3.	Koreguotas dujų srautas, m ³ /h	TZ1
4.	Dujų temperatūra, °C	TZ1
Momentiniai duomenys TZ korektoriaus 2		
1.	Augantis koreguotas dujų kiekis, m ³	TZ2
2.	Augantis nekoreguotas dujų kiekis, m ³	TZ2
3.	Koreguotas dujų srautas, m ³ /h	TZ2
4.	Dujų temperatūra, °C	TZ2

- Užklausa iš telemetrijos valdiklio „Ryšio su PLV praradimas“ įrašoma Modbus adresu;
- Atsakymas iš PLV į telemetrijos valdiklį rašomas Modbus adresu;
- PLV valdiklis turi sinchronizuoti operatoriaus panelės laiką ir datą per SCADA RTU su Sistemos valdymo centro NTP serverio laiku.

4. REIKALAVIMAI NUOTOLINIO PROCESŲ VALDYMO (TELEMETRIJOS) DALIES SPRENDINIAMS

1. DSS nuotolinio procesų valdymo (telemetrijos sistemos) įrangą sudaro esamas telemetrijos valdiklis (Remote Terminal Unit- RTU), daviklių sistema, rezervinio maitinimo ir pagalbinė įranga. DSS telemetrijos sistemos įranga užtikrina DSS darbo parametrų kaupimą ir perdavimą, DSS darbo parametrų kontrolę, aliarminių signalų formavimą (2 lygių - perspėjimo ir avarija) ir perdavimą į Sistemos valdymo centrą.

2. Telekomunikacinė telemetrijos sistemos įranga sudaro: duomenų perdavimo IP tinklu įrangą (maršrutizatorius) su 3G/4G/5G rezervinių ryšio kanalų (numatyti naują išorinę kryptinę 700...3800 MHz dažnių diapazono anteną), AB „Telia“ modemas, rezervinio maitinimo įrangą, ir apsaugos nuo viršįtampių įtaisai. Duomenų perdavimui į Sistemos valdymo centrą naudojama AB „Telia“ prieigos linija (pagrindinis kanalas).

3. Telemetrijos valdiklis maitinamas iš EAS nepertraukiamo maitinimo šaltinio bei 24VDC rezervuotos maitinimo sistemos.

4. Telemetrijos valdiklis yra prijungtas prie Sistemos valdymo centro SCADA informacinės sistemos. Pagal poreikį būtina atlikti reikiamus konfigūravimo bei programavimo darbus (DSS ir Sistemos valdymo centre) turimo telemetrijos sistemos funkcionalumo išlaikymui. Iki objekto pridavimo būtina atlikti duomenų perdavimo į Sistemos valdymo centrą programavimą ir centrinių duomenų bazių ir darbo vietų programinės įrangos korekcijas ir papildymus. SCADA sprendimai turi būti realizuoti Sistemos valdymo centro Yokogawa FAST/TOOLS SCADA platformoje.

5. Preliminarus Telemetrijos valdiklio signalų sąrašas (galutinis turi būti parengtas Apraše ir suderintas su Perkančiuoju subjektu):

Analoginiai signalai:

6 lentelė

Eil. Nr.	Iėjimo Nr.	Signalų pavadinimas	Aliarmas	Šaltinis
1.	AI 0	Lauko oro temperatūra	Ne	RTU
2.	AI 1	Rezervas	-	-
3.	AI 2	Dujų slėgis įėjime	Taip (2-jų lygių)	RTU
4.	AI 3	Dujų slėgis išėjime 5 bar vartotojo	Taip (2-jų lygių)	RTU
5.	AI 4	Dujų slėgis išėjime 12 bar vartotojo	Taip (2-jų lygių)	RTU
6.	AI 5	Rezervas	-	-
7.	AI 6	Rezervas	-	-
8.	AI 7	Rezervas	-	-
9.	AI 8	24 V maitinimo įtampa	Taip (2-jų lygių)	RTU
10.	COM3	Dujų koncentracija redukavimo patalpoje daviklio 1	Taip (2-jų lygių)	PLV
11.	COM3	Dujų koncentracija redukavimo patalpoje daviklio 2	Taip (2-jų lygių)	PLV
12.	COM3	Dujų temperatūra įėjime	Taip (2-jų lygių)	PLV
13.	COM3	Dujų temperatūra išėjime 5 bar vartotojo linijos C	Taip (2-jų lygių)	PLV
14.	COM3	Dujų temperatūra išėjime 5 bar vartotojo linijos D	Taip (2-jų lygių)	PLV
15.	COM3	Dujų temperatūra išėjime 12 bar vartotojo linijos A	Taip (2-jų lygių)	PLV
16.	COM3	Dujų temperatūra išėjime 12 bar vartotojo linijos B	Taip (2-jų lygių)	PLV
17.	COM3	Skirtuminis slėgis linijos 1 filtro	Taip (2-jų lygių)	PLV
18.	COM3	Skirtuminis slėgis linijos 2 filtro	Taip (2-jų lygių)	PLV
19.	COM3	Kondensato lygis linijos 1 filtro	Taip (2-jų lygių)	PLV
20.	COM3	Kondensato lygis linijos 2 filtro	Taip (2-jų lygių)	PLV
21.	COM3	Katilinės padavimo linijos temperatūra	Taip (2-jų lygių)	PLV
22.	COM3	400 V AC 1 fazės įtampa	Taip (2-jų lygių)	PLV
23.	COM3	400 V AC 2 fazės įtampa	Taip (2-jų lygių)	PLV
24.	COM3	400 V AC 3 fazės įtampa	Taip (2-jų lygių)	PLV
25.	COM3	Katilinės grįžimo linijos temperatūra	Taip (2-jų lygių)	PLV

Diskretiniai signalai:

7 lentelė

Eil. Nr.	Iėjimo Nr.	Signalų pavadinimas	Aliarmas	Šaltinis
1.	DI 0	Pastato apsaugos suveikimas	Taip	Lenel
2.	DI 1	Gaisras	Taip	Lenel
3.	DI 2	Gaisro centralės gedimas	Taip	Lenel
4.	DI 3	Perimetro pažeidimas	Taip	Lenel
5.	DI 4	Perimetrinės signalizacijos centralės gedimas	Taip	Lenel
6.	DI 5	A linijos atkirtimo vožtuvai 12 bar vartotojo	Taip	RTU
7.	DI 6	B linijos atkirtimo vožtuvai 12 bar vartotojo	Taip	RTU
8.	DI 7	EKM išėjime suveikimas (MIN+MAX)	Taip	RTU
9.	DI 8	Odorizatoriaus bendras aliarmas	Taip	RTU
10.	DI 9	Uždujimas katilinėje	Taip	RTU

Eil. Nr.	Įėjimo Nr.	Signalų pavadinimas	Aliarmas	Šaltinis
11.	DI 10	Technologinis aliarmas	Taip	RTU
12.	DI 11	Elektros sutrikimas	Taip	RTU
13.	DI 12	C linijos atkirtimo vožtuvai 5 bar vartotojo	Taip	RTU
14.	DI 13	D linijos atkirtimo vožtuvai 5 bar vartotojo	Taip	RTU
	DI14...31	Rezervas	-	-
15.	COM3	Dujų srauto kompiuterio 1 aliarmas	Taip	PLV
16.	COM3	Dujų srauto kompiuterio 2 aliarmas	Taip	PLV
17.	COM3	Dujų srauto kompiuterio 3 aliarmas	Taip	PLV
18.	COM3	Dujų srauto kompiuterio 4 aliarmas	Taip	PLV
19.	COM3	Dujų srauto kompiuterio 1 automatinis išjungiklis	Taip	PLV
20.	COM3	Dujų srauto kompiuterio 2 automatinis išjungiklis	Taip	PLV
21.	COM3	Dujų srauto kompiuterio 3 automatinis išjungiklis	Taip	PLV
22.	COM3	Dujų srauto kompiuterio 4 automatinis išjungiklis	Taip	PLV
23.	COM3	EKM įėjime suveikimas (MIN+MAX)	Taip	PLV
24.	COM3	Odoranto lygis MIN	Taip	PLV
25.	COM3	Šilumnešio lygis katile 1 MIN	Taip	PLV
26.	COM3	Šilumnešio lygis katile 2 MIN	Taip	PLV
27.	COM3	Šilumnešio lygis katile 3 MIN	Taip	PLV
28.	COM3	Bendras katilo 1 aliarmas (+katilo STB ir katilo Pmin+Pmax)	Taip	PLV
29.	COM3	Bendras katilo 2 aliarmas (+katilo STB ir katilo Pmin+Pmax)	Taip	PLV
30.	COM3	Bendras katilo 3 aliarmas (+katilo STB ir katilo Pmin+Pmax)	Taip	PLV
31.	COM3	Generatoriaus kuro lygis MIN	Taip	PLV
32.	COM3	Generatoriaus gedimas	Taip	PLV
33.	COM3	UPS bendras gedimas	Taip	PLV
34.	COM3	Maitinimas nuo generatoriaus	Taip	PLV
35.	COM3	Maitinimas nuo tinklo	Ne	PLV
36.	COM3	Elektros įvado nuo elektros tinklų automatinis jungiklis	Taip	PLV
37.	COM3	Katilo 1 elektros maitinimo automatinis jungiklis	Taip	PLV
38.	COM3	Katilo 2 elektros maitinimo automatinis jungiklis	Taip	PLV
39.	COM3	Katilo 3 elektros maitinimo automatinis jungiklis	Taip	PLV
40.	COM3	Gaisro signalizacijos elektros maitinimo jungiklis	Taip	PLV
41.	COM3	Apsaugos signalizacijos elektros maitinimo jungiklis	Taip	PLV
42.	COM3	Technologinio UPS elektros maitinimo automatinis jungiklis	Taip	PLV
43.	COM3	24 VDC elektros maitinimo sistemos automatiniai jungikliai	Taip	PLV
44.	COM3	Odoravimo sistemos 12 bar vartotojo elektros maitinimo dingimas	Taip	PLV
45.	COM3	Odoravimo sistemos 5 bar vartotojo elektros maitinimo dingimas	Taip	PLV
46.	COM3	Cirkuliacinio siurblio 5 bar vartotojo Nr. 1 automatinio išjungiklio suveikimas arba gedimas	Taip	PLV

Eil. Nr.	Įėjimo Nr.	Signalų pavadinimas	Aliarmas	Šaltinis
47.	COM3	Cirkuliacinio siurblio 5 bar vartotojo Nr. 2 automatinio išjungiklio suveikimas arba gedimas	Taip	PLV
48.	COM3	Cirkuliacinio siurblio 12 bar vartotojo Nr. 1 automatinio išjungiklio suveikimas arba gedimas	Taip	PLV
49.	COM3	Cirkuliacinio siurblio 12 bar vartotojo Nr. 2 automatinio išjungiklio suveikimas arba gedimas	Taip	PLV
50.	COM3	Čiaupas ČF-1.1 atidarytas	Taip	PLV
51.	COM3	Čiaupas ČF-1.1 uždarytas	Taip	PLV
52.	COM3	Čiaupas ČF-2.1 atidarytas	Taip	PLV
53.	COM3	Čiaupas ČF-2.1 uždarytas	Taip	PLV
54.	COM3	Čiaupas ČF-1.2 atidarytas	Taip	PLV
55.	COM3	Čiaupas ČF-1.2 uždarytas	Taip	PLV
56.	COM3	Čiaupas ČF-2.2 atidarytas	Taip	PLV
57.	COM3	Čiaupas ČF-2.2 uždarytas	Taip	PLV
58.	COM3	Čiaupas ČA-1 atidarytas	Taip	PLV
59.	COM3	Čiaupas ČA-1 uždarytas	Taip	PLV
60.	COM3	Čiaupas ČB-1 atidarytas	Taip	PLV
61.	COM3	Čiaupas ČB-1 uždarytas	Taip	PLV
62.	COM3	Čiaupas ČC-1 atidarytas	Taip	PLV
63.	COM3	Čiaupas ČC-1 uždarytas	Taip	PLV
64.	COM3	Čiaupas ČD-1 atidarytas	Taip	PLV
65.	COM3	Čiaupas ČD-1 uždarytas	Taip	PLV
66.	COM3	Čiaupas ČAB atidarytas	Taip	PLV
67.	COM3	Čiaupas ČAB uždarytas	Taip	PLV
68.	COM3	Čiaupas ČA-2 atidarytas	Taip	PLV
69.	COM3	Čiaupas ČA-2 uždarytas	Taip	PLV
70.	COM3	Čiaupas ČB-2 atidarytas	Taip	PLV
71.	COM3	Čiaupas ČB-2 uždarytas	Taip	PLV
72.	COM3	Čiaupas ČCD atidarytas	Taip	PLV
73.	COM3	Čiaupas ČCD uždarytas	Taip	PLV
74.	COM3	Čiaupas ČC-2 atidarytas	Taip	PLV
75.	COM3	Čiaupas ČC-2 uždarytas	Taip	PLV
76.	COM3	Čiaupas ČD-2 atidarytas	Taip	PLV
77.	COM3	Čiaupas ČD-2 uždarytas	Taip	PLV
78.	COM3	Čiaupas ČABC atidarytas	Taip	PLV
79.	COM3	Čiaupas ČABC uždarytas	Taip	PLV
80.	COM3	Čiaupas ČCD-1 atidarytas	Taip	PLV
81.	COM3	Čiaupas ČCD-1 uždarytas	Taip	PLV
82.	COM3	Čiaupas ČCD-2 atidarytas	Taip	PLV
83.	COM3	Čiaupas ČCD-2 uždarytas	Taip	PLV
84.	COM3	Čiaupas ČA-3 atidarytas	Taip	PLV
85.	COM3	Čiaupas ČA-3 uždarytas	Taip	PLV
86.	COM3	Čiaupas ČB-3 atidarytas	Taip	PLV
87.	COM3	Čiaupas ČB-3 uždarytas	Taip	PLV
88.	COM3	Čiaupas ČC-3 atidarytas	Taip	PLV
89.	COM3	Čiaupas ČC-3 uždarytas	Taip	PLV

Eil. Nr.	Įėjimo Nr.	Signalų pavadinimas	Aliarmas	Šaltinis
90.	COM3	Čiaupas ČD-3 atidarytas	Taip	PLV
91.	COM3	Čiaupas ČD-3 uždarytas	Taip	PLV
92.	COM3	Čiaupas ČA-4 atidarytas	Taip	PLV
93.	COM3	Čiaupas ČA-4 uždarytas	Taip	PLV
94.	COM3	Čiaupas ČB-4 atidarytas	Taip	PLV
95.	COM3	Čiaupas ČB-4 uždarytas	Taip	PLV
96.	COM3	Čiaupas ČC-4 atidarytas	Taip	PLV
97.	COM3	Čiaupas ČC-4 uždarytas	Taip	PLV
98.	COM3	Čiaupas ČD-4 atidarytas	Taip	PLV
99.	COM3	Čiaupas ČD-4 uždarytas	Taip	PLV
100.	COM3	Paskirstymo spintos PS1 automatinis jungiklis	Taip	PLV
101.	COM3	AVS automatinis išjungiklis	Taip	PLV
102.	COM3	KVS automatinis išjungiklis	Taip	PLV
103.	COM3	Ryšio su PLV praradimas	-	PLV/RTU

6. Turi būti realizuotas duomenų perdavimas į PLV.

Iš telemetrijos valdiklio į PLV perduodami signalai:

8 lentelė

Eil. Nr.	Signalų pavadinimas	Šaltinis
	<i>Laiko ir datos duomenys</i>	
1.	Metai	SCADA
2.	Mėnuo	SCADA
3.	Diena	SCADA
4.	Valanda	SCADA
5.	Minutė	SCADA
6.	Sekundė	SCADA
	<i>Momentiniai duomenys 1-ojo dujų srauto kompiuterio</i>	
7.	Koreguotas dujų srautas, m ³ /h	PTZ
8.	Dujų temperatūra, °C	PTZ
9.	Dujų slėgis, bar	PTZ
	<i>Momentiniai duomenys 2-ojo dujų srauto kompiuterio</i>	
10.	Koreguotas dujų srautas, m ³ /h	PTZ
11.	Dujų temperatūra, °C	PTZ
12.	Dujų slėgis, bar	PTZ
	<i>Momentiniai duomenys 3-ojo dujų srauto kompiuterio</i>	
13.	Koreguotas dujų srautas, m ³ /h	PTZ
14.	Dujų temperatūra, °C	PTZ
15.	Dujų slėgis, bar	PTZ
	<i>Momentiniai duomenys 4-ojo dujų srauto kompiuterio</i>	
13.	Koreguotas dujų srautas, m ³ /h	PTZ
14.	Dujų temperatūra, °C	PTZ

Eil. Nr.	Signalų pavadinimas	Šaltinis
15.	Dujų slėgis, bar	PTZ
	<i>Momentiniai duomenys TZ 1-ojo korektoriaus</i>	
16.	Augantis koreguotas dujų kiekis, m ³	PTZ
	<i>Momentiniai duomenys TZ 2-ojo korektoriaus</i>	
17.	Augantis koreguotas dujų kiekis, m ³	PTZ

- Užklausa iš SCADA „Ryšio su PLV praradimas“ įrašomas Modbus adresu.
- Atsakymas iš PLV į SCADA įrašomas Modbus adresu.

7. PTZ korektorių parametrai turi būti perduodami iš SCADA valdiklio į PLV ir atvaizduojami operatoriaus panelėje.
8. Telemetrijos valdiklis turi sinchronizuoti PTZ korektorių laiką pagal NTP serverio laiką.
9. Parametrų MODBUS adresai bus pateikti ir suderinti su rangovu, kuris atliks darbus.

5. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PAPRASTOJO REMONTO DARBAMS

1. Tiekėjas turi įsigyti visas darbų atlikimui reikalingas medžiagas, gaminius ir įrenginius, atlikti išmontavimo, ardymo, montavimo, remonto, paleidimo-derinimo darbus bei atlikti kitus darbus numatytus Apraše.
2. Tiekėjui draudžiama naudoti medžiagas, gaminius, įrenginius prieš tai nesuderinus su Perkančiuoju subjektu.
3. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas raštiškas Perkančiojo subjekto sutikimas ar kitaip įforminama pagal galiojančius teisės aktus.
4. Tiekiamoms medžiagoms, gaminiams ir įrangai Tiekėjas privalo pateikti jų sertifikatus, bandymų protokolus (jei taikoma), o įrangai ir jos eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba ir kt.
5. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.
6. Išmontuotus įrenginius pristatyti į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą.
7. Atlikus Darbus Tiekėjas turi išvežti iš objektų susidariusias statybines atliekas.
8. Tiekėjas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

6. REIKALAVIMAI IŠPILDOMAJAI DOKUMENTACIJAI

1. Atlikus Darbus, Tiekėjas privalo parengti ir Perkančiajam subjektui pateikti sukomplektuotą išpildomąją dokumentaciją: Tiekėjo ir Tiekėjo darbuotojų kvalifikacijos dokumentaciją, Aprašo galutinę laidą, komponentų gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas („data sheet“), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas lietuvių ir originalo kalbomis, įrenginių instaliavimo ir eksploatavimo instrukcijas. Papildomai pateikti 1 egz. Elektros ir automatikos skyriui.
2. Programinė įranga, sukurta realizuojant projektą, yra Perkančiojo subjekto nuosavybė. Programinės įrangos išeities kodai (tekstai) aktu perduodami Perkančiajam subjektui popierinėje ir USB laikmenoje objekto pridavimo metu bei talpinami į Perkančiojo subjekto telemetrijos valdiklių programinės įrangos saugyklą. Privalomas sukompiliuotų ir nesukompiliuotų su komentarais failų pateikimas.
3. Visa išpildomoji dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu dokumentacijos rejestru, pateikta susegta išardomuose segtuvuose, o jos skaitmeninės kopijos (*.doc/docx, *.vsd, *.dwg (rangovo rengtu dokumentų), *.pdf (gamintojų dokumentacijos)) turi būti pateiktos USB laikmenoje. Skaitmeninės dokumentacijos struktūra, turinys ir apimtis turi sutapti su popierinės dokumentacijos struktūra, turiniu ir apimtimi.

PASTABOS:

1. Jei šiose techninėse sąlygose yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.
2. Atliekant Darbus, Rangovas turi užtikrinti DSS pastato, tvoros, dujų technologinių įrenginių, elektros, ventiliacijos, ryšių, apsauginės ir gaisro signalizacijos įrenginių, patalpų apsaugą nuo sugadinimo. Sugadinus DSS pastatus ir statinius - juos suremontuoti, o sugadinus esamus įrenginius - juos pakeisti naujais.